

小型動力ポンプ（Ｂ－３級）軽量型 仕様書

消防局消防部財産管理課

1 購入物品名 小型動力ポンプ（Ｂ－３級）軽量型

2 購入数量 2 台

3 機種選定

次のうち、いずれか１機種を選定すること。

（１）株式会社シバウラ防災製作所製 型式：FT410 型（セル付）標準附属品を含む

（２）トーハツ株式会社 型式：VE25AS 型（セル付）標準附属品を含む

4 納入期限 令和８年２月２７日（金）

5 納入場所

静岡市消防団 清水第９分団 相生町置場 （静岡市清水区相生町１０番１号）１台

静岡市消防団 清水第１８分団 木山野置場 （静岡市清水区中河内２９５２番地の９）１台

6 製品検査場所 消防ひろば 静岡市駿河区南八幡町１０番３０号

（１）納入期限までに製品検査を終えること。

（２）製品検査後、納入場所まで搬送すること。

（３）搬送に係る費用も入札金額に含めること。

7 仕 様

（１）附属品

「別表１ 附属品」で指定した資機材を附属すること。

（２）文字記入

ア 「別表２ 文字記入」に従い文字記入すること。

イ 屋外装飾用粘着シートで施工すること。

ただし、屋外装飾用粘着シートによる施工が困難な資機材については購入所管課担当者と協議すること。

（３）提出書類

ア 製造業者実施のポンプ性能試験成績表（１台につき２部）

イ 取扱説明書（合計で５部）

8 その他

（１）契約決定後、直ちに納入物品について、購入所管課担当者と打合せを実施すること。

（２）不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

- (3) 物品納入時、機器の取扱説明を行うこと。
- (4) 整備及び修理等は、直ちに実施できる体制を整えておくこと。
- (5) 保証はメーカー標準とすること。
- (6) 納入時には燃料タンク（本体）及びエンジンオイルタンク（本体）の全容量を満たすこと。

9 特記事項

本仕様に示す機種 of 製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

10 購入所管課 静岡市消防局 消防部 財産管理課 装備係
担当者 太田 電話 054-280-0161

別表 1 附属品

型式・規格等に記載の物品については、すべて同等品可とする。

番号	品 名	数量	型 式・規 格 等
1	吸管	1 本	オーサカゴム WS ソフト (65 mm×6 m) 口径 65 mmで長さ 6 mのものとする。
2	吸管ロープ	1 個	岩崎製作所 ストカゴ (フック付ロープ) 16SKGF3P 65 mm差込式オス金具にワンタッチで取付けられるものとする。
3	吸管ストレーナー		
4	吸管ちりよけ籠		
5	消火栓媒介金具	1 個	65 mmネジ式メス×65 mm差込式メス アルミ製
6	吸管枕木	1 個	硬質ゴム製 (黄色) ワンタッチゴム式 分団名を記入すること。
7	噴霧ノズル	2 個	ヨネ NV-65W・II 流量・放水角度の調節機能、放水安全ロック機構付きとする。
8	無反動管そう	1 本	ヨネ 無反動管そうα PL-65A (ノズルセットキット、専用レンチ付) 65 mm用とし、ハンドルの固定機能付き、搬送用肩掛けベルト付きとする。
9	ホース背負器	2 式	モリタ MAC-003 防水カバー付 65 mmホース 3 本を収納でき、背負いバンド、キャスターが取り付けられているものとする。
10	分岐金具	1 個	ヨネ 分岐ボールバルブ WB-65MC 分岐元は 65 mm、分岐先は 50 mm・65 mmに対応し、主要部分は耐蝕アルミニウムとする。
11	管そう	1 本	岩崎製作所 直流管そう (65 mm) 04CRL65A または ヨネ スーパーストリーム管そう PP-65A・EXS・L 65 mm対応で、整流板、搬送用肩掛けベルトを付属すること。
12	ストレートノズル	1 本	20 mm アルミ製
13	ホースバンテージ	2 枚	適正品
14	サーチライト	1 式	マキタ 充電式タワーライト ML814 パワースーツキット (A-68317) 分団名を記入すること。 ・バッテリー式 (バッテリー 1 個で作動する) ・三脚ポール一体式で自立可能 ・照射高さは、無段階調整可能で 2.2m以上に設定可能 ・光束 3,000lm 以上 ・照射範囲の調節可能 ・バッテリーを装着し、照射した状態で IP55 以上の防塵防水性能を有すること。 ・バッテリーは 6.0Ah とし、交換用と合わせて 2 個、バッテリー 2 個を同時に急速充電可能な充電器、それらを収納する純正ボックス、純正収納袋を付属すること。

15	充電器	1 式	純正品又は適正品 分団名を記入すること。
16	工具類（工具箱付）	1 式	純正品又は適正品 工具箱に分団名を記入すること。
17	燃料携行缶	1 缶	矢澤産業 YR-10 分団名を記入し、「ガソリン」を記入すること。 ガソリン保管用、10L 容量、赤色のものとする。
18	ポンプカバー	1 枚	純正品又は適正品
19	予備プラグ	3 個	適正品
20	ヒューズ	必要数	各規格のヒューズを 1 個ずつ

※同等品を選定する場合は、上表規格等欄に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を令和 7 年 11 月 21 日（金）正午までに、購入所管課へ提出し、承認を得た上で、「同等品申請書兼承認書」を入札執行日時までに契約課へ持参すること。

別表 2 文字記入

	文 字	寸 法	備 考
本体パネル 上部	静岡市消防団 清水第 9 分団 相生町	本体パネル形状による 適正サイズとする。	・丸ゴシック体 ・白色
	静岡市消防団 清水第 18 分団 木山野		
本 体	次の使用上の注意事項について記入 すること。 （１）空運転は〇〇分まで（※） ※〇〇内の文字はメーカー指定の 数値を記入すること。 （２）使用燃料 ガソリン	後日指示する。	記入位置・字体・ 文字色については、後日指示 する。
燃料携行缶	静岡市消防団 清水第 9 分団 相生町 ガソリン	携行缶形状による適 正サイズとする。	・丸ゴシック体 ・白色
	静岡市消防団 清水第 18 分団 木山野 ガソリン		
別表 1 番号 6、14、 15、16、17 の 附属品	静岡市消防団 清水第 9 分団 相生町	各附属品に適したサ イズとする。	・丸ゴシック体 ・白色
	静岡市消防団 清水第 18 分団 木山野		