

## 仕様書

1 品 名 深井戸用水中モーターポンプ（ステンレス製）

2 用 途 向敷地第2取水場 取水用

3 数 量 1 台

### 4 機器仕様

- |              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| (1) 使用流体     | 井戸水                                      |
| (2) 設置条件     | 井戸径 $\phi 500\text{mm}$ × 深さ 47m         |
| (3) 口 径      | $\phi 150\text{mm}$                      |
| (4) 接続フランジ   | 井戸フランジ（JIS B8324）                        |
| (5) 吐 出 量    | $3.5 \text{ m}^3/\text{min}$             |
| (6) 全 揚 程    | 37m                                      |
| (7) 電 動 機    |                                          |
| ア 形 式        | 水封式                                      |
| イ 出 力        | 37kW                                     |
| ウ 電 圧        | 三相 200V                                  |
| エ 周 波 数      | 60Hz                                     |
| オ 始 動 方 式    | スターデルタ始動方式                               |
| カ ケーブル       | 30m×2本                                   |
| (8) ポンプ主要部材質 |                                          |
| ア ケーシング      | SUS304／SCS13 相当品または同等以上                  |
| イ 羽 根 車      | SUS304／SCS13 相当品または同等以上                  |
| ウ 主 軸        | SUS304／SUS403／SUS420J2／SUS431 相当品または同等以上 |
| (9) 付 属 品    |                                          |
| ア 空気抜き弁      | 1 個                                      |
| イ 連 成 計      | 1 個                                      |
| ウ 地上銘板       | 1 枚                                      |

5 納入期限 令和8年3月19日（木）

6 納入場所 静岡市駿河区西中原二丁目7番55号  
南安倍配水場 管理棟 地下1階 送水ポンプ室

### 7 その他

- (1) 入札金額には、納入に係るすべての費用を含むこと。
- (2) 入札金額に、ポンプの設置費用は含まないものとする。
- (3) 契約後速やかに、機器の仕様が確認できる図面等を購入所管課担当者へ提出して事前承諾を得ること。承諾を得た機種を納入すること。

- (4) 完成検査は社内検査とし、検査報告書と性能試験成績書を物品納入時に提出すること。
- (5) 納入日は購入所管課担当者と協議すること。
- (6) その他不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

## 8 購入所管課

静岡市上下水道局経営管理部 上下水道経理課

経理第1係 白鳥 TEL：054-270-9204