

# 集合住宅水圧測定リスト

受付番号 ○○

給水装置設置場所 静岡市葵区七間町15番1号 水道アパート

指定給水装置工事事業者 静岡水道株式会社 試験方法を記載（試験水圧と保持時間）

以下の集合住宅の居室について、試験水圧1.75Mpaで1分間保持することを確認した。

水圧試験結果： 合格 結果を記載（合格又は不合格）

	棟（工区）	部屋番号	備考		棟（工区）	部屋番号	備考
1	A棟	101		17			
2	A棟	102		18			
3	A棟	103	代表写真	19			
4	A棟	104		20			
5	A棟	105		21			
6	B棟	101		22			
7	B棟	102	代表写真	23			
8	B棟	103		24			
9	B棟	104		25			
10	B棟	105		26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16				32			

（完成写真提出時、水圧試験写真をまとめる場合）  
棟ごとに1部屋を抽出し、完成写真に添付すること。  
※完成写真に添付した部屋の備考に「代表写真」を記載