

清水船越堤公園Park-PFI 質問回答

	質問日時	意見・質問	静岡市の回答
①	9/13	地域住民との協議状況について教えてほしい。	これまでの協議について以下にてまとめています。 https://www.city.shizuoka.lg.jp/000991695.pdf
②	9/13	過去に社会実験など実施している場合、実施状況について教えてほしい。	実証実験の結果について以下にてまとめています。 https://www.city.shizuoka.lg.jp/551_000161.html
③	10/13	事業範囲は、中央公園のみ活用でもよいか？	公募対象公園施設については、公募設置等指針P.14のとおり、事業区域は「中央広場」を原則とします。 特定公園施設については、公募設置等指針P.18, 19のとおり、トイレの整備は「中央広場」、駐車場の整備は「イベント広場」を原則とします。
④	10/13	今回の費用負担に浄化槽の付け替えも含まれているか？	浄化槽の付け替えを含めます。公募設置等指針P.19のとおり最小規模35人槽の合併浄化槽の整備を規定しています。
⑤	10/13	工事を完了した後の、トイレ、駐車場、芝生池の管理は、公園管理の中でお願ひできるか？	公募設置等指針P.12のとおり当該事業で整備した特定公園施設の管理は認定計画提出者(民間事業者)となります。
⑥	10/13	事業開始後、事業広げるために追加工事は可能か？	都市公園法第5条の設置許可として認める場合もありますが、公園管理者(市)との協議は必須となります。
⑦			