

仕 様 書

1 品名及び数量

No.	品名	有効径	均等係数	数量
1	アンスラサイト（水道用ろ材）	1.2mm	1.4 以下	3600L (3.6 m ³)
2	水道用ろ過砂	0.6mm	1.5 以下	13000L (13 m ³)

2 規 格

公益社団法人日本水道協会規格（JWWA—A—103—2：2006—2）が規定する水道用ろ材試験方法による試験結果が、同規格が定める品質規定を満たし、かつ次のア～ウを満たしていること。

(1) No.1 アンスラサイト（水道用ろ材）

ア 均等係数 1.4 以下

イ 外 観 微粉、扁平、うろこ状又は碎石、泥炭等のきょう雑物の含有の少ないもの。

ウ 認 証 日本水道協会（JWWA）品質認証登録品であること。

(2) No.2 水道用ろ過砂

ア 均等係数 1.5 以下

イ 外 観 石英質の多い硬い均等なもので、ごみ、粘土質等の不純物あるいは、扁平又は脆弱な砂、砂鉄などの含有の少ないもの。

ウ 認 証 日本水道協会（JWWA）品質認証登録品であること。

3 納入場所 (1) No.1 アンスラサイト（水道用ろ材）

静岡市清水区由比入山 137 番地の 2 由比第 1 浄水場

(2) No.2 水道用ろ過砂

静岡市清水区蒲原 3638-1 蒲原第 1 浄水場

4 納入期限 令和 8 年 9 月 4 日（金）

5 荷 姿 (1) No.1 アンスラサイト ポリエチレン袋等（1 袋当たり 30L 程度）

荷おろしは、契約業者が手下ろしで搬入すること。

(2) No.2 水道用ろ過砂 フレコンバック 雨避けのため口を閉じること。

荷おろしは、契約業者がユニック等を用意して行うこと。

6 その他

(1) 見積金額には、運搬費、搬入諸経費（荷おろし）、重機等費用を含むこと。

(2) 試験成績表（浸出試験含む）を納入時に提出すること。（試験成績表とは、ふるい分け試験、洗浄濁度、浸出性試験等、「2 規格」に適合していることを確認するための日本水道協会規定に基づく試験の成績表を言う）

なお、試験成績書発行に際し発生する費用も見積に含むものとする。

(3) 納入日は、事前に購入所管課担当者に連絡し日時を調整すること。

(4) その他不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課


静岡市上下水道局水道部 水道施設課 清水谷津浄水場

蒲原由比施設係 岩崎 溪 電話 054-369-1440


8 納入予定場所図面

正式な納入場所は、契約後に購入所管課担当者と協議のうえ決定すること。

(1) No.1 アンスラサイト 納入予定場所 由比第1浄水場



(2) No.2 水道用ろ過砂 納入予定場所 蒲原第1浄水場



見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

アンスラサイト（水道用ろ材）・水道用ろ過砂

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者