

仕 様 書

1 品 名 水中ポンプ

2 数量・規格等 次の機種を選定すること。

(1) 油山処理区 No. 1 中継施設ポンプ

メーカー	型 式	規格等	数量
株式会社クボタ	KS-VL	(1) $\phi 65\text{mm} \times 8.2\text{m} \times 0.36\text{m}^3/\text{min} \times 2.2\text{kW}$ (2) ウケガネ：ガイドパイプの中心間距離 (44mm) に適合 【付属品】 (1) ケーブル (長さ 30m) (2) 浸水検知器 (3) 吸込口管 ※着脱装置 (吐出曲管、ガイドパイプ、 アンカーボルト、ガイドホルダー) 除く	1 台

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

(2) 油山処理区 No. 4 中継施設ポンプ

メーカー	型 式	規格等	数量
株式会社クボタ	KS-VG	(1) $\phi 65\text{mm} \times 7.6\text{m} \times 0.71\text{m}^3/\text{min} \times 3.7\text{kW}$ (2) ウケガネ：ガイドパイプの中心間距離 (44mm) に適合 【付属品】 (1) ケーブル (長さ 20m) (2) サーモガード (3) 浸水検知器 (4) 吸込口管 ※着脱装置 (吐出曲管、ガイドパイプ、 アンカーボルト、ガイドホルダー) 除く	1 台

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

3 納入期限 令和7年10月31日(金)

4 納入場所 静岡市葵区油山 1630 番地の 18 松野学区 (油山) 農業集落排水処理施設

5 その他

- (1) 契約後速やかに承諾図を提出し、購入所管課担当者の承諾を得た後に、物品を納品すること。
- (2) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。

- (3) 保証はメーカー標準とすること。
- (4) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

6 購入所管課 農地整備課 農業集落排水係 大石 電話 054-354-2333

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

水中ポンプ

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市長