

仕 様 書

1 品 名 ベルトプレス式汚泥脱水機用ろ布

2 数 量 上ろ布 1枚

下ろ布 1枚

3 規格等

| | | |
|-------|----------------------------------|------------------------|
| 寸法 | 上ろ布 | 幅 3,100mm × 長 15,970mm |
| | 下ろ布 | 幅 3,100mm × 長 16,270mm |
| 通 気 度 | 9,000 ± 900 cc/分/cm ² | |
| 材 質 | ポリエステル | |
| 織 組 織 | 朱子織(サテン織) | |
| 本体強度 | タテ | 680 daN/3cm 以上 |
| | ヨコ | 730 daN/3cm 以上 |
| 厚 さ | 2.00mm | |
| 継 手 | レーシング継手 | |
| 継手部強度 | 60 N/mm 以上 | |
| 縦 伸 度 | 1.2 % 以下 (引張り荷重 9.8 N/mm時) | |
| そ の 他 | 実用上、良好な耐酸性、走行性、耐久性を有すること。 | |

[参 考] 脱水機仕様

ベルトプレス式汚泥脱水機 (月島機械(株)製 SPRFⅡ-3000 型)

ろ過幅 (有効幅) 3,000 mm

適用スラリー 都市下水汚泥 (分流式)

常用荷重 最大 7 N/mm

常用速度 最大 2.4 m/分

ケーキ厚み 最大 15 mm

4 納入期限 令和8年10月30日(金)

5 納入場所 静岡市清水区清開一丁目1番1号 静清浄化センター内 指定場所

6 その他

- (1) 契約後、契約業者は速やかに購入所管課担当者との連絡をとること。
- (2) 見積金額には、納入等に係る諸経費を含むこと。
- (3) 納入品について、仕様や寸法等が確認できる資料を納品前に購入所管課担当者へ提出し、承諾を得ること。また、納品書に併せて、ろ布検査成績書を提出すること。
- (4) 静清浄化センター汚泥処理棟2階(地上から約 6.3m)の指定場所へ納入すること。

納入場所には昇降装置が無いため、ユニック等の重機を用いて納入すること。

- (5) 納入日時については、購入所管課担当者と協議の上決定する。
- (6) 見積書提出期限の前日までに必要に応じて現場確認をすることができる。確認に当たっては事前に購入所管課担当者に連絡すること。なお、現場確認を行わなかった場合の異議申し立ては受け付けない。
- (7) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課

静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 清水北部浄化センター 担当者 松村
連絡先 TEL : 054-364-0011 FAX : 054-364-0334

見 積 書

| | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | | | | | | | | | | |

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

ベルトプレス式汚泥脱水機用ろ布

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者 (該当に○)

所在地 (住所)

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者