

仕 様 書

1 品 名 ベルトプレス式汚泥脱水機用ろ布

2 数 量 (1) 上ろ布 1枚

(2) 下ろ布 1枚

3 規格等

寸 法	上ろ布	幅 3,100 mm × 長 15,970 mm
	下ろ布	幅 3,100 mm × 長 16,270 mm
通 気 度		9,000 ± 900 cc/分/cm ²
組 織 構 造		朱子織
材 質		ポリエステル
継 手		レーシング継手
本 体 強 度		90 N/mm 以上
継手部強度		60 N/mm 以上
縦 伸 度		1.2 % 以下 (引張り荷重 9.8 N/mm時)
そ の 他		実用上、良好な耐酸性、走行性、耐久性を有すること。

[参 考] 脱水機仕様

ベルトプレス式汚泥脱水機 (月島機械株式会社製 SPRFⅡ-3000 型)

ろ過幅 (有効幅) 3,000 mm

適用スラリー 都市下水汚泥 (分流式)

常用荷重 最大 7 N/mm

常用速度 最大 2.4 m/分

ケーキ厚み 最大 15 mm

4 納入期限 令和7年12月12日 (金)

5 納入場所 静岡市清水区清開一丁目1番1号

静岡浄化センター内 指定場所

※2階 (地上から約 6.3m) の搬入口から指定場所へ納入すること。

※納入場所には昇降装置が無い場合、ユニック等の重機を用いて納入すること。

6 その他

(1) 見積金額には、納入等に係るすべての諸経費を含むこと。

(2) 見積書提出期限の前日までに必要に応じて現場確認をすることができる。確認に当たっては事前に購入所管課担当者に連絡すること。なお、現場確認を行わなかった場合の異議申し立ては受け付けない。

- (3) 汚泥脱水機へのろ布の取り替え設置作業は含まないものとする。
- (4) 決定後、売渡人は速やかに購入所管課担当者と連絡をとり、納入日時等を協議すること。
- (5) 納入物品については、納入前に仕様や寸法等が確認できる資料を購入所管課担当者へ提出し、事前承諾を得ること。承諾を得たろ布を納入すること。
- (6) 納品時には、納品書と併せてろ布検査成績書（任意書式）を提出すること。
- (7) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課

静岡市上下水道局下水道部下水道施設課 清水南部・静清管理係 担当者 菱澤
連絡先 TEL : 054-364-0011 FAX : 054-364-0334

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

ベルトプレス式汚泥脱水機用ろ布

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者 (該当に○)

所在地 (住所)

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者