

仕様書

1 購入物品名 脱臭用活性炭(新炭)

2 規格

以下の①～③について、各規格に適合する脱臭用活性炭を納入すること。

種類	平衡吸着量	形状	粒度	硬度
① 酸性成分吸着用	硫化水素濃度 5ppm において 平衡吸着量が 18%g/g 以上	円柱状造粒炭	4～6 メッシュ	95%以上
② アルカリ性成分吸着用	アンモニア濃度 5ppm において 平衡吸着量が 7%g/g 以上			
③ 中性成分吸着用	硫化メチル濃度 5ppm において 平衡吸着量が 4%g/g 以上			

※上記種類は全て気相用とする。

3 数量(内訳)及び納入場所

数量等は、別紙「令和7年度 活性炭購入数量」による。

(1) 静岡市駿河区登呂五丁目 3 番1号 高松浄化センター(1階)

(2) 静岡市駿河区中島 1711 番地の1 中島浄化センター(1階)

4 納入期限

令和7年 12 月 12 日(金)

5 納入方法等

- (1) 各活性炭は、15kg のクラフト袋詰めにて納入すること。
- (2) 活性炭の梱包袋には、「新炭」及び活性炭の種類(酸性成分吸着用等)を表示すること。
- (3) 活性炭の梱包袋は、長期の保管に対しても吸湿等による製品劣化の無い様にする。
- (4) 納入前に、「2 規格」の内容が記載されている品質検査報告書を提出し、購入所管課担当者の承諾を得ること。
- (5) 納入に要する費用は、すべて契約業者の負担とする。
- (6) 見積金額には搬入等諸経費を含むこと。
- (7) 納入日については、購入所管課担当者と打ち合わせの上決定すること。
- (8) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

6 購入所管課

下水道部下水道施設課中島施設係

担当 宮崎 TEL (054)-285-3469 FAX (054)-285-5499

別紙「令和7年度 活性炭購入数量」

使用場所		種類	数量		納入場所
			kg	袋(15kg入)	
(1)	高松浄化センター 沈砂池	①酸性成分吸着用	90	6	高松浄化 センター
		②アルカリ性成分吸着用	90	6	
		③中性成分吸着用	90	6	
(2)	中島浄化センター 1・2系初沈、エアタン脱臭設備	①酸性成分吸着用	1,605	107	中島浄化 センター
		③中性成分吸着用	810	54	
(3)	中島浄化センター 汚泥処理棟	①酸性成分吸着用	255	17	
		②アルカリ性成分吸着用	285	19	
		③中性成分吸着用	255	17	
(4)	中島浄化センター 汚泥貯留棟	①酸性成分吸着用	105	7	
		②アルカリ性成分吸着用	75	5	
		③中性成分吸着用	60	4	
合計			3,720	248	

活性炭別合計

	kg	袋(15kg入)
①酸性成分吸着用	2,055	137
②アルカリ性成分吸着用	450	30
③中性成分吸着用	1,215	81
合計	3,720	248

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

脱臭用活性炭（新炭）

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者