

仕 様 書

1 品 名 深井戸用水中モータポンプ及び付属品一式(松野取水場用)

2 仕 様 下表に適合する機種を選定すること。

深井戸用水中モータポンプ

用 途	上水道		
数 量	1台		
仕様	要項	吐 出 口 径	φ 80mm
		揚 水 量	0.56m ³ /min
		揚 程	100m
		フ ラ ン ジ 規 格	井戸フランジ (JIS B 8324)
	材質	ケ ー シ ン グ	SUS304、SCS13、SCS13A、SCS14又はSCS14A
		羽 根 車	SUS304、SCS13、SCS13A、SCS14又はSCS14A
		主 軸	SUS304、SUS316、SUS403、SUS420J1、SUS420J2、SUS430又はSUS431
	モーター	出 力	18.5 kW
		電 圧	3φ 200V
		周 波 数	60Hz
		ケ ー ブ ル	30m以上×2本
付 属 品	ケーブルバンド SUS製 20 個		
	地上銘板 1 枚		
備 考	社内検査とし、性能試験成績書を納入時に提出すること。		

3 納入場所 静岡市葵区門屋99 門屋浄水場

4 納入期限 令和7年11月28日

- 5 その他
- (1)見積金額には、納入に係るすべての費用及び設置時の立会いに係る費用を含むこと。
 - (2)契約後速やかに、機器の仕様が確認できる図面等を購入所管課担当者へ提出して事前承諾を得ること。
承諾を得た機種を納入すること。
 - (3)納入日は購入所管課担当者と協議すること。
 - (4)納入時には、製品の汚れ防止用として個々に全体梱包を行い、指定場所に搬入すること。
 - (5)買受人は、納入した物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、売渡人に対して相当の期間を定めて契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。
買受人は、物品の引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完を請求することができない。ただし、売渡人が引渡しの時にその事実を知り、若しくは 重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
 - (6)その他不明な点は購入所管課担当者と協議すること。

6 購入所管課 静岡市上下水道局 水道部 中山間地水道課 葵北施設係 山本
Tel 054-207-9471

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

深井戸用水中モータポンプ及び付属品一式（松野取水場用）

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者