

仕 様 書

1 品 名 薬品注入ポンプ及び薬品タンク

2 数量・納入場所等

品名	電源・接続口径	納入場所	数量	費用区分
(1)薬品注入ポンプ (200V)	電源：単相 200V 接続口径：(吐出側) $\phi 6\text{mm} \times \phi 11\text{mm}$ (注入側) $\phi 5\text{mm} \times \phi 8\text{mm}$	平野取水場 静岡市葵区平野 2414 番地の 1	1 台	上下水道分
		森谷沢取水場 静岡市葵区牛妻 2668 番地の 1	1 台	
(2)薬品注入ポンプ (100V)	電源：単相 100V 接続口径：(吐出側) $\phi 6\text{mm} \times \phi 11\text{mm}$ (注入側) $\phi 5\text{mm} \times \phi 8\text{mm}$	水見色配水池 静岡市葵区水見色 628 番地	1 台	
(3)薬品注入ポンプ (200V)	電源：単相 200V 接続口径：(吐出側) $\phi 6\text{mm} \times \phi 11\text{mm}$ (注入側) (4)の薬品タンクの接続口径に適合するもの。	坂ノ上第 2 取水場 静岡市葵区坂ノ上 858 番地の 2	2 台	簡易水道分
(4)薬品タンク			1 台	

3 規 格 等

(1)～(3) 薬品注入ポンプ

ア 使用流体	次亜塩素酸ナトリウム
イ 材 質	接液部は使用流体に耐食性があること。
ウ 寸 法	W300mm 以内×D400mm 以内×H400mm 以内
エ 構 造	ダイヤフラム式
オ 外 観	ポンプヘッド部分はガスロックの発生及び吐出状態が外部から確認できるよう無色透明であること。
カ エア抜き機構	自動エア抜き機構または手動エア抜き構造
キ 運転方式	手動調節運転
ク 最低吐出量	0.06mL/min 以下 (最大吐出圧力時)
ケ 最大吐出量	6.3mL/min 以上 (最大吐出圧力時)
コ 最大吐出圧	1.0MPa 以下

サ 電源及び接続口径

(1) 電源：単相 200V 接続口径：(吐出側) $\phi 6\text{mm} \times \phi 11\text{mm}$ (注入側) $\phi 5\text{mm} \times \phi 8\text{mm}$ (2) 電源：単相 100V 接続口径：(吐出側) $\phi 6\text{mm} \times \phi 11\text{mm}$ (注入側) $\phi 5\text{mm} \times \phi 8\text{mm}$ (3) 電源：単相 200V 接続口径：(吐出側) $\phi 6\text{mm} \times \phi 11\text{mm}$

(注入側) (4)の薬品タンクの接続口径と合致するもの。

ス 付 属 品 取り付け金具 1 式

(4) 薬品タンク

ア 使用流体	次亜塩素酸ナトリウム
イ 材 質	接液部は使用流体に耐食性があること。
ウ 寸 法	W600mm 以内×D600mm 以内×H800mm 以内
エ 容 量	100L 以上
オ 外 観	使用流体の残量が外部から目盛りで確認できること。
カ 付 属 品	取り付け金具 1 式
キ 取出し口	薬液取出し口が 2 か所あること。

4 納入期限 令和 8 年 1 月 30 日 (金)

5 その他

- (1) 見積金額は、搬入取り付け等、設置（既設配管・配線への接続含む）、調整及び正常動作確認に係る諸経費を含むこと。決定後、上下水道分(平野取水場、森谷沢取水場、水見色配水池)と簡易水道分(坂ノ上第二取水場)に分けて見積金額の内訳を示すこと。納品検収後、上下水道分・簡易水道分の費用を分けて購入所管課へ請求すること。
- (2) 納入場所にある既存の機器等（薬品注入ポンプ：オーヤラックス製GT-7N 5 台（平野取水場 1 台、森谷沢取水場 1 台、水見色配水池 1 台、坂ノ上第 2 取水場 2 台）薬品タンク：オーヤラックス製Y-100BW 1 台（坂ノ上第 2 取水場））を無償で引き取ること。
- (3) 見積書提出期限の前日までに必要に応じて納入場所及び既存機器の保管場所を確認することができる。確認にあたっては、事前に購入所管課担当者に連絡すること。
- (4) 事前の現場確認及び納入時に施設に立ち入る作業員は、立ち入り前 6 ヶ月以内に保菌検査（腸チフス、赤痢、パラチフス、サルモネラ菌群及びO-157）を実施した者で、検査結果が陰性であること。また、その結果を購入所管課に提出すること。
- (5) 契約後、速やかに機器の仕様が確認できる図面等を購入所管課担当者に提出し、承諾を得た機種を納入すること。
- (6) 納入の際は、事前に購入所管課担当者と日程等の調整を行うこと。
- (7) 納入時に機器の取扱いに関する説明を購入所管課担当者に行い、安全確保に努めること。
- (8) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
- (9) 買受人は、納入した物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、売渡人に対して相当の期間を定めて契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完（以下「追完」という。）を請求することができる。買受人は、物品の引渡しを受けた日から 1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完を請求することができない。ただし、売渡人が引渡しの時にその事実を知り、若しくは重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
- (10) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

6 購入所管課 静岡市上下水道局水道部中山間地水道課 担当 簡易水道施設係 大石 電話番号 054-207-9470

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

薬品注入ポンプ及び薬品タンク

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者