

- 1 品 名 応急給水設備一式
2 数 量 5組
3 規格等

次の製品又は同等品を選定すること。

	メーカー	品 名 型 式	数量 (1セット あたり)	規格等
1	(株)初田 製作所	応急給水栓 PAT FLOW	1 式	① 本体は単口タイプであること。 ② 材質はステンレス鋼(配管・バルブ・脚部)であること。 ③ 接続部口径は 40 mmの町野式であること。 ④ 収納ケース付きであること。また、収納ケースには指定文字入れ「静岡市上下水道局」(サイズ・字体は決定後協議)を行うこと。
2		飲料水送水用給水ホース CLEAN FLOW	2 本	① 接続部口径は 65 mmの町野式であること。 ② 長さは 20m であること。 ③ 使用圧力 1.3MPa 対応品であること。 ④ 材質はたて糸・よこ糸がポリエステル繊維、内張りがポリウレタンエラストマーであること。
3		地下式消火栓 単口スタン ドパイプ(レバー付き) SH-R	1 本	① 本体は差込式であること。 ② 接続部口径は 65 mmの町野式であること。 ③ 全長が 800 mm(±100 mmまで可)であること。 ④ 材質はアルミニウム合金であること。
4		応急給水栓接続 アダプタ J0-3	1 個	① 本体は異形媒介(差込式受口×差口)であること。 ② 材質はアルミニウム合金であること。 ③ 接続は町野式であること。 ④ 口径は差込受口が 65 mmで差口が 40 mmであること。

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継製品で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継製品を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上表規格等欄に適合するものであることが判断できる資料(カタログ等)と「同等品申請書兼承認書」を、令和8年10月9日(金)正午までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

- 4 納入期限 令和9年1月29日(金)まで
5 納入場所 静岡市葵区七間町15番地の1
静岡市上下水道庁舎 6階 上下水道経営企画課 執務室

6 その他

- (1) 見積金額には搬入等に係る費用を含めること。
(2) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
(3) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

- 7 購入所管課 上下水道経営企画課 安心安全係 担当：宮田 電話：054-270-9119

