

- 1 品 名 飲料水用簡易水槽用ポンプ
 2 数 量 1セット
 3 規格等

次の製品又は同等品を選定すること。

メーカー	品 番	規格等
三和紙工 株式会社	車載バッテリー 駆動型飲料 水用移送ポン プ (FJP01 - 12V II)	1. タンクアダプタ ● 飲料水用簡易水槽の取出口（65A 町野式カップリングオス）に接続できるものであること。 ● 本体との接続に必要な金具類を含むこと。 ● 飲料水の移送に適した材質及び構造であること。 2. 本体 ● 車載バッテリー12V を電源として駆動する飲料水用移送ポンプであること。 ● タンクアダプタ及び注水ホースと接続して使用できる構造であること。 ● 水が接触する部材は、飲料水に適した材料を使用していること。 ● 電源コードは 4m 程度とし、使用時に支障のない長さを有すること。 ● ポンプの吐出量は、エンジンを始動した状態において、長さ 2m のホースを使用し、揚程 1m の場合に、毎分 100L 以上であること。 3. 注水ホース ● 口径 25mm、長さ 5m 程度のホースであること。 ● 本体と接続して飲料水用簡易水槽からの注水作業に使用できるものであること。 ● 飲料水の注水作業に適した材質及び構造であること。

※当該機種種の製造中止等が判明した場合は、当該機種種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上表規格等欄に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を、令和 8 年 10 月 15 日（木）午後 5 時までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

- 4 納入期限 令和 9 年 1 月 18 日（月）まで
 5 納入場所 静岡市清水区庵原町 153 番地の 1 庵原配水場
 6 その他

- (1) 見積金額には搬入、設置、調整等に係る費用を含めること。
 (2) 納品時に、配線接続、調整を行い、正常作動を確認すること。
 (3) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

- 7 購入所管課 上下水道経営企画課 安全・安心係 担当 原田 電話 054-270-9119

