

## 仕様書

1 品 名 雨量計感部

2 数 量 4台

## 3 機種・規格等

次の機種又は同等品を選定すること。

メーカー・機種	株式会社 YDK テクノロジーズ WB0015-10S1-UH-JNN	
規格等	(1) 検出方式	転倒ます式
	(2) 受水口径	200mm
	(3) 1転倒雨量	1.0mm
	(4) 測定精度	
	ア 雨量 40mm 以下	±1.0mm 以内
	イ 雨量 40mm 越え	±3.0%以内
	(5) 接点出力信号	無電圧メーク接点信号
	(6) 接点出力数	1接点以上
	(7) ろ水器	二重構造等によるゴミ詰まり防止機能を備えていること。
	(8) 絶縁抵抗	DC500V、10MΩ以上
	(9) 使用環境温度	0°C~50°Cを含む範囲であること。
	(10) 主要部材質	SUS304 又は同等以上の材質であること。
	(11) 尺寸法	W250mm 以内 × D250mm 以内 × H500mm 以内
	(12) ヒーター	胴体にヒーターを内蔵していること。
	(13) 電源	AC100V、60Hz
	(14) 最大消費電力	100W 以内
	(15) 型式証明	不要

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上表規格等欄に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を、令和8年1月23日（金）正午までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

4 納入期限 令和8年3月27日（金）

5 納入場所 静岡市葵区門屋99番地 門屋浄水場

## 6 その他

- (1) 見積金額には、納入に係る諸経費を含むこと。（設置・調整等に係る費用は含まない。）
- (2) 見積書提出期限の前日までに必要に応じて納入場所を確認することができる。確認にあたっては、事前に購入所管課担当者に連絡すること。なお、現場確認を行わなかった場合の異議申立ては受け付けないものとする。
- (3) 契約後、速やかに機器の仕様が確認できる図面等を購入所管課担当者に提出し、承諾を得た機種を納入すること。
- (4) 納入の際は、事前に購入所管課担当者と日程等の調整を行うこと。
- (5) 納入時に機器の取扱いに関する説明を購入所管課担当者に行い、安全確保に努めること。
- (6) 買受人は、納入した物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものの（以下「契約不適合」という。）であるときは、売渡人に対して相当の期間を定めて契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完（以下「追完」という。）を請求することができる。買受人は、物品の引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完を請求することができない。ただし、売渡人が引渡しの時にその事実を知り、若しくは重大な過失によって知らなかつたときはこの限りでない。
- (7) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課 静岡市上下水道局水道部中山間地水道課

担当 葵北施設係 安田 電話番号 054-207-9471

F-041

## 見 積 書

金額	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

雨量計感部

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者 (該当に○)

所在地 (住所)

名 称

代表者職氏名

印

(宛先) 静岡市公営企業管理者