

仕 様 書

1 品 名 薬品注入ポンプ

2 数 量 8 台

3 機種・規格等

次の機種又は同等品を選定すること。

メーカー・機種	株式会社オーヤラックス CF-8V-A	
規格等	(1) 使用流体	次亜塩素酸ナトリウム
	(2) 材 質	接液部は使用流体に耐食性があること。
	(3) 寸 法	W300mm 以内×D400mm 以内×H400mm 以内
	(4) 構 造	ダイヤフラム式
	(5) 外 観	ポンプヘッド部分はガスロックの発生及び吐出状態が外部から確認できるよう無色透明であること。
	(6) エア抜き機構	手動エア抜き機構又は自動エア抜き機構
	(7) 運転方式	①手動運転時：手動調節運転 ②自動運転時：アナログ受信運転
	(8) 入力信号	①連動信号：無電圧 a 接点及びオープンコレクタ ②ローカル／リモート入力信号： 無電圧 a 接点及びオープンコレクタ ③アナログ信号：DC4～20mA
	(9) 最低吐出量	0.06mL/min 以下（最大吐出圧力時）
	(10) 最大吐出量	6.30mL/min 以上（最大吐出圧力時）
	(11) 最大吐出圧	1.0MPa 以上
	(12) 電 源	AC100V、60Hz
	(13) 接続口径	①吐出側：φ6mm×φ11mm ②注入側：φ5mm×φ8mm
	(14) 付 属 品	取付金具 1 式

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上表規格等欄に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を、令和 8 年 1 月 23 日（金）正午までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

4 納入期限 令和 8 年 3 月 27 日（金）

5 納入場所 静岡市葵区門屋 99 番地 門屋浄水場

6 その他

- (1) 見積金額には、納入に係る諸経費を含むこと。(設置・調整等に係る費用は含まない。)
- (2) 見積書提出期限の前日までに必要に応じて納入場所を確認することができる。確認にあたっては、事前に購入所管課担当者に連絡すること。なお、現場確認を行わなかった場合の異議申立ては受け付けないものとする。
- (3) 契約後、速やかに機器の仕様が確認できる図面等を購入所管課担当者に提出し、承諾を得た機種を納入すること。
- (4) 納入の際は、事前に購入所管課担当者と日程等の調整を行うこと。
- (5) 納入時に機器の取扱いに関する説明を購入所管課担当者に行い、安全確保に努めること。
- (6) 買受人は、納入した物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、売渡人に対して相当の期間を定めて契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。買受人は、物品の引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完を請求することができない。ただし、売渡人が引渡しの時にその事実を知り、若しくは重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
- (7) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課 静岡市上下水道局水道部中山間地水道課
担当 葵北施設係 安田 電話番号 054-207-9471

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

薬品注入ポンプ

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者