

「施工プロセス」チェックリスト

別紙4

1. 工事名 \_\_\_\_\_ 工事担当課名： \_\_\_\_\_  
 2. 工期 明治33年1月0日～明治33年1月0日 担当監督員： \_\_\_\_\_  
 ①本チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必ず必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員等が確認する。  
 ②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がOKであればレマークを記入し、OKでなければ空欄とする。

調査項目	細別	確認項目	チェック内容 (チェック時期)	連番 評定 番号	確認 方法	書類の提出遅れや監督員による修正があった場合は、空欄としチェックしない														
						対象	判定	着手前	施工中の確認方法等				完成時							
1 施工 体制	I 施工 体制 一般	●施工体系図、 施工体制台帳	・作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。 (施工体系図、体制台帳提出時)	1 1-1-①	提出	下請がいる場合対象														
			・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 (施工時の当初、変更時)	2 1-1-⑨	確認・提出	下請がいる場合対象														
			・施工体制台帳に下請負契約書等(写) (再下請業者を含む。)を添付している。 (施工時の当初、変更時)	3 1-1-⑨	提出	下請がいる場合対象														
			・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 (施工時の当初、変更時)	4 1-1-⑨	確認	下請がいる場合対象														
			・施工体系図または下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 (施工時 1回/月程度)	5 1-1-① 1-1-⑨	確認	下請がいる場合対象														
			・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。 (施工時 1回/月程度)	6 1-1-⑨	確認	下請がいる場合対象														
	●施工計画書	○施工体制点検 チェック	・品質管理体制が、書面に適切に記載されている。 (施工計画書提出時)	7A 1-1-② 1-1-⑨	提出	全工事対象														
				・安全管理体制が、書面に適切に記載されている。 (施工計画書提出時)	7B 1-1-③ 1-1-⑨	提出	全工事対象													
				・現場の施工体制(品質管理、安全管理を含む)が、書面と一致している。 (施工時適宜)	8 1-1-④	確認	全工事対象													
		○建設業退職金 共済制度	・掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した。 (契約後)	9 1-1-⑤	確認	全工事対象														
				・建設業退職金共済制度(建退共)の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。 (施工中1回程度)	11 1-1-⑥ 1-1-⑨	提示	全工事対象													
				・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 (施工中1回程度)	12 1-1-⑨	確認	全工事対象													

1	I 施工体制一般	○下請検査	・元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。 (検査の前等)	13 1-1-⑦	提示	下請がいる場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	下請の作業成果（出来形等）に対して、元請自ら確認し、検査をしている場合は評価する。	
		○支援体制	・現場における施工体制に対し、本店支店等による十分な施工体制を整え実施している。 (施工中)	14 1-1-⑧	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	元請が本・支店と現場間で、定例会議や店社パトロールを実施しており支援体制が整っていると認められる場合は評価する。	
		○請負代金内訳書	・請負代金内訳書を契約締結後14日以内に提出した。 (契約後)	15 1-1-⑨	提出	請求した場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	請求し、14日以内に提出を受けたら評価する。期限外の提出、又は提出しなかった場合は評価せず、請求していない場合は対象外とする。	
		○労働保険関係成立票	・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 (施工中1回程度)	16 1-1-⑨	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	掲示物の確認については、工事現場における施工体制点検チェックリストによる点検時の結果等をもとに判定し、是正指導等がなければ判定欄にチェックを入れる。	
		○建設業許可標識	・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。 (施工中、月1回程度)	17 1-1-⑨	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	掲示物の確認については、工事現場における施工体制点検チェックリストによる点検時の結果等をもとに判定し、是正指導等がなければ判定欄にチェックを入れる。	
	II 配置技術者／現場代理人／監理技術者／監理技術者補佐／主任技術者	●コリンズ	・事前に確認を受け、契約締結後土日祝日を除き10日以内に登録し提出した。 (当初契約時)	18A 1-11-⑫	提出	500万円以上の工事の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
			・事前に確認を受け、変更契約締結後に登録機関に登録し提出した。 (変更時、完成時)	18B 1-11-⑫	提出	500万円以上の工事に変更契約した場合対象（金額のみの変更時は不 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	完成時は日付入力無履行チェックのみ
		○現場代理人	・現場代理人として、工事全体の把握ができています。 (施工中適宜)	19 1-11-①	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	着手から完成までの期間の現場代理人の対応を判断し、現場代理人の管理に対する対応を判断する。	
			・現場代理人が現場に常駐している (施工中適宜)	20 1-11-① 1-11-⑫	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	現場施工の稼働中、特別な理由がある場合を除き常時継続的に当該現場に滞在していれば評価する。 ※「建設工事における技術者等の適正な配置のための手引」3ページ参照	
			・現場代理人として、監督職員への通知、報告、協議等を書面で行っている。 (施工中適宜)	21 1-11-② 1-11-⑫	提出	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	通知、報告、申出等が書面で行われていれば評価する。 (メール等の補助手段は、監督職員が書面扱いと認めた場合のみ適用する。)	
・契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。 (施工中適宜)			22 1-11-③	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	理解度が悪い場合のみ評価せず、よく理解していれば評価する。		
・工事請負契約約款第18条（条件変更等）第1項に基づく設計照査を行っている。 (施工中適宜)			23 1-11-④	提出	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	設計照査については、設計図書の確認として相違がない場合でも実施し、その報告を書面にて着前に提出されたことを確認する。適切な照査を行わなかった為に、手戻りが発生した場合は評価しない。		
○現場代理人	・書類及び資料が適切に整理されている。 (書類提出時等)	24 1-11-⑤	提出	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	見やすく整理されていれば評価する。 間違い等が多く適切に書類が作成されていない場合は評価しない。			
	・作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。 (施工中適宜)	25 1-11-⑥	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	請負者の責による苦情、事故、手戻り等があった場合のみ評価せず、それ以外は評価する。			
	・現場代理人が全ての下請業者を適切に把握している。 (施工中適宜)	26 1-11-⑫	確認	下請がいる場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	全ての下請業者を適切に把握しており、入札に参加した業者が下請業者として作業していない及び下請業者が静岡市の指名停止期間中でないことが確認できれば評価する。			

1	II 施工体制 現場代理人/監理技術者/監理技術者補佐/主任技術者	○専門技術者	・工事に必要な専門技術者を選任し、配置しており、主任技術者等通知書に記載されている。 (施工計画時、施工時適時)	27 1-II-⑫	提出	専門技術者を選任し配置している場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		専門技術者とは、建設業法の業種に基づく専門工事がある場合に元請人が配置する技術者のこと。下請けにて配置する場合は専門技術者とは呼ばないので注意。
		○作業主任者	・作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。配置の場合、配置が確認できるように施工計画書等に記載して (施工計画時、施工時適時)	28 1-II-⑧ 1-II-⑫	提出	作業主任者を必要とする作業がある場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		作業主任者を配置しなければならない現場は、施工計画書等に作業の種類及び氏名が記載する。新規入場者教育や安全ミーティング(KY活動等)の記録で確認できれば評価する。配置を要しない現場の場合は、対象欄を空白のままとする。
		○監理技術者(補佐含む)(主任技術者)	・主任(監理)技術者(補佐含む)として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。 (施工時適時)	29 1-II-⑨	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		手戻り、手直し(簡易なものを除く)等があれば評価せず、技術上の管理が適切に行われている場合は評価する。現場に居ることが少なく、施工等に関与していない場合は評価しない。
			・施工体制、施工状況を把握し、下請、部下等をよく指導している。 (施工時適時)	30 1-II-⑩	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		下請の有無にかかわらず、施工状況を把握していることが確認できれば評価する。(部下等とは現場職員の他に下請業者も含む。)現場に居ることが少なく、施工等に関与していない場合は評価しない。
		・施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。 (施工時適時)	31 1-II-⑪	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		工事完成時に、当該項目について判定する。創意工夫と区別し、創意工夫では加点されない内容であっても些細な工夫や提案があれば評価する。	
		・主任(監理)技術者(補佐含む)としての要件が資格者証等により確認できた。 (着事前)	32 1-II-⑫	提出	全工事対象 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		着事前に提出され、資格証または経歴書を添付している。	
		・配置予定技術者または主任技術者等通知書に記載されている技術者(補佐含む)が本人と同一であった。 (着事前)	33 1-II-⑫	確認	全工事対象 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
		・工事実績情報登録において重複がなく、現場に専任している。(専任義務は建築一式工事7,000万円以上、その他工事3,500万円以上) (施工時 1回/月程度)	34 1-II-⑫	確認	全工事対象 ※専任については金額により対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		管理技術者補佐を専任で置いている場合、技術者の専任は2件まで可能 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)	35 1-II-⑫	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		2	I 施工管理 施工状況	●設計図書の照査	・請負契約約款第18条第1項第1号から3号に係る設計図書の照査を行い、所定の書面に提出した。 (着事前)	36A 2-I-① 2-I-⑯	提出	全工事対象 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
・現場条件の変化に対して、適切に対応している。書面(契約書第18条第1項第4号、5号)の提出や協議を行っている (施工中適宜)	36B 2-I-① 2-II-④				提出	現場条件が変化した場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		静岡市建設工事共通仕様書巻末資料掲載の工事請負契約における設計変更ガイドライン参照 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
●施工計画書	・施工計画書が工事着事前(計画内容に変更が生じた場合を含む)に提出されている。 (着事前)			37 2-I-②	提出	全工事対象 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		施工計画書(作業要領書含む)が工事着事前に提出されている場合は評価し、提出以前に次工程に進んでいる場合は評価しない。
	・施工計画書の記載内容が設計図書、現場条件(周辺状況、制約条件)等を反映した内容になっている。 (着事前、変更時)			38 2-I-③ 2-I-⑯	提出	全工事対象 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		設計図書の内容及び現場条件を反映したもとなっている場合は評価し、反映されていない場合(記載不足等)や間違いが多い場合は評価しない。
	・施工計画書に出来形管理のための記載がある。 (着事前、変更時)			39A 2-I-④	提出	全工事対象 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		施工計画書に出来形管理のために確認する項目、検査時期、出来形管理表、工夫等があれば評価する。
	・施工計画書に品質確保のための記載がある。 (着事前、変更時)			39B 2-I-④	提出	全工事対象 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		施工計画書に品質確保のために確認する項目、検査時期、チェック表、工夫等があれば評価する。
	・施工計画書に基づき、日常の出来形管理を適時・適切に行っている。 (施工中適宜)			40A 2-I-⑤	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		施工計画書に記載された出来形管理のための内容が、現場に反映されていれば評価する。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2	I	施工管理	●施工計画書	・施工計画書に基づき、日常の品質管理を適時・適切に行っている。 (施工中適宜)	40B 2-1-⑤	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工計画書に記載された品質管理のための内容が、現場に反映されていれば評価する。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				・記載内容と現場施工方法が一致している。 (施工中適宜)	41 2-1-⑧ 2-1-⑯	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工計画書の記載内容が施工方法と一致していれば評価する。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			●施工図	・施工図作成にあたり、関連工事等と遅滞なく、調整が十分に図られている。 (着手前、変更時)	42 2-1-⑥ 3-1-②	提出	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	関連工事及び現場状況と調整され、出来形等が確認できる施工図が遅滞なく作成されていれば評価する。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				●打合せ簿	・工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時、適切に行われている。 (施工中適宜)	43 2-1-⑦	提出	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			●出来形、品質		・一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。 (施工中適宜)	44 2-1-⑨ 2-1-⑯	提出	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				・現場内での整理整頓が、日常的に行われている。 (施工中適宜)	45 2-1-⑩	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	現場内の整理整頓の状態を観察し、判断する。 現場に臨場した時（施工体制点検等）にチェックする。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				・建築材料（以下「材料」）、設備機材（以下「機材」）に関する資料の整理及び確認がなされている。 (施工中適宜)	46A 2-1-⑪ 3-1-①	提出	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	適切な材料・機材の承諾図等（カタログ等）が事前に提出され、整理されていれば評価する。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				・使用する材料・機材の調達計画及び搬入後の管理が適切である。 (施工中適宜)	46B 2-1-⑪	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	必要な時に必要な量を手配及び搬入しており、搬入後の管理状況が良ければ評価する。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				・社内検査が計画的に行われている。 (完成時)	47 2-1-⑫	提示	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工計画書において定めた社内検査員（品質管理担当者等）により適時、現場の検査が行われていれば評価する。
				・独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。 (施工中適宜)	48 2-1-⑬	提出	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	自社独自のチェックリスト等の管理基準やマニュアルを用いて、現場管理が日常的に行われていれば評価する。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				・低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 (施工中適宜)	49 2-1-⑭	確認	主要な建設機械を使用した場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	主要な建設機械に低騒音、低振動及び排出ガス対策型建設機械を使用していれば評価する。重機等を使用しない場合または供給側の問題で調達できない場合等監督職員に事前に報告があった場合は対象欄を空白のままとする。
				○建設副産物及び建設廃棄物	・受注者が産業廃棄物管理系（マニフェスト）または電子マニフェストにより適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 (施工中適宜)	50 2-1-⑮ 2-1-⑯	提示	副産物及び再生資源利用がある場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含めて提出した。 (施工中適宜)		51 2-1-⑮ 2-1-⑯	提出	副産物及び再生資源利用がある場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	( ) コブリスID ( ) 施工時に適宜確認し、工事完成時に当該項目を判定する。
			II	工程管理	●工程表	・施工前に各種工程表を提出している。 (着手前、施工中適宜)	52 2-11-① 2-11-⑨	提出
・現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。 (着手前、施工中適宜)	53 2-11-②	提出				全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	月間・週間工程表等で工事の進捗を把握していれば評価する。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 (施工中適宜)	54 2-11-③ 2-11-⑨	確認				全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	工程のフォローアップを行っている場合又は工程の遅れがなく、フォローアップが不要な場合は評価する。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
・工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。 (完成時)	55 2-11-⑤	確認				各種制約があった場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	各種制約（作業時間の制限、車両通行規制等）のある中、スムーズに作業が行われた場合は評価し、制約がなかった場合については対象外とする。	

2 施工状況	II 工程管理	○工事記録簿	・受注者の責による夜間や休日の作業がない。 (施工中適宜)	56 2-II-⑥	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	受注者の責による予定外の休日・夜間の作業がない場合は評価する。	
		・休日・代休の確保を行っている。 (施工中適宜)	57 2-II-⑦	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	工事記録簿等に代休や振替休日の記載があり、不整合がないことを確認し、判定する。		
		・近隣住民（入居官署等を含む）との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。 (施工中適宜)	58 2-II-⑧	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	近隣住民（入居官署等を含む）に対して資料等を配布するなど工事に対する理解を求め、工程の調整を行った場合は評価する。		
		○安全活動	・災害防止協議会等を実施し、記録がある。 (施工時 1回/月以上)	59 2-III-① 2-III-⑭	提示	下請がいる場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	安全衛生委員会や安全訓練とは別物なので混在しないように注意すること。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		・店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。 (施工中 1回/月以上)	60 2-III-② 2-III-⑭	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	パトロールの実施が書面により確認できれば評価する。		
		・各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正・指示している。 (完成時)	61 2-III-③	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	安全確認事項が適切で指摘がない、または指摘を受けたがその後の措置が適切であれば評価し、安全確認関係が不適切、または再三の改善指示があれば評価しない。		
	III 安全対策	○安全活動	・安全教育・訓練等を実施し、記録がある。 安全訓練は作業員全員の参加により月当たり半日以上の実施が確認できること (施工中適宜)	62 2-III-④ 2-III-⑭	提示	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 (施工中適宜)	63 2-III-⑤ 2-III-⑭	提示	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工時に適宜現場確認し、工事完成時に書類の提示にて当該項目について判定する。(安全訓練に参加していない作業員等の参加が確認できる。)	
			・新規入場者教育を実施し、記録がある。 (施工中適宜)	64 2-III-⑥ 2-III-⑭	提示	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工時に適宜現場確認し、工事完成時に書類の提示にて当該項目について判定する。(安全訓練に参加していない作業員等の参加が確認できる。)	
			・現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。 (施工中適宜)	65 2-III-⑦	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工時に適宜現場確認し、工事完成時に当該項目について判定する。	
			○仮設備点検等	・重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。 (施工中適宜)	66 2-III-⑧ 2-III-⑭	確認	機械使用がある場合 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	監督員による臨場又は写真等で確認できれば評価する。
			・山留め、仮締切等の点検及び管理を実施し、記録がある。 (施工中適宜)	67 2-III-⑨ 2-III-⑭	提示	当該作業がある場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	点検及び管理状況の記録（チェックリスト等）があれば評価する。	
・足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理を実施し、記録がある。 (施工中適宜)		68 2-III-⑩ 2-III-⑭	提示	当該作業がある場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	点検及び管理状況の記録（チェックリスト等）があれば評価する。 足場や支保工がない場合は対象外とする。			
・機械・車両等点検整備等を実施し、記録がある。 (施工時 1回/月以上)		69 2-III-⑪ 2-III-⑭	提示	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	使用機械、工具、車両等の持ち込み時点検、日常点検、法定検査の記録、取扱者の任命と表示などを確認できる場合は評価する。			
・工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。 (施工中適宜)		70 2-III-⑫	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	監督員による臨場又は写真等で確認し、計画書や状況写真が整備されていれば評価する。			
・過積載防止対策を実施し、記録がある。 (施工中適宜)	71 2-III-⑬ 2-III-⑭	提示	過積載の対象となる運搬作業がある場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	啓発、PR、下請業者に対する指導等を行い、過積載防止の記録が確認できた場合は評価する。				

2	IV 対外関係	○関係機関等	・関係官署との調整等を実施し、記録がある。 (施工中適宜)	72 2-IV-① 2-IV-⑦	提示	調整等が必要な場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	道路管理者、河川管理者、交通管理者等の各管理者との調整を対象とする。対応があった場合に所定の様式（静岡市建設工事共通仕様書の巻末資料181）により記録が整理されていることを提示にて確認する。
			・近隣住民・入居官署等との調整等を実施し、記録がある。 (施工中適宜)	73 2-IV-② 2-IV-⑦	提示	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	適切な調整をした事実が記録等で確認できれば評価し、何も調整した事実がない場合は評価しない。
			・関連工事等との調整等を実施し、記録がある。 (施工中適宜)	74 2-IV-⑦	確認	関連工事がある場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	関連工事・工種との調整を実施し、記録（打合せ議事録、工程表、施工計画書等）があれば評価する。
			・引渡し時に入居官署に対し、保守管理について適切な説明を行っている。 (完成時)	75 2-IV-③	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	入居官署に対して、受注者として保守管理（取扱説明を言）についての資料を整理し、十分な説明を行っている又は行う予定が決定している場合は評価する。資料がなく説明を行っていない又は行う予定が決定していない場合は評価しない。
			・工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 (施工中適宜)	76 2-IV-④	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	工事看板、広報誌、ホームページ等により、工事の目的及び内容等を地域住民等に分かりやすく周知している場合は評価する。
			・近隣住民（入居官署等を含む）対策を実施し、苦情がない。または苦情に対して適切な対応を行い、以後トラブルがない。 (施工中適宜)	77 2-IV-⑤	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	近隣住民（入居官署等含む）から、苦情がなかった又は苦情に対して的確に対応した場合は評価する。不適切又は発注者任せの対策による対応であるか、軽微な苦情が再三ある場合は評価しない。
			○イメージアップ	・現場のイメージアップに取り組んでいる。 (施工中適宜)	78 2-IV-⑥	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	I 出来形及び出来ばえ	○出来形	・現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。 (施工中適宜)	79 3-1-③	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	躯体・仕上げにおいては出来形が許容範囲内であることが確認できれば評価する。設備工事においては機器の設置位置、材料の施工寸法、電気配管配線、水配管及びダクトの経路等の適切さが確認できれば評価する。
			・施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。 (施工中適宜)	80 3-1-④	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工の出来形に対する確認記録（出来形管理表等）があり、内容が適切であれば評価する。
			・出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。 (施工中適宜)	81 3-1-⑤	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	現場における出来形が管理記録（出来形管理表等）と相違ないことが確認でき、かつ現場での出来形が良好であれば評価する。
			・出来形の管理方法を工夫している。 (施工中適宜)	82 3-1-⑥	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	管理基準より厳しい独自の自社管理基準で出来形管理をしていることが確認できれば評価する。
			・解体又は撤去を含む工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。 (施工中適宜)	83 3-1-⑦	確認	解体、撤去を含む工事の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	撤去対象物の名称、数量、範囲等が関係資料により確認できれば評価する。 最低限マニフェストによる確認を行う。
			・不可視部となる出来形が、工事写真、施工記録等により確認できる。 (施工中、完成時)	84 3-1-⑧	確認	全工事対象 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる部分は、工事写真により確認できれば評価する。（撤去対象物を含む）

3 II 出来形及び出来ばえ	○品質 建築工事	・材料・製品の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 (施工中適宜)	85 3-II-①	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	設計図書等に規定された材料・製品が制作図、カタログ等で確認できれば評価する。
		・品質確認記録の内容が、適切である。 (施工中適宜)	86 3-II-②	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	機材・製品の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評価する。
		・施工の各段階における完了時の、品質が適切である。 (施工中適宜)	87 3-II-③	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工の各段階における品質が施工計画に記載された要領、管理方法等で管理されていることが確認できれば評価する。
		・躯体工事における施工の品質が、良好である。 (施工中適宜)	88 3-II-④	確認	直工2百万円以上 かつ躯体工事を含む 場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	各種構造の躯体工事における施工の品質が施工計画に記載された要領、管理方法等で管理されていることが確認できれば評価する。
		・内外仕上げ工事における施工の品質が、良好である。 (施工中適宜)	89 3-II-⑤	確認	直工2百万円以上 かつ内外仕上げ工 事を含む場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	内外仕上げ工事における施工の品質が施工計画に記載された要領、管理方法等で管理されていることが確認できれば評価する。
		・不可視部分の品質を確認できる工事 写真、施工記録等が整備されている。 (施工中適宜)	90 3-II-⑥	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる機材の材質、性能、機能等の適切さが工事写真により確認できれば評価する。
	○品質 電気設備工事 受変電設備工事	・機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 (施工中適宜)	91 3-II-①	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	設計図書等に規定された機材の品質が承諾図、カタログ（機器の耐震計算書を含む）等で確認できれば評価する。
		・施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 (施工中適宜)	92 3-II-②	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工の各段階における各種試験や記録の内容が適切であれば評価する。
		・品質確認記録の内容が、適切である。 (施工中適宜)	93 3-II-③	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	機材の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評価する。
		・システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 (施工中適宜)	94 3-II-④	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	設計図書等に規定された性能及び機能（シーケンス、総合動作等）の確認方法に工夫があり、記録の内容が設計図書を満足していれば評価する。
		・機材及び施工の品質が、良好である。 (施工中適宜)	95 3-II-⑤	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	絶縁抵抗、耐電圧、動作試験等個々の施工に関する試験等に合格していることが試験成績書等で確認でき、適切な施工であれば評価する。
		・不可視部分の品質を確認できる工事 写真、施工記録等が整備されている。 (施工中適宜)	96 3-II-⑥	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる機材の材質、性能、機能等の適切さが工事写真等により確認できれば評価する。
	○品質 冷暖房衛生工事 機械設備工事	・機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 (施工中適宜)	97 3-II-①	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	設計図書等に規定された機材の品質が承諾図、カタログ（機器の耐震計算書を含む）等で確認できれば評価する。
		・品質確認記録の内容が、適切である。 (施工中適宜)	98 3-II-②	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	機材の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評価する。
		・施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 (施工中適宜)	99 3-II-③	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	施工の各段階における各種試験や記録の内容が適切であれば評価する。
		・システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 (施工中適宜)	100 3-II-④	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	設計図書等に規定された性能及び機能（空調温・湿度、監視制御、風量、水量、騒音値、飲料水水質等）の確認方法に工夫があり、記録の内容が設計図書を満足していれば評価する。
		・機材及び施工の品質が、良好である。 (施工中適宜)	101 3-II-⑤	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ダクト及び配管の試験（風量、振動、騒音、耐圧、水圧、通水等）、動作、絶縁抵抗等個々の施工に関する試験等に合格していることが試験成績書等で確認でき、適切な施工であれば評価する。
		・不可視部分の品質を確認できる工事 写真、施工記録等が整備されている。 (施工中適宜)	102 3-II-⑥	確認	直工2百万円以上 の場合対象 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる機材の材質、性能、機能等の適切さが工事写真等により確認できれば評価する。