

【まとめ】

空気環境・空気調和の調整 返信の件数	学校		事務所①		事務所②		興行場		店舗		百貨店		旅館		その他		全施設まとめ		
	検査実施施設数	違反件数	不適率																
	35	0	70	0	71	0	9	0	23	0	33	0	20	0	27	0	288	0	0.0
ホルムアルデヒド量の測定実施 (10)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0.0
浮遊粉じんの量 (11)	35	0	70	0	71	3	9	0	23	0	33	0	20	0	27	2	288	5	1.7
一酸化炭素の含有率 (12)	35	2	70	0	71	3	9	0	23	0	33	0	20	0	27	1	288	6	2.1
二酸化炭素の含有率 (13)	35	10	70	13	71	12	9	0	23	0	33	3	20	1	27	2	288	41	14.2
温度 (14)	35	38	69	38	69	41	9	6	23	16	33	23	20	12	27	19	285	193	67.7
相對湿度 (15)	27	25	65	59	61	55	7	5	23	23	33	32	19	18	26	21	261	238	91.2
気流 (16)	35	2	70	7	71	3	9	1	23	1	33	1	20	2	27	3	288	20	6.9
ホルムアルデヒド量 (17)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0.0
冷却塔への供給水に必要な措置 (18)	9	2	26	9	22	8	4	0	6	0	8	3	3	0	11	4	89	26	29.2
加湿装置への供給水に必要な措置 (19)	12	2	49	4	47	9	5	1	5	1	12	1	8	1	15	5	153	24	15.7
冷却塔、冷却水の汚れ点検(1月以内ごと) (20)	9	1	26	6	22	8	4	0	6	0	8	2	3	0	11	4	89	21	23.6
冷却塔、冷却水の水管清掃(1年以内ごと) (21)	9	1	26	3	22	0	4	0	6	0	8	1	3	0	11	0	89	5	5.6
加湿装置の汚れ点検(1月以内ごと) (22)	11	1	49	4	46	7	5	1	5	0	9	0	8	1	15	4	148	18	12.2
加湿装置の清掃(1年以内ごと) (23)	12	1	49	1	46	6	5	0	5	1	9	0	8	1	15	3	149	13	8.7
排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 (24)	27	3	53	6	54	14	5	0	10	0	8	1	9	1	19	5	185	30	16.2
飲料水の管理																			
遊離残留塩素の含有率の検査実施(27を除く) (25)	34	0	70	0	70	0	9	0	16	1	20	2	18	0	24	0	261	3	1.1
遊離残留塩素の含有率(28を除く) (26)	34	0	70	0	70	2	9	0	15	1	18	0	18	1	24	1	258	5	1.9
中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 (27)	3	0	2	0	2	0	0	0	1	0	8	5	7	0	1	0	24	5	20.8
中央式給湯設備における (28)	3	1	2	2	2	0	0	0	1	0	3	0	7	0	1	0	19	3	15.8
水質検査実施(25)、(27)、(31)を除く (29)	34	1	70	7	70	1	8	3	16	3	19	2	17	3	23	0	257	20	7.8
水質基準(26)、(28)、(32)を除く (30)	33	1	63	0	69	1	5	0	13	0	17	0	14	0	23	0	237	2	0.8
中央式給湯設備における給湯水質検査実施(27)を除く (31)	5	0	3	0	6	0	2	0	1	0	8	1	11	3	3	0	39	4	10.3
中央式給湯設備における給湯水質基準(28)を除く (32)	5	0	3	0	6	0	2	0	1	0	7	0	8	0	3	0	35	0	0.0
貯水槽の清掃(34)を除く (33)	34	0	70	0	70	1	8	0	16	1	19	0	17	0	23	0	257	2	0.8
貯湯槽の清掃 (34)	5	0	3	0	6	0	2	0	1	0	8	5	11	2	3	0	39	7	17.9
雑用水の管理																			
遊離残留塩素の含有率の検査実施 (35)	11	1	15	1	18	0	4	0	4	1	7	0	3	0	5	0	67	3	4.5
遊離残留塩素の含有率 (36)	10	2	14	4	18	1	4	2	3	1	7	1	3	0	5	0	64	11	17.2
雑用水の水槽点検 (37)	10	2	15	2	18	4	4	0	4	1	7	4	3	1	5	3	66	17	25.8
水質検査実施 (38)	11	3	15	5	18	0	4	1	4	1	7	3	2	1	4	3	65	17	26.2
pH値 (39)	8	0	10	0	18	0	3	0	3	0	4	0	1	0	1	0	48	0	0.0
臭気 (40)	8	0	10	0	18	0	3	0	3	0	4	0	1	0	1	0	48	0	0.0
外観 (41)	8	0	10	0	18	0	3	0	3	0	4	0	1	0	1	0	48	0	0.0
大腸菌 (42)	8	0	10	1	18	0	3	0	3	0	4	0	1	0	1	0	48	1	2.1
濁度 (43)	8	0	10	0	17	1	3	0	3	1	4	0	1	0	1	0	47	2	4.3
その他																			
排水設備の清掃 (44)	9	1	43	1	27	2	6	2	12	2	17	0	9	0	15	3	138	11	8.0
大掃除 (45)	34	3	68	9	70	9	9	1	23	0	32	0	17	5	27	1	280	28	10.0
ねずみ等の防除 (46)	34	0	70	0	70	0	9	0	23	1	32	0	17	0	27	1	282	2	0.7
帳簿書類の備付け (47)	34	0	70	0	70	0	9	0	23	0	32	0	17	0	27	0	282	0	0.0

※令和5年5月11日、件数を一部修正