

空気環境・空気調和の調整		興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他		合計		
		調査件数	不適件数	不適率														
空気環境の測定実施(ホルムアルデヒドを除く)		10	0	34	0	26	0	142	0	37	0	22	0	29	0	300	0	0.0
ホルムアルデヒド量の測定実施		0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0.0
測定結果	浮遊粉じんの量	10	0	34	1	26	2	142	0	37	1	22	0	29	2	300	6	2.0
	一酸化炭素の含有率	10	0	34	0	26	1	142	1	37	1	22	0	29	0	300	3	1.0
	二酸化炭素の含有率	10	1	34	6	26	5	142	44	37	13	22	2	29	3	300	74	24.7
	温度	10	7	34	22	26	18	142	87	37	32	22	14	29	19	300	199	66.3
	相對湿度	10	7	34	28	26	23	142	126	37	32	22	18	29	25	300	259	86.3
	気流	10	2	34	3	26	2	142	4	37	3	22	4	29	3	300	21	7.0
	ホルムアルデヒド量	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0.0
冷却塔への供給水に必要な措置		5	2	6	3	7	2	39	1	6	0	2	0	14	0	79	8	10.1
加湿装置への供給水に必要な措置		6	1	3	0	4	1	99	0	10	1	5	0	18	0	145	3	2.1
冷却塔、冷却水の汚れ点検(1月以内ごと)		5	1	10	1	7	0	39	3	7	1	2	0	14	5	84	11	13.1
冷却塔、冷却水の水管清掃(1年以内ごと)		5	0	10	1	7	0	39	2	7	0	2	0	13	0	83	3	3.6
加湿装置の汚れ点検(1月以内ごと)		6	1	9	1	5	1	99	2	10	0	5	0	18	1	152	6	3.9
加湿装置の清掃(1年以内ごと)		6	1	9	1	5	1	99	0	10	0	5	0	18	1	152	4	2.6
排水受けの汚れ、閉塞の状況点検		10	3	21	11	23	6	108	5	31	4	13	6	28	11	234	46	19.7
飲料水の管理		興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他				
		調査件数	不適件数															
遊離残留塩素の含有率の検査実施(貯湯槽系統を除く)		9	0	18	1	18	3	136	0	37	0	22	1	23	1	263	6	2.3
検査結果	遊離残留塩素の含有率(貯湯槽系統を除く)	9	2	17	0	15	1	136	1	37	2	21	0	22	0	257	6	2.3
中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施		1	0	4	0	1	0	8	0	5	1	14	1	4	0	37	2	5.4
検査結果	中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率	1	0	4	0	1	0	8	0	3	0	13	1	4	0	34	1	2.9
水質検査実施(残留塩素濃度測定、貯湯槽系統を除く)		9	0	18	0	18	2	136	0	37	0	22	2	23	1	263	5	1.9
検査結果	水質基準(残留塩素濃度測定、貯湯槽系統を除く)	9	1	18	0	16	0	136	0	37	0	20	0	22	0	258	1	0.4
中央式給湯設備における給湯水質検査実施(残留塩素濃度測定を除く)		3	0	7	0	1	0	8	0	5	0	16	3	4	0	44	3	6.8
検査結果	中央式給湯設備における給湯水質基準(残留塩素濃度を除く)	3	0	7	0	1	0	8	0	5	0	12	1	4	0	40	1	2.5
貯湯槽の清掃		9	0	18	0	18	0	136	0	37	0	22	0	23	1	263	1	0.4
貯湯槽の清掃		3	1	7	0	1	0	6	0	6	0	16	3	4	0	43	4	9.3
雑用水の管理		興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他				
		調査件数	不適件数															
遊離残留塩素の含有率の検査実施		4	0	7	0	4	0	34	0	11	0	6	1	4	0	70	1	1.4
検査結果	遊離残留塩素の含有率	4	1	7	0	4	1	32	0	11	0	5	0	4	0	67	2	3.0
雑用水の水槽点検		4	0	7	4	4	2	34	1	11	1	6	0	4	0	70	8	11.4
水質検査実施		4	0	6	0	4	0	32	0	11	1	6	0	4	2	67	3	4.5
検査結果	pH値	4	0	6	0	4	0	32	0	10	0	6	0	2	0	64	0	0.0
	臭気	4	0	6	0	4	0	32	0	10	0	6	0	2	0	64	0	0.0
	外観	4	0	6	0	4	0	32	0	10	0	6	0	2	0	64	0	0.0
	大腸菌	4	0	6	0	4	0	32	0	10	0	6	0	2	0	64	0	0.0
	濁度	4	0	6	0	3	0	31	0	10	0	6	0	2	0	62	0	0.0
その他		興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他				
		調査件数	不適件数															
排水設備の清掃		7	0	22	3	14	1	73	2	13	0	12	1	15	2	156	9	5.8
大掃除		10	0	33	2	25	1	140	0	37	1	22	2	29	3	296	9	3.0
ねずみ等の防除		10	0	31	1	25	0	141	3	37	1	22	1	29	0	295	6	2.0
帳簿書類の備付け		10	0	33	1	25	1	140	2	37	0	22	2	29	1	296	7	2.4