

## 静岡市の水道水のPFAS<sup>(※)</sup>濃度の検査結果

※ここでは、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）を扱う。

### 1 概要

静岡市では、2020年度から2023年度まで毎年度検査地点を変え、2地点ずつ計8地点でPFAS検査として測定を実施してきました。その結果、PFAS測定結果は全ての地点で国が定める暫定目標値である50ng/Lを下回っていることを確認しています。

こうした中、本年5月に国土交通省及び環境省連名で、水道におけるPFASに関する調査を行うよう依頼がありました。

その内容は、「取水地点よりも上流にPFASを排出する可能性のある工場等がない場合であっても、水源のPFASが高濃度になっている可能性が否定できないことを踏まえ、市域に給水される全ての水道水の濃度把握に努めるよう求める」というものでした。

この依頼を受けて、静岡市では、7月から8月にかけて、水道水の調査を行いました。

本市では、72の水源から取水した水を水道水として市内各地域に供給しています。調査にあたっては、市域に供給している全ての水道水のPFAS濃度が把握できる42地点を選定し、検査を実施しました。

### 2 検査結果

すべての地点で暫定目標値50ng/L未満でした。

静岡市の水道水は安心してお飲みいただけます。

○検査地点ごとの結果については「別紙1」のとおり

○検査地点図は「別紙2」のとおり

担当：水質管理課(054-363-6651)

令和6年度 水道水のPFOS・PFOA検査結果一覧

別紙 1

●検査箇所(山間地除く)

検査地点は、給水区域内にある代表的な地点を選定している。

区	検査地点	取水箇所→配水系統→給水区域	結果(PFOS・PFOA合算)	採水日
葵区	1 瀬名第一公園	牛妻水源地→門屋浄水場(急速ろ過)→門屋配水池→葵区市街地	5 ng/L未滿	2024年8月6日
	2 こすもすこども園	与一取水場3、4、6号井→与一受水槽→葵区与一周辺	5 ng/L未滿	2024年8月6日
	3 住吉公園	門屋浄水場(緩速ろ過)→松富配水池←与一配水池←与一取水場1, 2, 5号井・上伝馬取水場 →葵区中心市街地(市役所周辺)	5 ng/L未滿	2024年7月3日
	4 市営辰起町改良団地	井宮取水場→葵区辰起町周辺	5 ng/L未滿	2024年7月3日
	5 田町南公園	田町、田町西、田町第3取水場→田町配水池→葵区田町周辺	5 ng/L未滿	2024年7月3日
	6 城内配水場内	城内、城内第2、城内第3取水場→城内配水池→葵区城東町周辺	5 ng/L未滿	2024年7月3日
	7 服織取水場内	服織取水場→服織配水池→葵区千代周辺	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	8 西ヶ谷清掃工場	安倍口、安倍口第2取水場→安倍口配水池→葵区安倍口新田周辺	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	9 柳町葵公園	柳町取水場→柳町配水池→葵区柳町周辺	5 ng/L未滿	2024年7月3日
	10 静岡斎場	慈悲尾第1、第2取水場→慈悲尾配水池→葵区慈悲尾	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	11 足久保団地取水場2号井内	足久保団地取水場1, 2号井→足久保配水池→葵区足久保口組周辺	5 ng/L未滿	2024年7月3日
駿河区	12 南安倍公園	南安倍取水場1号井、中原取水場→南安倍配水池→駿河区西中原周辺	5 ng/L未滿	2024年8月6日
	13 用宗緑地	丸子新田取水場1, 2号井、上川原取水場→鎌田配水池→駿河区用宗・下川原周辺	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	14 丸子どうげん原公園	向敷地取水場1, 2号井→向敷地配水池→駿河区向敷地・丸子周辺	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	15 浜川公園	中田、下島、中島取水場→西島配水池→駿河区下島・中島周辺	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	16 国吉田公園	南安倍取水場2, 3, 4号井→小鹿配水池→駿河区大谷・国吉田周辺	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	17 南部ふれあい公園	八幡取水場1, 3号井→八幡配水池→駿河区南八幡周辺	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	18 馬淵二丁目公園	馬淵取水場→駿河区馬淵周辺	5 ng/L未滿	2024年7月3日
清水区	19 三保ふれあい広場	承元寺取水口→清水谷浄水場→大平山配水池→清水区市街地	11 ng/L	2024年8月6日
	20 穴原車庫	和田島浄水場取水施設1、2、3号井、小河内浄水場取水口→和田島浄水場、小河内浄水場 →小河内浄水場配水池→逢坂配水池→清水区穴原周辺	6 ng/L	2024年8月6日
	21 中之郷公園	承元寺取水口→清水谷浄水場→大平山配水池→草薙配水池←高松取水場 →清水区草薙周辺	5 ng/L	2024年8月6日
	22 阿僧ポンプ場	由比第1取水口、第2取水口→由比第1浄水場、第2浄水場→室野調整池→清水区由比	14 ng/L	2024年8月6日
	23 善福寺農業集落排水処理施設	蒲原第1取水口→蒲原第1浄水場→清水区蒲原(善福寺)周辺	6 ng/L	2024年8月6日
	24 神沢児童遊園	蒲原第2取水口→蒲原第2浄水場→蒲原中配水池→清水区蒲原神沢周辺	9 ng/L	2024年8月6日
	25 なかよし公園	蒲原第1取水口→蒲原第1浄水場→蒲原城山配水池←蒲原第3浄水場←蒲原3, 4, 5号井 →清水区蒲原	5 ng/L未滿	2024年7月1日

●葵区 山間地

区	検査地点	取水箇所→配水系統→給水区域	結果(PFOS・PFOA合算)	採水日
葵区 山間地	26 口坂本地内	口坂本水源→口坂本ろ過池→口坂本配水池→口坂本地区	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	27 上渡公民館	上渡取水場→上渡配水池→上渡地区	5 ng/L未滿	2024年7月3日
	28 下渡公民館	下渡取水場→下渡浄水設備→下渡配水池→下渡地区	5 ng/L未滿	2024年7月3日
	29 大河内郵便局	平野取水場→平野配水池→平野地区	5 ng/L未滿	2024年7月3日
	30 上落合地内	上落合水源→上落合浄水設備→上落合配水池→上落合地区	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	31 大沢公民館	大沢水源→大沢浄水設備→大沢配水池→大沢地区	5 ng/L未滿	2024年7月10日
	32 消防第34分団落合	長熊取水場→長熊浄水設備→長熊配水池→長熊地区	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	33 桂山公民館	桂山取水場→桂山配水池→桂山地区	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	34 中沢公民館	中沢取水場→中沢浄水設備→中沢配水池→中沢地区	5 ng/L未滿	2024年7月8日
	35 俵沢道路工事センター	俵沢取水場→俵沢配水池→俵沢地区	5 ng/L未滿	2024年7月1日
	36 郷島公民館	郷島取水場→郷島配水池→郷島地区	5 ng/L未滿	2024年7月1日
	37 津渡野公民館	松野取水場→松野配水池→松野地区	5 ng/L未滿	2024年7月10日
	38 油山白髭神社	油山取水場→油山配水池→油山地区	5 ng/L未滿	2024年7月10日
	39 賤機都市山村交流センター	森谷沢取水場→森谷沢配水池→牛妻森谷沢地区	5 ng/L未滿	2024年7月1日
	40 牛妻公園	笹子団地取水場→笹子団地配水池→牛妻地区	5 ng/L未滿	2024年7月1日
	41 八十岡公民館	八十岡第1取水場→八十岡(第一)配水池→八十岡地区	5 ng/L未滿	2024年7月10日
42 水見色地内	水見色水源→水見色浄水設備→水見色配水池→水見色地区	5 ng/L未滿	2024年7月8日	

# 検査地点図

# 別紙2

