

採水地点： 足久保団地取水場 2 号井内

配水系： 足久保団地取水場 1， 2 号井→足久保配水場

項 目			単 位	採水年月日		令和6年 4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月11日	10月9日	11月13日	12月4日	令和7年 1月22日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均							
－	気温	℃	－	－	15.8	24.0	22.2	29.9	30.0	31.8	17.8	21.2	12.6	9.8	8.5	11.0	31.8	8.5	19.6								
－	水温	℃	－	－	15.7	17.1	19.5	20.1	24.7	23.6	22.3	19.8	17.4	14.2	11.7	13.7	24.7	11.7	18.3								
1	一般細菌	個/mL	100	以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	－	検出されないこと		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0		： 検出しない 12								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	以下	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	以下	－	0.0009	－	－	0.0007	－	－	0.0009	－	－	0.0009	－	0.0009	0.0007	0.0009	0.0009							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	以下	－	0.0005	－	－	0.0005	－	－	0.0006	－	－	0.0005	－	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	以下	－	0.0006	－	－	<0.0005	－	－	0.0006	－	－	0.0006	－	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	以下	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	以下	－	0.029	－	－	0.032	－	－	0.030	－	－	0.027	－	0.032	0.027	0.030	0.030							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
20	ベンゼン	mg/L	0.01	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
21	塩素酸	mg/L	0.6	以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	0.06	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
26	臭素酸	mg/L	0.01	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	以下	－	<0.005	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.006	<0.005	<0.005	<0.005							
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	以下	－	<0.005	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	<0.005	－	0.014	<0.005	0.005	0.005							
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	以下	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	4	－	5	4	5	5							
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	以下	－	<0.0003	－	－	0.0012	－	－	0.0005	－	－	<0.0003	－	0.0012	<0.0003	0.0004	0.0004							
38	塩化物イオン	mg/L	200	以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	以下	－	82	－	－	75	－	－	76	－	－	80	－	82	75	78	78							
40	蒸発残留物	mg/L	500	以下	－	114	－	－	133	－	－	112	－	－	118	－	133	112	119	119							
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001	以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001	以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
45	フェノール類	mg/L	0.005	以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2							
47	pH値	－	5.8以上 8.6以下		7.8	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7							
48	味	－	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0		： 異常なし 12								
49	臭気	－	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0		： 異常なし 12								
50	色度	度	5	以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
51	濁度	度	2	以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
－	遊離残留塩素	mg/L	0.1	以上	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.30	0.32	0.34	0.30	0.34	0.40	0.34	0.40	0.30	0.34							
判定				上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合		上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合		上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合		上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合		上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合		上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合		上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合		上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合		上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合							
検査実施期間				4月10日 ～4月12日		5月8日 ～5月23日		6月5日 ～6月6日		7月3日 ～7月4日		8月7日 ～8月26日		9月11日 ～9月12日		10月9日 ～10月10日		11月13日 ～11月21日		12月4日 ～12月5日		令和7年 1月22日 ～1月23日		2月12日 ～2月26日		3月5日 ～3月6日	
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）																							

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルノボルン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による