

採水地点：牛妻公園

配水系： 笹子団地取水場→笹子団地配水池

採水年月日			令和6年										令和7年				最高	最低	平均
項	目	単 位	水 質 基 準 値	4月17日	5月15日	6月5日	7月1日	8月5日	9月11日	10月2日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月5日				
－	気温	℃	－	16.8	14.6	16.1	24.0	24.1	22.2	20.5	10.6	3.7	2.4	2.4	7.6	24.1	2.4	13.8	
－	水温	℃	－	17.3	17.5	18.5	20.5	23.5	21.6	22.0	17.9	14.9	13.1	12.3	12.9	23.5	12.3	17.7	
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない 12		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	0.0008	－	－	0.0006	－	0.0007	－	－	－	0.0008	－	0.0008	0.0006	0.0007	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	0.0004	－	－	0.0005	－	0.0005	－	－	－	0.0005	－	0.0005	0.0004	0.0005	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	0.0005	－	－	－	0.0006	－	0.0006	<0.0005	<0.0005	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.028	－	－	0.028	－	0.031	－	－	－	0.031	－	0.031	0.028	0.030	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	－	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－	5	－	－	－	5	－	5	5	5	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	71	－	－	69	－	71	－	－	－	71	－	71	69	71	
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	123	－	－	107	－	122	－	－	－	110	－	123	107	116	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
47	pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし 12		
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし 12		
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
－	遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.26	0.22	0.22	0.28	0.14	0.26	0.30	0.34	0.20	0.30	0.24	0.22	0.34	0.14	0.25	
判定				上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については本 水 質 基 準 に 適 合	
検査実施期間				4月17日 ～4月26日	5月15日 ～5月23日	6月5日 ～6月6日	7月1日 ～7月2日	8月5日 ～8月26日	9月11日 ～9月12日	10月2日 ～10月15日	11月13日 ～11月14日	12月11日 ～12月12日	1月8日 ～1月9日	2月12日 ～2月26日	3月5日 ～3月6日				
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）															

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒト⁺ロ-4, 8a-ジ⁺メチル⁺アリン-4a（2H）-オール※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビ⁺シクロ[2, 2, 1]ヘ⁺タン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による