

採水地点： 水見色地内

配水系： 水見色浄水場→水見色配水池

| 項 目    |                                    |      | 単 位         | 採水年月日<br>水 質 基 準 値 | 令和6年<br>4月10日                      | 5月20日           | 6月10日           | 7月8日          | 8月7日           | 9月4日          | 10月9日            | 11月18日            | 12月4日           | 令和7年<br>1月22日   | 2月19日           | 3月12日           | 最高        | 最低         | 平均        |               |  |  |  |
|--------|------------------------------------|------|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------|--|--|--|
| －      | 気温                                 | ℃    | －           | －                  | 11.2                               | 18.5            | 19.1            | 32.8          | 24.9           | 25.4          | 16.6             | 16.8              | 7.0             | 2.0             | 2.7             | 9.1             | 32.8      | 2.0        | 15.5      |               |  |  |  |
| －      | 水温                                 | ℃    | －           | －                  | 15.1                               | 19.9            | 21.0            | 24.1          | 26.6           | 25.0          | 23.3             | 18.5              | 15.4            | 9.1             | 9.3             | 9.8             | 26.6      | 9.1        | 18.1      |               |  |  |  |
| 1      | 一般細菌                               | 個/mL | 100 以下      | 0                  | 0                                  | 0               | 0               | 0             | 0              | 0             | 1                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 1         | 0          | 0         |               |  |  |  |
| 2      | 大腸菌                                | －    | 検出されないこと    | 検出しない              | 検出しない                              | 検出しない           | 検出しない           | 検出しない         | 検出しない          | 検出しない         | 検出しない            | 検出しない             | 検出しない           | 検出しない           | 検出しない           | 検出しない           | 検 出 0     | ： 検出しない 12 |           |               |  |  |  |
| 3      | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | 0.003 以下    | <0.0001            | －                                  | －               | －               | <0.0001       | －              | <0.0001       | －                | －                 | －               | <0.0001         | －               | －               | <0.0001   | <0.0001    | <0.0001   |               |  |  |  |
| 4      | 水銀及びその化合物                          | mg/L | 0.0005 以下   | <0.00005           | －                                  | －               | －               | <0.00005      | －              | <0.00005      | －                | －                 | －               | <0.00005        | －               | －               | <0.00005  | <0.00005   | <0.00005  |               |  |  |  |
| 5      | セレン及びその化合物                         | mg/L | 0.01 以下     | <0.0005            | －                                  | －               | －               | <0.0005       | －              | <0.0005       | －                | －                 | －               | <0.0005         | －               | －               | <0.0005   | <0.0005    | <0.0005   |               |  |  |  |
| 6      | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.01 以下     | <0.0005            | －                                  | －               | －               | <0.0005       | －              | <0.0005       | －                | －                 | －               | <0.0005         | －               | －               | <0.0005   | <0.0005    | <0.0005   |               |  |  |  |
| 7      | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.01 以下     | <0.0003            | －                                  | －               | －               | <0.0003       | －              | <0.0003       | －                | －                 | －               | <0.0003         | －               | －               | <0.0003   | <0.0003    | <0.0003   |               |  |  |  |
| 8      | 六価クロム化合物                           | mg/L | 0.02 以下     | <0.0005            | －                                  | －               | －               | <0.0005       | －              | <0.0005       | －                | －                 | －               | <0.0005         | －               | －               | <0.0005   | <0.0005    | <0.0005   |               |  |  |  |
| 9      | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | 0.04 以下     | <0.004             | <0.004                             | <0.004          | <0.004          | <0.004        | <0.004         | <0.004        | <0.004           | <0.004            | <0.004          | <0.004          | <0.004          | <0.004          | <0.004    | <0.004     | <0.004    |               |  |  |  |
| 10     | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | 0.01 以下     | <0.001             | －                                  | －               | －               | <0.001        | －              | <0.001        | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | <0.001    | <0.001     | <0.001    |               |  |  |  |
| 11     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 10 以下       | 0.3                | 0.3                                | 0.3             | 0.3             | 0.3           | 0.3            | 0.4           | 0.4              | 0.4               | 0.4             | 0.3             | 0.3             | 0.4             | 0.4       | 0.3        | 0.3       |               |  |  |  |
| 12     | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.8 以下      | <0.05              | <0.05                              | <0.05           | <0.05           | <0.05         | <0.05          | <0.05         | <0.05            | <0.05             | <0.05           | <0.05           | <0.05           | <0.05           | <0.05     | <0.05      | <0.05     |               |  |  |  |
| 13     | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 1.0 以下      | 0.013              | －                                  | －               | －               | 0.017         | －              | 0.012         | －                | －                 | －               | 0.018           | －               | －               | 0.018     | 0.012      | 0.015     |               |  |  |  |
| 14     | 四塩化炭素                              | mg/L | 0.002 以下    | <0.0002            | －                                  | －               | －               | <0.0002       | －              | <0.0002       | －                | －                 | －               | <0.0002         | －               | －               | <0.0002   | <0.0002    | <0.0002   |               |  |  |  |
| 15     | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | 0.05 以下     | <0.005             | －                                  | －               | －               | <0.005        | －              | <0.005        | －                | －                 | －               | <0.005          | －               | －               | <0.005    | <0.005     | <0.005    |               |  |  |  |
| 16     | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下     | <0.001             | －                                  | －               | －               | <0.001        | －              | <0.001        | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | <0.001    | <0.001     | <0.001    |               |  |  |  |
| 17     | ジクロロメタン                            | mg/L | 0.02 以下     | <0.001             | －                                  | －               | －               | <0.001        | －              | <0.001        | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | <0.001    | <0.001     | <0.001    |               |  |  |  |
| 18     | テトラクロロエチレン                         | mg/L | 0.01 以下     | <0.001             | －                                  | －               | －               | <0.001        | －              | <0.001        | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | <0.001    | <0.001     | <0.001    |               |  |  |  |
| 19     | トリクロロエチレン                          | mg/L | 0.01 以下     | <0.001             | －                                  | －               | －               | <0.001        | －              | <0.001        | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | <0.001    | <0.001     | <0.001    |               |  |  |  |
| 20     | ベンゼン                               | mg/L | 0.01 以下     | <0.001             | －                                  | －               | －               | <0.001        | －              | <0.001        | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | <0.001    | <0.001     | <0.001    |               |  |  |  |
| 21     | 塩素酸                                | mg/L | 0.6 以下      | 0.07               | 0.07                               | 0.07            | 0.09            | 0.10          | <0.06          | 0.09          | 0.10             | 0.09              | 0.09            | 0.07            | <0.06           | <0.06           | 0.10      | <0.06      | 0.06      |               |  |  |  |
| 22     | クロロ酢酸                              | mg/L | 0.02 以下     | <0.002             | －                                  | －               | －               | <0.002        | －              | <0.002        | －                | －                 | －               | <0.002          | －               | －               | <0.002    | <0.002     | <0.002    |               |  |  |  |
| 23     | クロロホルム                             | mg/L | 0.06 以下     | 0.005              | －                                  | －               | －               | 0.008         | －              | 0.005         | －                | －                 | －               | 0.001           | －               | －               | 0.008     | 0.001      | 0.005     |               |  |  |  |
| 24     | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.03 以下     | 0.002              | －                                  | －               | －               | 0.002         | －              | <0.002        | －                | －                 | －               | <0.002          | －               | －               | 0.002     | <0.002     | <0.002    |               |  |  |  |
| 25     | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.1 以下      | <0.001             | －                                  | －               | －               | <0.001        | －              | <0.001        | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | <0.001    | <0.001     | <0.001    |               |  |  |  |
| 26     | 臭素酸                                | mg/L | 0.01 以下     | <0.001             | －                                  | －               | －               | <0.001        | －              | <0.001        | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | <0.001    | <0.001     | <0.001    |               |  |  |  |
| 27     | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.1 以下      | 0.007              | －                                  | －               | －               | 0.011         | －              | 0.007         | －                | －                 | －               | 0.001           | －               | －               | 0.011     | 0.001      | 0.007     |               |  |  |  |
| 28     | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.03 以下     | 0.002              | －                                  | －               | －               | <0.002        | －              | 0.002         | －                | －                 | －               | <0.002          | －               | －               | 0.002     | <0.002     | <0.002    |               |  |  |  |
| 29     | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.03 以下     | 0.002              | －                                  | －               | －               | 0.003         | －              | 0.002         | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | 0.003     | <0.001     | 0.002     |               |  |  |  |
| 30     | ブロモホルム                             | mg/L | 0.09 以下     | <0.001             | －                                  | －               | －               | <0.001        | －              | <0.001        | －                | －                 | －               | <0.001          | －               | －               | <0.001    | <0.001     | <0.001    |               |  |  |  |
| 31     | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.08 以下     | <0.004             | －                                  | －               | －               | <0.004        | －              | <0.004        | －                | －                 | －               | <0.004          | －               | －               | <0.004    | <0.004     | <0.004    |               |  |  |  |
| 32     | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 1.0 以下      | <0.005             | －                                  | －               | －               | <0.005        | －              | <0.005        | －                | －                 | －               | <0.005          | －               | －               | <0.005    | <0.005     | <0.005    |               |  |  |  |
| 33     | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.2 以下      | 0.060              | －                                  | －               | －               | 0.051         | －              | 0.048         | －                | －                 | －               | 0.039           | －               | －               | 0.060     | 0.039      | 0.050     |               |  |  |  |
| 34     | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.3 以下      | 0.009              | －                                  | －               | －               | <0.005        | －              | 0.010         | －                | －                 | －               | 0.027           | －               | －               | 0.027     | <0.005     | 0.012     |               |  |  |  |
| 35     | 銅及びその化合物                           | mg/L | 1.0 以下      | <0.005             | －                                  | －               | －               | <0.005        | －              | <0.005        | －                | －                 | －               | <0.005          | －               | －               | <0.005    | <0.005     | <0.005    |               |  |  |  |
| 36     | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 200 以下      | 4                  | －                                  | －               | －               | 5             | －              | 4             | －                | －                 | －               | 6               | －               | －               | 6         | 4          | 5         |               |  |  |  |
| 37     | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.05 以下     | <0.0003            | －                                  | －               | －               | <0.0003       | －              | <0.0003       | －                | －                 | －               | 0.0003          | －               | －               | 0.0003    | <0.0003    | <0.0003   |               |  |  |  |
| 38     | 塩化物イオン                             | mg/L | 200 以下      | 2                  | 2                                  | 2               | 2               | 2             | 2              | 2             | 2                | 2                 | 2               | 2               | 2               | 2               | 2         | 2          | 2         |               |  |  |  |
| 39     | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 300 以下      | 24                 | －                                  | －               | －               | 34            | －              | 23            | －                | －                 | －               | 41              | －               | －               | 41        | 23         | 31        |               |  |  |  |
| 40     | 蒸発残留物                              | mg/L | 500 以下      | 50                 | －                                  | －               | －               | 65            | －              | 46            | －                | －                 | －               | 67              | －               | －               | 67        | 46         | 57        |               |  |  |  |
| 41     | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.2 以下      | <0.02              | －                                  | －               | －               | <0.02         | －              | <0.02         | －                | －                 | －               | <0.02           | －               | －               | <0.02     | <0.02      | <0.02     |               |  |  |  |
| 42     | ジェオスミン ※1                          | mg/L | 0.00001以下   | <0.000001          | －                                  | －               | －               | <0.000001     | －              | <0.000001     | －                | －                 | －               | <0.000001       | －               | －               | <0.000001 | <0.000001  | <0.000001 |               |  |  |  |
| 43     | 2-メチルイソボルネオール ※2                   | mg/L | 0.00001以下   | <0.000001          | －                                  | －               | －               | <0.000001     | －              | <0.000001     | －                | －                 | －               | <0.000001       | －               | －               | <0.000001 | <0.000001  | <0.000001 |               |  |  |  |
| 44     | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.02 以下     | <0.005             | －                                  | －               | －               | <0.005        | －              | <0.005        | －                | －                 | －               | <0.005          | －               | －               | <0.005    | <0.005     | <0.005    |               |  |  |  |
| 45     | フェノール類                             | mg/L | 0.005 以下    | <0.0005            | －                                  | －               | －               | <0.0005       | －              | <0.0005       | －                | －                 | －               | <0.0005         | －               | －               | <0.0005   | <0.0005    | <0.0005   |               |  |  |  |
| 46     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L | 3 以下        | 0.4                | 0.2                                | 0.2             | 0.2             | 0.2           | 0.2            | 0.3           | 0.3              | 0.2               | <0.2            | <0.2            | <0.2            | 0.2             | 0.4       | <0.2       | <0.2      |               |  |  |  |
| 47     | pH値                                | －    | 5.8以上 8.6以下 | 7.3                | 7.0                                | 7.3             | 7.2             | 7.1           | 6.9            | 6.9           | 7.0              | 7.0               | 7.2             | 7.2             | 7.1             | 7.1             | 7.3       | 6.9        | 7.1       |               |  |  |  |
| 48     | 味                                  | －    | 異常でないこと     | 異常なし               | 異常なし                               | 異常なし            | 異常なし            | 異常なし          | 異常なし           | 異常なし          | 異常なし             | 異常なし              | 異常なし            | 異常なし            | 異常なし            | 異常なし            | 異 常 0     | ： 異常なし 12  |           |               |  |  |  |
| 49     | 臭気                                 | －    | 異常でないこと     | 異常なし               | 異常なし                               | 異常なし            | 異常なし            | 異常なし          | 異常なし           | 異常なし          | 異常なし             | 異常なし              | 異常なし            | 異常なし            | 異常なし            | 異常なし            | 異 常 0     | ： 異常なし 12  |           |               |  |  |  |
| 50     | 色度                                 | 度    | 5 以下        | 0.8                | <0.5                               | <0.5            | <0.5            | <0.5          | <0.5           | <0.5          | 0.5              | <0.5              | <0.5            | <0.5            | <0.5            | <0.5            | 0.8       | <0.5       | <0.5      |               |  |  |  |
| 51     | 濁度                                 | 度    | 2 以下        | 0.1                | <0.1                               | <0.1            | <0.1            | <0.1          | <0.1           | <0.1          | <0.1             | <0.1              | <0.1            | 0.1             | <0.1            | <0.1            | 0.1       | <0.1       | <0.1      |               |  |  |  |
| －      | 遊離残留塩素                             | mg/L | 0.1 以上      | 0.30               | 0.32                               | 0.24            | 0.32            | 0.38          | 0.38           | 0.40          | 0.18             | 0.30              | 0.40            | 0.42            | 0.38            | 0.44            | 0.44      | 0.18       | 0.34      |               |  |  |  |
| 判定     |                                    |      |             |                    | 水 質 基 準 に 適 合                      |                 |                 |               |                |               |                  |                   |                 |                 |                 |                 |           |            |           | 水 質 基 準 に 適 合 |  |  |  |
| 検査実施期間 |                                    |      |             |                    | 4月10日<br>～4月19日                    | 5月20日<br>～5月21日 | 6月10日<br>～6月11日 | 7月8日<br>～7月9日 | 8月7日<br>～8月26日 | 9月4日<br>～9月5日 | 10月9日<br>～10月15日 | 11月18日<br>～11月19日 | 12月4日<br>～12月5日 | 1月22日<br>～1月24日 | 2月19日<br>～2月20日 | 3月12日<br>～3月13日 |           |            |           |               |  |  |  |
| 検査機関   |                                    |      |             |                    | 静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9） |                 |                 |               |                |               |                  |                   |                 |                 |                 |                 |           |            |           |               |  |  |  |

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒト<sup>+</sup>ロ-4, 8a-ジ<sup>+</sup>メチル<sup>+</sup>アブレン-4a (2H) -オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビ<sup>+</sup>シクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による