

採水地点： 浜川公園

配水系： 中島取水場、中田取水場、下島取水場→西島配水場

項 目			単 位	採水年月日	令和6年										最高		最低		平均
				水質基準値	4月15日	5月15日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	令和7年 1月20日	2月17日	3月10日			
－	気温	℃	—	—	20.0	22.8	24.2	31.8	33.0	30.1	26.2	19.1	9.5	11.0	16.5	9.6	33.0	9.5	21.2
－	水温	℃	—	—	17.8	20.0	22.0	22.6	26.1	24.5	22.9	19.6	16.9	14.0	14.5	14.4	26.1	14.0	19.6
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない 12	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	0.0009	—	—	—	0.0009	—	—	0.0009	—	—	0.0009	—	0.0009	0.0009	0.0009
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.0003	—	—	—	0.0004	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	0.0004	<0.0003	<0.0003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	0.0006	—	—	—	0.0006	—	—	0.0006	—	—	0.0007	—	0.0007	0.0006	0.0006
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.030	—	—	—	0.029	—	—	0.029	—	—	0.029	—	0.030	0.029	0.029
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	0.005	<0.005	<0.005
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	5	—	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	5	5	5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	80	—	—	—	81	—	—	79	—	—	80	—	81	79	80
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	127	—	—	—	126	—	—	137	—	—	117	—	137	117	127
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	—	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし 12	
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし 12	
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－	遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	0.26	0.24	0.26	0.24	0.26	0.28	0.24	0.26
判定				上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合			
検査実施期間				4月15日 ～4月16日	5月15日 ～5月23日	6月10日 ～6月11日	7月8日 ～7月9日	8月5日 ～8月26日	9月9日 ～9月10日	10月7日 ～10月8日	11月11日 ～11月18日	12月9日 ～12月10日	1月20日 ～1月22日	2月17日 ～2月26日	3月10日 ～3月11日				
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）															

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクテヒト⁺ロ-4, 8a-ジ⁻メチル⁺アブレン-4a（2H）-オール※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチル⁺シクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による