

業 務 報 告 書

- 1 委託業務名 令和6年度 教総委 第203号
旧清水西河内小学校消防用設備等保守点検業務
- 2 業 務 場 所 静岡市立旧清水西河内小学校 静岡市清水区西里143
- 3 業 務 期 間 着 手 令 和 6 年 6 月 28 日
完 了 令 和 7 年 3 月 31 日
- 4 点 検 年 月 日 令 和 6 年 7 月 10 日
(第1回目:機器・総合点検)

上記のとおり報告します。

令 和 6 年 8 月 8 日

(宛先)委託者 静岡市長 難波 喬司 様

検収日 令和6年8月8日
検収者 教育総務課 主事 太田 伶花
立会者 教育総務課 係長 川口 哲也

住 所 静岡市清水区天神二丁目5番1号
受託者 名 称 株式会社 富士消防機商会
氏 名 荒瀬 敏弘



消防用設備等点検結果報告書

(株)富士消防機商会

静岡県清水区天神三丁目5番1号

TEL 054-366-7034

FAX 054-366-7036

消防法に基づく「消防用設備等の点検」が完了しましたので、報告致します。

防火対象物の名称

静岡市立旧清水西河内小学校

点検年月日

2024 年 7 月 10 日

点 検 の 種 類	機 器 点 検
	○ 機器点検及び総合点検

消防用設備等の種類(○印)

○	消 火 器 具
○	屋 内 消 火 栓 設 備
	パッケージ型消火設備
	スプリンクラー設備
	パッケージ型自動消火設備
	水 噴 霧 消 火 設 備
	泡 消 火 設 備
	不 活 性 ガ ス 消 火 設 備
	ハロゲン化物消火設備
	粉 末 消 火 設 備
	屋 外 消 火 栓 設 備
	動力消防ポンプ設備
	可 搬 消 防 ポ ン プ
○	自 動 火 災 報 知 設 備
	ガス漏れ火災警報設備
	漏 電 火 災 警 報 器
	消防機関へ通報する火災報知設備
○	非常警報器具及び設備
○	避 難 器 具
○	誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識
	消 防 用 水
	防 排 煙 設 備

	連 結 散 水 設 備
	連 結 送 水 管
	非 常 コ ン セ ン ト 設 備
	無 線 通 信 補 助 設 備
○	非 常 電 源 専 用 受 電 設 備
	非 常 電 源 自 家 発 電 設 備
	非 常 電 源 蓄 電 池 設 備
	非 常 電 源 燃 料 電 池 設 備
○	配 線
	総 合 操 作 盤
	共同住宅用スプリンクラー設備
	共同住宅用自動火災報知設備
	住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
	特定小規模施設用自動火災報知設備
	防 火 設 備
	防火戸・防火ダンパー等連動設備
	非 常 灯
	簡 易 自 動 消 火 装 置
	パッケージ型強化液・泡等消火設備
	セ キ ュ リ テ ィ ー シ ス テ ム
	住 宅 用 火 災 情 報 シ ス テ ム
	連 動 操 作 盤 ・ 電 気 錠

静岡市港北消防署長へ最終届出

2022 年 9 月 12 日

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

年 月 日

静岡県清水港北消防署長 殿

届 出 者

住 所

氏 名

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	静岡県清水区西里143					
	名 称	静岡市立旧清水西河内小学校					
	用 途	第7項					
	規 模	地上	3 階	地下	階	延べ面積	3549.437 m ²
消 防 用 設 備 等 （ 特 殊 消 防 用 設 備 等 ） の 種 類		消火器具、屋内消火栓設備、非常電源専用受電設備、自動火災報知設備、 非常警報器具及び設備、避難器具、誘導灯及び誘導標識					
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄			※ 備 考		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所	静岡県清水区天神二丁目5番1号			氏 名	松下 紘也	
社 名	㈱富士消防機商会			電 話 番 号	054-366-7034	
資 格		消防設備士				消火器具 屋内消火栓設備 非常電源専用受電設備 自動火災報知設備 非常警報器具設備 避難器具 誘導灯及び誘導標識
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
Ⓐ 乙種	4 類	平成24年4月27日	第 00014 号	静岡県	令和4年10月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	平成23年3月18日	第 00005 号	山梨県	令和5年10月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考		防火設備検査員 第B00014733号 H31年4月18日交付 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 第49241号 令和5年11月17日交付 石綿作業主任者 第02803号 令和6年4月18日交付				
資 格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特	種	年 月 日		年 月		
第 1	種	平成30年1月18日	第 142500717 号	令和10年3月31日		
第 2	種	令和6年1月19日	第 242500661 号	令和11年3月31日		

点 検 者						設 備 名
住 所	静岡県清水区天神二丁目5番1号			氏 名	神谷 太一	
社 名	㈱富士消防機商会			電 話 番 号	054-366-7034	
資 格		消防設備士				消火器具 屋内消火栓設備 非常電源専用受電設備 自動火災報知設備 非常警報器具設備 避難器具 誘導灯及び誘導標識
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
Ⓐ 乙種	1 類					
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
Ⓐ 乙種	3 類					
Ⓐ 乙種	4 類	令和4年9月28日	第 00104 号	静岡県		
Ⓐ 乙種	5 類					
乙 種	6 類	令和3年1月12日	第 00194 号	静岡県	令和4年10月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考		第二種電気工事士 第226163号 R4年2月15日交付				
資 格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特	種	年 月 日		年 月		
第 1	種	令和3年3月31日	第 150300678 号	令和8年3月31日		
第 2	種	令和3年4月15日	第 250300820 号	令和9年3月31日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

名 称	静岡市立旧清水西河内小学校		防 火 管 理 者	
所 在 地	静岡市清水区西里143		点検実施 責 任 者	松下 紘也
点検種別	機器点検・総合点検 ・（設備等設置維持 計画による点検）	点検年月日	年 月 日 ～ 令和6年 7月 10日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不良内容		
消火器具	Ⓐ・不良			増田 凌
屋内消火栓設備	良・Ⓐ	・別紙参照		増田 凌
非常電源専用受電設備	Ⓐ・不良			増田 凌
自動火災報知設備	Ⓐ・不良	・別紙参照		増田 凌
非常警報器具及設備	良・Ⓐ	・別紙参照		増田 凌
避難器具	Ⓐ・不良			増田 凌

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不良内容		
誘導灯及び誘導標識	Ⓔ・不良			増田 凌

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 防 用 設 備 等 点 検 結 果 総 括 表 別 紙

物件名 静岡市立旧清水西河内小学校

設備名	確認事項
消火器具	・ 異常ありませんでした。
屋内消火栓設備	・ 屋上専用補助水槽チャッキ不良です。交換が必要です。 ・ ホース耐圧試験または、交換が必要です。 ※製造より20年を経過したホースが15本あります。 随時交換をお勧めします。
非常電源専用受電設備	・ 異常ありませんでした。
自動火災報知設備	・ 異常ありませんでした。 ※年式の古い感知器がありますので、誤作動予防の為随時交換をお勧めします。
非常警報器具及び設備	・ グラウンド西 スピーカー鳴動不良です。調査が必要です。
避難器具	・ 異常ありませんでした。
誘導灯及び誘導標識	・ 異常ありませんでした。

消 火 器 具 点 検 票												1～3階	
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校										防 火 管理者		
所 在	静岡市清水区西里143										立会者	増田 凌	
点検種別	機 器○点 検		点検年月日		年 月 日		～ 令和6年 7月 10日						
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL 054-366-7034						
	松下 紘也		所 属 会 社		住所		静岡市清水区天神二丁目5番1号						
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容				
			消 火 器 の 種 別										
			A	B	C	D	E	F				判 定	不 良 内 容
機 器 点 検													
設 置 状 況 表 示 ・ 標 識 消 火 器 の 外 形	設 置 場 所	○						○					
	設 置 間 隔	○						○					
	適 応 性	○						○					
	耐 震 措 置	/						/					
	表 示 ・ 標 識	○						○					
	本 体 容 器	○						○					
	安 全 栓 の 封	○						○					
	安 全 栓	○						○					
	使 用 済 む の 表 示 装 置	○						○					
	押 し 金 具 ・ レ バ ー 等	○						○					
	キ ャ ッ プ	○						○					
	ホ ー ス	○						○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○					
	指 示 圧 力 計	/						/					
圧 力 調 整 器	/						/						
安 全 弁	/						/						
保 持 装 置	/						/						
車 輪 (車 載 式)	/						/						
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消火器具 の内部等・機能	本体容器・内筒等	本体容器	／						／		
		内筒等	／						／		
		液面表示	／						／		
	消火剤	消火剤性状	／						／		
		消火剤量	／						／		
	加圧用ガス容器		／						／		
	カッター・押し金具		／						／		
	ホース		／						／		
	開閉式ノズル・切替式ノズル		／						／		
	指示圧力計		／						／		
	使用済みの表示装置		／						／		
	圧力調整器		／						／		
	安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。）		／						／		
	簡易消火具	粉上り防止用封板		／						／	
パッキン			／						／		
サイホン管・ガス導入管			／						／		
ろ過網			／						／		
放射能力			／						／		
消火器具の耐圧性能			／						／		
外形			／	／	／	／	／	／	／		
水量等			／	／	／	／	／	／	／		
・消火器 … 機器点検											
備考											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	分解工具			宮田工業	水分計	U-3 0～1.9%		ケット科学			
	反射鏡	FS照明付		大槻ポンプ							
	秤量はかり	SD-20		YAMATO							

器 種 名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数
粉末消火器(蓄圧) 10型	10	10	10		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票

名 称	静岡市立旧清水西河内小学校					防 火 管理者				
所 在	静岡市清水区西里143					立会者	増田 凌			
点検種別	機 器	点 検	点検年月日	年 月 日 ~ 令和6年 7月 10日						
点 検 者	氏名	点 検 者	社名 (株)富士消防機商会 TEL 054-366-7034							
	松下 紘也	所 属 会 社	住所 静岡市清水区天神二丁目5番1号							
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別							
			A	B	C	D		E	F	判 定
機 器 点 検										
設 置 状 況 表 示 ・ 機 器 の 外 形	設 置 場 所	○						○		
	設 置 間 隔	○						○		
	適 応 性	○						○		
	耐 震 措 置	/						/		
	表 示 ・ 標 識	○						○		
	本 体 容 器	○						○		
	安 全 栓 の 封	○						○		
	安 全 栓	○						○		
	使 用 済 みの 表 示 装 置	○						○		
	押 し 金 具 ・ レ バ ー 等	○						○		
	キ ャ ッ プ	○						○		
	ホ ー ス	○						○		
	ノ ズ ル ・ ホ ー ン ・ ノ ズ ル 栓	○						○		
	指 示 圧 力 計	/						/		
	圧 力 調 整 器	/						/		
安 全 弁	/						/			
保 持 装 置	/						/			
車 輪 (車 載 式)	/						/			
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/			

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消火器具の内部等・機能	本体容器	・内筒等	本体容器	／						／		
			内筒等	／						／		
			液面表示	／						／		
	消火剤	性	状	／						／		
		消火薬剤量	／							／		
	加圧用ガス容器	／								／		
	カッター・押し金具	／								／		
	ホース	／								／		
	開閉式ノズル・切替式ノズル	／								／		
	指示圧力計	／								／		
	使用済みの表示装置	／								／		
	圧力調整器	／								／		
	安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。）	／								／		
	粉上り防止用封板	／								／		
	パッキン	／								／		
サイホン管・ガス導入管	／								／			
ろ過網	／								／			
放射能力	／								／			
消火器具の耐圧性能				／						／		
簡易消具	火用	外	形	／	／	／	／	／	／	／		
	水	量	等	／	／	／	／	／	／	／		
備考	・消火器 … 機器点検											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名				
	分解工具			宮田工業	水分計	U-3 0～1.9%		ケット科学				
	反射鏡	FS照明付		大槻ポンプ								
	秤量はかり	SD-20		YAMATO								

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要修理数	廃 棄 数
粉末消火器(蓄圧) 10型	2	2	2		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票

名 称	静岡市立旧清水西河内小学校					防 火 管理者		
所 在	静岡市清水区西里143					立会者	増田 凌	
点検種別	機 器 ☒ 点 検	点検年月日	年 月 日 ~ 令和6年 7月 10日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 (株)富士消防機商会 TEL 054-366-7034					
	松 下 紘也		住所 静岡市清水区天神二丁目5番1号					
点 検 項 目		点 検 結 果					措 置 内 容	
		消 火 器 の 種 別						
		A	B	C	D	E		F
機 器 点 検								
設 置 状 況 表 消 火 器 の 外 形	設 置 場 所	☐					☐	
	設 置 間 隔	☐					☐	
	適 応 性	☐					☐	
	耐 震 措 置	/					/	
	表 示 ・ 標 識	☐					☐	
	本 体 容 器	☐					☐	
	安 全 栓 の 封	☐					☐	
	安 全 栓	☐					☐	
	使用済みの表示装置	☐					☐	
	押し金具・レバー等	☐					☐	
	キ ャ ッ プ	☐					☐	
	ホ ー ス	☐					☐	
	ノズル・ホーン・ノズル栓	☐					☐	
	指 示 圧 力 計	/					/	
圧 力 調 整 器	/					/		
安 全 弁	/					/		
保 持 装 置	/					/		
車 輪 (車 載 式)	/					/		
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/					/		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具 (その2)

消火器具 の 内 部 等 ・ 機 能	本体容器	・内筒等	本体容器	/						/		
			内筒等	/						/		
			液面表示	/						/		
	消火剤	性	状	/						/		
	加圧用ガス容器	消火薬剤量		/						/		
	カッター・押し金具			/						/		
	ホース			/						/		
	開閉式ノズル・切替式ノズル			/						/		
	指示圧力計			/						/		
	使用済みの表示装置			/						/		
	圧力調整器			/						/		
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)			/						/		
	粉上り防止用封板			/						/		
	パッキン			/						/		
サイホン管・ガス導入管			/						/			
ろ過網			/						/			
放射能力			/						/			
消火器具の耐圧性能				/						/		
簡易消火用具	外	形	/	/	/	/	/	/	/	/		
	水	量	等	/	/	/	/	/	/	/		
備 考	・消火器 … 機器点検											
測 定 機 器	機器名	型	式	校正年月日	製造者名	機器名	型	式	校正年月日	製造者名		
	分解工具				宮田工業	水分計	U-3	0~1.9%			ケット科学	
	反射鏡	FS	照明付		大槻ポンプ							
	秤量はかり	SD-20			YAMATO							

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要修理数	廃 棄 数
粉末消火器(加圧) 10型	1	1	1		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

消 火 器 点 検 記 録 台 帳 建物名 静岡市立旧清水西河内小学校

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票

名 称	静岡市立旧清水西河内小学校			防 火 管理者	
所 在	静岡市清水区西里143			立会者	増田 凌
点検種別	機○器 ・ 総○合	点検年月日	年 月 日 ~ 令和6年 7月 10日		
点 検 者	氏名	点 検 者	社名	TEL 054-366-7034	
	松下 紘也	所 属 会 社	住所	静岡市清水区天神二丁目5番1号	
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名	テラルキョクトウ	電動機	製造者名 三菱電機 (株)
		型 式 等	MJF-502-65.5(1996.6)		型 式 等
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
水 源	貯 水 槽	種別	コンクリート床下専用水槽	○	
	水 量	(専用)	15m ³	○	
	水 状			○	
	給 水 装 置		ボールタップ方式	○	
	水 位 計			/	
	圧 力 計			/	
	バ ル ブ 類			○	
加 圧 送 水 装 置	ポンプの制御装置	周 囲 の 状 況	ポンプ室	○	
		外 形	自立型専用	○	
		表 示		○	
		電 圧 計 ・ 電 流 計	200 V 30 A	○	
		開閉器・スイッチ類		○	
		ヒ ュ ー ズ 類	50 A	○	
		継 電 器		○	
		表 示 灯		○	
		結 線 接 続		○	
		接 地	D種接地	○	
予 備 品 等		○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ボ ン ブ 機 式 ポ ン プ	起 動 装 置	直接 操作部	周 囲 の 状 況	制御盤	○		
				外 形	押しボタン	○		
				表 示		○		
				機 能		○		
			遠隔 操作部	周 囲 の 状 況	消火栓組み（自火報）	○		
				外 形	押しボタン	○		
				表 示		○		
				機 能	専用 兼用	○		
			遠隔 起動部	周 囲 の 状 況		/		
				外 形		/		
				機 能		/		
			起開 動閉 用水 圧装 置	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力 MPa	/		
		起動用圧力タンク		MPa	/			
		機 能		作動圧力 MPa	/			
		電 動 機	外 形		○			
			回 転 軸	3600rpm	○			
			軸 受 部		○			
			軸 継 手	フランジ式	○			
		ポ ン プ 機 式 ポ ン プ	機 能	機 能	直入型	○		
				外 形	3500rpm	○		
				回 転 軸		○		
				軸 受 部		○		
			グ ラ ン ド 部	グ ラ ン ド 部		○		
				連 成 計 ・ 圧 力 計		○		
				性 能	0.6MPa 300L/min	○	18A	
				呼 水 槽	100L	○		
			呼 水 装 置	バ ル ブ 類		○		
				自 動 給 水 装 置	ボールタップ方式	○		
				減 水 警 報 装 置	水位電極方式	○		
				フ ー ト 弁		○		
性 能 試 験 装 置			○					
高 架 水 槽 方 式	MPa		/					
圧 力 水 槽 方 式	MPa		/					
減 圧 の た め の 措 置			/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備（その3）

配管等	管・管継手			○				
	支持金具・つり金具			○				
	バルブ類	仕切弁（開）排水バルブ	×	備考参照				
	ろ過装置		/					
	逃し配管		○					
屋内消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況		○				
		外形		埋込型×8台	○			
		表示			○			
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース ノズル径 15m × 2本 13mm	○			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース ノズル径 m × 本 mm	/			
		操作性			○			
		ホースの耐圧性能			×	15本耐圧試験未実施		
	消火栓開閉弁		アングル弁式40A差込式	○				
	表示灯		専用 兼用	○				
	始動表示灯			○				
	使用方法の表示		説明図	○				
	降下装置	周囲の状況		/				
		外形		/				
		表示灯		/				
		表示		/				
機能		/						
耐震措置		フレキシブルジョイント	○					
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		○				
		表示・警報等		○				
		電動機の運転電流	20 A	○				
		運転状況		○				
	放水圧力	0.52 MPa	○					
放水量	251.6 L/min	○						
減圧のための措置			/					
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	放水圧力	MPa	/					
	放水量	L/min	/					
	減圧のための措置		/					
備考	・別紙添付							
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名
	ビトーゲージ	UM BA		TRADEMARK				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

屋内消火栓設備

備考

- ・ 移報あり（ポンプ運転・故障・呼水槽減水・消火水槽満減水）

- ・ 専用受水槽あり

- ・ 屋上専用補助水槽あり（テストバルブ無し）

- ・ ポンプ性能試験を実施 ⇒ 良好

締切 0.75Mpa 10.0A

300L/min 0.55Mpa 19.0A

- ・ 屋上専用補助水槽チャッキ不良・排水バルブ不良です。交換が必要です。

- ・ ホース耐圧試験または、交換が必要です。

- ・ 放水試験を実施 ⇒ 良好

※製造より20年を経過したホースが15本あります。随時交換をお勧めします。

[illegible]

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消火栓箱内に、ホースが2本設置して有る場合には設置場所の後にパルプ側はAと、ノズル側はBと記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 屋内消火栓設備）								
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校					防 火 管理者		
所 在	静岡市清水区西里143					立会者	増田 凌	
点検種別	総○合	点検年月日	年 月 日 ～ 令和6年 7月 10日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 (株)富士消防機商会 TEL 054-366-7034					
	松下 紘也		住所 静岡市清水区天神二丁目5番1号					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容			
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	ポンプ室		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	50A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			○					
絶 縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	IR4051	2021年6月	HIOKI				
	テスター	IR4051	2021年	HIOKI				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常電源（専用受電設備）点検票（設備名 屋内消火栓設備）					
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校			防 火 管理者	
所 在	静岡市清水区西里143			立会者	増田 凌
点検種別	機○器 ・ 総○合	点検年月日	年 月 日 ～ 令和6年 7月 10日		
点 検 者	氏名	点 検 者	社名	TEL 054-366-7034	
	松 下 紘 也	所 属 会 社	住 所	静岡市清水区天神二丁目5番1号	
点 検 設 備 名	受 電 設 備	製造者名 ㈱別川製作所			
		型 式 等 PF-S 105KVA			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
設 置 状 況	機 器 点 検				
	周 囲 の 状 況	屋 内	○		
	区 画 等	キュー○クル式 キュービクル式以外	○		
	水 の 浸 透		○		
	換 気	自然 機械	○		
	照 明	10W蛍光灯 1本	○		
	標 識		○		
高 圧 受 電 盤 ・ 配 分 電 盤	外 形		○		
	表 示		○		
	計 器 類	電圧計、電流計	○		
	開 閉 器 ・ 遮 断 器（低圧）	備考に記入(※)	○		
	表 示 灯		○		
	ヒ ュ ー ズ 類（低圧）	5 A	○		
	継 電 器（低圧）		○		
変 圧 器	1φ75KVA 1台、3φ30KVA 1台	○			
コ ン デ ン サ ー	18kvar 1台	○			
開 閉 器 ・ 遮 断 器	LG8-H	○			
接 地（低圧）	D 種	○			
結 線 接 続		○			
耐 震 措 置		○			
予 備 品 等（低圧）		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第23

非常電源（非常電源専用受電設備）（その2）

総 合 点 検							
接	地	抵	抗	A. D 種	0.2 Ω	○	
絶	縁	抵	抗		100 M Ω	○	
保	護	継	電	器	等	/	
高圧又は特別高圧	開	閉	器	・	遮断器	開閉器 1	/
	ヒ	ュ	ー	ズ	類	PF×3 40, PC×3 30 A	/
	接			地		/	
電気主任技術者 氏名及び資格 ※MCCB 75A×1、60A×2、50A×2 （60A×2、50A×2 主幹100A） ・6600V 受電設備容量 105KVA							
備							
考							
測	機	器	名	型	式	校正年月日	製造者名
定	絶縁抵抗計		IR4051	2021年6月	HIOKI		
機							
器							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常電源専用受電設備 ）									
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校						防 火 管理者		
所 在	静岡市清水区西里143						立会者	増田 凌	
点検種別	総○合		点検年月日	年 月 日 ～ 令和6年 7月 10日					
点 検 者	氏名	松下 紘也		点 検 者 所 属 会 社	社名 ㈱富士消防機商会 TEL 054-366-7034 住所 静岡市清水区天神二丁目5番1号				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検									
専 用 回 路				○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	MCCB 3φ 75A			○					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ			○					
耐 熱 保 護				○					
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	絶縁抵抗計	IR4051	2021年6月	HIOKI					
	テスター	IR4051	2021年	HIOKI					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校				防 火 管理者	
所 在	静岡市清水区西里143				立会者	増田 凌
点検種別	機○器 ・ 総○合	点検年月日	年 月 日 ~ 令和6年 7月 10日			
点 検 者	氏名	点 検 者	社名	TEL 054-366-7034		
	神谷 太一	所 属 会 社	TEL 054-366-7034			
点 検 設 備 名	受 信 機	製造者名	松下電工 (株)			
		型 式 等	受第6-10号 BZ9			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形	松下 54-78	○			
	表 示	24V 3.5AH	○			
	※端子電圧	OK V	○			
	※切替装置		○			
	※充電装置		○			
	※結線接続		○			
受信機・中継器	周囲の状況	職員室	○			
	外 形	P型1級複合受信機	○			
	表 示		○			
	警戒区域の表示装置	13/20	○			
	電 圧 計	OK V	○			
	スイッチ類		○			
	ヒューズ類	0.5・1・2・4・8・10 A	○			
	※継電器		○			
	表 示 灯		○			
	通 話 装 置		○			
	※結線接続		○			
	接 地	D種接地	○			
	附 属 装 置	屋内消火栓・放送連動(移信)	○			
	※火災表示等	蓄 積 式		○		
アナログ式			/			
二 信 号 式			/			
そ の 他			/			
※注 意 表 示		/				
回 路 導 通		○				
設 定 表 示 温 度 等		/				
感 知 器 作 動 等 の 表 示		/				
予 備 品 等		○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※ 熱 感 知 器	※ ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○		
		分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱電対式・熱半導体式	/		
		感 知 線 型		/		
	※ 煙 感 知 器	※ ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○		
分 離 型			/			
※ 炎 感 知 器		赤外線 紫外線	/			
※ 多信号感知器・複合式感知器			/			
	遠隔試験機能を有する感知器		/			
発 信 機	周 囲 の 状 況		○			
	外 形	P型1級	○			
	表 示		○			
	押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器	消火栓連動	○			
	表 示 灯	AC24V	○			
音 響 装 置	外 形	非常放送連動	/			
	取 付 状 態		/			
	音 圧 等		/			
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	/			
※ 蓄 積 機 能	熱10秒 煙60秒	○				
※ 二 信 号 機 能		/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その3）

自動試験機能	予備電源・非常電源		／					
	受信機の火災表示		／					
	受信機の注意表示		／					
	受信機・中継器の制御機能・電路		／					
	感知器		／					
	感知器回路・ベル回路		／					
無線機能		／						
総 合 点 検								
同時作動		○						
※煙感知器等の感度		○						
地区音響装置の音圧	非常放送連動	／						
※総合作動		○						
備考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3型	2022年5月	能美防災				
	加煙試験器	FTGJ001-Z	2022年6月	能美防災				
	煙感知器用感度試験器	FTD025	2022年7月	能美防災				
	普通騒音計	S-53号	2020年9月	リオン(株)				
	回路計	SP-10D型		三和電気				
	絶縁抵抗計	IR4051	2021年6月	HIOKI				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

警 戒 区 域		感 知 器												※	発	点		
番 号 No.	名 称	差 動 式			定 温 式			熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ット 型	※ 煙 式						地 区 音 響 装 置	信 機	検 結 果	
		※分布型			ス ポ ット 型	ス ポ ット 型	※ 感 知 線 型		ス ポ ット 型			分 離 型						
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 化 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式	光 電 ア ナ ロ グ 式				
1	1階 南側				12	2											1	○
2	1階 北側				10	2											1	○
3	2階 南側				8												1	○
4	2階 北側				6												1	○
5	3 階				8												1	○
6	北側階段									1								○
7	南側階段									1								○
8	1階 西側				8	5											1	○
9	2階 西側				9												1	○
10	体育館 階段									1								○
11	体育館 アリーナ南側	3																○
12	体育館 アリーナ北側	3														1	○	
13	体育館 ステージ下				3													○
合 計		6			64	9				3							8	
備 考																		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 3 ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

自動火災報知設備（その7）

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
3 種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。

別記様式第26

配線点検票（設備名 自動火災報知設備 ）								
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校				防 火 管理者			
所 在	静岡市清水区西里143				立会者	増田 凌		
点検種別	絶〇合		点検年月日	年 月 日 ～ 令和6年 7月 10日				
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 ㈱富士消防機商会 TEL 054-366-7034					
	神谷 太一		住所 静岡市清水区天神二丁目5番1号					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容			
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	校長室前廊下		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	20A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			○					
絶 縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
備 考	L … 20MΩ T … ∞MΩ A … ∞MΩ B … 50MΩ							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	IR4051	2021年6月	HIOKI				
	テスター	IR4051	2021年	HIOKI				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非 常 警 報 器 具 及 び 設 備 点 検 票									
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校					防 火 管理者			
所 在	静岡市清水区西里143					立会者	増田 凌		
点検種別	機○器 ・ 総○合		点検年月日	年 月 日 ～ 令和6年 7月 10日					
点 検 者	氏名 神谷 太一		点 検 者 所 属 会 社	社名 (株)富士消防機商会		TEL 054-366-7034			
				住所 静岡市清水区天神二丁目5番1号					
点 検 設 備 名	操作部・ 複合装置	製造者名 パナソニック			増 幅 器	製造者名			
		型 式 等 WK-EK110A				型 式 等 WK-770A WU-PK212(120w)			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
非常電源 (内蔵型)	外 形			○					
	表 示	24V 3.5AH		○					
	端 子 電 圧	28 V		○					
	切 替 装 置			○					
	充 電 装 置			○					
	結 線 接 続			○					
非常ベル・ 自動式サイレン	起動装置	周 囲 の 状 況			/				
		外 形			/				
		表 示			/				
	操作部	機 能			/				
		外 形			/				
		表 示			/				
	複合装置	電 圧 計	V		/				
		ス イ ッ チ 類			/				
		ヒ ュ ー ズ 類	A		/				
	ベル・サイレン	継 電 器			/				
		表 示 灯			/				
		結 線 接 続			/				
		接 地			/				
	表 示 灯	予 備 品 等			/				
		外 形			/				
取 付 状 態				/					
音 圧 等				/					
鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動		/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 器 等 備 用	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	職員室	○		
		外 形	押ボタン（火報）	○		
		押 し ボ タ ン 等		○		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		○		
		自動火災報知設備との連動	有 自火報地区音響省略	○		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況	職員室	○		
		外 形	自立型	○		
		表 示		○		
		電 圧 計	100 V	○		
		ス イ ッ チ 類		○		
		保 護 板		○		
		ヒ ュ ー ズ 類	8 A	○		
		継 電 器		○		
		計 器 類		○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
		接 地	D種接地工事	○		
		回 路 選 択		○		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		○		
		※地震動予報等に係る放送切替		○		
		回 路 短 絡		○		
		音 声 警 報 音	自火報と連動	○		
		火 災 音 信 号		/		
	マ イ ク ロ ホ ン		○			
	予 備 品 等		○			
	ス ピー カー	外 形		○		
		取 付 状 態		○		
		音 圧 等		×	備考参照	
		鳴 動 方 式	① ② ③ 相互 再鳴動	○		
		音 量 調 整 器		/		
	表 示 灯	表 示 灯		/		
		警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		/	
外 形				/		
機 能			/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検																																	
音響装置・スピーカーの音圧	○ 備考参照																																
総 合 作 動	○																																
・スピーカー個数（計 49台） 校舎棟 1階 15台 2階 13台 3階 6台 体育館 1階 3台 2階 6台 アリーナ 2台 グラウンド 東 2台 中 1台 西 1台 ・カットリレー（放送室、多目的、体育館） タイマー 120秒 ※グラウンド西 スピーカー鳴動不良です。交換が必要です。																																	
測 定 機 器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機 器 名</th> <th>型 式</th> <th>校正年月日</th> <th>製造者名</th> <th>機 器 名</th> <th>型 式</th> <th>校正年月日</th> <th>製造者名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>テスター</td> <td>IR4051</td> <td>2021年</td> <td>HIOKI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通騒音計</td> <td>S-53号</td> <td>2020年9月</td> <td>リオン(株)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	テスター	IR4051	2021年	HIOKI					普通騒音計	S-53号	2020年9月	リオン(株)												
機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名																										
テスター	IR4051	2021年	HIOKI																														
普通騒音計	S-53号	2020年9月	リオン(株)																														

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常警報器具及設備 ）									
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校						防 火 管理者		
所 在	静岡市清水区西里143						立会者	増田 凌	
点検種別	総○合		点検年月日	年 月 日 ～ 令和6年 7月 10日					
点 検 者	氏名 神谷 太一		点 検 者 所 属 会 社	社名 ㈱富士消防機商会 TEL 054-366-7034					
	住所 静岡市清水区天神二丁目5番1号								
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路			校長室前廊下		○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器			20A		○				
ヒ ュ ー ズ 類					○				
絶 縁 抵 抗			常用 100MΩ 非常 MΩ		○				
耐 熱 保 護					○				
測 定 機 器	機 器 名		型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計		IR4051	2021年6月	HIOKI				
	テスター		IR4051	2021年	HIOKI				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

避難器具点検票									
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校						防 火 管理者		
所 在	静岡市清水区西里143						立会者	増田 凌	
点検種別	機○器 ・ 総○合		点検年月日	年 月 日 ～ 令和6年 7月 10日					
点 検 者	氏名 神谷 太一		点 検 者 所 属 会 社	社名 (株)富士消防機商会 TEL 054-366-7034 住所 静岡市清水区天神二丁目5番1号					
設 置 階	3階南側								
設 置 場 所	ベランダ固定								
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検									
周 囲 の 状 況 標	設 置 場 所	ベランダ		○					
	操 作 面 積 等			○					
	開 口 部			○					
	降 下 空 間			○					
	避 難 空 地			○					
	識 識			○					
器 具 本 体	避 難 は し こ	縦 棒			/				
		横 さ ん			/				
		突 子			/				
	緩 降 機	結 合 部 等			/				
		可 動 部	外 形			/			
			機 能			/			
す べ り 台	つ り 下 げ 金 具			/					
	調 速 機	外 形			/				
		機 能			/				
		調 速 機 の 連 結 部			/				
	ロ ー プ			/					
	着 用 具			/					
す べ り 棒	ロープと着用具の緊結部			/					
	底 板 及 び 側 板			/					
	す べ り 面 の 勾 配			/					
	手 す り			/					
	す べ り 棒			/					
	避 難 ロ ー プ	ロ ー プ 本 体			/				
結 合 部			/						
つ り 下 げ 金 具			/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第15

避難器具（その2）

器 具 本 体	避難橋	床板、手すり等			/			
		接合部			/			
		可動部	外形		/			
			機能		/			
	避難用タラップ	踏み板、手すり等			/			
		接合部			/			
		可動部	外形		/			
			機能		/			
	救助袋	本体布及び展張部材			○			
		縫い合せ部			○			
		保護装置(斜降式の救助袋に限る。)			○			
		結合部			○			
可動部		外形		○				
	機能		○					
取付具・支持部	取付具			○				
	可動部			○				
	支持部			○				
	固定環			○				
	ハッチ	上蓋		/				
		下蓋		/				
使用方法の表示			/					
格納状況	格納箱			○				
	格納状況		ケース入	○				
総 合 点 検								
器具の取付け等					○			
降下					○			
格納					○			
備考	・セフティ（斜降式F型） 石川商工（株） 型式 ふS-005-1 製造番号 5334 長さ 13.5m 製造年月 H8年10月 型式番号 F-1							
測定器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	トルクレンチ			東名技術				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票

名 称	静岡市立旧清水西河内小学校					防 火 管理者	
所 在	静岡市清水区西里143					立会者	増田 凌
点検種別	機○器		点検年月日	年 月 日 ～ 令和6年 7月 10日			
点 検 者	氏名	点 検 者	社名 ㈱富士消防機商会 TEL 054-366-7034				
	神谷 太一	所 属 会 社	住所 静岡市清水区天神二丁目5番1号				
点 検 項 目		点 検 結 果					措 置 内 容
		種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容	
		避難口	通 路	客 席			
機 器 点 検							
誘 導 灯	外 箱・表 示 面	種 類	○			○	
		視 認 障 害 等	○			○	
		外 形	○			○	
		表 示	○			○	
	非 常 電 源 (内蔵型)	外 形	○			○	
		表 示	○			○	
		機 能	○			○	
	光 源		○			○	
	点 検 ス イ ッ チ		○			○	
	ヒ ュ ー ズ 類		○			○	
結 線 接 続		○			○		
信 号 装 置 等	外 形	○			○		
	結 線 接 続	○			○		
	機 能	○			○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票（その2）

誘 導 標 識	外	形	/			/		
	視	認	障	害	等	/		/
	採	光	又	は	照	明	/	
	※表	示	面	の	輝	度	/	
	※設	置	場	所	の	照	度	/
	※※ヒ	ュ	ー	ズ	類	/		/
	※※結	線	接	続	/		/	
	※※※非	常	電	源	外	形	/	
表			示	/		/		
機			能	/		/		
備 考	・設置個数 避難口 … B級 (20w) 5台 ※玄関 避難口 … 3NR-CH-LE (3.6V 2300mAh) 体育館 入口 … 3NR-CH-LE (3.6V 2300mAh)							
測 定 機 器	機	器	名	型	式	校正年月日	製造者名	機
	テ	ス	ター	IR4051		2021年	HIOKI	器

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

(誘導灯点検記録台帳)

誘導灯点検記録台帳 建物名

静岡市立旧清水西河内小学校

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

誘導灯及び誘導標識設置表

名称

静岡市立旧清水西河内小学校

年 月 日 ~ 令和6年 7月 10日

[illegible]

備考 点検、試験欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項および措置内容は措置内容欄に記入すること。
記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）									
名 称	静岡市立旧清水西河内小学校						防 火 管理者		
所 在	静岡市清水区西里143						立会者	増田 凌	
点検種別	総〇台		点検年月日	年 月 日 ~		令和6年 7月 10日			
点 検 者	氏名	点 検 者		社名	TEL 054-366-7034				
	神谷 太一	所 属 会 社		住所	静岡市清水区天神二丁目5番1号				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検									
専 用 回 路				○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器				○					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用	∞MΩ	非常	MΩ	○				
耐 熱 保 護				○					
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	絶縁抵抗計	IR4051	2021年6月	HIOKI					
	テスター	IR4051	2021年	HIOKI					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。