

報 道 資 料

静 岡 市

(令和6年11月27日)

◆件名	静岡市愛染ポンプ場での火災	
◆発生日時	令和6年11月26日(火) 21時30分頃	
◆場所	静岡市清水区愛染町49-2	
◆概要	・愛染ポンプ場は、無人施設で、通常時は、5台のポンプにより、主に辻地区の下水を清水北部浄化センターへ送水している施設です。 ・雨天時には、雨水が下水に流れ込み増水するため、雨水用のポンプ4台を自動で起動し、送水能力を高めます。 ・11月26日夜の大雨に対応するため、ポンプ4台を自動起動した際に、その内の1台から出火し、焼損しました。 ・出火原因は、現時点で不明で、今後、調査を行います。	
◆経緯と対応状況	21時26分 21時30分頃 21時50分頃 22時10分頃 22時30分頃	火災報知器発報 運転管理受託業者が火災を現場で確認、消防へ通報 消防が現場へ到着 下水道施設課職員が現場へ到着 鎮火
◆被害状況	【施設被害】 ポンプの一部が焼損しましたが、周囲への延焼はありませんでした。 【周辺への被害等】 ・焼損によりポンプ1台が止まりましたが、他のポンプは稼働しており、施設周辺での浸水被害などは確認されていません。 ・本施設の火災を受け、JR東海道線が一時運転を見合わせました。 時間：11月26日 22時から30分程度 区間：興津～清水間の上下線	
◆原因	現時点では不明です。	
◆今後の対応	【応急対策】 他のポンプ場の同一形式のポンプ29台の緊急点検を実施します。 【恒久対策】 静岡市下水道部・静岡市消防局・製造メーカーの3者で現場を検証し、原因を把握し、対策を実施します。	
◆問い合わせ	課 名	下水道施設課（葵区七間町上下水道局庁舎）
	担当者	九島、田代
	電 話	054-270-9239

※別紙資料 無