

# 報 道 資 料

静岡市

(令和6年12月4日)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ◆件名      | 静岡市北部勤労者福祉センター(ラベック静岡)の全館停電による休館                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| ◆発生日時    | 停電発生日時：令和6年12月4日(水) 11時頃                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ◆施設      | 静岡市北部勤労者福祉センター(ラベック静岡)<br>静岡市葵区本通7丁目11-9                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ◆概要      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ラベック静岡は、勤労者その他、市民皆さんの文化教養の向上、健康の増進や余暇利用の充実を目的とした施設で、パソコン講座を開講したり、トレーニングジムを設置しています。(令和5年度年間利用者61,407人)</li> <li>・高圧引き込みケーブルの不良を原因とする全館停電が発生しました。</li> <li>・修繕には1週間程度要すると見込まれることから、12月10日まで休館します。</li> </ul> |                          |
| ◆経緯と対応状況 | 11:00頃 停電発生<br>エレベーター停止による閉じ込めなし<br>トレーニング機器停止による転倒等の事故なし<br>当時55人いた利用者に状況をお伝えした。<br>12:00頃 復旧の見通しが立たないため、いったん閉館することとし、利用者の皆さんにも退館いただいた。<br>13:30頃 業者の調査により電柱からの高圧引き込みケーブルの不具合が判明                                                                  |                          |
| ◆被害状況    | 人的被害はありません。<br>当時、館内にいたトレーニングジムの利用者などには利用料を返金しました。                                                                                                                                                                                                 |                          |
| ◆原因      | 高圧引き込みケーブルの不良                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| ◆今後の対応   | 高圧引き込みケーブルの修繕。1週間程度の期間を要することから、12月10日まで休館とし、ホームページ等での周知を図ります。                                                                                                                                                                                      |                          |
| ◆問い合わせ   | 課 名                                                                                                                                                                                                                                                | 商業労政課雇用・産業人材係(清水区旭町6番8号) |
|          | 担当者                                                                                                                                                                                                                                                | 小林、中村                    |
|          | 電 話                                                                                                                                                                                                                                                | 054-354-2430             |

※別紙資料 無