

報 道 資 料

静岡市

(令和7年2月14日)

◆件名	工事に伴う電線損傷による停電	
◆発生日時	令和7年2月14日（金）10時40分頃	
◆場所	静岡市駿河区八幡4丁目4-7地先	
◆概要	下水道管布設替え工事に伴い、中部電力の電線及び電柱を損傷させたことに伴い、停電を発生させた。	
◆経緯と 対応状況	2月14日 10時40分頃 12時頃	・市道上をバックホウが自走にて移動中に電線（架空線）に接触し、電線及び電柱（2本）を破損させた。 ・停電発生 ・工事受注者の㈱渡辺工業から中部電力と警察に連絡 停電130戸（中部電力HPより）
◆被害状況	停電発生 最大310戸（発生時）（中部電力HPより）	
◆原因	バックホウのアームを上げたまま、市道上を移動したことにより、電線（架空線）に接触した。	
◆今後の対応	工事現場での安全管理を徹底する。	
◆問い合わせ	下水道維持課 森田誠・八木章人 電話番号 054-270-9232	

※別紙資料 有

