採水地点： **上渡公民館**　　配水系： 上渡取水場→上渡配水池

	項目	単位	水質基準値	令和7年 4月16日	5月14日	6月9日	7月16日	8月6日	9月17日	10月8日	11月5日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
−	気温	℃	−	10.6	22.3	22.0	22.2	32.3	30.2	20.0	12.4	12.8	6.7	4.1	11.6	32.3	4.1	17.3
−	水温	℃	−	13.5	18.3	19.7	23.6	27.8	25.1	22.3	16.3	13.4	8.7	8.3	11.6	27.8	8.3	17.4
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検　出　0　：　検出しない　12		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	−	−	−	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※4	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12	フッ素及びその化合物 ※4	mg/L	0.8 以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06/0.06	0.06/<0.06	0.06/<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	−	−	−	0.02	−	0.02	−	−	0.02	−	−	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	−	−	−	<0.005	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	−	−	−	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	−	−	−	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	−	−	−	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	−	−	−	<0.004	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	−	−	−	<0.01	−	0.01	−	−	<0.01	−	−	0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	−	−	−	<0.01	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.008	−	−	−	0.014	−	0.009	−	−	0.010	−	−	0.014	0.008	0.010
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	−	−	−	<0.01	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4	−	−	−	4	−	4	−	−	4	−	−	4	4	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※4	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.1	1.1	1.1	<2.0/1.1	<2.0/1.1	<2.0/1.1
39	カルシウム･マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	64	−	−	−	59	−	63	−	−	71	−	−	71	59	64
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	92	−	−	−	92	−	97	−	−	107	−	−	107	92	97
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	−	−	−	<0.02	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	<0.000001	−	−	−	<0.000001	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	−	−	−	<0.000001	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	−	−	−	<0.005	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	ｐＨ値	−	5.8以上 8.6以下	7.2	7.6	7.6	7.4	7.7	7.6	7.4	7.1	7.6	7.4	7.3	7.3	7.7	7.1	7.4
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異　常　0　：　異常なし　12		
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異　常　0　：　異常なし　12		
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
−	遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.26	0.32	0.29	0.38	0.50	0.28	0.33	0.35	0.30	0.39	0.40	0.38	0.50	0.26	0.35
判定				水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合			
検査実施期間				4月16日～4月22日	5月14日～5月15日	6月9日～6月10日	7月16日～7月17日	8月6日～8月14日	9月17日～9月18日	10月8日～10月17日	11月5日～11月6日	12月1日～12月2日	1月14日～1月22日	2月2日～2月4日	3月9日～3月11日			
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課　（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考　・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号)は、その数値未満であることを表す

※1　正式名：（4S,4aS,8aR）-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｰ4a(2H)-ｵｰﾙ

※2　正式名：1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ[2,2,1]ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ

※3　遊離残留塩素は水道法施行規則第１７条第１項第３号による

※4　検査方法の変更に伴い令和８年１月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和７年４月～12月の数値、右側に令和８年１月～３月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和７年12月）⇒0.5mg/L（令和８年１月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和７年12月）⇒0.06mg/L（令和８年１月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和７年12月）⇒1.0mg/L（令和８年１月～）