採水地点： **口坂本地内**　　配水系： 口坂本浄水場→口坂本配水池

	項目	単位	水質基準値	令和7年 4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	令和8年 1月19日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
−	気温	℃	−	16.4	20.8	18.3	27.6	30.2	27.6	24.8	13.6	9.1	9.5	-2.2	12.3	30.2	-2.2	17.3
−	水温	℃	−	12.3	18.1	17.8	24.0	27.3	25.6	22.2	15.2	11.0	9.6	7.2	11.8	27.3	7.2	16.8
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検　出　0　：　検出しない　12		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※4	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12	フッ素及びその化合物 ※4	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	<0.06	0.08	0.08	<0.06	0.09	0.10	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.006	−	−	0.020	−	−	0.009	−	−	0.006	−	−	0.020	0.006	0.010
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	−	−	0.008	−	−	0.005	−	−	0.005	−	−	0.008	0.004	0.006
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.007	−	−	0.022	−	−	0.010	−	−	0.006	−	−	0.022	0.006	0.011
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	−	−	0.005	−	−	0.003	−	−	0.004	−	−	0.005	0.003	0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001	−	−	0.002	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	−	0.002	<0.001	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	−	−	<0.006	−	−	<0.006	−	−	<0.006	−	−	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4	−	−	3	−	−	3	−	−	3	−	−	4	3	3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※4	mg/L	200 以下	5.6	3.2	3.4	3.1	3.1	2.7	2.8	2.7	3.0	3.2	3.1	3.3	5.6/3.3	2.7/3.1	3.3/3.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	20	−	−	16	−	−	16	−	−	18	−	−	20	16	18
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	43	−	−	43	−	−	36	−	−	42	−	−	43	36	41
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.2	0.3	<0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	<0.2	0.2
47	ｐＨ値	−	5.8以上 8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.8	7.3	7.1	6.9	6.7	7.3	7.4	6.7	6.8	7.4	6.6	6.9
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異　常　0　：　異常なし　12		
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異　常　0　：　異常なし　12		
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
−	遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.38	0.28	0.36	0.44	0.42	0.52	0.48	0.40	0.48	0.49	0.42	0.42	0.52	0.28	0.42
判定				水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合			
検査実施期間				4月14日～4月24日	5月19日～5月20日	6月2日～6月3日	7月7日～7月14日	8月4日～8月5日	9月8日～9月9日	10月6日～10月16日	11月17日～11月18日	12月8日～12月9日	1月19日～1月22日	2月9日～2月11日	3月2日～3月4日			
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課　（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考　・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号)は、その数値未満であることを表す

※1　正式名：（4S,4aS,8aR）-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｰ4a(2H)-ｵｰﾙ

※2　正式名：1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ[2,2,1]ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ

※3　遊離残留塩素は水道法施行規則第１７条第１項第３号による

※4　検査方法の変更に伴い令和８年１月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和７年４月～12月の数値、右側に令和８年１月～３月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和７年12月）⇒0.5mg/L（令和８年１月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和７年12月）⇒0.06mg/L（令和８年１月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和７年12月）⇒1.0mg/L（令和８年１月～）