

採水地点： 中沢公民館

配水系： 中沢浄水場→中沢配水池

採水年月日 令和7年 4月14日																				最高	最低	平均																																																																												
項 目	単 位	水 質 基 準 値	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日																																																																																										
－ 気温	℃	－	12.5	19.0	17.6	26.9	26.3	23.8									26.9	12.5	21.0																																																																															
－ 水温	℃	－	13.9	18.8	18.2	24.4	27.8	25.4									27.8	13.9	21.4																																																																															
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0									0	0	0																																																																															
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検 出 0	： 検 出 不 さい 6																																																																																
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003																																																																															
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005																																																																															
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－									<0.002	<0.002	<0.002																																																																															
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004																																																																															
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7									0.7	0.5	0.6																																																																															
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06									0.07	0.06	0.07																																																																															
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	－	－	0.02	－	－									0.02	0.02	0.02																																																																															
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002																																																																															
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－									<0.005	<0.005	<0.005																																																																															
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06																																																																															
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－									<0.002	<0.002	<0.002																																																																															
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－									<0.002	<0.002	<0.002																																																																															
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－									<0.002	<0.002	<0.002																																																																															
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－									<0.004	<0.004	<0.004																																																																															
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－									<0.01	<0.01	<0.01																																																																															
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－									<0.01	<0.01	<0.01																																																																															
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	－	－	<0.006	－	－									<0.006	<0.006	<0.006																																																																															
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－									<0.01	<0.01	<0.01																																																																															
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	－	－	5	－	－									5	5	5																																																																															
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－									<0.001	<0.001	<0.001																																																																															
38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0									<2.0	<2.0	<2.0																																																																															
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	71	－	－	51	－	－									71	51	61																																																																															
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	106	－	－	88	－	－									106	88	97																																																																															
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－									<0.02	<0.02	<0.02																																																																															
42 ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－									<0.000001	<0.000001	<0.000001																																																																															
43 2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－									<0.000001	<0.000001	<0.000001																																																																															
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－									<0.005	<0.005	<0.005																																																																															
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－									<0.0005	<0.0005	<0.0005																																																																															
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2									<0.2	<0.2	<0.2																																																																															
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4									7.5	7.4	7.4																																																																															
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異 常 0	： 異常なし 6																																																																																
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異 常 0	： 異常なし 6																																																																																
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5																																																																															
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1																																																																															
－ 遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.36	0.39	0.42	0.41	0.40	0.33									0.42	0.33	0.39																																																																															
判 定			水 質 基 準 に 適合																上記基準項目については水 質 基 準 に 適合																上記基準項目については水 質 基 準 に 適合																上記基準項目については水 質 基 準 に 適合																																															
検 査 実 施 期 間			4月14日 ～4月24日																5月19日 ～5月20日																6月2日 ～6月3日																7月7日 ～7月14日																8月4日 ～8月5日																9月8日 ～9月9日															
検 査 機 関			静岡市上下水道局水道部水質管理課																(静岡市清水区庵原町152番地の9)																																																																															

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロー-4, 8a-ジ'メチルアザレン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による