

採水地点： 俵沢道路工事センター

配水系： 俵沢野田平取水場→俵沢配水池

項 目		単 位	採水年月日 水 質 基 準 値	令和7年 4月9日	5月14日	6月9日	7月16日	8月13日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日				最高	最低	平均
－	気温	℃	－	20.4	22.5	20.7	23.5	29.2	28.4	21.3	8.8	8.5				29.2	8.5	20.4
－	水温	℃	－	13.9	19.3	21.8	25.5	26.6	26.8	21.6	16.1	13.9				26.8	13.9	20.6
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				検 出 0	： 検出しない 9	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－				<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4	<0.4	<0.4				0.4	<0.4	<0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				0.08	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	－	－	－	0.03	－	－	0.03	－				0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－				<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－				<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－				<0.004	<0.004	<0.004
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	－	－	－	0.01	－	－	0.01	－				0.01	0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－				<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.009	－	－	－	0.008	－	－	0.017	－				0.017	0.008	0.011
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－				<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	－	－	－	5	－	－	5	－				5	5	5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0				<2.0	<2.0	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	77	－	－	－	78	－	－	75	－				78	75	77
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	113	－	－	－	118	－	－	111	－				118	111	114
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－				<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－				<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－				<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－				<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－				<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2				<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.3	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6	7.3	7.7	7.7				7.7	7.3	7.5
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異 常 0	： 異常なし 9	
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異 常 0	： 異常なし 9	
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5				0.6	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
－	遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.31	0.25	0.41	0.23	0.36	0.33	0.20	0.40	0.34				0.41	0.20	0.31
判 定				水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については水 質 基 準 に 適 合	水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については水 質 基 準 に 適 合	水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については水 質 基 準 に 適 合						
検 査 実 施 期 間				4月9日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月9日 ～6月10日	7月16日 ～7月17日	8月13日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月20日 ～10月21日	11月19日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日						
検 査 機 関				静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒド「ロ-4, 8a-シ」テトラフルン-4a（2H）-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による