

採水地点： 郷島公民館

配水系： 郷島取水場→郷島配水池

項 目		単 位	採水年月日 水 質 基 準 値	令和7年 4月9日	5月14日	6月9日	7月16日	8月13日	9月17日								最高	最低	平均		
－	気温	℃	－	11.4	19.8	21.3	22.4	27.6	27.1								27.6	11.4	21.6		
－	水温	℃	－	14.2	18.1	19.7	22.8	22.6	22.2								22.8	14.2	19.9		
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0								0	0	0		
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検 出 0	： 検 出 不 さい 6			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－								<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－								<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－								<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4								<0.4	<0.4	<0.4		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08								0.09	0.08	0.08		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.05	－	－	－	0.05	－								0.05	0.05	0.05		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－								<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－								<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－								<0.002	<0.002	<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－								<0.002	<0.002	<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－								<0.002	<0.002	<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	－	<0.004	－								<0.004	<0.004	<0.004		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－								<0.01	<0.01	<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－								<0.01	<0.01	<0.01		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	－	－	－	<0.006	－								<0.006	<0.006	<0.006		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－								<0.01	<0.01	<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6	－	－	－	6	－								6	6	6		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－								<0.001	<0.001	<0.001		
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0								<2.0	<2.0	<2.0		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	75	－	－	－	74	－								75	74	75		
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	111	－	－	－	115	－								115	111	113		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－								<0.02	<0.02	<0.02		
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－								<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－								<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－								<0.005	<0.005	<0.005		
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－								<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	<0.2	<0.2		
47	pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7								7.8	7.6	7.7		
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異 常 0	： 異常なし 6			
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異 常 0	： 異常なし 6			
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5		
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1		
－	遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.38	0.30	0.39	0.38	0.38	0.37								0.39	0.30	0.37		
判 定				水 質 高 準 に 適 合		上記基準項目については水 質 高 準 に 適 合		上記基準項目については水 質 高 準 に 適 合		上記基準項目については水 質 高 準 に 適 合		上記基準項目については水 質 高 準 に 適 合									
検 査 実 施 期 間				4月9日 ～4月22日		5月14日 ～5月15日		6月9日 ～6月10日		7月16日 ～7月17日		8月13日 ～8月14日		9月17日 ～9月18日							
検 査 機 関				静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)																	

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルテトラリン-4a（2H）-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による