

採水地点： 賤機都市山村交流センター

配水系： 森谷沢取水場→森谷沢配水池

| 項 目         |                                        | 採水年月日 | 令和7年<br>4月9日                        | 5月14日                       | 6月9日                        | 7月16日                       | 8月13日           | 9月17日                       |        |  |  |  |  |  | 最高        | 最低        | 平均        |
|-------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| －           | 気温                                     | ℃     | －                                   | 13.9                        | 18.8                        | 20.6                        | 22.6            | 27.6                        | 25.8   |  |  |  |  |  | 27.6      | 13.9      | 21.6      |
| －           | 水温                                     | ℃     | －                                   | 15.6                        | 19.7                        | 21.8                        | 26.3            | 28.1                        | 27.3   |  |  |  |  |  | 28.1      | 15.6      | 23.1      |
| 1           | 一般細菌                                   | 個/mL  | 100 以下                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0               | 0                           | 0      |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         |
| 2           | 大腸菌                                    | －     | 検出されないこと                            | 検出しない                       | 検出しない                       | 検出しない                       | 検出しない           | 検出しない                       | 検出しない  |  |  |  |  |  | 検 出 0     | ： 検出しない 6 |           |
| 3           | カドミウム及びその化合物                           | mg/L  | 0.003 以下                            | <0.0003                     | －                           | －                           | －               | <0.0003                     | －      |  |  |  |  |  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 4           | 水銀及びその化合物                              | mg/L  | 0.0005 以下                           | <0.00005                    | －                           | －                           | －               | <0.00005                    | －      |  |  |  |  |  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 5           | セレン及びその化合物                             | mg/L  | 0.01 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 6           | 鉛及びその化合物                               | mg/L  | 0.01 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 7           | ヒ素及びその化合物                              | mg/L  | 0.01 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 8           | 六価クロム化合物                               | mg/L  | 0.02 以下                             | <0.002                      | －                           | －                           | －               | <0.002                      | －      |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 9           | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L  | 0.04 以下                             | <0.004                      | <0.004                      | <0.004                      | <0.004          | <0.004                      | <0.004 |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 10          | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L  | 0.01 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 11          | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L  | 10 以下                               | 0.8                         | 1.1                         | 1.1                         | 0.7             | 0.8                         | 1.4    |  |  |  |  |  | 1.4       | 0.7       | 1.0       |
| 12          | フッ素及びその化合物                             | mg/L  | 0.8 以下                              | 0.07                        | 0.07                        | 0.06                        | 0.07            | 0.08                        | 0.06   |  |  |  |  |  | 0.08      | 0.06      | 0.07      |
| 13          | ホウ素及びその化合物                             | mg/L  | 1.0 以下                              | 0.03                        | －                           | －                           | －               | 0.04                        | －      |  |  |  |  |  | 0.04      | 0.03      | 0.04      |
| 14          | 四塩化炭素                                  | mg/L  | 0.002 以下                            | <0.0002                     | －                           | －                           | －               | <0.0002                     | －      |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 15          | 1,4-ジオキサン                              | mg/L  | 0.05 以下                             | <0.005                      | －                           | －                           | －               | <0.005                      | －      |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 16          | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | 0.04 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 17          | ジクロロメタン                                | mg/L  | 0.02 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 18          | テトラクロロエチレン                             | mg/L  | 0.01 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 19          | トリクロロエチレン                              | mg/L  | 0.01 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 20          | ベンゼン                                   | mg/L  | 0.01 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 21          | 塩素酸                                    | mg/L  | 0.6 以下                              | <0.06                       | <0.06                       | <0.06                       | 0.08            | 0.11                        | 0.14   |  |  |  |  |  | 0.14      | <0.06     | <0.06     |
| 22          | クロロ酢酸                                  | mg/L  | 0.02 以下                             | <0.002                      | －                           | －                           | －               | <0.002                      | －      |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 23          | クロロホルム                                 | mg/L  | 0.06 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 24          | ジクロロ酢酸                                 | mg/L  | 0.03 以下                             | <0.002                      | －                           | －                           | －               | <0.002                      | －      |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 25          | ジブロモクロロメタン                             | mg/L  | 0.1 以下                              | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 26          | 臭素酸                                    | mg/L  | 0.01 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 27          | 総トリハロメタン                               | mg/L  | 0.1 以下                              | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 28          | トリクロロ酢酸                                | mg/L  | 0.03 以下                             | <0.002                      | －                           | －                           | －               | <0.002                      | －      |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 29          | ブロモジクロロメタン                             | mg/L  | 0.03 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 30          | ブロモホルム                                 | mg/L  | 0.09 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 31          | ホルムアルデヒド                               | mg/L  | 0.08 以下                             | <0.004                      | －                           | －                           | －               | <0.004                      | －      |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 32          | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L  | 1.0 以下                              | <0.1                        | －                           | －                           | －               | 0.02                        | －      |  |  |  |  |  | 0.02      | <0.1      | 0.01      |
| 33          | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L  | 0.2 以下                              | <0.01                       | －                           | －                           | －               | <0.01                       | －      |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     |
| 34          | 鉄及びその化合物                               | mg/L  | 0.3 以下                              | 0.006                       | －                           | －                           | －               | 0.007                       | －      |  |  |  |  |  | 0.007     | 0.006     | 0.007     |
| 35          | 銅及びその化合物                               | mg/L  | 1.0 以下                              | 0.02                        | －                           | －                           | －               | 0.02                        | －      |  |  |  |  |  | 0.02      | 0.02      | 0.02      |
| 36          | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L  | 200 以下                              | 6                           | －                           | －                           | －               | 6                           | －      |  |  |  |  |  | 6         | 6         | 6         |
| 37          | マンガン及びその化合物                            | mg/L  | 0.05 以下                             | <0.001                      | －                           | －                           | －               | <0.001                      | －      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 38          | 塩化物イオン                                 | mg/L  | 200 以下                              | 2.2                         | 2.3                         | 2.1                         | 2.1             | 2.2                         | 2.2    |  |  |  |  |  | 2.3       | 2.1       | 2.2       |
| 39          | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                      | mg/L  | 300 以下                              | 32                          | －                           | －                           | －               | 32                          | －      |  |  |  |  |  | 32        | 32        | 32        |
| 40          | 蒸発残留物                                  | mg/L  | 500 以下                              | 65                          | －                           | －                           | －               | 67                          | －      |  |  |  |  |  | 67        | 65        | 66        |
| 41          | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L  | 0.2 以下                              | <0.02                       | －                           | －                           | －               | <0.02                       | －      |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 42          | ジェオスミン ※1                              | mg/L  | 0.00001以下                           | <0.000001                   | －                           | －                           | －               | <0.000001                   | －      |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 43          | 2-メチルイソボルネオール ※2                       | mg/L  | 0.00001以下                           | <0.000001                   | －                           | －                           | －               | <0.000001                   | －      |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 44          | 非イオン界面活性剤                              | mg/L  | 0.02 以下                             | <0.005                      | －                           | －                           | －               | <0.005                      | －      |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 45          | フェノール類                                 | mg/L  | 0.005 以下                            | <0.0005                     | －                           | －                           | －               | <0.0005                     | －      |  |  |  |  |  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 46          | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L  | 3 以下                                | <0.2                        | <0.2                        | <0.2                        | <0.2            | <0.2                        | <0.2   |  |  |  |  |  | <0.2      | <0.2      | <0.2      |
| 47          | pH値                                    | －     | 5.8以上 8.6以下                         | 6.9                         | 7.0                         | 7.1                         | 7.0             | 7.1                         | 7.0    |  |  |  |  |  | 7.1       | 6.9       | 7.0       |
| 48          | 味                                      | －     | 異常でないこと                             | 異常なし                        | 異常なし                        | 異常なし                        | 異常なし            | 異常なし                        | 異常なし   |  |  |  |  |  | 異 常 0     | ： 異常なし 6  |           |
| 49          | 臭気                                     | －     | 異常でないこと                             | 異常なし                        | 異常なし                        | 異常なし                        | 異常なし            | 異常なし                        | 異常なし   |  |  |  |  |  | 異 常 0     | ： 異常なし 6  |           |
| 50          | 色度                                     | 度     | 5 以下                                | <0.5                        | <0.5                        | <0.5                        | <0.5            | <0.5                        | <0.5   |  |  |  |  |  | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
| 51          | 濁度                                     | 度     | 2 以下                                | <0.1                        | <0.1                        | <0.1                        | <0.1            | <0.1                        | <0.1   |  |  |  |  |  | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| －           | 遊離残留塩素                                 | mg/L  | 0.1 以上                              | 0.34                        | 0.35                        | 0.36                        | 0.32            | 0.40                        | 0.39   |  |  |  |  |  | 0.40      | 0.32      | 0.36      |
| 判 定         |                                        |       | 水 質 高 準 に 適 合                       | 上記基準項目については水<br>質 高 準 に 適 合 | 上記基準項目については水<br>質 高 準 に 適 合 | 上記基準項目については水<br>質 高 準 に 適 合 | 水 質 高 準 に 適 合   | 上記基準項目については水<br>質 高 準 に 適 合 |        |  |  |  |  |  |           |           |           |
| 検 査 実 施 期 間 |                                        |       | 4月9日<br>～4月22日                      | 5月14日<br>～5月15日             | 6月9日<br>～6月10日              | 7月16日<br>～7月17日             | 8月13日<br>～8月14日 | 9月17日<br>～9月18日             |        |  |  |  |  |  |           |           |           |
| 検 査 機 関     |                                        |       | 静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9) |                             |                             |                             |                 |                             |        |  |  |  |  |  |           |           |           |

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“&lt;”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロー-4, 8a-ジヘキサフルン-4a（2H）-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による