

採水地点：三保ふれあい広場

配水系：谷津浄水場→大平山配水池

| 項 目         |                                        | 単 位  | 採水年月日<br>水 質 基 準 値 | 令和7年<br>4月16日                       | 5月12日                      | 6月2日                       | 7月7日           | 8月13日                      | 9月10日                      |  |  |  |  |  |  | 最高        | 最低        | 平均        |
|-------------|----------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| －           | 気温                                     | ℃    | －                  | 16.8                                | 20.2                       | 22.2                       | 30.0           | 31.7                       | 31.1                       |  |  |  |  |  |  | 31.7      | 16.8      | 25.3      |
| －           | 水温                                     | ℃    | －                  | 16.0                                | 18.5                       | 20.3                       | 28.0           | 26.4                       | 27.8                       |  |  |  |  |  |  | 28.0      | 16.0      | 22.8      |
| 1           | 一般細菌                                   | 個/mL | 100 以下             | 0                                   | 0                          | 0                          | 0              | 0                          | 0                          |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         |
| 2           | 大腸菌                                    | －    | 検出されないこと           | 検出しない                               | 検出しない                      | 検出しない                      | 検出しない          | 検出しない                      | 検出しない                      |  |  |  |  |  |  | 検 出 0     | ： 検出しない 6 |           |
| 3           | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003 以下           | <0.0003                             | －                          | －                          | <0.0003        | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 4           | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005 以下          | <0.00005                            | －                          | －                          | <0.00005       | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 5           | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 6           | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 7           | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 8           | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02 以下            | <0.002                              | －                          | －                          | <0.002         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 9           | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04 以下            | <0.004                              | <0.004                     | <0.004                     | <0.004         | <0.004                     | <0.004                     |  |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 10          | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 11          | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10 以下              | 0.6                                 | 0.5                        | 0.5                        | <0.4           | 0.7                        | 0.7                        |  |  |  |  |  |  | 0.7       | <0.4      | 0.5       |
| 12          | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8 以下             | <0.05                               | <0.05                      | <0.05                      | 0.06           | 0.06                       | 0.05                       |  |  |  |  |  |  | 0.06      | <0.05     | <0.05     |
| 13          | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0 以下             | 0.02                                | －                          | －                          | 0.03           | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 0.03      | 0.02      | 0.03      |
| 14          | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002 以下           | <0.0002                             | －                          | －                          | <0.0002        | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 15          | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05 以下            | <0.005                              | －                          | －                          | <0.005         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 16          | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 17          | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 18          | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 19          | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 20          | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 21          | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6 以下             | <0.06                               | <0.06                      | <0.06                      | <0.06          | <0.06                      | <0.06                      |  |  |  |  |  |  | <0.06     | <0.06     | <0.06     |
| 22          | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02 以下            | <0.002                              | －                          | －                          | <0.002         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 23          | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06 以下            | 0.005                               | －                          | －                          | 0.010          | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 0.010     | 0.005     | 0.008     |
| 24          | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03 以下            | <0.002                              | －                          | －                          | <0.002         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 25          | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1 以下             | <0.001                              | －                          | －                          | 0.001          | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 0.001     | <0.001    | <0.001    |
| 26          | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 27          | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1 以下             | 0.007                               | －                          | －                          | 0.015          | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 0.015     | 0.007     | 0.011     |
| 28          | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03 以下            | 0.003                               | －                          | －                          | 0.003          | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 0.003     | 0.003     | 0.003     |
| 29          | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03 以下            | 0.002                               | －                          | －                          | 0.004          | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 0.004     | 0.002     | 0.003     |
| 30          | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 31          | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08 以下            | <0.004                              | －                          | －                          | <0.004         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 32          | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0 以下             | <0.01                               | －                          | －                          | <0.01          | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     |
| 33          | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2 以下             | 0.03                                | －                          | －                          | 0.14           | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 0.14      | 0.03      | 0.09      |
| 34          | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3 以下             | <0.006                              | －                          | －                          | <0.006         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.006    | <0.006    | <0.006    |
| 35          | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0 以下             | <0.01                               | －                          | －                          | <0.01          | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     |
| 36          | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200 以下             | 6                                   | －                          | －                          | 7              | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 7         | 6         | 7         |
| 37          | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05 以下            | <0.001                              | －                          | －                          | <0.001         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 38          | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200 以下             | 5.4                                 | 4.2                        | 3.9                        | 4.5            | 5.7                        | 4.0                        |  |  |  |  |  |  | 5.7       | 3.9       | 4.6       |
| 39          | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300 以下             | 44                                  | －                          | －                          | 56             | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 56        | 44        | 50        |
| 40          | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500 以下             | 79                                  | －                          | －                          | 102            | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | 102       | 79        | 91        |
| 41          | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2 以下             | <0.02                               | －                          | －                          | <0.02          | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 42          | ジェオスミン ※1                              | mg/L | 0.00001以下          | <0.000001                           | －                          | －                          | <0.000001      | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 43          | 2-メチルイソボルネオール ※2                       | mg/L | 0.00001以下          | <0.000001                           | －                          | －                          | <0.000001      | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 44          | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02 以下            | <0.005                              | －                          | －                          | <0.005         | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 45          | フェノール類                                 | mg/L | 0.005 以下           | <0.0005                             | －                          | －                          | <0.0005        | －                          | －                          |  |  |  |  |  |  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 46          | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L | 3 以下               | 0.4                                 | 0.4                        | 0.3                        | 0.4            | 0.4                        | 0.3                        |  |  |  |  |  |  | 0.4       | 0.3       | 0.4       |
| 47          | pH値                                    | －    | 5.8以上 8.6以下        | 7.5                                 | 7.5                        | 7.7                        | 7.9            | 7.4                        | 7.7                        |  |  |  |  |  |  | 7.9       | 7.4       | 7.6       |
| 48          | 味                                      | －    | 異常でないこと            | 異常なし                                | 異常なし                       | 異常なし                       | 異常なし           | 異常なし                       | 異常なし                       |  |  |  |  |  |  | 異 常 0     | ： 異常なし 6  |           |
| 49          | 臭気                                     | －    | 異常でないこと            | 異常なし                                | 異常なし                       | 異常なし                       | 異常なし           | 異常なし                       | 異常なし                       |  |  |  |  |  |  | 異 常 0     | ： 異常なし 6  |           |
| 50          | 色度                                     | 度    | 5 以下               | <0.5                                | <0.5                       | <0.5                       | <0.5           | <0.5                       | <0.5                       |  |  |  |  |  |  | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
| 51          | 濁度                                     | 度    | 2 以下               | <0.1                                | <0.1                       | <0.1                       | <0.1           | <0.1                       | <0.1                       |  |  |  |  |  |  | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| －           | 遊離残留塩素                                 | mg/L | 0.1 以上             | 0.40                                | 0.42                       | 0.42                       | 0.36           | 0.34                       | 0.38                       |  |  |  |  |  |  | 0.42      | 0.34      | 0.39      |
| 判 定         |                                        |      |                    | 水 質 基 準 に 適合                        | 上記基準項目については水<br>質 基 準 に 適合 | 上記基準項目については水<br>質 基 準 に 適合 | 水 質 基 準 に 適合   | 上記基準項目については水<br>質 基 準 に 適合 | 上記基準項目については水<br>質 基 準 に 適合 |  |  |  |  |  |  |           |           |           |
| 検 査 実 施 期 間 |                                        |      |                    | 4月16日<br>～4月22日                     | 5月12日<br>～5月13日            | 6月2日<br>～6月3日              | 7月7日<br>～7月14日 | 8月13日<br>～8月14日            | 9月10日<br>～9月11日            |  |  |  |  |  |  |           |           |           |
| 検 査 機 関     |                                        |      |                    | 静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9) |                            |                            |                |                            |                            |  |  |  |  |  |  |           |           |           |

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“&lt;”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロー-4, 8a-ジ'メチルアブレン-4a（2H）-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による