採水地点： **上原河川用地**　　配水系： 谷津浄水場→大平山配水池→馬走配水池

	項目	単位	水質基準値	令和7年4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
－	気温	℃	－	21.0	26.2	22.7	30.4	32.5	30.8	28.3	13.1	9.5	13.5	14.0	12.3	32.5	9.5	21.2
－	水温	℃	－	15.8	18.7	19.9	26.2	27.1	26.1	23.2	16.6	13.4	11.1	10.4	13.8	27.1	10.4	18.5
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検　出　0　：　検出しない　12		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※4	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7/0.7	0.4/0.6	0.5/0.7
12	フッ素及びその化合物 ※4	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.06	<0.05	0.06	0.05	0.05	<0.06	<0.06	<0.06	0.06/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.04	－	－	0.04	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	－	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.012	0.002	0.007
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.008	－	－	0.018	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.018	0.005	0.011
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.05	－	－	0.14	－	－	0.12	－	－	0.05	－	－	0.14	0.05	0.09
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7	－	－	7	－	－	7	－	－	7	－	－	7	7	7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※4	mg/L	200 以下	5.8	5.8	4.1	5.0	4.6	5.4	4.4	5.3	5.7	7.0	8.6	7.1	5.8/8.6	4.1/7.0	5.1/7.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	55	－	－	57	－	－	55	－	－	62	－	－	62	55	57
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	96	－	－	98	－	－	93	－	－	107	－	－	107	93	99
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
47	ｐＨ値	－	5.8以上 8.6以下	7.7	7.5	7.7	8.0	7.9	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	8.0	7.5	7.7
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異　常　0　：　異常なし　12		
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異　常　0　：　異常なし　12		
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－	遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.34	0.40	0.34	0.36	0.40	0.36	0.36	0.38	0.34	0.32	0.32	0.30	0.40	0.30	0.35
判定				水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合			
検査実施期間				4月14日～4月24日	5月21日～5月22日	6月9日～6月10日	7月14日～7月31日	8月4日～8月5日	9月8日～9月9日	10月6日～10月16日	11月19日～11月20日	12月10日～12月11日	1月19日～1月22日	2月16日～2月18日	3月9日～3月11日			
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課　（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考　・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号)は、その数値未満であることを表す

※1　正式名：（4S,4aS,8aR）-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ

※2　正式名：1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ[2,2,1]ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ

※3　遊離残留塩素は水道法施行規則第１７条第１項第３号による

※4　検査方法の変更に伴い令和８年１月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和７年４月～12月の数値、右側に令和８年１月～３月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和７年12月）⇒0.5mg/L（令和８年１月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和７年12月）⇒0.06mg/L（令和８年１月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和７年12月）⇒1.0mg/L（令和８年１月～）