

採水地点： 矢原車庫

配水系：（和田島浄水場→和田島浄水場配水池（低区））、小河内浄水場→小河内浄水場配水池→逢坂配水池

採水年月日			令和7年										最高	最低	平均		
項 目	単 位	水 質 基 準 値	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日						
－ 気温	℃	－	16.2	17.2	20.6	27.3	29.2	29.5	26.2	15.4	13.1				29.5	13.1	21.6
－ 水温	℃	－	15.7	18.1	19.9	27.2	27.9	29.0	25.8	17.9	14.8				29.0	14.8	21.8
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				検 出 0	： 検出しない 9	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－				<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6				0.6	0.5	0.6
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06				0.06	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－				0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－				<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－				<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－				0.002	0.001	0.002
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－				0.002	0.001	0.002
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.005	－				0.006	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－				0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－				<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	－				0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.03	0.02				0.03	0.02	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－				<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－				<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－	－	6	－				6	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.1	4.3	3.9	3.7	3.9	4.3	3.8	4.3	4.6				5.1	3.7	4.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	44	－	－	41	－	－	42	－				44	41	42
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	67	－	－	71	－	－	71	－				71	67	70
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－				<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－				<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－				<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－				<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－				<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2				<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6				7.6	7.5	7.6
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異 常 0	： 異常なし 9	
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異 常 0	： 異常なし 9	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.38	0.40	0.38	0.38	0.38	0.28	0.32	0.36	0.36				0.40	0.28	0.36
判 定			上記基準項目については水 質基準に適合		上記基準項目については水 質基準に適合	上記基準項目については水 質基準に適合	上記基準項目については水 質基準に適合	上記基準項目については水 質基準に適合	上記基準項目については水 質基準に適合	上記基準項目については水 質基準に適合	上記基準項目については水 質基準に適合						
検 査 実 施 期 間			4月16日 ～4月17日		5月12日 ～5月23日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月9日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日					
検 査 機 関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロー-4, 8a-ジ'メチルテトラヒドロ-4a（2H）-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による