

採水地点：阿僧ポンプ場

配水系：由比第1、第2浄水場→室野調整池

採水年月日			令和7年 4月16日	5月12日	6月2日											最高	最低	平均
項 目	単 位	水 質 基 準 値																
－ 気温	℃	－	17.2	18.3	21.5											21.5	17.2	19.0
－ 水温	℃	－	13.8	16.3	17.0											17.0	13.8	15.7
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0											0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない											検 出 0	： 検出しない 3	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－											<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－											<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－											<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	0.6	0.6											0.7	0.6	0.6
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.05	0.06	<0.05											0.06	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	－	－											0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－											<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－											<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.010	－	－											0.010	0.010	0.010
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－											0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.012	－	－											0.012	0.012	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	－	－											0.005	0.004	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	－	－											0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－											<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－											<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.04	－	－											0.04	0.04	0.04
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	－	－											<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－											<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	9.0	－	－											9.0	9.0	9.0
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.002	－	－											0.002	0.002	0.002
38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.8	4.7	5.0											6.8	4.7	5.5
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	－	－											43	43	43
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	94	－	－											94	94	94
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－											<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－											<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－											<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－											<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－											<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.7	0.4											0.7	0.4	0.6
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.6	7.7	7.8											7.8	7.6	7.7
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											異 常 0	： 異常なし 3	
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											異 常 0	： 異常なし 3	
50 色度	度	5 以下	<0.5	0.5	<0.5											0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.32	0.30	0.42											0.42	0.30	0.35
判定			水 質 高 準 に 適合	上記基準項目については水 質 高 準 に 適合	上記基準項目については水 質 高 準 に 適合													
検査実施期間			4月16日 ～4月22日	5月12日 ～5月13日	6月2日 ～6月3日													
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)															

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロー-4, 8a-ジ'メチルアタラン-4a（2H）-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による