

採水地点：丸子どうげん原公園

配水系：向敷地取水場1，2号井→向敷地配水場

項 目		採水年月日	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日							最高	最低	平均
－	気温	℃	－	19.4	24.2	22.9	31.5	33.4	31.1						33.4	19.4	27.1
－	水温	℃	－	16.7	21.3	22.2	28.8	30.0	30.2						30.2	16.7	24.9
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検 出 0	： 検出しない 6	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5						0.6	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08						0.08	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.05	－	－	0.04	－	－						0.05	0.04	0.05
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－						<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－						<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06						<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－						<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－						<0.004	<0.004	<0.004
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	－	－	<0.1	－	－						<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－						<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.007	－	－	0.009	－	－						0.009	0.007	0.008
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	－	－	<0.1	－	－						<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6	－	－	6	－	－						6	6	6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.6	2.3	2.2	<2.0	<2.0	<2.0						2.6	<2.0	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	67	－	－	65	－	－						67	65	66
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	104	－	－	106	－	－						106	104	105
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－						<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－						<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－						<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－						<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9						7.9	7.7	7.8
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異 常 0	： 異常なし 6	
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異 常 0	： 異常なし 6	
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
－	遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.24	0.24	0.24	0.28	0.22	0.30						0.30	0.22	0.25
判 定			水 質 基準 に 適合	上記基準項目については水 質 基準 に 適合	上記基準項目については水 質 基準 に 適合	水 質 基準 に 適合	上記基準項目については水 質 基準 に 適合	上記基準項目については水 質 基準 に 適合									
検 査 実施期間			4月14日 ～4月24日	5月21日 ～5月22日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月31日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日									
検 査 機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロー-4, 8a-ジヘキサフルン-4a（2H）-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による