

採水地点： 南部ふれあい公園

配水系： 八幡取水場 1， 3 号井→八幡配水池

項 目		単 位	採 水 年 月 日	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日												最高	最低	平均
－	気温	℃	－	20.2	22.4	22.3												22.4	20.2	21.6
－	水温	℃	－	17.7	20.9	22.4												22.4	17.7	20.3
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0												0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない												検 出 0	： 検出しない 3	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－												<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－												<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－												<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.5												0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.07												0.08	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－												0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－												<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－												<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06												<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－												<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－												<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－												<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－												<0.004	<0.004	<0.004
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－												<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－												<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	0.008	－												0.008	0.008	0.008
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－												<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－												5	5	5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0												<2.0	<2.0	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	84	－												84	84	84
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	129	－												129	129	129
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－												<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－												<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－												<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－												<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－												<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2												<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.7	7.7												7.8	7.7	7.7
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												異 常 0	： 異常なし 3	
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												異 常 0	： 異常なし 3	
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
－	遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.32	0.26	0.24												0.32	0.24	0.27
判 定				上記基準項目については水質基準に適合			上記基準項目については水質基準に適合													
検査実施期間				4月14日 ～4月15日	5月21日 ～5月23日	6月9日 ～6月10日														
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)																

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1,2,7,7-テトラヒドロシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による