

採水地点：馬淵二丁目公園

配水系：馬淵取水場

項 目		単 位	採水年月日 水 質 基 準 値	令和7年 4月9日	5月14日	6月4日												最高	最低	平均
－ 気温		℃	－	20.0	21.2	22.0												22.0	20.0	21.1
－ 水温		℃	－	17.2	17.7	17.8												17.8	17.2	17.6
1 一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0												0	0	0
2 大腸菌		－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない												検 出 0	： 検出しない 3	
3 カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－												<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－												<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－												<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.4	0.5	0.4												0.5	0.4	0.4
12 フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.08												0.08	0.07	0.08
13 ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	－	0.03	－												0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－												<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－												<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン		mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸		mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06												<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－												<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム		mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－												<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸		mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－												<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－												<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－												<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－												<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－												<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－												<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	－	5	－												5	5	5
37 マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－												<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン		mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0												<2.0	<2.0	<2.0
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	－	78	－												78	78	78
40 蒸発残留物		mg/L	500 以下	－	116	－												116	116	116
41 陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－												<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※1		mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－												<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※2		mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－												<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－												<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類		mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－												<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2												<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値		－	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7												7.7	7.7	7.7
48 味		－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												異 常 0	： 異常なし 3	
49 臭気		－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												異 常 0	： 異常なし 3	
50 色度		度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素		mg/L	0.1 以上	0.24	0.26	0.26												0.26	0.24	0.25
判 定				上記基準項目については水質基準に適合																
検査実施期間				4月9日 ～4月10日	5月14日 ～5月23日	6月4日 ～6月5日														
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)																

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1,2,7,7-テトラヒドロベンゾ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による