

# 消 防 用 設 備 等 点 検 結 果 総 括 表 別 紙

物件名 静岡市立旧清水中河内小学校

| 設備名        | 確認事項                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消火器具       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・異常ありませんでした。</li> <li>※2025年末にて製造より10年経過する消火器が4本あります。耐圧試験又は新規交換が必要です。</li> </ul>                                                                             |
| 屋内消火栓設備    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・異常ありませんでした。</li> <li>※呼水槽の設置を希望します。</li> <li>※ポンプ本体及び架台は、錆による腐食が進行しております。現在は支障はありませんが将来的には交換が必要です。</li> <li>※製造より20年を経過したホースが3本あります。随時交換をお勧めします。</li> </ul> |
| 非常電源専用受電設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源回路が専用回路ではありません。</li> <li>※自主設置設備の為、法令上不適合にはなりません。</li> </ul>                                                                                              |
| 自動火災報知設備   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・異常ありませんでした。</li> <li>※年式の古い感知器がありますので誤作動防止の為、随時交換をお勧めします。</li> </ul>                                                                                        |

| 消 火 器 具 点 検 票                                                               |              |                                          |                                  |                  |   |                                      |   |                                  |                                  |      |  | 校舎 1～3階 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------|--|---------|---|
| 名 称                                                                         |              | 静岡市立旧清水中河内小学校                            |                                  |                  |   |                                      |   | 防 火<br>管理者                       |                                  |      |  |         |   |
| 所 在                                                                         |              | 静岡市清水区中河内2583-1                          |                                  |                  |   |                                      |   | 立会者                              |                                  | 服部 弘 |  |         |   |
| 点検種別                                                                        |              | 機 器 <input checked="" type="radio"/> 点 検 |                                  | 点検年月日            |   | 年 月 日 ～ 令和7年 1月 9日                   |   |                                  |                                  |      |  |         |   |
| 点 検 者                                                                       |              | 氏名<br>神谷 太一                              |                                  | 点 検 者<br>所 属 会 社 |   | 社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091 |   | 住所 静岡市駿河区南町5-3                   |                                  |      |  |         |   |
| 点 検 項 目                                                                     |              |                                          |                                  | 点 検 結 果          |   |                                      |   | 措 置 内 容                          |                                  |      |  |         |   |
|                                                                             |              |                                          |                                  | 消 火 器 の 種 別      |   |                                      |   |                                  |                                  |      |  |         |   |
|                                                                             |              |                                          |                                  | A                | B | C                                    | D |                                  |                                  |      |  | E       | F |
| 機 器 点 検                                                                     |              |                                          |                                  |                  |   |                                      |   |                                  |                                  |      |  |         |   |
| 設<br>置<br>状<br>況<br>表<br>示<br>・<br>標<br>識<br><br>消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 設 置 場 所      |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 設 置 間 隔      |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 適 応 性        |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 耐 震 措 置      |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 表 示 ・ 標 識    |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 本 体 容 器      |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 安 全 栓 の 封    |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 安 全 栓        |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 使用済みの表示装置    |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 押し金具・レバー等    |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | キ ャ ッ プ      |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | ホ ー ス        |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | ノズル・ホーン・ノズル栓 |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
|                                                                             | 指 示 圧 力 計    |                                          | <input checked="" type="radio"/> |                  |   |                                      |   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |      |  |         |   |
| 圧 力 調 整 器                                                                   |              | <input checked="" type="radio"/>         |                                  |                  |   |                                      |   | <input checked="" type="radio"/> |                                  |      |  |         |   |
| 安 全 弁                                                                       |              | <input checked="" type="radio"/>         |                                  |                  |   |                                      |   | <input checked="" type="radio"/> |                                  |      |  |         |   |
| 保 持 装 置                                                                     |              | <input checked="" type="radio"/>         |                                  |                  |   |                                      |   | <input checked="" type="radio"/> |                                  |      |  |         |   |
| 車 輪 ( 車 載 式 )                                                               |              | <input checked="" type="radio"/>         |                                  |                  |   |                                      |   | <input checked="" type="radio"/> |                                  |      |  |         |   |
| ガ ス 導 入 管 ( 車 載 式 )                                                         |              | <input checked="" type="radio"/>         |                                  |                  |   |                                      |   | <input checked="" type="radio"/> |                                  |      |  |         |   |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

|            |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 消火器の内部等・機能 | 本体容器・内筒等             | 本体容器  | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            |                      | 内筒等   | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            |                      | 液面表示  | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | 消火剤                  | 性状    | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            |                      | 消火薬剤量 | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | 加圧用ガス容器              |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | カッター・押し金具            |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | ホース                  |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | 開閉式ノズル・切替式ノズル        |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | 指示圧力計                |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | 使用済みの表示装置            |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | 圧力調整器                |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | 安全弁・減圧孔<br>（排圧栓を含む。） |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | 粉上り防止用封板             |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | パッキン                 |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | サイホン管・ガス導入管          |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | ろ過網                  |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
|            | 放射能力                 |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
| 消火器の耐圧性能   |                      |       | / |   |   |   |   |   | / |  |  |
| 簡易消火用具     | 外形                   |       | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|            | 水量等                  |       | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

|    |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 備考 | ・消火器 … 機器点検                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ※2025年末にて製造より10年経過する消火器が2本あります。耐圧試験または新規交換が必要です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |       |       |        |     |            |       |       |
|------|-------|-------|-------|--------|-----|------------|-------|-------|
| 測定機器 | 機器名   | 型式    | 校正年月日 | 製造者名   | 機器名 | 型式         | 校正年月日 | 製造者名  |
|      | 分解工具  |       |       | 宮田工業   | 水分計 | U-3 0～1.9% |       | ケット科学 |
|      | 反射鏡   | FS照明付 |       | 大槻ポンプ  |     |            |       |       |
|      | 秤量はかり | SD-20 |       | YAMATO |     |            |       |       |

| 器 種 名         |  |  |  | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
|---------------|--|--|--|-----|-----|-----|------|-----|
| 粉末消火器(蓄圧) 10型 |  |  |  | 6   | 6   | 6   |      |     |
|               |  |  |  |     |     |     |      |     |
|               |  |  |  |     |     |     |      |     |
|               |  |  |  |     |     |     |      |     |
|               |  |  |  |     |     |     |      |     |
|               |  |  |  |     |     |     |      |     |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

| 消 火 器 具 点 検 票              |              |                                          |  |             |   |       |   |                  |                                  |            |  | 体育館 1～2階     |  |         |  |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------|--|-------------|---|-------|---|------------------|----------------------------------|------------|--|--------------|--|---------|--|
| 名 称                        |              | 静岡市立旧清水中河内小学校                            |  |             |   |       |   |                  |                                  | 防 火<br>管理者 |  |              |  |         |  |
| 所 在                        |              | 静岡市清水区中河内2583-1                          |  |             |   |       |   |                  |                                  | 立会者        |  | 服部 弘         |  |         |  |
| 点検種別                       |              | 機 器 <input checked="" type="radio"/> 点 検 |  | 点検年月日       |   | 年 月 日 |   | ～ 令和7年 1月 9日     |                                  |            |  |              |  |         |  |
| 点 検 者                      |              | 氏名                                       |  | 点 検 者       |   | 社名    |   | 静岡県消防設備保守点検業協同組合 |                                  | TEL        |  | 054-287-5091 |  |         |  |
|                            |              | 神谷 太一                                    |  | 所 属 会 社     |   | 住所    |   | 静岡市駿河区南町5-3      |                                  |            |  |              |  |         |  |
| 点 検 項 目                    |              |                                          |  | 点 検 結 果     |   |       |   |                  |                                  | 措 置 内 容    |  |              |  |         |  |
|                            |              |                                          |  | 消 火 器 の 種 別 |   |       |   |                  |                                  |            |  | 判 定          |  | 不 良 内 容 |  |
|                            |              |                                          |  | A           | B | C     | D | E                | F                                |            |  |              |  |         |  |
| 機 器 点 検                    |              |                                          |  |             |   |       |   |                  |                                  |            |  |              |  |         |  |
| 消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 設 置 場 所      | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | 設 置 間 隔      | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | 適 応 性        | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | 耐 震 措 置      | /                                        |  |             |   |       |   | /                |                                  |            |  |              |  |         |  |
|                            | 表 示 ・ 標 識    | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | 本 体 容 器      | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | 安 全 栓 の 封    | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | 安 全 栓        | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | 使用済みの表示装置    | /                                        |  |             |   |       |   | /                |                                  |            |  |              |  |         |  |
|                            | 押し金具・レバー等    | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | キ ャ ッ プ      | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | ホ ー ス        | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | ノズル・ホーン・ノズル栓 | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
|                            | 指 示 圧 力 計    | <input checked="" type="radio"/>         |  |             |   |       |   |                  | <input checked="" type="radio"/> |            |  |              |  |         |  |
| 圧 力 調 整 器                  | /            |                                          |  |             |   |       | / |                  |                                  |            |  |              |  |         |  |
| 安 全 弁                      | /            |                                          |  |             |   |       | / |                  |                                  |            |  |              |  |         |  |
| 保 持 装 置                    | /            |                                          |  |             |   |       | / |                  |                                  |            |  |              |  |         |  |
| 車 輪 ( 車 載 式 )              | /            |                                          |  |             |   |       | / |                  |                                  |            |  |              |  |         |  |
| ガ ス 導 入 管 ( 車 載 式 )        | /            |                                          |  |             |   |       | / |                  |                                  |            |  |              |  |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

|             |                      |       |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 消火器の内部等・機能  | 本体容器・内筒等             | 本体容器  | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             |                      | 内筒等   | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             |                      | 液面表示  | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | 消火剤                  | 性状    | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             |                      | 消火薬剤量 | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | 加圧用ガス容器              |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | カッター・押し金具            |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | ホース                  |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | 開閉式ノズル・切替式ノズル        |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | 指示圧力計                |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | 使用済みの表示装置            |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | 圧力調整器                |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | 安全弁・減圧孔<br>(排圧栓を含む。) |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | 粉上り防止用封板             |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
|             | パッキン                 |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
| サイホン管・ガス導入管 |                      | /     |   |   |   |   | / |   |  |  |
| ろ過網         |                      | /     |   |   |   |   | / |   |  |  |
| 放射能力        |                      | /     |   |   |   |   | / |   |  |  |
| 消火器の耐圧性能    |                      |       | / |   |   |   |   | / |  |  |
| 簡易消火用具      | 外                    | 形     | / | / | / | / | / | / |  |  |
|             | 水                    | 量等    | / | / | / | / | / | / |  |  |

|    |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 備考 | ・消火器 … 機器点検                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ※2024年末にて製造より10年経過する消火器が2本あります。<br>耐圧試験又は新規交換が必要です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |       |       |        |     |            |       |       |
|------|-------|-------|-------|--------|-----|------------|-------|-------|
| 測定機器 | 機器名   | 型式    | 校正年月日 | 製造者名   | 機器名 | 型式         | 校正年月日 | 製造者名  |
|      | 分解工具  |       |       | 宮田工業   | 水分計 | U-3 0~1.9% |       | ケット科学 |
|      | 反射鏡   | FS照明付 |       | 大槻ポンプ  |     |            |       |       |
|      | 秤量はかり | SD-20 |       | YAMATO |     |            |       |       |

| 器 種 名         |  |  | 設 置 数 | 点 検 数 | 合 格 数 | 要修理数 | 廃 棄 数 |
|---------------|--|--|-------|-------|-------|------|-------|
| 粉末消火器(蓄圧) 10型 |  |  | 4     | 4     | 4     |      |       |
|               |  |  |       |       |       |      |       |
|               |  |  |       |       |       |      |       |
|               |  |  |       |       |       |      |       |
|               |  |  |       |       |       |      |       |
|               |  |  |       |       |       |      |       |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 消火器の種類欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

| 屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票 |                       |                                      |                   |                                      |         |                  |            |      |  |  |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|------------------|------------|------|--|--|
| 名 称                 | 静岡市立旧清水中河内小学校         |                                      |                   |                                      |         |                  | 防 火<br>管理者 |      |  |  |
| 所 在                 | 静岡市清水区中河内2583-1       |                                      |                   |                                      |         |                  | 立会者        | 服部 弘 |  |  |
| 点検種別                | 機 器 ・ 総 合             |                                      | 点検年月日             | 年 月 日 ～ 令和7年 1月 9日                   |         |                  |            |      |  |  |
| 点 検 者               | 氏名                    |                                      | 点 検 者<br>所 属 会 社  | 社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091 |         |                  |            |      |  |  |
|                     | 諸星 領                  |                                      |                   | 住所 静岡市駿河区南町5-3                       |         |                  |            |      |  |  |
| 点 検<br>設 備 名        | ポンプ                   | 製造者名 (株) キョクトー                       |                   |                                      | 電動機     | 製造者名 三菱電機 (株)    |            |      |  |  |
|                     |                       | 型 式 等 M70-III-2                      |                   |                                      |         | 型 式 等 SB-E 7.5KW |            |      |  |  |
| 点 検 項 目             |                       |                                      | 点 検 結 果           |                                      |         | 措 置 内 容          |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | 種別・容量等の内容         | 判 定                                  | 不 良 内 容 |                  |            |      |  |  |
| 機 器 点 検             |                       |                                      |                   |                                      |         |                  |            |      |  |  |
| 水<br>源              | 貯 水 槽                 | 種別                                   | 半地下兼用コンクリート       |                                      | ○       |                  |            |      |  |  |
|                     | 水 量                   | (兼用) 50m <sup>3</sup>                |                   | ○                                    |         |                  |            |      |  |  |
|                     | 水 状                   |                                      |                   | ○                                    |         |                  |            |      |  |  |
|                     | 給 水 装 置               | ボールタップ方式                             |                   | ○                                    |         |                  |            |      |  |  |
|                     | 水 位 計                 |                                      |                   | /                                    |         |                  |            |      |  |  |
|                     | 圧 力 計                 |                                      |                   | /                                    |         |                  |            |      |  |  |
|                     | バ ル ブ 類               |                                      |                   | ○                                    |         |                  |            |      |  |  |
| 加 圧<br>送 水<br>装 置   | ポ<br>ン<br>プ<br>方<br>式 | 電<br>動<br>機<br>の<br>制<br>御<br>装<br>置 | 周 囲 の 状 況         | ポンプ室                                 |         | ○                |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | 外 形               | 自立型                                  |         | ○                |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | 表 示               |                                      |         | ○                |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | 電 圧 計 ・ 電 流 計     | 200 V 30 A                           |         | ○                |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | 開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類 |                                      |         | ○                |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | ヒ ュ ー ズ 類         | 75 A                                 |         | ○                |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | 継 電 器             |                                      |         | ○                |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | 表 示 灯             |                                      |         | ○                |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | 結 線 接 続           |                                      |         | ○                |            |      |  |  |
|                     |                       |                                      | 接 地               | D種接地                                 |         | ○                |            |      |  |  |
| 予 備 品 等             |                       |                                      | ○                 |                                      |         |                  |            |      |  |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|                            |                                      |         |           |            |          |   |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|----------|---|--|--|
| 加<br>圧<br>送<br>水<br>装<br>置 | ポ<br>ン<br>プ<br>機<br>式<br>ポ<br>ン<br>プ | 直接操作部   | 周囲の状況     | 制御盤        | ○        |   |  |  |
|                            |                                      |         | 外形        | 自動手動切替スイッチ | ○        |   |  |  |
|                            |                                      |         | 表示        |            | ○        |   |  |  |
|                            |                                      |         | 機能        |            | ○        |   |  |  |
|                            |                                      | 起動装置    | 遠隔操作部     | 周囲の状況      | 消火栓組込    | ○ |  |  |
|                            |                                      |         |           | 外形         | 押しボタン    | ○ |  |  |
|                            |                                      |         |           | 表示         |          | ○ |  |  |
|                            |                                      |         |           | 機能         | 専用 兼用    | ○ |  |  |
|                            |                                      | 起動装置    | 遠隔起動部     | 周囲の状況      |          | / |  |  |
|                            |                                      |         |           | 外形         |          | / |  |  |
|                            |                                      |         |           | 機能         |          | / |  |  |
|                            |                                      | 起動装置    | 開閉用水圧置    | 圧力スイッチ     | 設定圧力 MPa | / |  |  |
|                            | 起動用圧力タンク                             |         |           | MPa        | /        |   |  |  |
|                            | 機能                                   |         |           | 作動圧力 MPa   | /        |   |  |  |
|                            | 電動機                                  | 外形      |           | ○          |          |   |  |  |
|                            |                                      | 回転軸     | 1730 rpm  | ○          |          |   |  |  |
|                            |                                      | 軸受部     |           | ○          |          |   |  |  |
|                            |                                      | 軸継手     |           | ○          |          |   |  |  |
|                            |                                      | 機能      | スターデルタ    | ○          |          |   |  |  |
|                            | ポンプ                                  | 外形      |           | ○          |          |   |  |  |
|                            |                                      | 回転軸     | 1800rpm   | ○          |          |   |  |  |
|                            |                                      | 軸受部     |           | ○          |          |   |  |  |
|                            |                                      | グラウンド部  |           | ○          |          |   |  |  |
|                            |                                      | 連成計・圧力計 |           | ○          |          |   |  |  |
|                            | 呼水装置                                 | 性能      | MPa L/min | /          |          |   |  |  |
|                            |                                      | 呼水槽     | L         | /          |          |   |  |  |
|                            |                                      | バルブ類    |           | /          |          |   |  |  |
|                            |                                      | 自動給水装置  |           | /          |          |   |  |  |
| 減水警報装置                     |                                      |         | /         |            |          |   |  |  |
| 性能試験装置                     | フート弁                                 |         | /         |            |          |   |  |  |
|                            | 性能試験装置                               |         | /         |            |          |   |  |  |
| 高架水槽方式                     |                                      | MPa     | /         |            |          |   |  |  |
| 圧力水槽方式                     |                                      | MPa     | /         |            |          |   |  |  |
| 減圧のための措置                   |                                      |         | /         |            |          |   |  |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。  
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|         |                   |          |                           |                           |     |    |       |      |
|---------|-------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----|----|-------|------|
| 配管等     | 管・管継手             |          |                           | ○                         |     |    |       |      |
|         | 支持金具・つり金具         |          |                           | ○                         |     |    |       |      |
|         | バルブ類              |          | 仕切弁 (開)                   | ○                         |     |    |       |      |
|         | ろ過装置              |          |                           | /                         |     |    |       |      |
|         | 逃し配管              |          |                           | /                         |     |    |       |      |
| 屋内消火栓箱等 | 消火栓箱              |          | 周囲の状況                     | ○                         |     |    |       |      |
|         |                   |          | 外形                        | 露出×3台                     | ○   |    |       |      |
|         |                   |          | 表示                        |                           | ○   |    |       |      |
|         | ホース・ノズル           | 外形       | 1号消火栓                     | ホース ノズル径<br>15m × 2本 13mm | ○   |    |       |      |
|         |                   |          | 易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓 | ホース ノズル径<br>m × 本 mm      | /   |    |       |      |
|         |                   | 操作性      |                           |                           | ○   |    |       |      |
|         |                   | ホースの耐圧性能 |                           |                           | /   |    |       |      |
|         |                   | 消火栓開閉弁   |                           | アングル弁 40A 差込式             | ○   |    |       |      |
|         | 表示灯               |          | 専用 兼用                     | ○                         |     |    |       |      |
|         | 始動表示灯             |          |                           | /                         |     |    |       |      |
|         | 使用方法の表示           |          | 説明図                       | ○                         |     |    |       |      |
|         | 降下装置              | 周囲の状況    |                           |                           | /   |    |       |      |
|         |                   | 外形       |                           |                           | /   |    |       |      |
|         |                   | 表示灯      |                           |                           | /   |    |       |      |
|         |                   | 表示       |                           |                           | /   |    |       |      |
| 機能      |                   |          | /                         |                           |     |    |       |      |
| 耐震措置    |                   |          | /                         |                           |     |    |       |      |
| 総 合 点 検 |                   |          |                           |                           |     |    |       |      |
| ポンプ方式   | 起動性能等             | 加圧送水装置   |                           |                           | /   |    |       |      |
|         |                   | 表示・警報等   |                           |                           | /   |    |       |      |
|         |                   | 電動機の運転電流 |                           | A                         | /   |    |       |      |
|         |                   | 運転状況     |                           |                           | /   |    |       |      |
|         | 放水圧力              |          | MPa                       | /                         |     |    |       |      |
|         | 放水量               |          | L/min                     | /                         |     |    |       |      |
|         | 減圧のための措置          |          |                           | /                         |     |    |       |      |
|         | 高架水槽方式・<br>圧力水槽方式 | 放水圧力     |                           | MPa                       | /   |    |       |      |
|         |                   | 放水量      |                           | L/min                     | /   |    |       |      |
|         |                   | 減圧のための措置 |                           |                           | /   |    |       |      |
| 備考      | ・別紙添付             |          |                           |                           |     |    |       |      |
| 測定機器    | 機器名               | 型式       | 校正年月日                     | 製造者名                      | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|         | ピトーゲージ            | UM BA    |                           | TRADEMARK                 |     |    |       |      |
|         |                   |          |                           |                           |     |    |       |      |
|         |                   |          |                           |                           |     |    |       |      |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 屋内消火栓設備

## 備考

- ・呼水槽 設置希望
- ・専用補助水槽無し（兼用高架水槽）
- ・兼用受水槽
- ・テストバルブ無し

※ポンプ性能試験 … 性能試験装置がない為、ポンプ性能試験は締切しか出来ません。  
締切 0.63Mpa 18A

※ポンプ本体及び架台は、錆による腐食が進行しております。  
現在支障はありませんが、将来的には交換を希望します。

※製造より20年を経過したホースが3本あります。随時交換をお勧めします。

## ホース点検記録台帳

建物名 静岡市立旧清水中河内小学校

年 月 日～ 令和7年 1月 9日

[illegible]

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。

2 消火栓箱内に、ホースが2本設置して有る場合には設置場所の後にバルブ側はAと、ノズル側はBと記入すること。

| 非常電源（専用受電設備）点検票（設備名 屋内消火栓設備）                   |                 |                            |                                      |         |            |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 名 称                                            | 静岡市立旧清水中河内小学校   |                            |                                      |         | 防 火<br>管理者 |
| 所 在                                            | 静岡市清水区中河内2583-1 |                            |                                      |         | 立会者 服部 弘   |
| 点検種別                                           | 機○器 ・ 総 合       | 点検年月日                      | 年 月 日 ～ 令和7年 1月 9日                   |         |            |
| 点 検 者                                          | 氏名              | 点 検 者<br>所 属 会 社           | 社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091 |         |            |
|                                                | 神谷 太一           |                            | 住所 静岡市駿河区南町5-3                       |         |            |
| 点 検<br>設 備 名                                   | 受 電 設 備         | 製造者名 松下電工(株)松下電工電路システム(株)  |                                      |         |            |
|                                                |                 | 型 式 等 PF・S-150 外 (2005年7月) |                                      |         |            |
| 点 検 項 目                                        |                 | 点 検 結 果                    |                                      |         | 措 置 内 容    |
|                                                |                 | 種別・容量等の内容                  | 判 定                                  | 不 良 内 容 |            |
| 機 器 点 検                                        |                 |                            |                                      |         |            |
| 設<br>置<br>状<br>況                               | 周 囲 の 状 況       |                            | ○                                    |         |            |
|                                                | 区 画 等           | キュービクル式<br>キュービクル式以外       | ○                                    |         |            |
|                                                | 水 の 浸 透         |                            | ○                                    |         |            |
|                                                | 換 気             | 自然 機械                      | ○                                    |         |            |
|                                                | 照 明             |                            | ○                                    |         |            |
|                                                | 標 識             |                            | ○                                    |         |            |
| 高<br>圧<br>受<br>電<br>盤<br>・<br>配<br>分<br>電<br>盤 | 外 形             |                            | ○                                    |         |            |
|                                                | 表 示             |                            | ○                                    |         |            |
|                                                | 計 器 類           | 電流計、電圧計                    | ○                                    |         |            |
|                                                | 開閉器・遮断器（低圧）     |                            | ○                                    |         |            |
|                                                | 表 示 灯           |                            | ○                                    |         |            |
|                                                | ヒューズ類（低圧）       | 5 A                        | ○                                    |         |            |
|                                                | 継 電 器（低圧）       |                            | ○                                    |         |            |
| 変 圧 器                                          |                 | 3φ 50KVA                   | ○                                    |         |            |
| コンデンサ一                                         |                 | 19.5kvar                   | ○                                    |         |            |
| 開閉器・遮断器                                        |                 | LBS 3PST                   | ○                                    |         |            |
| 接 地（低圧）                                        |                 |                            | ○                                    |         |            |
| 結 線 接 続                                        |                 |                            | ○                                    |         |            |
| 耐 震 措 置                                        |                 |                            | ○                                    |         |            |
| 予 備 品 等（低圧）                                    |                 |                            | ○                                    |         |            |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 総 合 点 検  |                                                                                                         |        |         |       |       |     |       |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-----|-------|---------|
| 接        | 地                                                                                                       | 抵      | 抗       | A. D種 | Ω     | /   |       |         |
| 絶        | 縁                                                                                                       | 抵      | 抗       |       | MΩ    | /   |       |         |
| 保        | 護                                                                                                       | 継      | 電       | 器     | 等     | /   |       |         |
| 高圧又は特別高圧 | 開                                                                                                       | 閉      | 器       | ・     | 遮     | 断   | 器     | LBS3PST |
|          | ヒ                                                                                                       | ュ      | ー       | ズ     | 類     |     | A     | /       |
|          | 接                                                                                                       |        |         |       | 地     |     | /     |         |
| 備 考      | <p>電気主任技術者 氏名及び資格</p> <p>※電源回路が専用回路ではありません。<br/>自主設置設備の為、法令上不適合にはなりません。</p> <p>・ 6600V 受電設備容量 80KVA</p> |        |         |       |       |     |       |         |
|          |                                                                                                         |        |         |       |       |     |       |         |
| 測 定 機 器  | 機 器 名                                                                                                   | 型 式    | 校正年月日   | 製造者名  | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名    |
|          | 絶縁抵抗計                                                                                                   | IR4051 | 2021年6月 | HIOKI |       |     |       |         |
|          |                                                                                                         |        |         |       |       |     |       |         |
|          |                                                                                                         |        |         |       |       |     |       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票                              |                 |            |                                      |         |            |      |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------|------------|------|
| 名 称                                                | 静岡市立旧清水中河内小学校   |            |                                      |         | 防 火<br>管理者 |      |
| 所 在                                                | 静岡市清水区中河内2583-1 |            |                                      |         | 立会者        | 服部 弘 |
| 点検種別                                               | 機○器 ・ 総 合       | 点検年月日      | 年 月 日 ～ 令和7年 1月 9日                   |         |            |      |
| 点 検 者                                              | 氏名              | 点 検 者      | 社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091 |         |            |      |
|                                                    | 諸星 領            | 所 属 会 社    | 住所 静岡市駿河区南町5-3                       |         |            |      |
| 点 検 名<br>設 備 名                                     | 受 信 機           | 製造者名       | ニッタン(株) IPN1-nLA 2008年               |         |            |      |
|                                                    |                 | 型 式 等      | 受第18-1号                              |         |            |      |
| 点 検 項 目                                            |                 | 点 検 結 果    |                                      |         | 措 置 内 容    |      |
|                                                    |                 | 種別・容量等の内容  | 判 定                                  | 不 良 内 容 |            |      |
| 機 器 点 検                                            |                 |            |                                      |         |            |      |
| 予<br>備<br>電<br>源<br>・<br>非<br>常<br>電<br>源<br>(内蔵型) | 外 形             | ニッケルカドミウム  | ○                                    |         |            |      |
|                                                    | 表 示             | 24V 0.45AH | ○                                    |         |            |      |
|                                                    | ※端子電圧           | 27.0V      | ○                                    |         |            |      |
|                                                    | ※切替装置           |            | ○                                    |         |            |      |
|                                                    | ※充電装置           |            | ○                                    |         |            |      |
|                                                    | ※結線接続           |            | ○                                    |         |            |      |
| 受<br>信<br>機<br>・<br>中<br>継<br>器                    | 周囲の状況           |            | 職員室                                  | ○       |            |      |
|                                                    | 外 形             | P型1級 壁掛型   |                                      | ○       |            |      |
|                                                    | 表 示             |            |                                      | ○       |            |      |
|                                                    | 警戒区域の表示装置       |            | 9/10                                 | ○       |            |      |
|                                                    | 電 圧             | 計 26.0V    |                                      | ○       |            |      |
|                                                    | スイッチ類           |            |                                      | ○       |            |      |
|                                                    | ヒューズ類           |            | 0.5・1・2A                             | ○       |            |      |
|                                                    | ※継電器            |            |                                      | ○       |            |      |
|                                                    | 表 示 灯           |            |                                      | ○       |            |      |
|                                                    | 通 話 装 置         |            |                                      | ○       |            |      |
|                                                    | ※結線接続           |            |                                      | ○       |            |      |
|                                                    | 接 地             |            | D種接地工事                               | ○       |            |      |
|                                                    | 附 属 装 置         |            |                                      | ○       |            |      |
|                                                    | ※火災表示等          | 蓄 積 式      |                                      | ○       |            |      |
|                                                    |                 | アナログ式      |                                      | /       |            |      |
|                                                    |                 | 二 信 号 式    |                                      | /       |            |      |
|                                                    |                 | そ の 他      |                                      | /       |            |      |
|                                                    | ※注 意 表 示        |            |                                      | /       |            |      |
| 回 路 導 通                                            |                 | 9/10       | ○                                    |         |            |      |
| 設 定 表 示 温 度 等                                      |                 |            | /                                    |         |            |      |
| 感 知 器 作 動 等 の 表 示                                  |                 |            | /                                    |         |            |      |
| 予 備 品 等                                            |                 |            | ○                                    |         |            |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

|                     |                 |              |                |             |   |  |  |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|---|--|--|
| 感 知 器               | 外 形             |              | ○              |             |   |  |  |
|                     | 警 戒 状 況         | 未 警 戒 部 分    |                | ○           |   |  |  |
|                     |                 | 感 知 区 域      |                | ○           |   |  |  |
|                     |                 | 適 応 性        |                | ○           |   |  |  |
|                     |                 | 機 能 障 害      |                | ○           |   |  |  |
|                     | ※ 熱 感 知 器       | ※ ス ポ ッ ト 型  | 差動 定温(再) 熱アナログ | ○           |   |  |  |
|                     |                 | 分 布 型        | 空 気 管 式        |             | ○ |  |  |
|                     |                 |              | 熱電対式・熱半導体式     |             | / |  |  |
|                     |                 | 感 知 線 型      |                | /           |   |  |  |
|                     |                 | ※ 煙 感 知 器    | ス ポ ッ ト 型      | イオン 光電 アナログ | ○ |  |  |
|                     |                 |              | 分 離 型          |             | / |  |  |
|                     | ※ 炎 感 知 器       | 赤外線 紫外線      | /              |             |   |  |  |
|                     | ※ 多信号感知器・複合式感知器 |              | /              |             |   |  |  |
|                     | 遠隔試験機能を有する感知器   |              | /              |             |   |  |  |
|                     | 発 信 機           | 周 囲 の 状 況    |                | ○           |   |  |  |
| 外 形                 |                 | P型1級         | ○              |             |   |  |  |
| 表 示                 |                 |              | ○              |             |   |  |  |
| 押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器 |                 |              | ○              |             |   |  |  |
| 表 示 灯               |                 | AC24V        | ○              |             |   |  |  |
| 音 響 装 置             | 外 形             | ベル           | ○              |             |   |  |  |
|                     | 取 付 状 態         |              | ○              |             |   |  |  |
|                     | 音 圧 等           |              | ○              |             |   |  |  |
|                     | 鳴 動 方 式         | 一斉 区分 相互 再鳴動 | ○              |             |   |  |  |
| ※ 蓄 積 機 能           | 熱20秒 煙60秒       | ○            |                |             |   |  |  |
| ※ 二 信 号 機 能         |                 | /            |                |             |   |  |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。  
7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

|           |                                      |           |         |       |       |     |       |      |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-----|-------|------|
| 自動試験機能    | 予備電源・非常電源                            |           | /       |       |       |     |       |      |
|           | 受信機の火災表示                             |           | /       |       |       |     |       |      |
|           | 受信機の注意表示                             |           | /       |       |       |     |       |      |
|           | 受信機・中継器の制御機能・電路                      |           | /       |       |       |     |       |      |
|           | 感知器                                  |           | /       |       |       |     |       |      |
|           | 感知器回路・ベル回路                           |           | /       |       |       |     |       |      |
| 無線機能      |                                      |           | /       |       |       |     |       |      |
| 総 合 点 検   |                                      |           |         |       |       |     |       |      |
| 同時作動      |                                      | /         |         |       |       |     |       |      |
| ※煙感知器等の感度 |                                      | /         |         |       |       |     |       |      |
| 地区音響装置の音圧 |                                      | /         |         |       |       |     |       |      |
| ※総合作動     |                                      | /         |         |       |       |     |       |      |
| 備考        | ※年式の古い感知器がありますので誤作動防止の為、随時交換をお勧めします。 |           |         |       |       |     |       |      |
|           |                                      |           |         |       |       |     |       |      |
| 測定機器      | 機 器 名                                | 型 式       | 校正年月日   | 製造者名  | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|           | 加熱試験器                                | HK-3型     | 2022年5月 | 能美防災  |       |     |       |      |
|           | 加煙試験器                                | FTGJ001-Z | 2022年6月 | 能美防災  |       |     |       |      |
|           | 煙感知器感度試験器                            | NID-ET3-1 | 2021年8月 | ニッタン  |       |     |       |      |
|           | 普通騒音計                                | S-53号     | 2020年9月 | リオン㈱  |       |     |       |      |
|           | 回路計                                  | SP-10D型   |         | 三和電気  |       |     |       |      |
|           | 絶縁抵抗計                                | IR4051    | 2021年6月 | HIOKI |       |     |       |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。  
7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

| 警 戒 区 域           |                                      | 感 知 器            |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             | ※<br>地 区<br>音 響<br>装 置 | ※<br>信 機 | 点<br>検<br>結<br>果 |                                 |   |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------------|---|
| 番<br>号<br><br>No. | 名 称                                  | 差 動 式            |                  |                       | 定 温 式             |                   | 熱<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式<br>ス<br>ポ<br>ット<br>型 | ※ 煙 式                 |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 |   |
|                   |                                      | ※分布型             |                  |                       | ス<br>ポ<br>ット<br>型 | ス<br>ポ<br>ット<br>型 |                                                 | ※<br>感<br>知<br>線<br>型 | ス ポ ッ ト 型             |             |                                           |                                 | 分 離 型       |                        |          |                  |                                 |   |
|                   |                                      | 空<br>気<br>管<br>式 | 熱<br>電<br>対<br>式 | 熱<br>半<br>導<br>体<br>式 |                   |                   |                                                 |                       | イ<br>オ<br>ン<br>化<br>式 | 光<br>電<br>式 | イ<br>オ<br>ン<br>化<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 | 光<br>電<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 | 光<br>電<br>式 |                        |          |                  | 光<br>電<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 |   |
|                   |                                      |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 | 非<br>蓄<br>積           | 蓄<br>積                | 非<br>蓄<br>積 | 蓄<br>積                                    | 非<br>蓄<br>積                     | 蓄<br>積      |                        |          |                  |                                 |   |
| 1                 | 校舎 1階                                |                  |                  |                       | 18                |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          | 1                | 1                               | ○ |
| 2                 | 校舎 2階                                |                  |                  |                       | 9                 |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          | 1                | 1                               | ○ |
| 3                 | 校舎 3階                                |                  |                  |                       | 10                |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          | 1                | 1                               | ○ |
| 4                 | 校舎 階段                                |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       | 1           |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 | ○ |
|                   |                                      |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 |   |
| 6                 | 体育館 物品庫                              |                  |                  |                       | 5                 |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 | ○ |
| 7                 | 体育館 ステージ                             | 1                |                  |                       | 8                 |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 | ○ |
| 8                 | 体育館 アリーナ                             | 6                |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          | 2                | 2                               | ○ |
| 9                 | 体育館 西                                | 1                |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          | 1                | 1                               | ○ |
| 10                | 体育館 階段                               |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       | 1           |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 | ○ |
|                   |                                      |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 |   |
|                   |                                      |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 |   |
|                   |                                      |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 |   |
| 合 計               |                                      | 8                |                  |                       | 50                |                   |                                                 |                       |                       | 2           |                                           |                                 |             |                        |          | 6                | 6                               |   |
| 備 考               | ※年式の古い感知器がありますので誤作動防止の為、随時交換をお勧めします。 |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |                       |             |                                           |                                 |             |                        |          |                  |                                 |   |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。  
 3 ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。  
 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。  
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

| 警 戒 区 域    |          | 種 別 | 製 造 番 号   | 差 動 式 分 布 型 |     |       |       |           |         |           |         |         |         | 定温式     | 煙 感 知 器 | 音 響 装 置 | 措 置 内 容 |         |
|------------|----------|-----|-----------|-------------|-----|-------|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 番 号<br>No. | 名 称      |     |           | 空 気 管 式     |     |       |       |           | 熱 電 対 式 | 熱 半 導 体 式 |         | 感 知 線 型 | 回 路 抵 抗 | 絶 縁 抵 抗 | 感 度 濃 度 | 音 圧     |         |         |
|            |          |     |           | 空 気 管 長     | 送 気 | 作 動 秒 | 継 続 秒 | 水 高 H / 2 | 流 通 秒   | 作 動 電 圧   | 回 路 抵 抗 | 作 動 電 圧 |         |         |         |         |         | 回 路 抵 抗 |
|            |          |     |           | m           | cc  | 秒     | 秒     | mm        | 秒       | mV        | Ω       | mV      |         |         |         |         |         | Ω       |
| 1          | 校舎 1階    | ㊦   |           |             |     |       |       |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2          | 校舎 2階    | ㊦   |           |             |     |       |       |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3          | 校舎 3階    | ㊦   |           |             |     |       |       |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4          | 校舎 階段    | ㊦   | 8116494   |             |     |       |       |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7          | 体育館 ステージ | ㊦   | 08006475  | 40~60       | 1.2 | 4     | 16    |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8          | 体育館 アリーナ | ㊦   | 08007840  | 40~60       | 1.2 | 3     | 22    |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 〃          | 〃        | ㊦   | 087007837 | 40~60       | 1.2 | 4     | 18    |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 〃          | 〃        | ㊦   | 08007832  | 40~60       | 1.2 | 4     | 19    |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 〃          | 〃        | ㊦   | 08007823  | 40~60       | 1.2 | 3     | 21    |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 〃          | 〃        | ㊦   | 08007058  | 40~60       | 1.2 | 3     | 18    |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 〃          | 〃        | ㊦   | 08007831  | 40~60       | 1.2 | 4     | 17    |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 〃          | 〃        | ㊦   |           |             |     |       |       |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 〃          | 〃        | ㊦   |           |             |     |       |       |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 備 考        |          |     |           |             |     |       |       |           |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 3 種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。

自動火災報知設備（その7）

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
3 種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。