採水地点： **谷津公園**　　配水系： 服織取水場→服織配水場→藁科第１配水場←田町配水場←田町、田町西、田町第３取水場

	項目	単位	水質基準値	採水年月日 2026年 4月13日	5月20日	6月8日	7月13日	8月12日	9月14日							最高	最低	平均
－	気温	℃	－	22.1	28.8	26.5	23.0	22.8	29.5							29.5	22.1	25.5
－	水温	℃	－	17.8	23.7	23.3	25.6	30.3	24.7							30.3	17.8	24.2
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検　出　0　：　検出しない　6		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5							0.5	<0.5	<0.5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08							0.08	0.07	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－							0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
20	PFOS及びPFOA ※1	mg/L	0.00005 以下	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							0.08	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－							<0.006	<0.006	<0.006
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－							5	5	5
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	1.7	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5							1.9	1.5	1.7
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	77	－	－	78	－							78	77	78
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	120	－	－	118	－							120	118	119
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001 以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001 以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2							<0.2	<0.2	<0.2
48	ｐＨ値	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9							7.9	7.8	7.9
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異　常　0　：　異常なし　6		
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異　常　0　：　異常なし　6		
51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
－	遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.32	0.28	0.30	0.34	0.28	0.30							0.34	0.28	0.30
判定				上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合									
検査実施期間				4月13日～4月15日	5月20日～5月22日	6月8日～6月10日	7月13日～7月15日	8月12日～8月20日	9月14日～9月16日									
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課　(静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考　・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号)は、その数値未満であることを表す

※1　正式名：ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸

※2　正式名：(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｰ4a(2H)-ｵｰﾙ

※3　正式名：1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ[2,2,1]ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ

※4　遊離残留塩素は水道法施行規則第１７条第１項第３号による