採水地点： **六本松公園**　　配水系： 和田島浄水場→和田島浄水場配水池（低区）

	項目	単位	水質基準値	2026年 4月8日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日							最高	最低	平均
			採水年月日															
−	気温	℃	−	19.1	20.1	24.8	21.2	27.6	22.6							27.6	19.1	22.6
−	水温	℃	−	16.6	19.1	21.7	21.7	29.8	25.1							29.8	16.6	22.3
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検　出　0　：　検出しない　6		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5							0.7	<0.5	<0.5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	−	0.03	−	−	0.03	−							0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
20	PFOS及びPFOA ※1	mg/L	0.00005 以下	−	−	0.000007	−	−	0.000014							0.000014	0.000007	0.000011
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.07	<0.06	0.07	<0.06	<0.06							0.07	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−							<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	−	0.001	−	−	0.001	−							0.001	0.001	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−							<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	−	0.001	−	−	0.001	−							0.001	0.001	0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	−	0.003	−	−	0.004	−							0.004	0.003	0.004
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−							<0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	−	0.001	−	−	0.002	−							0.002	0.001	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−							<0.004	<0.004	<0.004
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−							<0.01	<0.01	<0.01
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	−	0.014	−	−	0.008	−							0.014	0.008	0.011
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	−	5	−	−	5	−							5	5	5
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.0	4.0	4.2	3.4	3.9	4.7							5.0	3.4	4.2
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	−	40	−	−	42	−							42	40	41
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	−	74	−	−	78	−							78	74	76
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−							<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001 以下	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001 以下	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−							<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2							0.2	<0.2	<0.2
48	ｐＨ値	−	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4							7.4	7.4	7.4
49	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異　常　0　：　異常なし　6		
50	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異　常　0　：　異常なし　6		
51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
−	遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.28	0.24	0.34	0.34	0.36	0.24							0.36	0.24	0.30
	判定			上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合									
	検査実施期間			4月8日 ～4月9日	5月11日 ～5月22日	6月1日 ～6月3日	7月6日 ～7月8日	8月3日 ～8月13日	9月7日 ～9月9日									
	検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課　（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考　・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1　正式名：ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸

※2　正式名：(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｰ4a(2H)-ｵｰﾙ

※3　正式名：1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ[2,2,1]ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ

※4　遊離残留塩素は水道法施行規則第１７条第１項第３号による