採水地点： **善福寺農業集落排水処理施設**　　配水系： 蒲原第１浄水場

	項目	単位	採水年月日 水質基準値	2026年 4月8日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日							最高	最低	平均
－	気温	℃	－	16.0	23.8	22.8	20.5	25.1	21.3							25.1	16.0	21.6
－	水温	℃	－	15.8	19.5	21.7	21.8	26.7	26.1							26.7	15.8	21.9
1	一般細菌	個/mL	100　以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検　出　0　：　検出しない　6		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003　以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005　以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02　以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04　以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10　以下	0.8	0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5							0.8	<0.5	<0.5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8　以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0　以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002　以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05　以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
20	PFOS及びPFOA ※1	mg/L	0.00005　以下	－	－	0.000010	－	－	0.000009							0.000010	0.000009	0.000010
21	ベンゼン	mg/L	0.01　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6　以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02　以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06　以下	0.012	－	－	0.012	－	－							0.012	0.012	0.012
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03　以下	0.005	－	－	0.005	－	－							0.005	0.005	0.005
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1　以下	0.016	－	－	0.016	－	－							0.016	0.016	0.016
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03　以下	0.007	－	－	0.007	－	－							0.007	0.007	0.007
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03　以下	0.004	－	－	0.004	－	－							0.004	0.004	0.004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08　以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0　以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2　以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3　以下	<0.006	－	－	<0.006	－	－							<0.006	<0.006	<0.006
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0　以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200　以下	6	－	－	7	－	－							7	6	7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05　以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	mg/L	200　以下	4.4	4.5	4.4	4.0	4.5	4.5							4.5	4.0	4.4
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300　以下	31	－	－	35	－	－							35	31	33
41	蒸発残留物	mg/L	500　以下	88	－	－	91	－	－							91	88	90
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2　以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001　以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001　以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02　以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	mg/L	0.005　以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3　以下	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							0.7	0.5	0.5
48	ｐＨ値	－	5.8以上 8.6以下	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0							8.0	7.9	8.0
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異　常　0　：　異常なし　6		
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異　常　0　：　異常なし　6		
51	色度	度	5　以下	1.0	0.6	<0.5	0.8	0.6	0.5							1.0	<0.5	0.6
52	濁度	度	2　以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
－	遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1　以上	0.38	0.26	0.32	0.26	0.36	0.32							0.38	0.26	0.32
判定				上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合									
検査実施期間				4月8日 ～4月20日	5月11日 ～5月12日	6月1日 ～6月3日	7月6日 ～7月10日	8月3日 ～8月5日	9月7日 ～9月9日									
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課　（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考　・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1　正式名：ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸

※2　正式名：(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｰ4a(2H)-ｵｰﾙ

※3　正式名：1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ[2,2,1]ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ

※4　遊離残留塩素は水道法施行規則第１７条第１項第３号による