

(2026 年7月3日発表)

レジオネラ属菌検出による静岡市ふれあい健康増進館の水風呂の使用中止

◆概要

静岡市ふれあい健康増進館(ゆ・ら・ら)2階男性浴室内の水風呂から、レジオネラ属菌が検出されました。

(検出菌数:10cfu/100ml 基準値:10 cfu 未満/100ml)

※cfu:1個の細菌が増殖してコロニー(集落)を形成する単位です。

◆覚知日時

2026年7月3日(金曜日) 9時30分頃

◆場所

静岡市葵区南沼上 1379 番地の1

静岡市ふれあい健康増進館(ゆ・ら・ら) 2階男性浴室内水風呂

◆これまでの経緯

7月3日(金)9時30分頃

保健所生活衛生課が実施した水質検査(6月24日(水)採水)の結果、当該施設の男性浴室内水風呂からレジオネラ属菌が検出されたことを覚知しました。

◆被害状況

現在のところ、体調不良を訴えるなどの健康被害の報告はありません。

◆原因

現在、原因を調査中です。

◆対応状況

【これまでの対応】

- ・レジオネラ属菌が検出された2階男性浴室内水風呂の使用を中止しました。
- ・当該水風呂以外の男性浴室、女性浴室、温水プール、トレーニング室などの設備は、通常どおり利用できます。

【今後の対応】

- ・殺菌消毒および清掃を実施するとともに水質検査を行います。
- ・安全確認ができるまでの間、水風呂の使用を中止します。

【問い合わせ先】

観光文化・市民局スポーツ振興課(静岡庁舎 16 階)、担当者:三矢、鷺澤

電話:054-221-1283