

Ⅱ 原水の水質試験

1 定期水質試験

- (1) 葵 区
 - ア 葵区（山間部を除く）
 - (ア) 伏流水
 - (イ) 浅井戸
 - (ウ) 深井戸
 - イ 葵区（山間部）
 - (ア) 表流水
 - (イ) 浅井戸
 - (ウ) 深井戸
- (2) 駿河区
 - 深井戸
- (3) 清水区
 - ア 表流水
 - イ 浅井戸
 - ウ 深井戸

2 水質管理目標設定項目

- (1) 水質管理目標設定項目（農薬類を除く）
- (2) 農薬類

3 クリプトスポリジウム等検査

1 定期水質試験

(1) 葵 区

ア 葵区（山間部を除く）

（ア）伏流水

門屋浄水場着水井

（イ）浅井戸

与一取水場 1 号井
与一取水場 4 号井

（ウ）深井戸

与一取水場 2 号井
与一取水場 3 号井
与一取水場 6 号井
与一取水場 5 号井
服織取水場
慈悲尾第 1 取水場
慈悲尾第 2 取水場
上伝馬取水場
井宮取水場
田町取水場
田町西取水場
田町第 3 取水場
柳町取水場
城内取水場
城内第 2 取水場
城内第 3 取水場
安倍口取水場
安倍口第 2 取水場
足久保団地取水場 1 号井
足久保団地取水場 2 号井

イ 葵区（山間部）

（ア）表流水

口坂本水源
上落合水源
大沢水源
水見色水源

（イ）浅井戸

上渡取水場
長熊取水場
桂山取水場
中沢取水場
俵沢取水場
森谷沢取水場
笹子団地取水場

（ウ）深井戸

下渡取水場
平野取水場
松野取水場
油山取水場
八十岡（第一）取水場
郷島取水場

ア 葵区（山間部を除く）

（ア）伏流水

採水地点：門屋浄水場着水井

採 水 年 月 日			令和7年											令和8年			最高	最低	平均
項 目		単 位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日					
－	気温	℃	18.4	22.5	23.3	23.6	32.3	33.9	18.5	13.1	9.2	5.9	8.4	7.5	33.9	5.9	18.1		
－	水温	℃	13.8	13.7	13.8	16.3	18.1	18.6	19.6	19.5	18.8	17.2	15.6	14.5	19.6	13.7	16.6		
1	一般細菌	個/mL	2	0	1	14	0	1	2	0	0	7	0	1	14	0	2		
2	大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 2 ： 検出しない 10				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5		
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08/0.08	0.07/0.06	0.07/0.07		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	0.02	－	0.03	－	－	0.03	－	－	－	0.02	－	0.03	0.02	0.03		
14	四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
17	ジクロロメタン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
20	ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01		
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	<0.006	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006		
35	銅及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	4	－	4	－	－	5	－	－	－	4	－	5	4	4		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
38	塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.2	1.2	1.3	<2.0/1.3	<2.0/1.2	<2.0/1.2		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	81	－	82	－	－	76	－	－	－	81	－	82	76	80		
40	蒸発残留物	mg/L	－	118	－	119	－	－	123	－	－	－	120	－	123	118	120		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02		
42	ジェオスミン ※2	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005		
45	フェノール類	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		
47	pH値	－	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4		
49	臭気	－	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0 ： 臭気なし 12				
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルピシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

(イ) 浅井戸

採水地点：与一取水場1号井

採水年月日		令和7年	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	令和8年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
項目	単位	4月7日														
－ 気温	℃	17.2	22.3	22.3	22.9	30.1	33.8	20.8	11.8	8.3	5.8	7.0	7.2	33.8	5.8	17.5
－ 水温	℃	16.4	14.9	14.7	15.3	16.2	17.0	18.7	19.3	19.6	19.5	18.9	18.3	19.6	14.7	17.4
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	0.4/<0.5	0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08/0.08	0.07/0.06	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	－	0.02	－	0.03	－	－	0.03	－	－	－	0.02	－	0.03	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	－	<0.006	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	4	－	4	－	－	5	－	－	－	4	－	5	4	4
37 マンガン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.2	1.1	1.3	<2.0/1.3	<2.0/1.1	<2.0/1.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	79	－	77	－	－	76	－	－	－	77	－	79	76	77
40 蒸発残留物	mg/L	－	122	－	115	－	－	122	－	－	－	114	－	122	114	118
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7
49 臭気	－	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0	： 臭気なし 12	
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：与一取水場4号井

採水年月日		令和7年	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	令和8年	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
項目	単位	4月7日									1月7日					
－ 気温	℃	17.2	22.3	22.3	22.9	30.1	33.8	20.8	11.8	8.3	6.1	7.0	7.2	33.8	6.1	17.5
－ 水温	℃	16.4	14.1	13.7	14.4	15.6	16.6	19.0	20.0	20.5	20.2	19.6	18.5	20.5	13.7	17.4
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	0.4/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08/0.08	0.07/0.06	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	－	0.02	－	0.02	－	－	0.03	－	－	－	0.02	－	0.03	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	－	<0.006	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	4	－	4	－	－	5	－	－	－	4	－	5	4	4
37 マンガン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.2	1.2	1.3	<2.0/1.3	<2.0/1.2	<2.0/1.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	80	－	77	－	－	76	－	－	－	78	－	80	76	78
40 蒸発残留物	mg/L	－	122	－	111	－	－	123	－	－	－	117	－	123	111	118
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7
49 臭気	－	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0	： 臭気なし 12	
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルピシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

(ウ) 深井戸

採水年月日			4月21日	4月21日	4月21日	7月16日	7月23日	7月23日	7月23日	8月20日	8月20日	10月20日
採水地点			与一取水場2号井	与一取水場3号井	与一取水場6号井	与一取水場5号井	服織取水場	慈悲尾第1取水場	慈悲尾第2取水場	上伝馬取水場	井宮取水場	田町取水場
項目		単位										
—	気温	℃	23.0	19.3	18.5	22.9	30.2	30.6	30.4	30.7	31.8	20.6
—	水温	℃	16.4	15.7	16.0	16.0	16.4	16.3	16.3	16.2	16.4	17.7
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.4	0.4	<0.4	0.5	0.7	0.4	<0.4	<0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	<0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5	5	5	5	6	5	5	5	5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.4	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	79	78	78	79	52	73	72	72	73
40	蒸発残留物	mg/L	118	124	122	128	124	95	121	129	132	107
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※1	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	—	7.6	7.8	7.6	7.8	7.5	7.0	7.5	7.7	7.8	7.7
49	臭気	—	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採 水 年 月 日			10月20日	10月20日	10月20日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日
採 水 地 点			田町西取水場	田町第3取水場	柳町取水場	城内取水場	城内第2取水場	城内第3取水場	安倍口取水場	安倍口第2取水場	足久保団地取水場1号井	足久保団地取水場2号井
項 目		単位										
—	気温	℃	20.6	20.6	20.4	14.3	14.6	14.0	15.3	15.3	15.1	15.1
—	水温	℃	17.5	17.3	17.3	16.6	17.4	17.0	16.4	16.4	20.8	19.2
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	—	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.4	<0.4	0.6	0.6	0.6	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.08	0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.010	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5	4	4	5	5	5	7	4	4	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	<2.0	<2.0	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	72	73	82	80	81	77	77	77	78
40	蒸発残留物	mg/L	106	105	112	118	115	118	122	110	112	112
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※1	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.4	7.4	7.4	7.2	7.6	7.7	7.7
49	臭気	—	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

イ 葵区（山間部）
（ア）表流水

採水地点：口坂本水源

採 水 年 月 日			令和7年									令和8年			最高	最低	平均
	項 目	単 位	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	1月19日	2月9日	3月2日			
－	気温	℃	12.8	20.2	14.8	27.3	26.3	27.6	22.8	12.2	8.2	7.1	－1.0	12.7	27.6	－1.0	15.9
－	水温	℃	13.0	14.2	13.6	20.1	21.4	19.2	18.6	11.5	8.3	7.4	2.0	11.5	21.4	2.0	13.4
1	一般細菌	個/mL	19	9	17	26	33	49	660	8	11	1	6	4	660	1	70
2	大腸菌	－	検出しない	検出	検出しない	検出	検出	検出	検出	検出	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検 出 7 : 検出しない 5		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	0.024	－	－	－	－	－	－	－	0.024	0.024	0.024
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	3	3	3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.004	0.004
38	塩化物イオン ※1	mg/L	4.0	3.4	3.2	2.8	2.7	2.7	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.8	4.0/2.8	2.5/2.6	3.0/2.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	15	15	15
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	35	35	35
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※2	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	<0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	<0.2	0.3
47	pH値	－	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3
49	臭気	－	弱藻臭	微藻臭	弱藻臭	弱藻臭	微藻臭	微藻臭	土臭	微藻臭	臭気なし	微藻臭	弱藻臭	弱藻臭	臭気あり 11 : 臭気なし 1		
50	色度	度	2.4	2.0	1.8	2.7	2.6	2.5	17	2.9	2.7	2.2	1.5	3.0	17	1.5	3.6
51	濁度	度	1.5	1.1	0.9	1.6	1.0	1.8	20	2.2	0.6	0.3	0.2	1.2	20	0.2	2.7

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：上落合水源

採 水 年 月 日			令和7年												令和8年				最高	最低	平均
項 目			4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	1月19日	2月9日	3月2日							
—	気温	℃	12.6	18.7	18.6	28.4	26.2	25.8	23.4	12.6	7.0	7.5	-4.9	12.4	28.4	-4.9	15.7				
—	水温	℃	10.7	15.8	15.3	21.4	21.9	20.1	19.1	11.4	7.2	6.9	1.4	10.1	21.9	1.4	13.4				
1	一般細菌	個/mL	22	42	63	39	270	137	78	12	5	9	3	8	270	3	57				
2	大腸菌	—	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出しない	検出	検出	検 出 11 : 検出しない 1						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5				
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.05	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06/0.07	<0.05/0.06	<0.05/0.06				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07				
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001				
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04				
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.043	—	—	—	—	—	—	—	0.043	0.043	0.043				
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.004	0.004				
38	塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<1.0	<1.0	1.0	<2.0/1.0	<2.0/1.0	<2.0/1.0				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	58	—	—	—	—	—	—	—	58	58	58				
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	95	—	—	—	—	—	—	—	95	95	95				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02				
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005				
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.9	0.3	0.5				
47	pH値	—	7.4	7.5	7.6	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.4	7.8				
49	臭気	—	微土臭	臭気なし	臭気なし	微藻臭	微藻臭	臭気なし	微藻臭	臭気なし	微木材臭	微土臭	微藻臭	弱藻臭	臭気あり 8 : 臭気なし 4						
50	色度	度	4.0	3.2	2.0	2.6	3.9	2.8	2.1	1.5	1.3	1.4	1.0	2.0	4.0	1.0	2.3				
51	濁度	度	0.9	0.9	0.5	0.6	1.4	1.0	0.6	0.2	0.2	<0.1	<0.1	0.1	1.4	<0.1	0.5				

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルピシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：大沢水源

採 水 年 月 日			令和7年										令和8年			最高	最低	平均
	項 目	単 位	4月7日	5月12日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月1日	11月12日	12月10日	1月7日	2月16日	3月11日				
—	気温	℃	11.6	15.1	22.8	27.2	23.8	28.2	19.6	9.3	2.6	2.4	4.6	4.2	28.2	2.4	14.3	
—	水温	℃	10.2	13.9	17.6	21.1	21.2	22.2	19.2	12.6	9.1	6.8	6.8	7.5	22.2	6.8	14.0	
1	一般細菌	個/mL	5	46	20	32	56	159	43	17	4	2	4	2	159	2	33	
2	大腸菌	—	検出しない	検出	検出	検出しない	検出	検出	検出	検出	検出しない	検出	検出	検出しない	検 出 8 : 検出しない 4			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.019	—	—	—	—	—	0.019	0.019	0.019	
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3	3	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—	0.008	0.008	0.008	
38	塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<2.0/<1.0	<2.0/<1.0	<2.0/<1.0	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	24	24	24	
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	44	44	44	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2	
47	pH値	—	7.7	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4	7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	7.5	
49	臭気	—	臭気なし	微青草臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	弱藻臭	臭気なし	臭気なし	臭気なし	微土臭	臭気あり 8 : 臭気なし 4		
50	色度	度	0.9	5.1	2.3	1.1	2.9	3.4	1.4	1.4	0.8	0.6	<0.5	0.6	5.1	<0.5	1.7	
51	濁度	度	0.4	4.3	0.7	0.4	2.0	2.7	1.0	1.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1	4.3	<0.1	1.1	

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：水見色水源

採 水 年 月 日			令和 7 年											令和 8 年			最高	最低	平均
項 目		単 位	4月21日	5月21日	6月4日	7月14日	8月20日	9月10日	10月15日	11月10日	12月3日	1月21日	2月18日	3月4日					
—	気温	℃	18.8	20.8	18.3	25.3	28.0	26.2	16.7	13.1	10.1	3.2	4.0	10.3	28.0	3.2	16.2		
—	水温	℃	15.8	17.3	17.1	21.6	22.5	22.2	17.6	14.3	11.9	11.8	6.8	10.0	22.5	6.8	15.7		
1	一般細菌	個/mL	48	5	16	4	4	7	45	6	2	1	0	10	48	0	12		
2	大腸菌	—	検出	検出	検出	検出しない	検出	検出	検出	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検 出 8 : 検出しない 4				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	<0.4	<0.5	<0.5	0.6	0.5/0.6	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5		
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01		
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05		
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	<0.006	<0.006	<0.006		
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001		
38	塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.0	<2.0	<2.0	1.8	1.8	2.0	2.0/2.0	<2.0/1.8	<2.0/1.9		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	26	26	26		
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—	57	57	57		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02		
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005		
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	1.1	1.1	<0.2	0.3		
47	pH値	—	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	7.1	7.4	7.6	7.6	7.1	7.6	7.0	7.3		
49	臭気	—	臭気なし	微藻臭	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	微青草臭	臭気なし	臭気なし	微藻臭	臭気なし	臭気あり 3 : 臭気なし 9				
50	色度	度	1.0	2.3	1.9	1.0	0.9	0.9	1.9	1.1	0.6	<0.5	0.5	2.7	2.7	<0.5	1.2		
51	濁度	度	<0.1	0.6	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.6	<0.1	<0.1		

備考 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

(イ) 浅井戸

採水地点：上渡取水場

	採 水 年 月 日		令和7年	5月14日	6月9日	7月23日	8月6日	9月17日	10月8日	11月5日	12月1日	令和8年	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
	項 目	単 位	4月16日									1月14日					
—	気温	℃	12.0	23.1	20.3	29.5	33.2	32.7	20.8	12.7	12.8	10.7	5.5	11.0	33.2	5.5	18.7
—	水温	℃	11.9	13.0	13.4	15.7	16.6	18.1	18.2	17.6	15.5	13.8	12.7	11.9	18.2	11.9	14.9
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	—	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない 12	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07/<0.06	0.05/<0.06	0.06/<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.050	—	—	—	—	—	—	—	—	0.050	0.050	0.050
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<2.0/<1.0	<2.0/<1.0	<2.0/<1.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	85	85	85
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	—	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
49	臭気	—	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0	： 臭気なし 12	
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルピシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：長熊取水場

採 水 年 月 日			令和7年									令和8年			最高	最低	平均
	項 目	単 位	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	1月19日	2月9日	3月2日			
—	気温	℃	13.8	18.3	18.8	28.8	28.8	25.4	23.0	9.5	1.7	4.8	-6.6	11.6	28.8	-6.6	14.8
—	水温	℃	11.6	17.1	16.1	22.8	24.0	21.7	19.8	12.8	8.4	7.1	7.1	10.8	24.0	7.1	14.9
1	一般細菌	個/mL	0	1	1	5	14	7	4	1	0	0	1	1	14	0	3
2	大腸菌	—	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検 出 7 : 検出しない 5		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.5	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09/0.10	0.07/0.07	0.08/0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.2	1.1	1.3	<2.0/1.3	<2.0/1.1	<2.0/1.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	38	38	38
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	—	71	71	71
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.7	<0.2	0.3
47	pH値	—	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5
49	臭気	—	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	微藻臭	臭気あり 1 : 臭気なし 11		
50	色度	度	1.8	1.0	0.8	1.0	1.8	0.9	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	1.8	<0.5	0.8
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

備考 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：桂山取水場

採 水 年 月 日		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年
項 目		単 位	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	令和8年 1月19日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
—	気温	℃	13.4	18.8	19.2	28.6	28.0	26.6	23.3	9.7	2.7	4.7	5.0	11.0	28.6	2.7	15.9
—	水温	℃	9.9	12.5	13.1	15.7	17.1	18.9	19.9	18.6	16.9	13.3	12.0	10.9	19.9	9.9	14.9
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	—	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない 12	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.08/0.06	0.05/<0.06	0.06/<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.2	1.2	1.5	<2.0/1.5	<2.0/1.2	<2.0/1.3
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	53	53	53
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	87	—	—	—	—	—	—	—	87	87	87
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	—	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
49	臭気	—	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0	： 臭気なし 12	
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：中沢取水場

採 水 年 月 日		令和7年										令和8年			最高	最低	平均
項 目		単 位	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	1月19日	2月9日	3月2日			
—	気温	℃	13.6	18.6	20.0	27.3	27.6	24.8	22.7	10.1	2.8	5.3	7.4	11.0	27.6	2.8	15.9
—	水温	℃	11.5	15.1	15.4	17.5	18.9	20.2	20.1	18.1	17.4	15.7	14.6	15.1	20.2	11.5	16.6
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
2	大腸菌	—	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	: 検出しない 12	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.9	0.7	0.6	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.9/<0.5	<0.4/<0.5	0.5/<0.5
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	<0.06	0.07/0.07	0.06/<0.06	0.06/<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<1.0	<1.0	1.0	<2.0/1.0	<2.0/<1.0	<2.0/<1.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	44	44	44
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	75	—	—	—	—	—	—	—	75	75	75
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	—	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
49	臭気	—	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 1	: 臭気なし 11	
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点： 俵沢取水場

採 水 年 月 日		令和 7 年	5月14日	6月9日	7月16日	8月6日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	令和 8 年 1月14日	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
項 目	単 位	4月9日														
－ 気温	℃	16.2	23.2	20.8	23.5	30.3	29.0	22.7	9.8	9.0	1.6	0.7	9.1	30.3	0.7	16.3
－ 水温	℃	15.3	16.0	15.3	15.1	15.6	16.3	16.7	16.6	16.7	16.9	16.7	16.6	16.9	15.1	16.2
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07/0.07	0.07/0.07	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.2	1.1	1.2	<2.0/1.2	<2.0/1.1	<2.0/1.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	－	－	－	－	72	－	－	－	－	－	72	72	72
40 蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	－	－	107	－	－	－	－	－	107	107	107
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	7.6	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2	7.5
49 臭気	－	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0	： 臭気なし 12	
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和 8 年 1 月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和 7 年 4 月～12 月の数値、右側に令和 8 年 1 月～3 月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和 7 年12月）⇒0.5mg/L（令和 8 年 1 月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和 7 年12月）⇒0.06mg/L（令和 8 年 1 月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和 7 年12月）⇒1.0mg/L（令和 8 年 1 月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルピシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：森谷沢取水場

採水年月日		令和7年	5月14日	6月11日	7月16日	8月6日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	令和8年	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
項目	単位	4月9日									1月14日					
－ 気温	℃	11.7	19.5	23.8	23.1	30.3	26.1	21.4	8.3	7.3	0.6	-0.5	6.2	30.3	-0.5	14.8
－ 水温	℃	11.4	12.4	13.5	15.7	16.8	19.1	20.3	19.1	18.6	15.4	14.2	12.3	20.3	11.4	15.7
1 一般細菌	個/mL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 1	検出しない 11	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.9	1.1	1.0	0.9	0.8	1.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	1.4/0.8	0.7/0.6	0.9/0.7
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07/0.08	0.07/0.07	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	0.009	0.009	0.009
35 銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	6	6	6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	2.1	2.2	2.0	2.0	<2.0	<2.0	2.0	2.2	2.1	2.2	2.0	2.3	2.2/2.3	<2.0/2.0	<2.0/2.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	31	31	31
40 蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	－	－	67	－	－	－	－	－	67	67	67
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	6.9	7.0
49 臭気	－	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0	臭気なし 12	
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点： 笹子団地取水場

採 水 年 月 日		令和7年	5月14日	6月9日	7月16日	8月6日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
項	目	単 位	4月9日													
—	気温	℃	12.2	18.2	19.3	23.5	29.6	26.0	8.0	7.0	0.6	0.2	5.0	29.6	0.2	14.2
—	水温	℃	15.7	15.7	15.4	14.7	16.5	15.1	17.6	17.0	17.7	18.1	17.3	18.1	14.7	16.5
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	<0.4/<0.5	0.4/<0.5
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	5	5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※1	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.3	1.3	1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.3	<2.0/1.3
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	72	—	—	—	—	—	72	72	72
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	105	—	—	—	—	—	105	105	105
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	—	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
49	臭気	—	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0	： 臭気なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

(ウ) 深井戸

採水年月日		7月23日	7月23日	10月1日	10月1日	10月1日	10月20日				
採水地点		下渡取水場	平野取水場	松野取水場	油山取水場	八十岡（第一）取水場	郷島取水場				
項目	単位										
－ 気温	℃	30.0	29.6	21.0	22.0	20.1	23.3				
－ 水温	℃	16.2	15.8	16.8	16.7	23.0	16.1				
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0				
2 大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.4	<0.4	0.4	0.7	0.8	<0.4				
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.06	0.10	0.07	<0.05	0.08				
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.07	0.04	0.02	0.05				
14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01				
34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006				
35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	4	6	5	4	6				
37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
38 塩化物イオン	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0				
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	80	46	81	76	41	75				
40 蒸発残留物	mg/L	123	76	119	108	69	111				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
42 ジェオスミン ※1	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
43 2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
45 フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2				
47 pH値	－	7.5	7.4	7.5	7.5	7.2	7.6				
49 臭気	－	臭気なし	臭気なし	弱硫化水素臭	臭気なし	臭気なし	臭気なし				
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

(2) 駿河区

深井戸

中原取水場

高松取水場

馬渕取水場

中島取水場

丸子新田取水場 1 号井

中田取水場

丸子新田取水場 2 号井

下島取水場

上川原取水場

南安倍取水場 1 号井

向敷地取水場 1 号井

南安倍取水場 2 号井

向敷地取水場 2 号井

南安倍取水場 3 号井

八幡取水場 1 号井

南安倍取水場 4 号井

八幡取水場 3 号井

採 水 年 月 日		4月21日	4月21日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	8月20日	8月20日	8月20日
採 水 地 点		中取取水場	馬渕取水場	丸子新田取水場 1 号井	丸子新田取水場 2 号井	上川原取水場	向敷地取水場 1 号井	向敷地取水場 2 号井	八幡取水場 1 号井	八幡取水場 3 号井	高松取水場
項 目	単 位										
－ 気温	℃	23. 2	26. 2	31. 1	31. 1	30. 0	30. 9	32. 6	29. 0	29. 0	30. 4
－ 水温	℃	17. 5	16. 9	17. 6	17. 6	17. 6	17. 0	16. 6	17. 1	17. 0	17. 2
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8 六価クロム化合物	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0. 07	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0. 07	0. 07	0. 06	0. 07	0. 07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 04	0. 03	0. 04	0. 04	0. 05	0. 03	0. 03	0. 03
14 四塩化炭素	mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
17 ジクロロメタン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
19 トリクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
20 ベンゼン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 04	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
34 鉄及びその化合物	mg/L	<0. 006	<0. 006	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 017	<0. 006	<0. 006	<0. 006	<0. 006
35 銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	5	5	6	5	5	5	6	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
38 塩化物イオン	mg/L	<2. 0	<2. 0	2. 0	<2. 0	2. 3	<2. 0	2. 0	<2. 0	<2. 0	<2. 0
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	77	78	72	67	59	59	79	79	77
40 蒸発残留物	mg/L	116	120	125	120	115	109	109	140	138	138
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
42 ジェオスミン ※1	mg/L	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43 2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
45 フェノール類	mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47 pH値	－	7. 7	7. 6	7. 6	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 6	7. 5
49 臭気	－	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし
50 色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51 濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水年月日		10月20日	10月20日	10月20日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日			
採水地点		中島取水場	中田取水場	下島取水場	南安倍取水場1号井	南安倍取水場2号井	南安倍取水場3号井	南安倍取水場4号井			
項目	単位										
－ 気温	℃	20.4	21.7	21.7	14.9	14.9	14.9	14.9			
－ 水温	℃	17.0	17.2	16.2	17.1	17.2	17.0	17.2			
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5			
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03			
14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006			
35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	5	5	5	5	5	5	5			
37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
38 塩化物イオン	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0			
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	79	79	76	75	75	75			
40 蒸発残留物	mg/L	110	116	116	111	111	110	110			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
42 ジェオスミン ※1	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
43 2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
45 フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			
47 pH値	－	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6			
49 臭気	－	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし			
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

(3) 清水区

ア 表流水

承元寺取水口

小河内浄水場取水口

蒲原第1取水口

蒲原第2取水口

由比第1浄水場着水井

由比第2浄水場着水井

イ 浅井戸

和田島浄水場取水施設1号井

和田島浄水場取水施設2号井

和田島浄水場取水施設3号井

ウ 深井戸

八木間ポンプ場1号井

八木間ポンプ場2号井

八木間ポンプ場3号井

蒲原3号井

蒲原4号井

蒲原5号井

ア 表流水

採水地点： 承元寺取水口

採 水 年 月 日			令和7年											令和8年			最高	最低	平均
項 目	単 位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日						
－	気温	℃	17.2	26.2	23.4	22.3	30.2	34.1	18.4	12.2	10.0	4.9	7.1	11.4	34.1	4.9	18.1		
－	水温	℃	12.1	15.8	14.8	18.9	23.6	25.1	18.4	14.1	12.1	7.2	7.4	9.7	25.1	7.2	14.9		
1	一般細菌	個/mL	43	151	350	1,570	150	187	2,490	104	46	57	118	32	2,490	32	442		
2	大腸菌	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検 出 12 : 検出しない 0				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7/0.7	0.4/0.5	0.6/0.6		
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	0.02	－	0.02	－	－	0.03	－	－	－	0.03	－	0.03	0.02	0.03		
14	四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
17	ジクロロメタン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
20	ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.40	－	1.4	－	－	0.16	－	－	－	0.02	－	1.4	0.02	0.50		
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	0.38	－	1.3	－	－	0.13	－	－	－	0.026	－	1.3	0.026	0.46		
35	銅及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	5	－	4	－	－	5	－	－	－	7	－	7	4	5		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	0.009	－	0.032	－	－	0.005	－	－	－	<0.001	－	0.032	<0.001	0.012		
38	塩化物イオン ※1	mg/L	3.9	2.2	<2.0	<2.0	2.8	3.5	2.7	3.2	4.8	5.3	7.4	5.7	4.8/7.4	<2.0/5.3	2.6/6.1		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	46	－	36	－	－	42	－	－	－	57	－	57	36	45		
40	蒸発残留物	mg/L	－	99	－	82	－	－	85	－	－	－	99	－	99	82	91		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02		
42	ジェオスミン ※2	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	0.000002	－	－	－	<0.000001	－	0.000002	<0.000001	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005		
45	フェノール類	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	1.1	1.0	0.4	0.3	1.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	1.1	0.3	0.5		
47	pH値	－	7.2	7.6	7.8	7.7	8.1	8.3	7.8	7.8	8.0	7.9	7.7	7.7	8.3	7.2	7.8		
49	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	弱藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	弱藻臭	土臭	藻臭	臭気あり 12 : 臭気なし 0				
50	色度	度	1.1	4.0	15	15	1.4	1.2	6.5	0.9	0.8	0.9	1.2	1.2	15	0.8	4.1		
51	濁度	度	0.5	6.6	32	50	0.8	0.3	4.0	0.3	0.2	0.2	0.5	0.9	50	0.2	8.0		

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：小河内浄水場取水口

採 水 年 月 日			令和7年												令和8年			最高	最低	平均
項 目		単 位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日						
－	気温	℃	11.5	18.7	21.5	20.5	26.7	27.1	17.9	11.4	9.3	4.6	4.4	5.3	27.1	4.4	14.9			
－	水温	℃	9.5	15.4	13.2	18.7	21.8	22.8	16.7	12.2	10.5	5.6	4.7	7.3	22.8	4.7	13.2			
1	一般細菌	個/mL	13	27	52	220	122	285	85	16	32	6	4	7	285	4	72			
2	大腸菌	－	検出しない	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出しない	検出	検 出 10 ： 検出しない 2					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
8	六価クロム化合物	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	0.4	0.6	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.6/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5			
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	<0.05	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07/<0.06	<0.05/<0.06	0.06/<0.06			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	0.03	－	0.02	－	－	0.03	－	－	－	0.04	－	0.04	0.02	0.03			
14	四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
17	ジクロロメタン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
20	ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.03	－	0.12	－	－	0.04	－	－	－	<0.01	－	0.12	<0.01	0.05			
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	0.037	－	0.13	－	－	0.039	－	－	－	<0.006	－	0.13	<0.006	0.052			
35	銅及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	6	－	5	－	－	7	－	－	－	8	－	8	5	7			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	0.002	－	0.005	－	－	0.002	－	－	－	<0.001	－	0.005	<0.001	0.002			
38	塩化物イオン ※1	mg/L	2.2	2.0	<2.0	<2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6	2.7	2.6	2.5/2.7	<2.0/2.6	<2.0/2.6			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	80	－	63	－	－	82	－	－	－	110	－	110	63	84			
40	蒸発残留物	mg/L	－	130	－	98	－	－	141	－	－	－	160	－	160	98	132			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02			
42	ジェオスミン ※2	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005			
45	フェノール類	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	1.0	1.4	0.4	0.3	1.3	0.3	0.6	0.2	0.4	0.3	1.4	0.2	0.6			
47	pH値	－	7.7	7.8	7.8	7.5	7.8	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.6	8.0	7.5	7.8			
49	臭気	－	微土臭	藻臭	弱藻臭	微藻臭	微土臭	藻臭	藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	臭気あり 12 ： 臭気なし 0					
50	色度	度	1.1	1.9	3.6	5.3	1.3	1.2	4.0	0.9	0.7	0.5	0.7	0.7	5.3	0.5	1.8			
51	濁度	度	0.1	0.6	0.4	1.6	0.1	0.1	0.8	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.6	<0.1	0.3			

備考 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：蒲原第1取水口

採水年月日		令和7年	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	令和8年	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
項目	単位	4月7日									1月7日					
－ 気温	℃	15.9	18.9	20.9	22.0	27.1	28.6	18.4	13.9	10.4	6.3	6.4	5.1	28.6	5.1	16.2
－ 水温	℃	11.0	15.7	16.6	19.0	20.2	21.2	17.1	12.9	11.9	7.0	6.7	7.3	21.2	6.7	13.9
1 一般細菌	個/mL	17	149	350	2,450	168	152	256	68	30	8	31	17	2,450	8	308
2 大腸菌	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12	検出しない 0
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.7/0.5	0.5/<0.5	0.6/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.07	－	0.36	－	－	0.12	－	－	－	0.01	－	0.36	0.01	0.14
34 鉄及びその化合物	mg/L	－	0.027	－	0.16	－	－	0.049	－	－	－	<0.006	－	0.16	<0.006	0.059
35 銅及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	7	－	6	－	－	7	－	－	－	8	－	8	6	7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	－	0.001	－	0.008	－	－	0.002	－	－	－	<0.001	－	0.008	<0.001	0.003
38 塩化物イオン ※1	mg/L	4.0	3.8	3.8	3.3	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3	4.2/4.4	3.3/4.3	3.9/4.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	35	－	30	－	－	37	－	－	－	38	－	38	30	35
40 蒸発残留物	mg/L	－	98	－	88	－	－	106	－	－	－	100	－	106	88	98
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	1.1	2.4	0.6	0.5	1.2	0.4	0.6	0.3	0.5	0.5	2.4	0.3	0.8
47 pH値	－	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	8.0	7.9	7.5	7.9	7.5	7.8	7.8	8.0	7.5	7.8
49 臭気	－	微藻臭	弱藻臭	微藻臭	弱土臭	弱藻臭	臭気なし	弱藻臭	弱藻臭	微藻臭	臭気なし	藻臭	微藻臭	臭気あり	10	臭気なし 2
50 色度	度	1.8	3.0	4.8	13	3.0	2.7	6.3	1.8	1.9	1.7	1.9	1.7	13	1.7	3.6
51 濁度	度	0.2	1.0	0.7	3.4	0.8	0.6	1.9	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	3.4	0.2	0.8

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：蒲原第2取水口

採 水 年 月 日			令和 7 年											令和 8 年			最高	最低	平均
項 目		単 位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日					
—	気温	℃	16.3	22.5	21.6	23.3	25.2	27.4	18.4	12.5	11.2	6.0	4.6	5.5	27.4	4.6	16.2		
—	水温	℃	10.8	15.3	16.4	19.4	19.5	20.5	16.8	12.8	12.0	7.1	6.7	7.0	20.5	6.7	13.7		
1	一般細菌	個/mL	36	150	320	7,400	390	420	790	185	41	18	23	19	7,400	18	816		
2	大腸菌	—	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検 出 12 : 検 出 しない 0				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.8/0.5	0.5/<0.5	0.6/<0.5		
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01		
14	四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
17	ジクロロメタン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
20	ベンゼン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.10	—	0.36	—	—	0.18	—	—	—	0.02	—	0.36	0.02	0.17		
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.043	—	0.14	—	—	0.059	—	—	—	0.010	—	0.14	0.010	0.063		
35	銅及びその化合物	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	6	—	5	—	—	6	—	—	—	6	—	6	5	6		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.003	—	0.008	—	—	0.004	—	—	—	<0.001	—	0.008	<0.001	0.004		
38	塩化物イオン ※1	mg/L	3.7	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.9	3.7	3.8	3.9	4.1	4.0	3.9/4.1	3.4/3.9	3.6/4.0		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	30	—	27	—	—	32	—	—	—	34	—	34	27	31		
40	蒸発残留物	mg/L	—	80	—	77	—	—	87	—	—	—	81	—	87	77	81		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02		
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	<0.000001	—	0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	0.000001	<0.000001	<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005		
45	フェノール類	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	1.0	2.6	0.5	0.4	1.0	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	2.6	0.3	0.7		
47	pH値	—	7.7	7.2	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.2	7.6		
49	臭気	—	微藻臭	微藻臭	微藻臭	沼沢臭	弱藻臭	臭気なし	藻臭	微藻臭	微藻臭	臭気なし	弱藻臭	微藻臭	臭気あり 10 : 臭気なし 2				
50	色度	度	1.8	3.3	4.8	17	4.1	3.4	7.6	2.0	2.1	1.6	1.9	1.7	17	1.6	4.3		
51	濁度	度	0.4	1.5	1.0	10	1.9	1.7	3.2	0.7	0.6	0.2	0.2	0.2	10	0.2	1.8		

備考 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点： 由比第1浄水場着水井

採 水 年 月 日			令和7年												令和8年			最高	最低	平均
項 目		単 位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日						
－	気温	℃	18.6	22.4	22.9	23.9	30.8	29.3	19.3	14.1	10.7	5.0	5.0	6.7	30.8	5.0	17.4			
－	水温	℃	11.9	16.0	17.2	19.9	21.8	22.0	18.1	13.9	12.5	9.3	9.1	9.1	22.0	9.1	15.1			
1	一般細菌	個/mL	132	59	430	950	430	350	970	226	225	96	95	61	970	59	335			
2	大腸菌	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検 出 12 : 検出しない 0					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
8	六価クロム化合物	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.8	0.7	0.5	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0/1.0	0.5/0.8	0.8/0.9			
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	<0.06	0.05/0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	0.02	－	0.01	－	－	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	0.01	0.02			
14	四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
17	ジクロロメタン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
20	ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.05	－	0.10	－	－	0.20	－	－	－	0.01	－	0.20	0.01	0.09			
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	0.043	－	0.080	－	－	0.39	－	－	－	0.012	－	0.39	0.012	0.13			
35	銅及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	8	－	7	－	－	9	－	－	－	12	－	12	7	9			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	0.002	－	0.004	－	－	0.007	－	－	－	<0.001	－	0.007	<0.001	0.003			
38	塩化物イオン ※1	mg/L	3.3	2.6	2.2	2.6	3.2	3.4	3.3	3.3	3.6	3.7	3.8	3.9	3.6/3.9	2.2/3.7	3.1/3.8			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	47	－	42	－	－	48	－	－	－	46	－	48	42	46			
40	蒸発残留物	mg/L	－	102	－	94	－	－	125	－	－	－	114	－	125	94	109			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02			
42	ジェオスミン ※2	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005			
45	フェノール類	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	1.6	1.5	0.6	0.5	1.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	1.6	0.3	0.8			
47	pH値	－	8.0	7.6	7.9	7.8	8.2	8.2	7.6	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	7.6	7.9			
49	臭気	－	臭気なし	弱藻臭	弱土臭	藻臭	弱藻臭	弱藻臭	微藻臭	微藻臭	弱藻臭	微藻臭	弱藻臭	微藻臭	臭気あり 11 : 臭気なし 1					
50	色度	度	1.7	2.8	7.3	6.7	2.2	2.1	6.9	1.6	3.4	1.2	1.4	1.7	7.3	1.2	3.3			
51	濁度	度	0.2	0.7	2.1	2.0	0.4	0.4	6.6	0.4	9.6	0.2	0.3	0.7	9.6	0.2	2.0			

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点： 由比第2浄水場着水井

採 水 年 月 日			令和 7 年												令和 8 年			最高	最低	平均
項 目		単 位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日						
—	気温	℃	14.3	21.6	21.5	24.6	29.9	28.4	18.5	14.1	11.6	5.8	3.9	6.4	29.9	3.9	16.7			
—	水温	℃	11.1	15.4	15.8	22.4	21.0	22.1	17.9	13.8	12.5	7.9	7.5	8.3	22.4	7.5	14.6			
1	一般細菌	個/mL	20	70	360	22,400	138	173	320	55	15	10	9	55	22,400	9	1,969			
2	大腸菌	—	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検 出 12 : 検出しない 0					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
8	六価クロム化合物	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5			
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.06	0.05	0.06	<0.05	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08/0.07	<0.05/0.06	0.06/0.07			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02	—	0.03	—	—	0.02	—	—	—	0.04	—	0.04	0.02	0.03			
14	四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
17	ジクロロメタン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
20	ベンゼン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.06	—	0.01	—	—	0.04	—	—	—	<0.01	—	0.06	<0.01	0.03			
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.076	—	0.013	—	—	0.044	—	—	—	0.007	—	0.076	0.007	0.035			
35	銅及びその化合物	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	8	—	7	—	—	9	—	—	—	10	—	10	7	9			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.002	—	0.001	—	—	0.002	—	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	0.001			
38	塩化物イオン ※1	mg/L	2.5	2.2	2.1	2.6	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	3.0	3.0	2.7/3.0	2.1/2.9	2.5/3.0			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	87	—	76	—	—	100	—	—	—	110	—	110	76	93			
40	蒸発残留物	mg/L	—	156	—	127	—	—	184	—	—	—	182	—	184	127	162			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02			
42	ジェオスミン ※2	mg/L	—	<0.000001	—	0.000002	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	0.000002	<0.000001	<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	<0.000001	—	0.000002	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	0.000002	<0.000001	<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005			
45	フェノール類	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.5	0.8	2.0	0.4	0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	2.0	0.3	0.6			
47	pH値	—	8.1	7.9	8.0	7.8	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	7.8	8.1			
49	臭気	—	臭気なし	微藻臭	臭気なし	青草臭	微藻臭	臭気なし	微藻臭	微藻臭	微藻臭	臭気なし	微藻臭	微藻臭	臭気あり 8 : 臭気なし 4					
50	色度	度	1.0	2.1	3.2	10	1.4	1.2	2.6	0.9	1.0	0.8	0.8	0.9	10	0.8	2.2			
51	濁度	度	0.2	1.4	0.7	1.7	0.3	0.2	1.2	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2	1.7	<0.1	0.5			

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

イ 浅井戸

採水地点：和田島浄水場取水施設1号井

採水年月日		令和7年									令和8年			最高	最低	平均
項目	単位	4月7日	5月14日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月21日	2月18日	3月11日			
気温	℃	14.6	20.3	23.0	28.9	28.4	30.3	20.3	11.9	8.8	2.9	4.6	3.9	30.3	2.9	16.5
水温	℃	11.0	13.5	15.2	17.8	20.4	21.9	21.7	19.4	17.3	13.1	11.1	11.0	21.9	11.0	16.1
1 一般細菌	個/mL	2	0	6	2	2	1	1	0	0	0	0	0	6	0	1
2 大腸菌	—	検出しない	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 2	検出しない 10	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6/0.6	0.5/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	0.03	—	—	0.03	—	—	—	0.03	—	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	—	<0.006	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	6	—	6	—	—	5	—	—	—	5	—	6	5	6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	5.0	4.0	3.5	3.8	3.7	4.1	3.6	3.8	4.2	4.9	5.7	6.1	5.0/6.1	3.5/4.9	4.0/5.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	45	—	44	—	—	41	—	—	—	42	—	45	41	43
40 蒸発残留物	mg/L	—	77	—	79	—	—	69	—	—	—	68	—	79	68	73
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
47 pH値	—	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0	7.3	7.0	7.2
49 臭気	—	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 1	臭気なし 11	
50 色度	度	0.5	0.6	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：和田島浄水場取水施設2号井

採水年月日		令和7年	5月14日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	令和8年	2月18日	3月11日	最高	最低	平均
項目	単位	4月7日									1月21日					
－ 気温	℃	14.6	20.3	23.0	28.9	28.4	30.3	20.3	11.1	8.8	2.9	5.6	3.9	30.3	2.9	16.5
－ 水温	℃	11.3	14.5	17.1	20.1	22.9	23.3	22.3	17.4	16.3	11.3	9.8	9.6	23.3	9.6	16.3
1 一般細菌	個/mL	1	0	3	1	1	1	0	1	1	0	1	0	3	0	1
2 大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検出	検出 4 : 検出しない 8		
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	<0.5	0.6	0.7/0.6	0.5/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	－	0.02	－	0.03	－	－	0.03	－	－	－	0.03	－	0.03	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	－	0.010	－	0.008	－	－	0.007	－	－	－	0.047	－	0.047	0.007	0.018
35 銅及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	6	－	6	－	－	6	－	－	－	4	－	6	4	6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	5.3	3.3	2.7	3.4	3.9	2.8	3.7	3.5	3.2	3.9	4.4	6.4	5.3/6.4	2.7/3.9	3.5/4.9
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	48	－	46	－	－	47	－	－	－	43	－	48	43	46
40 蒸発残留物	mg/L	－	84	－	79	－	－	78	－	－	－	68	－	84	68	77
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.4	0.6	<0.2	0.4	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.6	<0.2	0.2
47 pH値	－	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.1	7.5	7.1	7.3
49 臭気	－	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0 : 臭気なし 12		
50 色度	度	0.6	1.0	1.6	0.6	0.8	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.6	<0.5	0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルピシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

採水地点：和田島浄水場取水施設3号井

採水年月日		令和7年	5月14日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	令和8年	2月18日	3月11日	最高	最低	平均
項目	単位	4月7日									1月21日					
－ 気温	℃	14.6	20.3	23.0	28.9	28.4	30.3	20.3	11.4	8.8	2.9	6.3	3.9	30.3	2.9	16.6
－ 水温	℃	10.8	12.7	14.7	16.8	19.9	21.2	21.3	19.9	18.0	13.8	12.2	11.6	21.3	10.8	16.1
1 一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6/0.6	0.5/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.06	<0.06	<0.06	0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	－	0.03	－	0.03	－	－	0.03	－	－	－	0.03	－	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	－	<0.006	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	5	－	5	－	－	5	－	－	－	4	－	5	4	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	4.8	3.7	3.6	3.3	3.4	3.5	3.5	3.7	4.1	4.7	5.4	5.5	4.8/5.5	3.3/4.7	3.7/5.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	41	－	40	－	－	39	－	－	－	40	－	41	39	40
40 蒸発残留物	mg/L	－	68	－	72	－	－	67	－	－	－	65	－	72	65	68
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3
49 臭気	－	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気あり 0	： 臭気なし 12	
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルピシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

ウ 深井戸

採 水 年 月 日			4月21日	4月21日	4月21日	4月21日	4月21日	4月21日				
採 水 地 点			八木間ポンプ場1号井	八木間ポンプ場2号井	八木間ポンプ場3号井	蒲原3号井	蒲原4号井	蒲原5号井				
項 目		単位										
—	気温	℃	20.0	20.4	21.4	24.7	24.7	24.7				
—	水温	℃	16.6	17.2	17.0	16.3	16.7	17.0				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	—	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.2	1.0	1.1	0.8	1.2				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	<0.05	0.05	0.06	0.06	<0.05				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006				
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8	8	8	12	21	10				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
38	塩化物イオン	mg/L	7.0	5.9	5.4	21.2	51.0	10.0				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	68	70	70	100	150	87				
40	蒸発残留物	mg/L	119	122	117	175	285	150				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
42	ジェオスミン ※1	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2				
47	pH値	—	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3				
49	臭気	—	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし				
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフラベン-4a(2H)-オール

※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

2 水質管理目標設定項目

(1) 水質管理目標設定項目（農薬類を除く）

門屋浄水場着水井
与一取水場 1 号井
南安倍取水場 1 号井
承元寺取水口

(2) 農薬類

門屋浄水場着水井
与一取水場 1 号井
与一取水場 4 号井
承元寺取水口
小河内浄水場取水口
和田島浄水場取水施設 1 号井
和田島浄水場取水施設 2 号井
和田島浄水場取水施設 3 号井
蒲原第 1 取水口
蒲原第 2 取水口
由比第 1 取水口
由比第 2 取水口

(1) 水質管理目標設定項目（農薬類を除く）

採水年月日			令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日
天候（前日/当日）			曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇
採水地点			門屋浄水場着水井	与一取水場 1 号井	南安倍取水場 1 号井	承元寺取水口
項目	単位	目標値				
気温	℃	—	24.3	26.3	24.8	26.1
水温	℃	—	14.8	14.5	16.6	17.2
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.08 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	—			
二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	—			
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下	—			
抱水クロラール	mg/L	0.02 以下	—			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	83	78	77	42
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.020
遊離炭酸	mg/L	20 以下	1.4	0.4	0.5	0.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	0.2	0.4	0.3	3.1
臭気強度(TON)	—	3 以下	1	1	1	7
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	129	119	123	134
濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	36
pH値	—	7.5程度	7.4	7.8	7.7	7.8
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1以上0以下	-1.1	-0.8	-0.8	-1.0
従属栄養細菌	個/mL	2000 以下	別表に記載			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.01	<0.01	<0.01	1.6
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下（暫定）	—	—	—	—
備考						
・ 消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、亜塩素酸及び二酸化塩素については実施しない。 ・ ジクロロアセトニトリル及び抱水クロラールは、浄水処理過程における消毒副生成物であるため実施しない。						

別表

門屋浄水場着水井

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日			
天候(前日/当日)	－	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	－	－	－
気温	℃	18.4	22.5	23.3	23.6	32.3	33.9	18.5	13.1	9.2	5.9	8.4	7.5	33.9	5.9	18.1
水温	℃	13.8	13.7	13.8	16.3	18.1	18.6	19.6	19.5	18.8	17.2	15.6	14.5	19.6	13.7	16.6
従属栄養細菌	個/mL	4	20	24	146	7	6	38	9	5	7	69	7	146	4	29

与一取水場 1 号井

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日			
天候(前日/当日)	－	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	－	－	－
気温	℃	17.2	22.3	22.3	22.9	30.1	33.8	20.8	11.8	8.3	5.8	7.0	7.2	33.8	5.8	17.5
水温	℃	16.4	14.9	14.7	15.3	16.2	17.0	18.7	19.3	19.6	19.5	18.9	18.3	19.6	14.7	17.4
従属栄養細菌	個/mL	0	2	0	0	14	0	18	26	2	1	2	2	26	0	6

南安倍取水場 1 号井

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月15日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	－	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	－	－	－
気温	℃	18.2	21.1	24.8	31.5	31.0	28.5	19.0	19.9	14.6	10.8	11.1	17.8	31.5	10.8	20.7
水温	℃	17.3	17.5	17.5	17.4	17.1	17.2	17.0	17.2	17.0	16.4	16.7	17.0	17.5	16.4	17.1
従属栄養細菌	個/mL	0	8	6	0	5	211	75	19	3	7	10	10	211	0	30

承元寺取水口

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日			
天候(前日/当日)	－	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	－	－	－
気温	℃	17.2	26.2	23.4	22.3	30.2	34.1	18.4	12.2	10.0	4.9	7.1	11.4	34.1	4.9	18.1
水温	℃	12.1	15.8	14.8	18.9	23.6	25.1	18.4	14.1	12.1	7.2	7.4	9.7	25.1	7.2	14.9
従属栄養細菌	個/mL	360	1580	2050	8400	1140	620	20100	1310	380	710	3400	1220	20100	360	3439

(2) 農薬類

採水地点				門屋浄水場着水井			与一取水場 1 号井			与一取水場 4 号井			承元寺取水口		
種 別				伏流水			浅井戸			浅井戸			表流水		
採水年月日				令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日
天候（前日/当日）				雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇
番号	項目名	単位	目標値												
—	気温	℃	—	23.3	32.3	13.1	22.3	30.1	11.8	22.3	30.1	11.8	23.4	30.2	12.2
—	水温	℃	—	13.8	18.1	19.5	14.7	16.2	19.3	13.7	15.6	20.0	14.8	23.6	14.1
—	残留塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	MCPA	mg/L	0.005	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—
16	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.002	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—
18	イミノクタジン	mg/L	0.006	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005
21	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—
23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
28	カルタップ	mg/L	0.08	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
34	グリホサート	mg/L	2	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002
35	グルホシネート	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
36	クロメブロップ	mg/L	0.02	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
39	クロタロニル（TPN）	mg/L	0.05	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
45	ジクワット	mg/L	0.01	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—
49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—
55	ダイムロン	mg/L	0.8	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—
62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—
66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—
69	バラコート	mg/L	0.01	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
71	ピラクロニル	mg/L	0.01	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
78	フェントロチオン（MEP）	mg/L	0.01	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—
80	フェリムゾン	mg/L	0.05	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
84	フサライド	mg/L	0.1	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—
85	ブタクロール	mg/L	0.03	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
88	フルアジナム	mg/L	0.03	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
94	プロベナゾール	mg/L	0.03	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
95	プロモブチド	mg/L	0.1	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
96	ベノミル	mg/L	0.02	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002
100	ペンタゾン	mg/L	0.2	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—
111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
113	メフェナセツト	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
検出指標値の総和				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備 考

検出指標値は検出値と目標値の比で表す。ただし、検出値が定量下限値を下回った場合の検出指標値は「0」とする。

採水地点 種 別				小河内浄水場取水口			和田島浄水場取水施設 1 号井			和田島浄水場取水施設 2 号井			和田島浄水場取水施設 3 号井		
				表流水			浅井戸			浅井戸			浅井戸		
採水年月日				令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日
天候（前日/当日）				雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇
番号	項目名	単位	目標値												
—	気温	℃	—	21.5	26.7	11.4	23.0	28.4	11.9	23.0	28.4	11.1	23.0	28.4	11.4
—	水温	℃	—	13.2	21.8	12.2	15.2	20.4	19.4	17.1	22.9	17.4	14.7	19.9	19.9
—	残留塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	MCPA	mg/L	0.005	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—
16	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.002	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—
18	イミノクタジン	mg/L	0.006	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005
21	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—
23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
28	カルタップ	mg/L	0.08	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
34	グリホサート	mg/L	2	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002
35	グルホシネート	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
36	クロメプロップ	mg/L	0.02	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
39	クロタロニル（TPN）	mg/L	0.05	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
45	ジクワット	mg/L	0.01	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—
49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—
55	ダイムロン	mg/L	0.8	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—
62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—
66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—
69	バラコート	mg/L	0.01	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
71	ピラクロニル	mg/L	0.01	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
78	フェントロチオン（MEP）	mg/L	0.01	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—
80	フェリムゾン	mg/L	0.05	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
84	フサライド	mg/L	0.1	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—
85	ブタクロール	mg/L	0.03	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
88	フルアジナム	mg/L	0.03	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
94	プロベナゾール	mg/L	0.03	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
95	プロモブチド	mg/L	0.1	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
96	ペノミル	mg/L	0.02	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002
100	ペンタゾン	mg/L	0.2	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—
111	メトミノセトロビン	mg/L	0.04	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
113	メフェナセット	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
検出指標値の総和				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備 考

検出指標値は検出値と目標値の比で表す。ただし、検出値が定量下限値を下回った場合の検出指標値は「0」とする。

採水地点				蒲原第1取水口			蒲原第2取水口			由比第1取水口			由比第2取水口		
種 別				表流水			表流水			表流水			表流水		
採水年月日				令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日
天候（前日/当日）				雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇
番号	項目名	単位	目標値												
—	気温	℃	—	20.9	27.1	13.9	21.6	25.2	12.5	22.9	30.8	14.1	21.5	29.9	14.1
—	水温	℃	—	16.6	20.2	12.9	16.4	19.5	12.8	17.2	21.8	13.9	15.8	21.0	13.8
—	残留塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	MCPA	mg/L	0.005	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—
16	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.002	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—
18	イミノクタジン	mg/L	0.006	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005
21	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—
23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
28	カルタップ	mg/L	0.08	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
34	グリホサート	mg/L	2	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002
35	グルホシネート	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
36	クロメブロップ	mg/L	0.02	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
39	クロタロニル（TPN）	mg/L	0.05	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
45	ジクワット	mg/L	0.01	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—
49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—
55	ダイムロン	mg/L	0.8	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—
62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—
66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—
69	バラコート	mg/L	0.01	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
71	ピラクロニル	mg/L	0.01	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—
80	フェリムゾン	mg/L	0.05	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
84	フサライド	mg/L	0.1	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—
85	ブタクロール	mg/L	0.03	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
88	フルアジナム	mg/L	0.03	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
94	プロベナゾール	mg/L	0.03	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
95	プロモブチド	mg/L	0.1	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
96	ベノミル	mg/L	0.02	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002
100	ペンタゾン	mg/L	0.2	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—
111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
113	メフェナセツト	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
検出指標値の総和				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備 考

検出指標値は検出値と目標値の比で表す。ただし、検出値が定量下限値を下回った場合の検出指標値は「0」とする。

3 クリプトスポリジウム等調査

年12回実施地点

葵区（山間部を除く）

伏流水 門 屋 浄 水 場 着 水 井

浅井戸 与 一 取 水 場 1 号 井
与 一 取 水 場 4 号 井

葵区（山間部）

表流水 口 坂 本 水 源
上 落 合 水 源
大 沢 水 源
水 見 色 水 源

浅井戸 上 渡 取 水 場
長 熊 取 水 場
桂 山 取 水 場
中 沢 取 水 場
俵 沢 取 水 場
森 谷 沢 取 水 場
笹 子 団 地 取 水 場

深井戸 下 渡 取 水 場

清水区

表流水 承 元 寺 取 水 口
小 河 内 浄 水 場 取 水 口
蒲 原 第 1 取 水 口
蒲 原 第 2 取 水 口
由 比 第 1 浄 水 場 着 水 井
由 比 第 2 浄 水 場 着 水 井

浅井戸 和 田 島 浄 水 場 取 水 施 設 1 号 井
和 田 島 浄 水 場 取 水 施 設 2 号 井
和 田 島 浄 水 場 取 水 施 設 3 号 井

年 1 回実施地点

葵区（山間部を除く）

与 一 取 水 場 2 号 井
与 一 取 水 場 3 号 井
与 一 取 水 場 6 号 井
与 一 取 水 場 5 号 井
服 織 取 水 場
慈悲 尾 第 1 取 水 場
慈悲 尾 第 2 取 水 場
上 伝 馬 取 水 場
井 宮 取 水 場
田 町 取 水 場
田 町 西 取 水 場
田 町 第 3 取 水 場
柳 町 取 水 場
城 内 取 水 場
城 内 第 2 取 水 場
城 内 第 3 取 水 場
安 倍 口 取 水 場
安 倍 口 第 2 取 水 場
足 久 保 団 地 取 水 場 1 号 井
足 久 保 団 地 取 水 場 2 号 井

葵区（山間部）

平 野 取 水 場
松 野 取 水 場
油 山 取 水 場
八 十 岡 （ 第 一 ） 取 水 場
郷 島 取 水 場

駿河区

中 原 取 水 場
馬 淵 取 水 場
丸 子 新 田 取 水 場 1 号 井
丸 子 新 田 取 水 場 2 号 井
上 川 原 取 水 場
向 敷 地 取 水 場 1 号 井
向 敷 地 取 水 場 2 号 井
八 幡 取 水 場 1 号 井
八 幡 取 水 場 3 号 井
高 松 取 水 場
中 島 取 水 場
中 田 取 水 場
下 島 取 水 場
南 安 倍 取 水 場 1 号 井
南 安 倍 取 水 場 2 号 井
南 安 倍 取 水 場 3 号 井
南 安 倍 取 水 場 4 号 井

清水区

八 木 間 ポ ン プ 場 1 号 井
八 木 間 ポ ン プ 場 2 号 井
八 木 間 ポ ン プ 場 3 号 井
蒲 原 3 号 井
蒲 原 4 号 井
蒲 原 5 号 井

門屋浄水場着水井(伏流水)

採水年月日		令和 7 年											令和 8 年				
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日	最 高	最 低	平 均	
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	—	—	—	
気温	℃	18.4	22.5	23.3	23.6	32.3	33.9	18.5	13.1	9.2	5.9	8.4	7.5	33.9	5.9	18.0	
水温	℃	13.8	13.7	13.8	16.3	18.1	18.6	19.6	19.5	18.8	17.2	15.6	14.5	19.6	13.7	17.0	
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1.0	2.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2.0	<1	<1	
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			

与一取水場1号井(浅井戸)

採水年月日		令和7 年											令和8 年			
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日	最 高	最 低	平 均
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	—	—	—
気温	℃	17.2	22.3	22.3	22.9	30.1	33.8	20.8	11.8	8.3	5.8	7.0	7.2	33.8	5.8	17.0
水温	℃	16.4	14.9	14.7	15.3	16.2	17.0	18.7	19.3	19.6	19.5	18.9	18.3	19.6	14.7	17.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

与一取水場4号井(浅井戸)

採水年月日		令和7 年										令和8 年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日				
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	—	—	—	
気温	℃	17.2	22.3	22.3	22.9	30.1	33.8	20.8	11.8	8.3	6.1	7.0	7.2	33.8	6.1	17.0	
水温	℃	16.4	14.1	13.7	14.4	15.6	16.6	19.0	20.0	20.5	20.2	19.6	18.5	20.5	13.7	17.0	
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			

口坂本水源(表流水)

採水年月日		令和7 年											令和8 年			
項目	単位	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	1月19日	2月9日	3月2日	最 高	最 低	平 均
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	12.8	20.2	14.8	27.3	26.3	27.6	22.8	12.2	8.2	7.1	-1.0	12.7	27.6	-1.0	16.0
水温	℃	13.0	14.2	13.6	20.1	21.4	19.2	18.6	11.5	8.3	7.4	2.0	11.5	21.4	2.0	13.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	3.0	<1	3.1	17.5	25.3	387.3	3.0	<1	<1	24.3	<1	387.3	<1	39.0
嫌気性芽胞菌	個/100mL	17	3	5	7	1	2	21	2	3	0	0	0	21	0	5
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

上落合水源(表流水)

採水年月日		令和7年											令和8年		最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	1月19日	2月9日	3月2日				
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 晴	晴 / 晴	—	—	—	
気温	℃	12.6	18.7	18.6	28.4	26.2	25.8	23.4	12.6	7.0	7.5	-4.9	12.4	28.4	-4.9	16.0	
水温	℃	10.7	15.8	15.3	21.4	21.9	20.1	19.1	11.4	7.2	6.9	1.4	10.1	21.9	1.4	13.0	
大腸菌	MPN/100mL	8.5	13.4	106.7	29.5	146.7	74.9	145.5	155.3	4.1	<1	21.3	1.0	155.3	<1	59.0	
嫌気性芽胞菌	個/100mL	8	37	6	5	0	3	2	4	1	0	0	0	37	0	6	
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			

大沢水源(表流水)

採水年月日		令和7年											令和8年		最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月12日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月1日	11月12日	12月10日	1月7日	2月16日	3月11日				
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	雨 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 曇	晴 / 晴	曇 / 雨	—	—	—	
気温	℃	11.6	15.1	22.8	27.2	23.8	28.2	19.6	9.3	2.6	2.4	4.6	4.2	28.2	2.4	14.0	
水温	℃	10.2	13.9	17.6	21.1	21.2	22.2	19.2	12.6	9.1	6.8	6.8	7.5	22.2	6.8	14.0	
大腸菌	MPN/100mL	<1	1.0	7.5	<1	24.3	44.1	11.0	9.7	<1	5.2	2.0	<1	44.1	<1	9.0	
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	18	0	7	1	5	0	0	0	0	1	0	18	0	3	
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			

水見色水源(表流水)

採水年月日		令和7年											令和8年	最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月21日	5月21日	6月4日	7月14日	8月20日	9月10日	10月15日	11月10日	12月3日	1月21日	2月18日	3月4日			
天候(前日/当日)	—	曇 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	雨 / 晴	晴 / 曇	晴 / 晴	曇 / 晴	雨 / 晴	—	—	—
気温	℃	18.8	20.8	18.3	25.3	28.0	26.2	16.7	13.1	10.1	3.2	4.0	10.3	28.0	3.2	16.0
水温	℃	15.8	17.3	17.1	21.6	22.5	22.2	17.6	14.3	11.9	11.8	6.8	10.0	22.5	6.8	16.0
大腸菌	MPN/100mL	2.0	6.3	7.3	<1	2.0	2.0	29.2	3.1	<1	<1	<1	13.5	29.2	<1	5.0
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

上渡取水場(浅井戸)

採水年月日		令和7年											令和8年	最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月14日	6月9日	7月23日	8月6日	9月17日	10月8日	11月5日	12月1日	1月14日	2月2日	3月9日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	12.0	23.1	20.3	29.5	33.2	32.7	20.8	12.7	12.8	10.7	5.5	11.0	33.2	5.5	19.0
水温	℃	11.9	13.0	13.4	15.7	16.6	18.1	18.2	17.6	15.5	13.8	12.7	11.9	18.2	11.9	15.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

長熊取水場(浅井戸)

採水年月日		令和7年											令和8年			
項目	単位	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	1月19日	2月9日	3月2日	最 高	最 低	平 均
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	13.8	18.3	18.8	28.8	28.8	25.4	23.0	9.5	1.7	4.8	-6.6	11.6	28.8	-6.6	15.0
水温	℃	11.6	17.1	16.1	22.8	24.0	21.7	19.8	12.8	8.4	7.1	7.1	10.8	24.0	7.1	15.0
大腸菌	MPN/100mL	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.2	<1	<1	<1	<1	<1	4.1	5.2	<1	1.0
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

桂山取水場(浅井戸)

採水年月日		令和7年											令和8年			
項目	単位	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	1月19日	2月9日	3月2日	最 高	最 低	平 均
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	13.4	18.8	19.2	28.6	28.0	26.6	23.3	9.7	2.7	4.7	5.0	11.0	28.6	2.7	16.0
水温	℃	9.9	12.5	13.1	15.7	17.1	18.9	19.9	18.6	16.9	13.3	12.0	10.9	19.9	9.9	15.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ※	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

※2月16日の結果を採用

中沢取水場(浅井戸)

採水年月日		令和7年											令和8年			
項目	単位	4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	1月19日	2月9日	3月2日	最 高	最 低	平 均
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	13.6	18.6	20.0	27.3	27.6	24.8	22.7	10.1	2.8	5.3	7.4	11.0	27.6	2.8	16.0
水温	℃	11.5	15.1	15.4	17.5	18.9	20.2	20.1	18.1	17.4	15.7	14.6	15.1	20.2	11.5	17.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

俵沢取水場(浅井戸)

採水年月日		令和7年											令和8年			
項目	単位	4月9日	5月14日	6月9日	7月16日	8月6日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	1月14日	2月2日	3月9日	最 高	最 低	平 均
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	16.2	23.2	20.8	23.5	30.3	29.0	22.7	9.8	9.0	1.6	0.7	9.1	30.3	0.7	16.0
水温	℃	15.3	16.0	15.3	15.1	15.6	16.3	16.7	16.6	16.7	16.9	16.7	16.6	16.9	15.1	16.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

森谷沢取水場(浅井戸)

採水年月日		令和7年												最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月9日	5月14日	6月11日	7月16日	8月6日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	11.7	19.5	23.8	23.1	30.3	26.1	21.4	8.3	7.3	0.6	-0.5	6.2	30.3	-0.5	15.0
水温	℃	11.4	12.4	13.5	15.7	16.8	19.1	20.3	19.1	18.6	15.4	14.2	12.3	20.3	11.4	16.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	0	—	—	—	0	—	0	—	検出：0、不検出：4		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	0	—	—	—	0	—	0	—	検出：0、不検出：4		

笹子団地取水場(浅井戸)

採水年月日		令和7年												最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月9日	5月14日	6月9日	7月16日	8月6日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	12.2	18.2	19.3	23.5	29.6	26.0	20.6	8.0	7.0	0.6	0.2	5.0	29.6	0.2	14.0
水温	℃	15.7	15.7	15.4	14.7	16.5	15.1	17.1	17.6	17.0	17.7	18.1	17.3	18.1	14.7	16.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

下渡取水場(深井戸)

採水年月日		令和7年												最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月14日	6月9日	7月23日	8月6日	9月17日	10月8日	11月5日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	11.3	22.8	20.5	30.0	34.1	31.0	23.3	13.2	16.0	12.8	8.1	11.6	34.1	8.1	20.0
水温	℃	10.6	12.3	13.7	16.2	18.5	19.7	19.6	18.2	16.7	13.2	11.7	10.8	19.7	10.6	15.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

承元寺取水口(表流水)

採水年月日		令和7年												最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	令和8年 1月7日	2月12日	3月11日			
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	—	—	—
気温	℃	17.2	26.2	23.4	22.3	30.2	34.1	18.4	12.2	10.0	4.9	7.1	11.4	34.1	4.9	18.0
水温	℃	12.1	15.8	14.8	18.9	23.6	25.1	18.4	14.1	12.1	7.2	7.4	9.7	25.1	7.2	15.0
大腸菌	MPN/100mL	23.1	137.6	157.6	488.4	27.2	10.9	816.4	11.0	285.1	19.9	148.3	5.2	816.4	5.2	178.0
嫌気性芽胞菌	個/100mL	3	3	1	13	0	0	4	0	0	0	1	0	13	0	2
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

小河内浄水場取水口(表流水)

採水年月日		令和7年										令和8年		最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日			
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	—	—	—
気温	℃	11.5	18.7	21.5	20.5	26.7	27.1	17.9	11.4	9.3	4.6	4.4	5.3	27.1	4.4	15.0
水温	℃	9.5	15.4	13.2	18.7	21.8	22.8	16.7	12.2	10.5	5.6	4.7	7.3	22.8	4.7	13.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	14.6	36.9	150.0	4.1	1.0	56.3	4.1	4.1	9.7	<1	26.9	150.0	<1	26.0
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

蒲原第1取水口(表流水)

採水年月日		令和7年											令和8年										
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日	最 高	最 低	平 均							
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	—	—	—							
気温	℃	15.9	18.9	20.9	22.0	27.1	28.6	18.4	13.9	10.4	6.3	6.4	5.1	28.6	5.1	16.0							
水温	℃	11.0	15.7	16.6	19.0	20.2	21.2	17.1	12.9	11.9	7.0	6.7	7.3	21.2	6.7	14.0							
大腸菌	MPN/100mL	18.5	24.6	178.9	579.4	29.4	26.2	186.0	25.9	2.0	49.5	2.0	21.6	579.4	2.0	95.0							
嫌気性芽胞菌	個/100mL	6	1	3	13	11	0	24	0	0	0	0	2	24	0	5							
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1									
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1									

蒲原第2取水口(表流水)

採水年月日		令和7年											令和8年										
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日	最 高	最 低	平 均							
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	—	—	—							
気温	℃	16.3	22.5	21.6	23.3	25.2	27.4	18.4	12.5	11.2	6.0	4.6	5.5	27.4	4.6	16.0							
水温	℃	10.8	15.3	16.4	19.4	19.5	20.5	16.8	12.8	12.0	7.1	6.7	7.0	20.5	6.7	14.0							
大腸菌	MPN/100mL	7.3	68.3	157.6	571.7	156.5	49.6	117.8	71.2	9.8	12.1	15.3	41.4	571.7	7.3	107.0							
嫌気性芽胞菌	個/100mL	3	6	11	55	1	1	9	0	1	0	0	1	55	0	7							
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1									
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1									

由比第1浄水場着水井(表流水)

採水年月日		令和 7 年											令和 8 年		最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	1月7日	2月12日	3月11日				
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	—	—	—	
気温	℃	18.6	22.4	22.9	23.9	30.8	29.3	19.3	14.1	10.7	5.0	5.0	6.7	30.8	5.0	17.0	
水温	℃	11.9	16.0	17.2	19.9	21.8	22.0	18.1	13.9	12.5	9.3	9.1	9.1	22.0	9.1	15.0	
大腸菌	MPN/100mL	9.8	68.9	165.8	165.8	43.5	27.5	201.4	15.8	31.3	24.3	8.2	12.0	201.4	8.2	65.0	
嫌気性芽胞菌	個/100mL	1	3	1	6	0	0	4	0	0	0	2	0	6	0	1	
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1			

由比第2浄水場着水井(表流水)

採水年月日		令和7年												最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月19日	6月11日	7月16日	8月18日	9月3日	10月15日	11月5日	12月3日	令和8年 1月7日	2月12日	3月11日			
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	曇 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	曇 / 雨	—	—	—
気温	℃	14.3	21.6	21.5	24.6	29.9	28.4	18.5	14.1	11.6	5.8	3.9	6.4	29.9	3.9	17.0
水温	℃	11.1	15.4	15.8	22.4	21.0	22.1	17.9	13.8	12.5	7.9	7.5	8.3	22.4	7.5	15.0
大腸菌	MPN/100mL	3.1	25.3	93.3	115.3	22.6	145.0	131.4	16.1	6.3	21.3	19.1	7.4	145.0	3.1	51.0
嫌気性芽胞菌	個/100mL	1	1	1	3	0	0	3	1	0	0	2	0	3	0	1
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

和田島浄水場取水施設 1 号井(浅井戸)

採水年月日		令和7年												最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月14日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	令和8年 1月21日	2月18日	3月11日			
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	曇 / 晴	曇 / 雨	—	—	—
気温	℃	14.6	20.3	23.0	28.9	28.4	30.3	20.3	11.9	8.8	2.9	4.6	3.9	30.3	2.9	16.0
水温	℃	11.0	13.5	15.2	17.8	20.4	21.9	21.7	19.4	17.3	13.1	11.1	11.0	21.9	11.0	16.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	1.0	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

和田島浄水場取水施設 2 号井(浅井戸)

採水年月日		令和7年												最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月14日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	令和8年 1月21日	2月18日	3月11日			
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	曇 / 晴	曇 / 雨	—	—	—
気温	℃	14.6	20.3	23.0	28.9	28.4	30.3	20.3	11.1	8.8	2.9	5.6	3.9	30.3	2.9	17.0
水温	℃	11.3	14.5	17.1	20.1	22.9	23.3	22.3	17.4	16.3	11.3	9.8	9.6	23.3	9.6	16.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1.0	<1	2.0	<1	<1	<1	<1	1.0	<1	1.0	2.0	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

和田島浄水場取水施設 3 号井(浅井戸)

採水年月日		令和7年												最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月7日	5月14日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	令和8年 1月21日	2月18日	3月11日			
天候(前日/当日)	—	雨 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	曇 / 晴	曇 / 雨	—	—	—
気温	℃	14.6	20.3	23.0	28.9	28.4	30.3	20.3	11.4	8.8	2.9	6.3	3.9	30.3	2.9	17.0
水温	℃	10.8	12.7	14.7	16.8	19.9	21.2	21.3	19.9	18.0	13.8	12.2	11.6	21.3	10.8	16.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	検出：0、不検出：1		

葵区（山間部を除く）

採水年月日		4月21日	4月21日	4月21日	7月16日	7月23日	7月23日	7月23日	8月20日	8月20日	10月20日
		与一取水場 2 号井	与一取水場 3 号井	与一取水場 6 号井	与一取水場 5 号井	服織取水場	慈悲尾第 1 取水場	慈悲尾第 2 取水場	上伝馬取水場	井宮取水場	田町取水場
項目	単位										
天候(前日/当日)	—	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 雨
気温	℃	23.0	19.3	18.5	22.9	30.2	30.6	30.4	30.7	31.8	20.6
水温	℃	16.4	15.7	16.0	16.0	16.4	16.3	16.3	16.2	16.4	17.7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

採水年月日		10月20日	10月20日	10月20日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日
		田町西取水場	田町第 3 取水場	柳町取水場	城内取水場	城内第 2 取水場	城内第 3 取水場	安倍口取水場	安倍口第 2 取水場	足久保団地取水場 1 号井	足久保団地取水場 2 号井
項目	単位										
天候(前日/当日)	—	曇 / 雨	曇 / 雨	曇 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨
気温	℃	20.6	20.6	20.4	14.3	14.6	14.0	15.3	15.3	15.1	15.1
水温	℃	17.5	17.3	17.3	16.6	17.4	17.0	16.4	16.4	20.8	19.2
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

葵区（山間部）

採水年月日		7月23日	10月1日	10月1日	10月1日	10月20日					
		平野取水場	松野取水場	油山取水場	八十岡（第一）取水場	郷島取水場					
項目	単位										
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 雨	曇 / 雨					
気温	℃	29.6	21.0	22.0	20.1	23.3					
水温	℃	15.8	16.8	16.7	23.0	16.1					
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1					
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0					

駿河区

採水年月日		4月21日	4月21日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	8月20日	8月20日	8月20日
		中原取水場	馬渕取水場	丸子新田取水場 1 号井	丸子新田取水場 2 号井	上川原取水場	向敷地取水場 1 号井	向敷地取水場 2 号井	八幡取水場 1 号井	八幡取水場 3 号井	高松取水場
項目	単位										
天候(前日/当日)	—	曇 / 晴	曇 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温	℃	23.2	26.2	31.1	31.1	30.0	30.9	32.6	29.0	29.0	30.4
水温	℃	17.5	16.9	17.6	17.6	17.6	17.0	16.6	17.1	17.0	17.2
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

採水年月日		10月20日	10月20日	10月20日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日			
		中島取水場	中田取水場	下島取水場	南安倍取水場 1 号井	南安倍取水場 2 号井	南安倍取水場 3 号井	南安倍取水場 4 号井			
項目	単位										
天候(前日/当日)	—	曇 / 雨	曇 / 雨	曇 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨			
気温	℃	20.4	21.7	21.7	14.9	14.9	14.9	14.9			
水温	℃	17.0	17.2	16.2	17.1	17.2	17.0	17.2			
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0			

清水区

採水年月日		4月21日	4月21日	4月21日	4月21日	4月21日	4月21日				
		八木間ポンプ場 1 号井	八木間ポンプ場 2 号井	八木間ポンプ場 3 号井	蒲原 3 号井	蒲原 4 号井	蒲原 5 号井				
項目	単位										
天候(前日/当日)	—	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴				
気温	℃	20.0	20.4	21.4	24.7	24.7	24.7				
水温	℃	16.6	17.2	17.0	16.3	16.7	17.0				
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0				