

Ⅲ 給水栓水の水質試験

1 定期水質試験

(1) 葵 区

ア 葵 区 (山間部を除く)

イ 葵 区 (山間部)

(2) 駿河区

(3) 清水区

2 毎日検査

(1) 色及び濁り

(2) 消毒の残留効果 (残留塩素)

ア 葵 区

(ア) 葵 区 (山間部を除く)

(イ) 葵 区 (山間部)

イ 駿河区

ウ 清水区

3 水質管理目標設定項目

(1) 水質管理目標設定項目 (農薬類、PFOS及びPFOAを除く)

(2) 農薬類

(3) PFOS及びPFOA

1 定期水質試験

(1) 葵 区

ア 葵 区（山間部を除く）

門屋浄水場内
瀬名第一公園
住吉公園
こすもすこども園
市営辰起町改良団地
田町南公園
谷津公園
服織取水場内
城内配水場内
柳町葵公園
静岡斎場
西ヶ谷清掃工場
足久保団地取水場 2 号井

イ 葵 区（山間部）

上渡公民館
下渡公民館
大河内郵便局
口坂本地内
上落合地内
消防第34分団落合
桂山公民館
中沢公民館
俵沢道路工事センター
郷島公民館
賤機都市山村交流センター
牛妻公園
大沢公民館
津渡野公民館
油山白髪神社
八十岡公民館
水見色地内

ア 葵区（山間部を除く）

採水地点：門屋浄水場内

配水系：門屋浄水場（急速ろ過）→門屋配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月8日	令和8年 1月21日	2月18日	3月4日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	19.8	22.2	22.0	34.0	36.3	32.7	21.0	12.0	10.6	3.5	9.4	12.2	36.3	3.5	19.6
一 水温	℃	—	13.8	15.3	15.4	17.5	19.0	20.5	20.5	19.0	17.6	16.3	15.2	15.6	20.5	13.8	17.1
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.6/<0.5	<0.4/<0.5	0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08/0.08	0.07/0.06	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	—	—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.04	0.03	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.5	1.6	1.7	<2.0/1.7	<2.0/1.5	<2.0/1.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	80	—	—	77	—	—	75	—	—	82	—	—	82	75	79
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	118	—	—	100	—	—	105	—	—	116	—	—	118	100	110
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.0	7.3	7.4	7.4	7.2	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.0	7.3
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.28	0.32	0.30	0.34	0.30	0.36	0.30	0.32	0.30	0.30	0.32	0.22	0.36	0.22	0.31
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合
検査実施期間			4月9日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月4日 ～6月5日	7月9日 ～7月14日	8月6日 ～8月7日	9月17日 ～9月18日	10月1日 ～10月9日	11月12日 ～11月13日	12月8日 ～12月9日	1月21日 ～1月22日	2月18日 ～2月19日	3月4日 ～3月5日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジメチル7H-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 瀬名第一公園

配水系： 門屋浄水場（急速ろ過）→西奈配水場→北沼上配水場

採水年月日			令和7年	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年	2月2日	3月2日	最高	最低	平均									
項目	単位	水質基準値	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日												
－ 気温	℃	－	14.7	19.0	24.8	33.6	31.2	28.4	28.3	17.6	11.3	9.1	6.5	14.8	33.6	6.5	19.9									
－ 水温	℃	－	15.2	17.5	17.6	20.3	22.2	22.8	22.0	19.5	17.8	15.5	15.0	15.8	22.8	15.0	18.4									
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12									
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003									
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005									
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002									
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5									
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08/0.07	0.07/0.07	0.07/0.07									
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	0.02	0.03									
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002									
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002									
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002									
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004									
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01									
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.04	－	－	0.04	0.03	0.03									
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	－	－	<0.006	－	－	0.014	－	－	0.014	－	－	0.014	<0.006	0.007									
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	5	5									
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001									
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.5	1.6	1.7	<2.0/1.7	<2.0/1.5	<2.0/1.6									
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	80	－	－	77	－	－	76	－	－	81	－	－	81	76	79									
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	116	－	－	122	－	－	117	－	－	120	－	－	122	116	119									
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02									
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005									
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2									
47 p H値	－	5.8以上 8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.4	7.6	7.7	7.5	7.4	7.8	7.6	7.5	7.5	7.8	7.2	7.5									
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12									
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12									
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.30	0.32	0.32	0.38	0.28	0.28	0.24	0.26	0.30	0.26	0.28	0.28	0.38	0.24	0.29									
判定			水質基準に 適合		上記基準項目については 水質基準に 適合		上記基準項目については 水質基準に 適合		上記基準項目については 水質基準に 適合		上記基準項目については 水質基準に 適合		上記基準項目については 水質基準に 適合		上記基準項目については 水質基準に 適合											
検査実施期間			4月16日 ～4月22日		5月12日 ～5月13日		6月2日 ～6月3日		7月7日 ～7月14日		8月13日 ～8月14日		9月10日 ～9月11日		10月8日 ～10月17日		11月10日 ～11月11日		12月1日 ～12月2日		1月14日 ～1月22日		2月2日 ～2月4日		3月2日 ～3月4日	
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課		(静岡市清水区庵原町152番地の9)																					

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 住吉公園

配水系： 門屋浄水場（緩速ろ過）→松富配水場←与一配水池←与一取水場1， 2， 5号井、上伝馬取水場

項 目	単 位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月8日	令和8年 1月21日	2月18日	3月4日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	19.0	23.3	23.1	29.2	35.5	33.2	23.1	14.0	9.8	2.7	10.8	16.0	35.5	2.7	20.0
一 水温	℃	—	16.2	17.2	17.1	19.0	20.4	22.2	22.0	18.8	16.6	15.8	15.5	15.6	22.2	15.5	18.0
1 一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	<0.4/<0.5	0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.09/0.08	0.07/0.06	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.4	1.4	1.5	<2.0/1.5	<2.0/1.4	<2.0/1.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	79	—	—	76	—	—	78	—	—	78	—	—	79	76	78
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	115	—	—	120	—	—	109	—	—	109	—	—	120	109	113
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.26	0.30	0.28	0.30	0.34	0.32	0.26	0.34	0.26	0.30
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間			4月9日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月4日 ～6月5日	7月9日 ～7月14日	8月6日 ～8月7日	9月17日 ～9月18日	10月1日 ～10月9日	11月12日 ～11月13日	12月8日 ～12月9日	1月21日 ～1月22日	2月18日 ～2月19日	3月4日 ～3月5日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 付7フルエン-4a (2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビ' シカ[2, 2, 1]ペ' タン-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：こすもすこども園

配水系：与一取水場3，4，6号井→与一受水槽

採水年月日			令和7年	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年	2月2日	3月2日	最高	最低	平均	
項目			4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日				
－	気温	℃	－	16.6	19.6	25.5	32.4	32.2	30.4	23.7	16.7	9.9	9.1	8.2	14.4	32.4	8.2	19.9
－	水温	℃	－	16.2	17.2	17.3	19.4	19.7	19.8	21.6	17.1	15.4	15.2	13.2	14.6	21.6	13.2	17.2
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.08/0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.04	－	－	0.03	－	0.04	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブromホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	－	5	5	5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.4	1.4	1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	79	－	－	78	－	－	78	－	－	79	－	79	78	79
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	108	－	－	113	－	－	111	－	－	113	－	113	108	111
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－	遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.28	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.32	0.26	0.30
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合				
検査実施期間			4月16日 ～4月17日	5月12日 ～5月23日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月9日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月15日	2月2日 ～2月13日	3月2日 ～3月4日				
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）															

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 7' フルレン-4a (2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：市営辰起町改良団地

配水系：井宮取水場

採水年月日			令和7年												令和8年			最高	最低	平均
項目	単位	水質基準値	4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月8日	1月21日	2月18日	3月4日						
－ 気温	℃	－	17.9	20.8	22.4	31.4	33.9	26.5	22.0	12.8	6.8	4.9	9.4	11.6	33.9	4.9	18.4			
－ 水温	℃	－	15.7	17.7	18.1	20.2	22.2	21.0	20.3	17.4	15.7	14.9	14.6	15.7	22.2	14.6	17.8			
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12			
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002			
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5			
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08			
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	0.03	0.03	0.03			
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002			
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002			
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01			
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01			
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006			
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01			
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	－	5	5	5			
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001			
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.4	1.3	1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.3	<2.0/1.4			
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	79	－	－	78	－	－	79	－	－	78	－	79	78	79			
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	115	－	－	120	－	－	117	－	－	110	－	120	110	116			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02			
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005			
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8			
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12			
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12			
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.42	0.42	0.40	0.36	0.34	0.44	0.38	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.44	0.34	0.38			
判定			上記基準項目については水質基準に適合																	
検査実施期間			4月9日 ～4月10日	5月14日 ～5月23日	6月4日 ～6月5日	7月9日 ～7月10日	8月6日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月1日 ～10月7日	11月12日 ～11月20日	12月8日 ～12月9日	1月21日 ～1月22日	2月18日 ～2月19日	3月4日 ～3月5日						
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）																	

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジメチル7βフェン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシコ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 田町南公園

配水系： 田町、田町西、田町第3取水場→田町配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月8日	令和8年 1月21日	2月18日	3月4日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	21.0	21.7	21.1	32.1	38.3	30.5	24.8	14.0	8.6	5.2	6.8	15.8	38.3	5.2	20.0
－ 水温	℃	－	16.9	17.6	17.5	18.6	19.7	19.7	19.7	17.1	16.0	16.0	15.9	16.2	19.7	15.9	17.6
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	0.4/<0.5	0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.4	1.4	1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	74	－	－	74	－	－	73	－	－	75	－	－	75	73	74
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	108	－	－	118	－	－	105	－	－	108	－	－	118	105	110
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.32	0.34	0.34	0.34	0.40	0.38	0.38	0.34	0.32	0.36	0.38	0.38	0.40	0.32	0.36
判定			水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合			
検査実施期間			4月9日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月4日 ～6月5日	7月9日 ～7月14日	8月6日 ～8月7日	9月17日 ～9月18日	10月1日 ～10月9日	11月12日 ～11月13日	12月8日 ～12月9日	1月21日 ～1月22日	2月18日 ～2月19日	3月4日 ～3月5日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：谷津公園

配水系：服織取水場→服織配水場→葦科第1配水場←田町配水場←田町、田町西、田町第3取水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	17.0	24.9	23.6	31.9	34.0	30.7	27.0	14.8	12.7	9.6	12.5	13.2	34.0	9.6	21.0
一 水温	℃	—	16.6	21.8	23.0	28.8	31.3	29.2	25.9	17.8	13.7	11.4	11.1	15.0	31.3	11.1	20.5
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	0.4/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.5	1.6	1.7	<2.0/1.7	<2.0/1.5	<2.0/1.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	76	—	—	74	—	—	76	—	—	76	—	76	74	76
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	119	—	—	111	—	—	112	—	—	110	—	119	110	113
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.30	0.30	0.28	0.28	0.30	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.34	0.34	0.34	0.28	0.31
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合
検査実施期間			4月14日 ～4月15日	5月21日 ～5月23日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月15日	8月4日 ～8月14日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月21日	2月16日 ～2月19日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：服織取水場内

配水系：服織取水場→服織配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	18.3	25.6	22.8	31.0	34.6	26.8	25.6	13.2	12.5	10.6	10.5	9.2	34.6	9.2	20.1
一 水温	℃	—	17.2	19.1	19.8	21.6	22.5	22.2	21.1	18.1	17.0	16.2	15.7	17.1	22.5	15.7	19.0
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6/0.8	0.5/0.6	0.5/0.7
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.04	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	2.0	2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	2.4	2.4	2.0/2.4	<2.0/2.1	<2.0/2.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	78	—	—	81	—	—	78	—	—	81	—	—	81	78	80
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	114	—	—	121	—	—	116	—	—	120	—	—	121	114	118
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	5.8以上 8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.2	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.32	0.34	0.30	0.30	0.24	0.32	0.32	0.34	0.34	0.30	0.34	0.30	0.34	0.24	0.31
判定			水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合
検査実施期間			4月14日 ～6月24日	5月21日 ～6月10日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月31日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月22日	2月16日 ～2月18日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4,8a-ジヘキサフルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1,2,7,7-テトラフルビシロ[2,2,1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：城内配水場内

配水系：城内、城内第2、城内第3取水場→城内配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月8日	令和8年 1月21日	2月18日	3月4日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	20.0	19.6	20.9	29.5	31.6	29.3	26.1	12.0	8.1	9.3	11.2	14.6	31.6	8.1	19.4
一 水温	℃	—	16.8	17.6	17.5	18.8	18.8	18.1	18.5	18.0	16.6	15.4	16.4	15.3	18.8	15.3	17.3
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7/0.7	0.6/0.6	0.7/0.6
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.08/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.04	—	0.04	0.03	0.04
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	0.007	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	0.007	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.8	1.7	1.8	<2.0/1.8	<2.0/1.7	<2.0/1.8
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	80	—	—	80	—	—	81	—	—	80	—	81	80	80
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	146	—	—	126	—	—	122	—	—	116	—	146	116	128
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.34	0.30	0.28	0.34	0.28	0.28	0.32	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.28	0.33
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合			
検査実施期間			4月9日 ～4月10日	5月14日 ～5月23日	6月4日 ～6月5日	7月9日 ～7月10日	8月6日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月1日 ～10月7日	11月12日 ～11月20日	12月8日 ～12月9日	1月21日 ～1月22日	2月18日 ～2月19日	3月4日 ～3月5日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジメチル7フルエン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシカ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：柳町葵公園

配水系：柳町取水場→柳町配水池

項目	単位	採年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月8日	令和8年 1月21日	2月18日	3月4日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	17.6	22.5	24.3	30.5	35.7	31.8	22.5	13.3	8.1	6.3	8.7	12.7	35.7	6.3	19.5
－ 水温	℃	－	17.0	17.2	16.8	16.7	17.8	17.7	19.1	17.6	17.4	17.1	17.0	17.2	19.1	16.7	17.4
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	－	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.3	1.2	1.3	<2.0/1.3	<2.0/1.2	<2.0/1.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	73	－	－	74	－	－	73	－	－	72	－	74	72	73
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	107	－	－	113	－	－	110	－	－	105	－	113	105	109
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.34	0.36	0.34	0.40	0.32	0.30	0.28	0.30	0.28	0.32	0.32	0.36	0.40	0.28	0.33
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合			
検査実施期間			4月9日 ～4月10日	5月14日 ～5月23日	6月4日 ～6月5日	7月9日 ～7月10日	8月6日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月1日 ～10月7日	11月12日 ～11月20日	12月8日 ～12月9日	1月21日 ～1月22日	2月18日 ～2月19日	3月4日 ～3月5日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 7' フルレン-4a (2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシコ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：静岡畜場

配水系：慈悲尾第1取水場、第2取水場→慈悲尾配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	17.8	25.4	22.3	30.4	33.6	30.6	26.5	12.6	11.5	13.1	11.3	10.7	33.6	10.7	20.5
一 水温	℃	—	15.7	16.6	17.5	17.2	17.9	19.3	19.1	19.0	17.8	17.7	16.9	16.7	19.3	15.7	17.6
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.6	0.4	<0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6/0.8	<0.4/0.7	0.4/0.8
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.04	—	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.4	2.4	2.4	<2.0/2.4	<2.0/2.4	<2.0/2.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	78	—	—	71	—	—	72	—	—	82	—	82	71	76
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	126	—	—	115	—	—	109	—	—	117	—	126	109	117
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.46	0.50	0.48	0.44	0.24	0.40	0.28	0.38	0.34	0.34	0.20	0.38	0.50	0.20	0.37
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合
検査実施期間			4月14日 ～4月15日	5月21日 ～5月23日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月15日	8月4日 ～8月14日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月21日	2月16日 ～2月19日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：西ケ谷清掃工場

配水系：安倍口、安倍口第2取水場→安倍口配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	16.6	23.9	21.8	28.9	31.1	27.7	28.0	12.3	11.2	11.7	9.0	10.2	31.1	9.0	19.4
－ 水温	℃	－	17.0	22.8	25.0	26.3	27.6	30.6	28.3	17.4	13.1	11.1	9.7	14.3	30.6	9.7	20.3
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09/0.10	0.08/0.08	0.08/0.09
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.06	－	－	0.06	－	－	0.06	－	－	0.06	－	－	0.06	0.06	0.06
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7	－	－	7	－	－	6	－	－	7	－	－	7	6	7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.0	<2.0	2.0	1.9	1.9	2.0/2.0	<2.0/1.9	<2.0/1.9
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	79	－	－	78	－	－	76	－	－	79	－	－	79	76	78
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	123	－	－	123	－	－	120	－	－	124	－	－	124	120	123
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	－	5.8以上 8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.28	0.34	0.32	0.30	0.28	0.38	0.32	0.28	0.28	0.30	0.32	0.32	0.38	0.28	0.31
判定			水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合			
検査実施期間			4月14日 ～4月24日	5月21日 ～5月22日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月31日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月22日	2月16日 ～2月18日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4,8a-ジメチル7H-ベンゾ[4,5-d]シロリン-2-オール

※3 正式名：1,2,7,7-テトラフルビシロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 足久保団地取水場 2 号井内

配水系： 足久保団地取水場 1， 2 号井→足久保配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月8日	令和8年 1月21日	2月18日	3月4日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	19.6	20.7	24.3	31.1	38.7	31.7	21.1	15.1	9.8	6.3	9.4	12.2	38.7	6.3	20.0
一 水温	℃	—	15.0	19.1	19.3	22.0	26.4	25.1	24.0	19.0	15.4	12.9	12.2	14.4	26.4	12.2	18.7
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08/0.08	0.07/0.06	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.02	—	—	0.03	—	0.03	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	0.013	—	—	<0.006	—	0.013	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.4	1.4	1.5	<2.0/1.5	<2.0/1.4	<2.0/1.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	82	—	—	76	—	—	78	—	—	84	—	84	76	80
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	117	—	—	115	—	—	112	—	—	117	—	117	112	115
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.5	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.7
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.34	0.34	0.36	0.30	0.36	0.38	0.30	0.36	0.34	0.34	0.28	0.34	0.38	0.28	0.34
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合			
検査実施期間			4月9日 ～4月10日	5月14日 ～5月23日	6月4日 ～6月5日	7月9日 ～7月10日	8月6日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月1日 ～10月7日	11月12日 ～11月20日	12月8日 ～12月9日	1月21日 ～1月22日	2月18日 ～2月19日	3月4日 ～3月5日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

イ 葵区（山間部）

採水地点：上渡公民館

配水系：上渡取水場→上渡配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月16日	5月14日	6月9日	7月16日	8月6日	9月17日	10月8日	11月5日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	10.6	22.3	22.0	22.2	32.3	30.2	20.0	12.4	12.8	6.7	4.1	11.6	32.3	4.1	17.3
－ 水温	℃	－	13.5	18.3	19.7	23.6	27.8	25.1	22.3	16.3	13.4	8.7	8.3	11.6	27.8	8.3	17.4
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06/0.06	0.06/<0.06	0.06/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.008	－	－	－	0.014	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.014	0.008	0.010
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4	－	－	－	4	－	4	－	－	4	－	－	4	4	4
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.1	1.1	1.1	<2.0/1.1	<2.0/1.1	<2.0/1.1
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	64	－	－	－	59	－	63	－	－	71	－	－	71	59	64
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	92	－	－	－	92	－	97	－	－	107	－	－	107	92	97
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.2	7.6	7.6	7.4	7.7	7.6	7.4	7.1	7.6	7.4	7.3	7.3	7.7	7.1	7.4
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.26	0.32	0.29	0.38	0.50	0.28	0.33	0.35	0.30	0.39	0.40	0.38	0.50	0.26	0.35
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間			4月16日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月9日 ～6月10日	7月16日 ～7月17日	8月6日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月8日 ～10月17日	11月5日 ～11月6日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月22日	2月2日 ～2月4日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 下渡公民館

配水系： 下渡浄水場→下渡配水池

項 目	単 位	採水年月日 水 質 基 準 値	令和7年 4月16日	5月14日	6月9日	7月16日	8月6日	9月17日	10月8日	11月5日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	10.7	20.7	20.6	22.6	34.6	30.8	23.5	13.4	14.1	11.1	5.3	11.5	34.6	5.3	18.2
一 水温	℃	—	12.8	15.7	16.7	21.2	24.2	23.3	21.5	17.4	15.1	12.0	10.5	12.0	24.2	10.5	16.9
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09/0.07	0.07/0.07	0.08/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	—	—	—	0.02	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.11	0.14	0.07	0.06	0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	—	<0.004	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	—	0.006	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4	—	—	—	4	—	4	—	—	4	—	—	4	4	4
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.1	1.1	1.2	<2.0/1.2	<2.0/1.1	<2.0/1.1
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	82	—	—	—	74	—	75	—	—	83	—	—	83	74	79
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	117	—	—	—	115	—	118	—	—	123	—	—	123	115	118
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.2	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	7.6
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.36	0.38	0.39	0.31	0.38	0.35	0.42	0.39	0.40	0.36	0.36	0.40	0.42	0.31	0.38
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間			4月16日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月9日 ～6月10日	7月16日 ～7月17日	8月6日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月8日 ～10月17日	11月5日 ～11月6日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月22日	2月2日 ～2月4日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：大河内郵便局

配水系：平野取水場→平野配水池

採水年月日			令和7年	5月14日	6月9日	7月16日	8月6日	9月17日	10月8日	11月5日	12月1日	令和8年	2月2日	3月9日	最高	最低	平均	
項目			4月16日	5月14日	6月9日	7月16日	8月6日	9月17日	10月8日	11月5日	12月1日	1月14日	2月2日	3月9日				
－	気温	℃	－	10.1	22.5	22.3	22.3	29.6	29.4	18.5	12.8	11.7	5.5	2.7	8.7	29.6	2.7	16.3
－	水温	℃	－	15.4	19.7	22.1	27.4	31.0	28.2	25.3	17.7	13.3	8.2	7.2	12.3	31.0	7.2	19.0
1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	
12	フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	0.06	0.07/0.06	0.06/<0.06	0.06/<0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	－	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.08	0.07	0.08	0.12	0.14	0.08	<0.06	0.07	0.08	0.09	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.07
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブromホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	－	－	－	<0.006	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4	－	－	－	4	－	4	－	－	4	－	－	4	4	4
37	マンガn及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.2	1.1	1.2	<2.0/1.2	<2.0/1.1	<2.0/1.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	63	－	－	－	48	－	47	－	－	61	－	－	63	47	55
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	96	－	－	－	78	－	77	－	－	96	－	－	96	77	87
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	p H値	－	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.8	8.0	7.9	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	8.0	7.5	7.7
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－	遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.28	0.24	0.31	0.28	0.33	0.23	0.33	0.29	0.37	0.34	0.38	0.36	0.38	0.23	0.31
判定			水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合				
検査実施期間			4月16日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月9日 ～6月10日	7月16日 ～7月17日	8月6日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月8日 ～10月17日	11月5日 ～11月6日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月22日	2月2日 ～2月4日	3月9日 ～3月11日				
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）															

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 口坂本地内

配水系： 口坂本浄水場→口坂本配水池

項 目	単 位	採水年月日 水 質 基 準 値	令和7年 4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	令和8年 1月19日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	16.4	20.8	18.3	27.6	30.2	27.6	24.8	13.6	9.1	9.5	-2.2	12.3	30.2	-2.2	17.3
一 水温	℃	—	12.3	18.1	17.8	24.0	27.3	25.6	22.2	15.2	11.0	9.6	7.2	11.8	27.3	7.2	16.8
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	<0.06	0.08	0.08	<0.06	0.09	0.10	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.006	—	—	0.020	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.020	0.006	0.010
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.008	0.004	0.006
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.007	—	—	0.022	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.022	0.006	0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.005	0.003	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—	4	3	3
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	5.6	3.2	3.4	3.1	3.1	2.7	2.8	2.7	3.0	3.2	3.1	3.3	5.6/3.3	2.7/3.1	3.3/3.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	20	—	—	16	—	—	16	—	—	18	—	—	20	16	18
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	43	—	—	43	—	—	36	—	—	42	—	—	43	36	41
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.2	0.3	<0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	<0.2	0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.8	7.3	7.1	6.9	6.7	7.3	7.4	6.7	6.8	7.4	6.6	6.9
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.38	0.28	0.36	0.44	0.42	0.52	0.48	0.40	0.48	0.49	0.42	0.42	0.52	0.28	0.42
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間			4月14日 ～4月24日	5月19日 ～5月20日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月17日 ～11月18日	12月8日 ～12月9日	1月19日 ～1月22日	2月9日 ～2月11日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 4' フルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：上落合地内

配水系：上落合浄水場→上落合配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	令和8年 1月19日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	15.0	19.1	18.8	29.3	28.7	27.4	24.7	13.2	10.2	8.8	-2.4	14.1	29.3	-2.4	17.2
一 水温	℃	—	13.9	19.6	19.3	26.6	28.8	26.6	23.0	14.8	10.2	8.5	6.5	12.3	28.8	6.5	17.5
1 一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	<0.05	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07/0.07	<0.05/0.07	0.05/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.07	—	—	0.08	—	—	0.07	—	—	0.10	—	—	0.10	0.07	0.08
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.12	0.08	0.06	0.06	0.06	<0.06	0.06	0.12	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.010	—	—	0.012	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.012	0.002	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.007	<0.002	0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.010	—	—	0.013	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.013	0.002	0.008
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.006	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.006	<0.002	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.09	—	—	0.10	—	—	0.09	—	—	0.05	—	—	0.10	0.05	0.08
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	—	—	6	—	—	5	—	—	7	—	—	7	5	6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	2.3	2.2	2.1	2.0	2.4	2.3	2.1	2.0	2.1	2.5	2.3	2.6	2.4/2.6	2.0/2.3	2.2/2.5
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	44	—	—	65	—	—	64	—	—	76	—	—	76	44	62
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	76	—	—	111	—	—	99	—	—	120	—	—	120	76	102
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.9	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.4	0.9	<0.2	0.3
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.3	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.7	7.5	7.4	7.6	7.7	7.1	7.5
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	1.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.20	0.42	0.46	0.31	0.26	0.48	0.48	0.48	0.44	0.52	0.42	0.44	0.52	0.20	0.41
判定	—	—	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合
検査実施期間	—	—	4月14日 ～4月24日	5月19日 ～5月20日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月17日 ～11月18日	12月8日 ～12月9日	1月19日 ～1月22日	2月9日 ～2月11日	3月2日 ～3月4日	—	—	—
検査機関	—	—	静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジメチルテトラフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：消防第34分団落合

配水系：長熊浄水場→長熊配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	令和8年 1月19日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	15.0	18.9	19.4	29.8	29.2	26.2	24.6	11.1	3.1	5.3	5.2	11.6	29.8	3.1	16.6
一 水温	℃	—	14.4	19.4	19.6	25.6	28.5	27.3	24.8	17.9	14.8	11.7	10.3	14.3	28.5	10.3	19.1
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10/0.09	0.07/0.07	0.08/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.04	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.07	—	—	0.07	0.04	0.05
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.08	<0.06	0.07	0.07	<0.06	0.07	0.09	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.010	—	—	0.012	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.012	0.003	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.010	—	—	0.014	—	—	0.009	—	—	0.003	—	—	0.014	0.003	0.009
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.005	0.002	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.008	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	0.008	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6	—	—	6	—	—	6	—	—	7	—	—	7	6	6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.5	1.4	1.7	<2.0/1.7	<2.0/1.4	<2.0/1.5
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	—	—	43	—	—	44	—	—	50	—	—	50	43	45
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	78	—	—	85	—	—	76	—	—	90	—	—	90	76	82
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.5	0.5	<0.2	0.3
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.9	7.7	8.2	8.0	7.8	7.5	7.7	8.2	7.5	7.7
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.21	0.31	0.23	0.18	0.36	0.23	0.48	0.37	0.40	0.40	0.41	0.22	0.48	0.18	0.32
判定			水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合
検査実施期間			4月14日 ～4月24日	5月19日 ～5月20日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月17日 ～11月18日	12月8日 ～12月9日	1月19日 ～1月22日	2月9日 ～2月11日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジ'フ'フルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ペ'ク'ン-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：桂山公民館

配水系：桂山取水場→桂山配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	令和8年 1月19日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	13.5	20.6	20.2	26.6	29.1	27.6	24.7	9.8	2.5	5.8	8.2	11.4	29.1	2.5	16.7
一 水温	℃	—	14.2	18.8	19.2	24.6	27.6	26.2	24.1	17.7	14.1	11.6	10.0	13.2	27.6	10.0	18.4
1 一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.08/0.06	0.06/<0.06	0.06/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.04	—	—	0.05	—	—	0.05	—	—	0.04	—	—	0.05	0.04	0.05
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.07	<0.06	0.08	0.11	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.5	1.5	1.7	<2.0/1.7	<2.0/1.5	<2.0/1.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	70	—	—	58	—	—	55	—	—	65	—	—	70	55	62
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	105	—	—	105	—	—	89	—	—	103	—	—	105	89	101
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.30	0.30	0.32	0.30	0.38	0.28	0.37	0.38	0.38	0.32	0.32	0.37	0.38	0.28	0.34
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間			4月14日 ～4月24日	5月19日 ～5月20日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月17日 ～11月18日	12月8日 ～12月9日	1月19日 ～1月22日	2月9日 ～2月11日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 4' フルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ペ' クノ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：中沢公民館

配水系：中沢浄水場→中沢配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月17日	12月8日	令和8年 1月19日	2月12日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	12.5	19.0	17.6	26.9	26.3	23.8	22.0	9.6	2.7	5.1	5.9	10.3	26.9	2.7	15.1
一 水温	℃	—	13.9	18.8	18.2	24.4	27.8	25.4	23.2	17.8	15.1	13.3	11.6	14.3	27.8	11.6	18.7
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.7/<0.5	<0.4/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08/0.07	0.06/0.06	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.1	1.2	1.3	<2.0/1.3	<2.0/1.1	<2.0/1.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	71	—	—	51	—	—	52	—	—	82	—	—	82	51	64
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	106	—	—	88	—	—	87	—	—	124	—	—	124	87	101
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.5	7.2	7.4
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.36	0.39	0.42	0.41	0.40	0.33	0.34	0.34	0.36	0.20	0.38	0.34	0.42	0.20	0.36
判定	—	—	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合
検査実施期間	—	—	4月14日 ～4月24日	5月19日 ～5月20日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月17日 ～11月18日	12月8日 ～12月9日	1月19日 ～1月22日	2月12日 ～2月13日	3月2日 ～3月4日	—	—	—
検査機関	—	—	静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 7' フルレン-4a(2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ペ' クノ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：俵沢道路工事センター

配水系：俵沢野田平取水場→俵沢配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月9日	7月16日	8月13日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	20.4	22.5	20.7	23.5	29.2	28.4	21.3	8.8	8.5	1.7	1.5	6.5	29.2	1.5	16.1
一 水温	℃	—	13.9	19.3	21.8	25.5	26.6	26.8	21.6	16.1	13.9	9.7	9.1	13.3	26.8	9.1	18.1
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08/0.07	0.07/0.07	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	—	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.04	—	0.04	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	—	—	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	—	0.01	0.01	0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.009	—	—	—	0.008	—	—	0.017	—	—	0.008	—	0.017	0.008	0.011
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	—	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.5	1.4	1.4	<2.0/1.5	<2.0/1.4	<2.0/1.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	77	—	—	—	78	—	—	75	—	—	77	—	78	75	77
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	113	—	—	—	118	—	—	111	—	—	111	—	118	111	113
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.3	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6	7.3	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.3	7.6
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.31	0.25	0.41	0.23	0.36	0.33	0.20	0.40	0.34	0.36	0.38	0.28	0.41	0.20	0.32
判定			水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合
検査実施期間			4月9日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月9日 ～6月10日	7月16日 ～7月17日	8月13日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月20日 ～10月21日	11月19日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月15日	2月2日 ～2月13日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ'フ'フルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘ'ク'シロ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 郷島公民館

配水系： 郷島取水場→郷島配水池

項目	単位	採年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月9日	7月16日	8月13日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	11.4	19.8	21.3	22.4	27.6	27.1	21.8	8.7	8.3	1.5	0.5	6.5	27.6	0.5	14.7
一 水温	℃	—	14.2	18.1	19.7	22.8	22.6	22.2	23.7	17.6	15.2	10.4	9.7	14.6	23.7	9.7	17.6
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09/0.08	0.08/0.08	0.08/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.05	—	—	—	0.05	—	—	0.05	—	—	0.06	—	0.06	0.05	0.05
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6	—	—	—	6	—	—	6	—	—	6	—	6	6	6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.7	1.7	1.7	<2.0/1.7	<2.0/1.7	<2.0/1.7
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	75	—	—	—	74	—	—	76	—	—	77	—	77	74	76
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	111	—	—	—	115	—	—	113	—	—	110	—	115	110	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.7
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.38	0.30	0.39	0.38	0.38	0.37	0.41	0.36	0.39	0.41	0.41	0.31	0.41	0.30	0.37
判定			水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合
検査実施期間			4月9日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月9日 ～6月10日	7月16日 ～7月17日	8月13日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月20日 ～10月21日	11月19日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月15日	2月2日 ～2月13日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジヘキサフルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 賤機都市山村交流センター

配水系： 森谷沢取水場→森谷沢配水池

項 目		採水年月日 水 質 基 準 値	令和7年 4月9日	5月14日	6月9日	7月16日	8月13日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	13.9	18.8	20.6	22.6	27.6	25.8	21.5	9.2	8.4	1.1	-0.9	7.0	27.6	-0.9	14.6
－ 水温	℃	－	15.6	19.7	21.8	26.3	28.1	27.3	22.2	16.3	15.0	8.7	7.7	12.3	28.1	7.7	18.4
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.8	1.1	1.1	0.7	0.8	1.4	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	1.4/0.8	0.7/0.6	0.9/0.7
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.06/0.07	0.07/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	－	－	－	0.04	－	－	0.04	－	－	0.03	－	0.04	0.03	0.04
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.14	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.02	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.006	－	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.009	－	0.009	0.006	0.008
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	－	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	0.02	<0.01	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6	－	－	－	6	－	－	7	－	－	6	－	7	6	6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	2.2	2.3	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.6	2.3/2.6	2.1/2.3	2.2/2.5
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	32	－	－	－	32	－	－	31	－	－	29	－	32	29	31
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	65	－	－	－	67	－	－	68	－	－	60	－	68	60	65
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	－	5.8以上 8.6以下	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	6.9	7.1
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.34	0.35	0.36	0.32	0.40	0.39	0.44	0.36	0.34	0.36	0.38	0.32	0.44	0.32	0.36
判定			水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については 水 質 基 準 に 適 合	水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については 水 質 基 準 に 適 合	水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については 水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については 水 質 基 準 に 適 合	水 質 基 準 に 適 合	上記基準項目については 水 質 基 準 に 適 合	水 質 基 準 に 適 合	水 質 基 準 に 適 合	水 質 基 準 に 適 合
検査実施期間			4月9日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月9日 ～6月10日	7月16日 ～7月17日	8月13日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月20日 ～10月21日	11月19日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月15日	2月2日 ～2月13日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロー4,8a-ジヘキサフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1,2,7,7-テトラフルビシロ[2,2,1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：牛妻公園

配水系：笹子団地取水場→笹子団地配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月9日	7月16日	8月13日	9月17日	10月20日	11月19日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	12.1	16.8	19.5	21.8	26.0	24.7	19.7	7.7	8.6	1.0	-0.7	4.2	26.0	-0.7	13.5
一 水温	℃	—	15.1	18.6	20.1	24.6	25.2	23.4	21.0	17.6	16.1	12.6	11.7	15.3	25.2	11.7	18.4
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	<0.4/<0.5	0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.08/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	—	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	—	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.5	1.5	1.6	<2.0/1.6	<2.0/1.5	<2.0/1.5
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	75	—	—	—	72	—	—	73	—	—	76	—	76	72	74
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	117	—	—	—	111	—	—	110	—	—	109	—	117	109	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.27	0.35	0.30	0.30	0.36	0.31	0.28	0.30	0.32	0.41	0.36	0.32	0.41	0.27	0.32
判定			水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合
検査実施期間			4月9日 ～4月22日	5月14日 ～5月15日	6月9日 ～6月10日	7月16日 ～7月17日	8月13日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月20日 ～10月21日	11月19日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月15日	2月2日 ～2月13日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジヘキサフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 大沢公民館

配水系： 大沢浄水場→大沢配水池

項 目	単 位	採水年月日 水 質 基 準 値	令和7年 4月7日	5月12日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月22日	11月12日	12月10日	令和8年 1月7日	2月16日	3月11日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	12.1	16.2	23.0	28.0	24.6	30.2	15.2	10.0	2.6	2.6	4.3	4.6	30.2	2.6	14.5
－ 水温	℃	－	13.3	18.0	21.5	26.1	25.8	29.2	20.9	16.0	10.7	7.9	8.5	11.1	29.2	7.9	17.4
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	0.001	－	0.002	－	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.001	－	0.002	－	0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	0.03	－	0.04	－	－	－	0.03	－	－	0.02	－	0.04	0.02	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	<0.006	－	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	3	－	3	－	－	－	3	－	－	4	－	4	3	3
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.2	2.0	<2.0	2.0	1.9	2.0	2.2/2.0	<2.0/1.9	<2.0/2.0
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	26	－	26	－	－	－	26	－	－	26	－	26	26	26
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	39	－	48	－	－	－	47	－	－	48	－	48	39	46
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	－	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	7.3	7.6	7.2	7.2	7.0	7.6	7.3	7.0	7.0	7.0	7.6	6.9	7.2
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.44	0.39	0.40	0.40	0.40	0.42	0.46	0.48	0.36	0.50	0.40	0.40	0.50	0.36	0.42
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合
検査実施期間			4月7日 ～4月8日	5月12日 ～5月23日	6月11日 ～6月12日	7月9日 ～7月14日	8月18日 ～8月19日	9月3日 ～9月4日	10月22日 ～10月23日	11月12日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月7日 ～1月8日	2月16日 ～2月19日	3月11日 ～3月12日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 7' フルレン-4a (2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：津渡野公民館

配水系：松野取水場→松野配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月7日	5月12日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月22日	11月12日	12月10日	令和8年 1月7日	2月16日	3月11日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	14.2	17.3	23.1	31.3	28.1	29.3	14.7	11.9	7.3	5.7	10.7	6.3	31.3	5.7	16.7
一 水温	℃	—	15.4	20.3	22.3	28.8	28.6	30.8	22.4	18.3	13.1	10.8	11.3	14.4	30.8	10.8	19.7
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	<0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11/0.11	0.10/0.10	0.11/0.11
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.06	—	0.07	—	—	—	0.07	—	—	0.07	—	0.07	0.06	0.07
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.13	0.08	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	<0.006	—	<0.006	—	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	7	—	7	—	—	—	7	—	—	7	—	7	7	7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.7	1.6	1.6	<2.0/1.7	<2.0/1.6	<2.0/1.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	81	—	84	—	—	—	82	—	—	84	—	84	81	83
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	116	—	131	—	—	—	124	—	—	125	—	131	116	124
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.34	0.38	0.34	0.27	0.24	0.31	0.36	0.26	0.36	0.40	0.40	0.40	0.40	0.24	0.34
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合			
検査実施期間			4月7日 ～4月8日	5月12日 ～5月23日	6月11日 ～6月12日	7月9日 ～7月14日	8月18日 ～8月19日	9月3日 ～9月4日	10月22日 ～10月23日	11月12日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月7日 ～1月8日	2月16日 ～2月19日	3月11日 ～3月12日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 4' フレン-4a(2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：油山白髭神社

配水系：油山取水場→油山配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月7日	5月12日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月22日	11月12日	12月10日	令和8年 1月7日	2月16日	3月11日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	16.5	19.1	25.7	33.4	30.6	34.5	14.7	13.4	10.2	6.3	14.6	6.6	34.5	6.3	18.8
一 水温	℃	—	15.5	18.1	19.7	21.8	21.6	22.5	18.2	16.6	14.6	13.6	14.6	15.1	22.5	13.6	17.7
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.7	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	<0.5	<0.5	1.0/0.5	0.5/<0.5	0.8/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.04	—	0.04	—	—	—	0.04	—	—	0.04	—	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.11	0.11	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	<0.006	—	<0.006	—	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	6	—	6	—	—	—	6	—	—	6	—	6	—	6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.6	1.5	1.6	<2.0/1.6	<2.0/1.5	<2.0/1.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	76	—	76	—	—	—	78	—	—	80	—	80	76	78
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	111	—	122	—	—	—	119	—	—	118	—	122	111	118
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.40	0.38	0.37	0.41	0.38	0.37	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.42	0.37	0.39
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合			
検査実施期間			4月7日 ～4月8日	5月12日 ～5月23日	6月11日 ～6月12日	7月9日 ～7月14日	8月18日 ～8月19日	9月3日 ～9月4日	10月22日 ～10月23日	11月12日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月7日 ～1月8日	2月16日 ～2月19日	3月11日 ～3月12日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 4' フルレン-4a (2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 八十岡公民館

配水系： 八十岡（第一）取水場→八十岡（第一）配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月7日	5月12日	6月11日	7月9日	8月18日	9月3日	10月22日	11月12日	12月10日	令和8年 1月7日	2月16日	3月11日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	14.8	18.6	23.8	33.1	31.1	33.3	14.6	15.2	9.6	7.8	12.8	7.5	33.3	7.5	18.5
一 水温	℃	—	15.2	15.1	17.6	20.3	22.8	24.5	22.5	20.2	17.6	15.6	15.4	16.0	24.5	15.1	18.6
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9/1.0	0.6/0.7	0.7/0.9
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.02	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—	0.02	—	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.10	0.12	0.09	0.09	0.08	<0.06	0.08	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	<0.006	—	0.006	—	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	4	—	5	—	—	—	5	—	—	5	—	5	4	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.2	2.4	2.8	<2.0/2.8	<2.0/2.2	<2.0/2.5
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	45	—	43	—	—	—	46	—	—	52	—	52	43	47
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	69	—	72	—	—	—	80	—	—	84	—	84	69	76
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.40	0.36	0.38	0.40	0.32	0.32	0.36	0.38	0.34	0.42	0.42	0.44	0.44	0.32	0.38
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合			
検査実施期間			4月7日 ～4月8日	5月12日 ～5月23日	6月11日 ～6月12日	7月9日 ～7月14日	8月18日 ～8月19日	9月3日 ～9月4日	10月22日 ～10月23日	11月12日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月7日 ～1月8日	2月16日 ～2月19日	3月11日 ～3月12日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー-4, 8a-ジ' 1' 4' 7' フルレン-4a (2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：水見色地内

配水系：水見色浄水場→水見色配水池

採水年月日			令和7年	5月21日	6月4日	7月14日	8月20日	9月10日	10月20日	11月10日	12月3日	令和8年	2月18日	3月4日	最高	最低	平均			
項目	単位	水質基準値	4月21日	5月21日	6月4日	7月14日	8月20日	9月10日	10月20日	11月10日	12月3日	1月21日	2月18日	3月4日						
－ 気温	℃	－	19.2	21.6	19.7	25.5	27.4	26.3	19.2	14.1	8.8	4.1	-0.7	10.2	27.4	-0.7	16.3			
－ 水温	℃	－	16.9	20.4	20.7	26.7	27.9	28.1	23.6	19.0	15.5	11.0	9.7	12.6	28.1	9.7	19.3			
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12			
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002			
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.4	0.4	<0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	<0.4/<0.5	<0.4/<0.5			
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06			
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.01	－	0.02	0.02	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	0.01	0.02			
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.07	0.09	0.09	0.12	0.09	0.14	0.14	0.11	0.10	0.06	<0.06	0.06	0.14	<0.06	0.09			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002			
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	0.005	－	0.007	－	－	－	0.004	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.005			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	0.003	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002			
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.007	－	0.009	－	－	－	0.006	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.006			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	0.004	－	0.003	－	－	－	0.002	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	0.002			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	0.002	－	0.002	－	－	－	0.002	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	<0.004	－	－	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01			
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	0.06	－	0.05	－	－	－	0.04	－	0.03	－	－	0.06	0.03	0.05			
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	0.009	－	<0.006	－	－	－	<0.006	－	<0.006	－	－	0.009	<0.006	<0.006			
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01			
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	4	－	5	－	－	－	5	－	6	－	－	6	4	5			
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001			
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	2.0	<2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.3	2.2/2.3	<2.0/2.1	<2.0/2.2			
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	23	－	38	－	－	－	32	－	43	－	－	43	23	34			
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	50	－	67	－	－	－	56	－	70	－	－	70	50	61			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02			
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005			
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.3	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2			
47 p H値	－	5.8以上 8.6以下	7.1	7.3	7.4	7.2	7.1	7.0	7.2	6.9	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	6.9	7.3			
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12			
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12			
50 色度	度	5 以下	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5			
51 濁度	度	2 以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1			
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.40	0.40	0.26	0.31	0.40	0.38	0.40	0.40	0.52	0.40	0.40	0.39	0.52	0.26	0.39			
判定			上記基準項目については 水質基準に適合			上記基準項目については 水質基準に適合			上記基準項目については 水質基準に適合			上記基準項目については 水質基準に適合			上記基準項目については 水質基準に適合			上記基準項目については 水質基準に適合		
検査実施期間			4月21日 ～4月22日	5月21日 ～5月23日	6月4日 ～6月5日	7月14日 ～7月31日	8月20日 ～8月21日	9月10日 ～9月11日	10月20日 ～10月21日	11月10日 ～11月20日	12月3日 ～12月4日	1月21日 ～1月22日	2月18日 ～2月19日	3月4日 ～3月5日						
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)																	

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジメチルテトラリン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

(2) 駿河区

用宗緑地

丸子どうげん原公園

浜川公園

南安倍公園

国吉田公園

南部ふれあい公園

馬淵二丁目公園

採水地点： 用宗緑地

配水系： 丸子新田取水場 1、 2 号井、 上川原取水場→鎌田配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	18.0	21.8	21.2	26.9	32.5	28.5	25.3	11.1	13.9	7.4	14.3	7.4	32.5	7.4	19.0
一 水温	℃	—	17.6	20.4	21.2	24.8	25.1	24.9	23.1	18.2	16.3	14.8	14.8	16.2	25.1	14.8	19.8
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6/0.5	0.5/0.5	0.6/0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.09/0.08	0.07/0.07	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.04	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	6	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.9	1.9	1.9	2.2/1.9	<2.0/1.9	<2.0/1.9
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	74	—	—	74	—	—	73	—	—	74	—	—	74	73	74
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	111	—	—	113	—	—	110	—	—	112	—	—	113	110	112
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H 値	—	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.28	0.24	0.26	0.32	0.28	0.30	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.24	0.32	0.22	0.26
判定	—	—	水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合
検査実施期間	—	—	4月14日 ～4月24日	5月21日 ～5月22日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月31日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月22日	2月16日 ～2月18日	3月9日 ～3月11日	—	—	—
検査機関	—	—	静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジヘキサフルoren-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：丸子どうげん原公園

配水系：向敷地取水場 1，2号井→向敷地配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	19.4	24.2	22.9	31.5	33.4	31.1	30.3	8.2	11.3	7.7	10.4	9.8	33.4	7.7	20.0
一 水温	℃	—	16.7	21.3	22.2	28.8	30.0	30.2	27.2	18.6	15.9	12.2	11.9	14.6	30.2	11.9	20.8
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6/0.7	0.5/0.6	0.6/0.6
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09/0.08	0.07/0.07	0.08/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.05	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.05	0.04	0.05
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.007	—	—	0.009	—	—	0.007	—	—	<0.006	—	—	0.009	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6	—	—	6	—	—	6	—	—	6	—	—	6	6	6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	2.6	2.3	2.2	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.2	2.3	2.9	3.2	3.4	2.6/3.4	<2.0/2.9	<2.0/3.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	67	—	—	65	—	—	63	—	—	67	—	—	67	63	66
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	104	—	—	106	—	—	102	—	—	108	—	—	108	102	105
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	—	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	7.7	7.6	7.7	7.9	7.6	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.24	0.24	0.24	0.28	0.22	0.30	0.26	0.26	0.26	0.24	0.22	0.24	0.30	0.22	0.25
判定			水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合	上記基準項目については水質基準に適合
検査実施期間			4月14日 ～4月24日	5月21日 ～5月22日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月31日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月22日	2月16日 ～2月18日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 4'-ジフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ペ' クノ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 浜川公園

配水系： 中島取水場、中田取水場、下島取水場→西島配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	20.1	22.8	21.4	30.1	32.9	29.2	28.6	14.8	10.5	11.3	13.6	10.7	32.9	10.5	20.5
－ 水温	℃	－	17.5	21.0	21.2	25.9	27.0	27.0	24.7	18.3	16.1	13.9	13.7	15.8	27.0	13.7	20.2
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	0.4/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09/0.08	0.07/0.07	0.08/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	－	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.4	1.4	1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	81	－	－	77	－	－	76	－	－	78	－	81	76	78
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	127	－	－	117	－	－	116	－	－	113	－	127	113	118
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.28	0.22	0.26	0.30	0.30	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.24	0.30	0.22	0.25
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合
検査実施期間			4月14日 ～4月15日	5月21日 ～5月23日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月15日	8月4日 ～8月14日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月21日	2月16日 ～2月19日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジヘキサフルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 南安倍公園

配水系： 中原取水場、南安倍取水場 1号井→南安倍配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	17.6	20.9	24.8	32.2	31.0	28.5	29.8	20.8	13.0	10.9	10.5	18.0	32.2	10.5	21.5
－ 水温	℃	－	17.4	18.1	18.1	18.6	18.7	19.4	18.7	17.3	16.7	15.8	15.9	16.9	19.4	15.8	17.6
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	0.5/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08/0.07	0.07/0.07	0.07/0.07
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	－	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.4	1.4	1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	77	－	－	76	－	－	76	－	－	76	－	77	76	76
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	110	－	－	112	－	－	107	－	－	110	－	112	107	110
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	－	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.26	0.28	0.26	0.26	0.24	0.22	0.26	0.24	0.22	0.22	0.22	0.24	0.28	0.22	0.24
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合			
検査実施期間			4月16日 ～4月17日	5月12日 ～5月23日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月9日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月15日	2月2日 ～2月13日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロー4,8a-ジヘキサフルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1,2,7,7-テトラフルビシカ[2,2,1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 国吉田公園

配水系： 南安倍取水場 2， 3， 4 号井→小鹿配水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	20.2	22.6	22.5	31.2	32.4	30.9	27.3	12.1	10.1	10.6	14.2	12.8	32.4	10.1	20.6
一 水温	℃	—	17.9	18.5	18.5	19.7	20.1	20.1	19.2	17.8	17.2	16.7	16.6	17.2	20.1	16.6	18.3
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	0.5/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.4	1.4	1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	77	—	—	73	—	—	75	—	—	74	—	77	73	75
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	120	—	—	112	—	—	112	—	—	113	—	120	112	114
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH 値	—	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.28	0.26	0.26	0.30	0.26	0.22	0.22	0.22	0.20	0.24	0.26	0.24	0.30	0.20	0.25
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合
検査実施期間			4月14日 ～4月15日	5月21日 ～5月23日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月15日	8月4日 ～8月14日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月21日	2月16日 ～2月19日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジ'フ'フルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘ'ク'シロ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 南部ふれあい公園

配水系： 八幡取水場 1， 3号井→八幡配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	20.2	22.4	22.3	32.2	35.2	29.2	28.7	13.2	10.3	10.7	14.3	12.3	35.2	10.3	20.9
－ 水温	℃	－	17.7	20.9	22.4	24.8	26.5	25.4	24.8	19.2	16.2	13.8	13.2	16.2	26.5	13.2	20.1
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	0.5/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09/0.08	0.07/0.07	0.08/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	<0.006	－	0.012	<0.006	0.008
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	－	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.6	1.5	1.6	<2.0/1.6	<2.0/1.5	<2.0/1.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	84	－	－	83	－	－	85	－	－	83	－	85	83	84
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	129	－	－	128	－	－	125	－	－	123	－	129	123	126
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.32	0.26	0.24	0.26	0.24	0.26	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.22	0.32	0.20	0.24
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合
検査実施期間			4月14日 ～4月15日	5月21日 ～5月23日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月15日	8月4日 ～8月14日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月21日	2月16日 ～2月19日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 7' フルレン-4a(2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシコ[2, 2, 1]ペ' クノ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：馬淵二丁目公園

配水系：馬淵取水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月8日	令和8年 1月21日	2月18日	3月4日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	20.0	21.2	22.0	28.9	36.1	30.3	23.2	14.6	7.4	3.1	8.3	13.7	36.1	3.1	19.1
－ 水温	℃	－	17.2	17.7	17.8	19.2	20.1	19.9	19.5	17.2	16.4	16.2	16.2	16.4	20.1	16.2	17.8
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.5/<0.5	0.4/<0.5	0.4/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08/0.08	0.07/0.07	0.07/0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	5	－	－	5	－	－	5	－	5	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1.3	1.3	1.4	<2.0/1.4	<2.0/1.3	<2.0/1.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	78	－	－	76	－	－	77	－	－	76	－	78	76	77
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	116	－	－	121	－	－	116	－	－	110	－	121	110	116
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	－	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.24	0.26	0.26	0.22	0.24	0.18	0.22	0.18	0.18	0.18	0.26	0.24	0.26	0.18	0.22
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合			
検査実施期間			4月9日 ～4月10日	5月14日 ～5月23日	6月4日 ～6月5日	7月9日 ～7月10日	8月6日 ～8月14日	9月17日 ～9月18日	10月1日 ～10月7日	11月12日 ～11月20日	12月8日 ～12月9日	1月21日 ～1月22日	2月18日 ～2月19日	3月4日 ～3月5日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 1' 4' 7' フルレン-4a (2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

(3) 清水区

三保ふれあい広場

宍原車庫

鳥坂西公園

善福寺農業集落排水処理施設

吉原自治会館

神沢児童遊園

上原河川用地

なかよし公園

中之郷公園

阿僧ポンプ場

六本松公園

採水地点：三保ふれあい広場

配水系：谷津浄水場→大平山配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	16.8	20.2	22.2	30.0	31.7	31.1	26.3	17.3	14.6	12.2	6.7	16.6	31.7	6.7	20.5
一 水温	℃	—	16.0	18.5	20.3	28.0	26.4	27.8	24.3	18.4	15.6	11.3	10.5	12.8	28.0	10.5	19.2
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.5	<0.4	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7/0.7	<0.4/0.5	0.5/0.6
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	<0.06	<0.06	<0.06	0.06/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.04	0.02	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	—	—	0.010	—	—	0.007	—	—	0.001	—	—	0.010	0.001	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.007	—	—	0.015	—	—	0.012	—	—	0.003	—	—	0.015	0.003	0.009
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	<0.002	0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.004	0.001	0.003
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.03	—	—	0.14	—	—	0.14	—	—	0.05	—	—	0.14	0.03	0.09
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6	—	—	7	—	—	7	—	—	7	—	—	7	6	7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	5.4	4.2	3.9	4.5	5.7	4.0	4.8	5.0	5.7	6.6	7.3	7.6	5.7/7.6	3.9/6.6	4.8/7.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	44	—	—	56	—	—	56	—	—	62	—	—	62	44	55
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	79	—	—	102	—	—	96	—	—	103	—	—	103	79	95
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.7	7.9	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.9	7.4	7.7
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.40	0.42	0.42	0.36	0.34	0.38	0.42	0.48	0.42	0.40	0.38	0.42	0.48	0.34	0.40
判定	—	—	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合
検査実施期間	—	—	4月16日 ～4月22日	5月12日 ～5月13日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月11日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月22日	2月2日 ～2月4日	3月2日 ～3月4日	—	—	—
検査機関	—	—	静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロー4,8a-ジ'フ'フルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1,2,7,7-テトラフルビ'シ'ホ[2,2,1]ヘ'ク'キノ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 鳥坂西公園

配水系： 門屋浄水場→麻機配水池→柏尾配水池←庵原配水場←大平山配水池←谷津浄水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	14.8	18.8	23.9	32.5	32.4	31.9	26.2	17.6	11.3	10.1	5.2	16.0	32.5	5.2	20.1
一 水温	℃	—	16.7	19.4	20.6	25.1	28.4	28.3	25.9	19.9	17.0	12.2	11.5	14.0	28.4	11.5	19.9
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7/0.7	0.4/0.6	0.6/0.7
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	0.07/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.007	—	—	0.006	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	0.008	0.002	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.010	—	—	0.010	—	—	0.013	—	—	0.005	—	—	0.013	0.005	0.010
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.003	<0.002	0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.004	0.002	0.003
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.04	—	—	0.09	—	—	0.12	—	—	0.06	—	—	0.12	0.04	0.08
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7	—	—	6	—	—	7	—	—	7	—	—	7	6	7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	5.5	4.6	2.8	2.8	5.4	4.8	4.3	4.6	5.5	6.4	7.0	7.8	5.5/7.8	2.8/6.4	4.5/7.1
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	53	—	—	66	—	—	57	—	—	63	—	—	66	53	60
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	89	—	—	116	—	—	97	—	—	102	—	—	116	89	101
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3	0.3	<0.2	<0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.4	0.5	<0.2	0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.9	7.5	7.7
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.30	0.36	0.44	0.34	0.18	0.30	0.32	0.34	0.34	0.28	0.32	0.24	0.44	0.18	0.31
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間			4月16日 ～4月22日	5月12日 ～5月13日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月11日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月22日	2月2日 ～2月4日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロー4,8a-ジヘキサフルoren-4a(2H)-オール

※3 正式名：1,2,7,7-テトラフルビシロ[2,2,1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 吉原自治会館

配水系： 谷津浄水場→大平山配水池→庵原配水場→伊佐布第1 配水場→吉原高区配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	11.7	17.4	22.0	30.5	30.2	27.9	24.2	16.0	11.8	7.8	4.6	16.3	30.5	4.6	18.4
一 水温	℃	—	16.2	19.0	20.2	27.4	28.2	28.8	25.7	18.5	15.8	10.4	9.7	14.0	28.8	9.7	19.5
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7/0.7	0.4/0.6	0.6/0.6
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	<0.05	0.06	<0.05	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.007	—	—	0.012	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	0.012	0.002	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	0.001	0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.012	—	—	0.018	—	—	0.013	—	—	0.005	—	—	0.018	0.005	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	0.004	<0.002	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.005	0.002	0.004
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.05	—	—	0.12	—	—	0.12	—	—	0.05	—	—	0.12	0.05	0.09
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	0.007	—	—	0.007	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7	—	—	7	—	—	7	—	—	7	—	—	7	7	7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	5.7	4.8	4.5	4.3	5.0	5.4	4.4	4.7	5.6	6.6	6.9	8.2	5.7/8.2	4.3/6.6	4.9/7.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	55	—	—	55	—	—	55	—	—	61	—	—	61	55	57
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	95	—	—	104	—	—	96	—	—	102	—	—	104	95	99
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	<0.2	0.3	0.4	<0.2	0.3
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	8.0	7.7	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.28	0.30	0.28	0.26	0.28	0.30	0.30	0.32	0.30	0.28	0.30	0.26	0.32	0.26	0.29
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間			4月16日 ～4月22日	5月12日 ～5月13日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月11日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月22日	2月2日 ～2月4日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロー4,8a-ジ'フ'フルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1,2,7,7-テトラフルビ'シ'ロ[2,2,1]ヘ'ク'タン-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：上原河川用地

配水系：谷津浄水場→大平山配水池→馬走配水池

項目	単位	採水年月日		令和7年	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
		水質基準値	4月14日	4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	—	21.0	26.2	22.7	30.4	32.5	30.8	28.3	13.1	9.5	13.5	14.0	12.3	32.5	9.5	21.2
一 水温	℃	—	—	15.8	18.7	19.9	26.2	27.1	26.1	23.2	16.6	13.4	11.1	10.4	13.8	27.1	10.4	18.5
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7/0.7	0.4/0.6	0.5/0.7
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.06	<0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	<0.06	<0.06	<0.06	0.06/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	—	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.04	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	—	—	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.002	—	—	0.012	0.002	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.008	—	—	—	0.018	—	—	0.014	—	—	0.005	—	—	0.018	0.005	0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	—	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.005	<0.002	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	—	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.005	0.002	0.004
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.05	—	—	—	0.14	—	—	0.12	—	—	0.05	—	—	0.14	0.05	0.09
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7	—	—	—	7	—	—	7	—	—	7	—	—	7	7	7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	5.8	5.8	4.1	5.0	4.6	5.4	4.4	5.3	5.7	7.0	8.6	7.1	5.8/8.6	4.1/7.0	5.1/7.6	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	55	—	—	—	57	—	—	55	—	—	62	—	—	62	55	57
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	96	—	—	—	98	—	—	93	—	—	107	—	—	107	93	99
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.7	7.5	7.7	8.0	7.9	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	8.0	7.5	7.7
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.34	0.40	0.34	0.36	0.40	0.36	0.36	0.36	0.38	0.34	0.32	0.32	0.30	0.40	0.30	0.35
判定				水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間				4月14日 ～4月24日	5月21日 ～5月22日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月31日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月22日	2月16日 ～2月18日	3月9日 ～3月11日			
検査機関				静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジ'フ'フルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビ'シ'ホ[2, 2, 1]ペ'ク'ノ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 中之郷公園

配水系： 谷津浄水場→大平山配水池→草薙配水池←高松取水場

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月14日	5月21日	6月9日	7月14日	8月4日	9月8日	10月6日	11月19日	12月10日	令和8年 1月19日	2月16日	3月9日	最高	最低	平均
－ 気温	℃	－	20.4	21.4	22.7	30.6	32.7	29.8	26.8	13.2	11.5	10.7	13.1	12.0	32.7	10.7	20.4
－ 水温	℃	－	16.6	19.3	20.5	24.5	26.7	24.9	22.5	17.8	15.5	14.5	13.4	15.5	26.7	13.4	19.3
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	<0.5	0.5	0.6	0.6/0.6	0.4/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	0.06	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	<0.06	0.07/0.08	<0.05/<0.06	0.06/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.003	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	0.009	<0.001	0.004
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.005	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	0.012	<0.001	0.006
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.03	－	－	0.08	－	－	0.04	－	－	0.01	－	－	0.08	0.01	0.04
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7	－	－	7	－	－	6	－	－	6	－	－	7	6	7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	4.2	5.0	3.1	3.8	3.8	3.2	2.8	3.0	3.9	2.3	5.2	5.1	5.0/5.2	2.8/2.3	3.6/4.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	65	－	－	66	－	－	71	－	－	82	－	－	82	65	71
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	104	－	－	111	－	－	111	－	－	125	－	－	125	104	113
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2
47 p H値	－	5.8以上 8.6以下	7.7	7.5	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.7
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.36	0.36	0.36	0.38	0.42	0.44	0.38	0.38	0.34	0.30	0.32	0.32	0.44	0.30	0.36
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間			4月14日 ～4月24日	5月21日 ～5月22日	6月9日 ～6月10日	7月14日 ～7月31日	8月4日 ～8月5日	9月8日 ～9月9日	10月6日 ～10月16日	11月19日 ～11月20日	12月10日 ～12月11日	1月19日 ～1月22日	2月16日 ～2月18日	3月9日 ～3月11日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 1' 4' 7' フルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビ' シカ[2, 2, 1]ペ' クノ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

配水系：和田島浄水場→和田島浄水場配水池（低区）

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： 矢原車庫

配水系：（和田島浄水場→和田島浄水場配水池（低区））、小河内浄水場→小河内浄水場配水池→逢坂配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	16.2	17.2	20.6	27.3	29.2	29.5	26.2	15.4	13.1	8.1	5.3	15.9	29.5	5.3	18.7
一 水温	℃	—	15.7	18.1	19.9	27.2	27.9	29.0	25.8	17.9	14.8	8.9	8.2	12.5	29.0	8.2	18.8
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6/<0.5	0.5/<0.5	0.6/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	<0.001	—	0.006	<0.001	0.004
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.02	—	0.03	0.02	0.03
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	0.007	—	0.007	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	5	—	—	5	—	—	6	—	—	5	—	6	5	5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	5.1	4.3	3.9	3.7	3.9	4.3	3.8	4.3	4.6	5.0	5.0	6.3	5.1/6.3	3.7/5.0	4.2/5.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	44	—	—	41	—	—	42	—	—	48	—	48	41	44
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	67	—	—	71	—	—	71	—	—	75	—	75	67	71
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.38	0.40	0.38	0.38	0.38	0.28	0.32	0.36	0.36	0.36	0.36	0.30	0.40	0.28	0.36
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合
検査実施期間			4月16日 ～4月17日	5月12日 ～5月23日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月9日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月15日	2月2日 ～2月13日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“く”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L（～令和7年12月）⇒0.5mg/L（令和8年1月～）

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L（～令和7年12月）⇒0.06mg/L（令和8年1月～）

38 塩化物イオン：2.0mg/L（～令和7年12月）⇒1.0mg/L（令和8年1月～）

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジ' 4' 7' フルレン-4a (2H) -オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシカ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：善福寺農業集落排水処理施設

配水系：蒲原第1浄水場

項目	単位	採水年月日		令和7年	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
		水質基準値	4月16日	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	14.3	14.3	17.6	21.7	29.0	30.6	28.7	24.8	18.0	12.2	6.0	8.3	16.4	30.6	6.0	19.0
一 水温	℃	—	15.0	15.0	17.4	18.7	24.2	25.7	25.4	22.8	16.8	14.6	10.2	7.9	12.0	25.7	7.9	17.6
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	<0.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.8/<0.5	<0.4/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.009	0.009	—	—	0.016	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.016	0.005	0.010
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.004	0.002	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.011	0.011	—	—	0.020	—	—	0.012	—	—	0.006	—	—	0.020	0.006	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.006	0.006	—	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.007	0.003	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.004	0.001	0.003
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	<0.006	—	—	0.007	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	0.007	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8	8	—	—	8	—	—	8	—	—	8	—	—	8	8	8
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.001	0.001	—	—	0.007	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.007	<0.001	0.002
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.3	4.2	4.2	4.4	4.5	4.6	4.4	4.9	4.5/4.9	4.1/4.4	4.2/4.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	40	40	—	—	41	—	—	42	—	—	39	—	—	42	39	41
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	101	101	—	—	110	—	—	102	—	—	98	—	—	110	98	103
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.8	0.3	0.5
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	8.0	7.9	7.7	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.5	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	0.9	0.9	1.0	1.1	1.6	1.8	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	1.8	<0.5	0.7
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.24	0.24	0.22	0.38	0.36	0.28	0.30	0.26	0.34	0.28	0.28	0.32	0.38	0.38	0.22	0.30
判定			水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合	
検査実施期間			4月16日 ～4月22日	5月12日 ～5月13日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月11日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月22日	2月2日 ～2月4日	3月2日 ～3月4日				
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)															

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジ'フ'フルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビ'シ'ホ[2, 2, 1]ペ'ク'ノ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：神沢児童遊園

配水系：蒲原第2浄水場→蒲原中配水池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	13.3	16.6	20.1	27.4	29.6	28.6	24.9	18.5	13.3	6.9	5.1	13.3	29.6	5.1	18.1
一 水温	℃	—	14.5	17.2	17.8	23.0	24.2	24.2	21.5	16.2	14.1	9.3	8.1	12.6	24.2	8.1	16.9
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.6	0.4	0.5	<0.4	<0.5	<0.5	0.6	0.8/0.6	<0.4/<0.5	0.5/<0.5
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.06	<0.06	<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	0.012	—	—	0.020	—	—	0.005	—	—	0.003	—	0.020	0.003	0.010
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	0.005	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—	0.014	—	—	0.024	—	—	0.007	—	—	0.004	—	0.024	0.004	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	<0.002	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.010	<0.002	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.004	0.001	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	7	—	—	6	—	—	7	—	—	7	—	7	6	7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	3.9	3.7	3.5	3.7	4.1	3.7	3.7	4.0	4.1	4.2	4.1	4.6	4.1/4.6	3.5/4.1	3.8/4.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	33	—	—	30	—	—	33	—	—	34	—	34	30	33
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	70	—	—	76	—	—	74	—	—	74	—	76	70	74
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.5	0.4	0.3	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.4
47 pH値	—	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	1.0	0.8	0.5	0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.0	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.42	0.36	0.40	0.46	0.42	0.42	0.46	0.40	0.32	0.34	0.30	0.44	0.46	0.30	0.40
判定			上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合	上記基準項目については 水質基準に適合
検査実施期間			4月16日 ～4月17日	5月12日 ～5月23日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月9日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月15日	2月2日 ～2月13日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“<”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジ'フ'フルン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシカ[2, 2, 1]ヘ'ク'キノ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点： なかよし公園

配水系： 蒲原第1、第3浄水場→蒲原城山配水池

採水年月日			令和7年	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
項目	単位	水質基準値	4月16日									1月14日					
－ 気温	℃	－	15.0	17.8	22.5	29.9	30.7	28.0	27.0	19.6	14.8	6.3	7.4	15.8	30.7	6.3	19.6
－ 水温	℃	－	16.5	17.0	17.3	19.2	19.3	19.4	18.8	17.1	16.6	15.7	15.3	16.6	19.4	15.3	17.4
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない 12	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	<0.05	0.06	0.06	0.06	<0.06	0.06/0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.04	－	0.04	0.03	0.03
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	12	－	－	12	－	－	12	－	－	14	－	14	12	13
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	21.2	20.8	20.8	11.6	21.6	22.0	21.2	21.2	26.8	28.0	26.4	27.6	26.8/28.0	11.6/26.4	20.8/27.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	100	－	－	100	－	－	99	－	－	110	－	110	99	102
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	166	－	－	177	－	－	167	－	－	184	－	184	166	174
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし 12	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
－ 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.30	0.26	0.26	0.24	0.28	0.26	0.28	0.30	0.28	0.28	0.26	0.28	0.30	0.24	0.27
判定			上記基準項目については 水質基準に適合														
検査実施期間			4月16日 ～4月17日	5月12日 ～5月23日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月9日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月20日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月15日	2月2日 ～2月13日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・ 水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・ 数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー4, 8a-ジヘキサフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

採水地点：阿僧ポンプ場

配水系：由比第1、第2浄水場→室野調整池

項目	単位	採水年月日 水質基準値	令和7年 4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	令和8年 1月14日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
一 気温	℃	—	17.2	18.3	21.5	31.8	32.6	29.5	25.4	19.5	16.0	6.6	6.5	14.8	32.6	6.5	20.0
一 水温	℃	—	13.8	16.3	17.0	22.7	23.5	23.5	20.6	15.0	13.2	8.7	7.6	13.0	23.5	7.6	16.2
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出 0	： 検出しない	12
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※1	mg/L	10 以下	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	<0.4	0.9	0.7	1.0	0.9/1.0	<0.4/0.7	0.7/0.9
12 フッ素及びその化合物 ※1	mg/L	0.8 以下	<0.05	0.06	<0.05	0.06	<0.05	0.05	0.07	<0.05	<0.05	0.06	0.06	<0.06	0.07/0.06	<0.05/<0.06	<0.05/<0.06
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	0.02	0.02
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.010	—	—	0.012	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.012	0.002	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.012	—	—	0.017	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.017	0.004	0.011
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	0.005	<0.002	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.004	0.002	0.003
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.04	—	—	0.08	—	—	0.06	—	—	0.03	—	—	0.08	0.03	0.05
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	9	—	—	12	—	—	12	—	—	13	—	—	13	9	12
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン ※1	mg/L	200 以下	6.8	4.7	5.0	5.0	6.5	4.2	4.8	4.7	5.7	7.5	6.1	7.9	6.8/7.9	4.2/6.1	5.3/7.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	—	—	56	—	—	56	—	—	53	—	—	56	43	52
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	94	—	—	129	—	—	125	—	—	125	—	—	129	94	118
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン ※2	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール ※3	mg/L	0.00001以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.7	0.4	0.4	1.1	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	1.1	0.2	0.5
47 p H値	—	5.8以上 8.6以下	7.6	7.7	7.8	8.0	7.8	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	7.6	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常 0	： 異常なし	12
50 色度	度	5 以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.32	0.30	0.42	0.42	0.28	0.44	0.46	0.44	0.44	0.44	0.36	0.40	0.46	0.28	0.39
判定			水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合	上記基準項目については 水質基準に 適合			
検査実施期間			4月16日 ～4月22日	5月12日 ～5月13日	6月2日 ～6月3日	7月7日 ～7月14日	8月13日 ～8月14日	9月10日 ～9月11日	10月8日 ～10月17日	11月10日 ～11月11日	12月1日 ～12月2日	1月14日 ～1月22日	2月2日 ～2月4日	3月2日 ～3月4日			
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課 (静岡市清水区庵原町152番地の9)														

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施

・数値の左側の“く”(不等号)は、その数値未満であることを表す

※1 検査方法の変更に伴い令和8年1月から以下のとおり定量下限値が変更となったため、検査結果の「最高」「最低」「平均」については左側に令和7年4月～12月の数値、右側に令和8年1月～3月の数値を記載

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.4mg/L(～令和7年12月)⇒0.5mg/L(令和8年1月～)

12 フッ素及びその化合物：0.05mg/L(～令和7年12月)⇒0.06mg/L(令和8年1月～)

38 塩化物イオン：2.0mg/L(～令和7年12月)⇒1.0mg/L(令和8年1月～)

※2 正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロー4,8a-ジメチルテトラフルレン-4a(2H)-オール

※3 正式名：1,2,7,7-テトラフルビシロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

※4 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による

2 毎日検査

(1) 色及び濁り

色及び濁りについては、全ての検査地点において異常はありませんでした。

(2) 消毒の残留効果（残留塩素）

ア 葵区

(ア) 葵区（山間部を除く）

単位: mg/L																	
No.	測定地点	系 統	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	門屋浄水場内	門屋着水井 門屋浄水場(急速) 門屋配水池系	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.11	0.29
2	北沼上配水池	門屋浄水場(急速) 西奈配水池 北沼上配水池系	0.28	0.27	0.26	0.28	0.27	0.29	0.28	0.29	0.28	0.29	0.29	0.29	0.31	0.25	0.28
3	谷津山計器室	門屋浄水場(急速) 谷津山配水池系	0.28	0.26	0.26	0.24	0.22	0.23	0.25	0.26	0.27	0.29	0.30	0.30	0.31	0.20	0.26
4	住吉公園	門屋浄水場(緩速) 与一取水場 1・2・5号井 上伝馬取水場 松富配水池系	0.30	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31	0.32	0.23	0.29
5	北安東二丁目公園	与一取水場 3・4・6号井 与一受水槽	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.29	0.31	0.31	0.29	0.29	0.31	0.33	0.25	0.29
6	市営民起町改良団地	井宮取水場	0.39	0.38	0.35	0.34	0.31	0.36	0.40	0.39	0.36	0.36	0.35	0.34	0.42	0.27	0.36
7	田町南公園	田町・田町西・ 田町第3取水場 田町配水池系	0.34	0.34	0.33	0.32	0.35	0.36	0.35	0.34	0.33	0.34	0.37	0.35	0.39	0.22	0.34
8	谷津公園	田町・田町西・ 田町第3取水場 服織取水場 薬科第1配水池系	0.26	0.28	0.26	0.23	0.25	0.29	0.33	0.33	0.32	0.33	0.34	0.34	0.37	0.16	0.30
9	服織取水場内	服織取水場 服織配水池系	0.30	0.29	0.28	0.26	0.29	0.28	0.28	0.30	0.29	0.29	0.31	0.29	0.34	0.23	0.29
10	城内配水場内	城内・城内第2・ 城内第3取水場 城内配水池系	0.32	0.28	0.27	0.26	0.25	0.26	0.27	0.30	0.33	0.35	0.36	0.35	0.38	0.23	0.30
11	柳町取水場内	柳町取水場 柳町配水池系	0.30	0.32	0.32	0.30	0.32	0.30	0.27	0.26	0.26	0.29	0.29	0.33	0.44	0.24	0.30
12	静岡斎場	慈悲尾第1・第2取水場 慈悲尾配水池系	0.37	0.41	0.39	0.38	0.32	0.30	0.35	0.35	0.36	0.39	0.35	0.33	0.45	0.26	0.36
13	西ヶ谷清掃工場	安倍口取水場 安倍口第2取水場 安倍口配水池系	0.27	0.31	0.30	0.29	0.24	0.23	0.25	0.28	0.31	0.33	0.30	0.29	0.36	0.21	0.29
14	足久保せせらぎ公園	安倍口取水場 安倍口第2取水場 安倍口配水池系	0.33	0.32	0.29	0.26	0.29	0.32	0.25	0.33	0.31	0.33	0.32	0.31	0.40	0.18	0.31
15	足久保団地取水場 2号井内	安倍口取水場・安倍口第2取水場 足久保団地取水場1・2号井 足久保配水池系	0.31	0.33	0.35	0.33	0.30	0.30	0.31	0.33	0.33	0.36	0.34	0.32	0.41	0.27	0.33

数値は各月の平均値

(イ) 葵区（山間部）

単位：mg/L																	
No.	測定地点	系 統	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
16	口坂本地内	口坂本水源 口坂本ろ過池 口坂本配水池系	0.51	0.46	0.54	0.54	0.53	0.55	0.55	0.45	0.47	0.51	0.44	0.48	0.88	0.18	0.50
17	渡地内（上）	上渡取水場 上渡配水池系	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
18	渡地内（下）	下渡取水場 下渡浄水設備 下渡配水池系	0.35	0.33	0.32	0.33	0.33	0.30	0.36	0.36	0.36	0.34	0.35	0.35	0.45	0.28	0.34
19	平野地内	平野取水場 平野配水池系	0.37	0.36	0.34	0.31	0.35	0.33	0.31	0.31	0.34	0.34	0.33	0.36	0.45	0.20	0.34
20	上落合地内	上落合水源 上落合浄水設備 上落合配水池系	0.47	0.48	0.51	0.46	0.44	0.48	0.48	0.53	0.42	0.54	0.44	0.45	0.82	0.23	0.48
21	大沢地内	大沢水源 大沢浄水設備 大沢配水池系	0.49	0.42	0.50	0.52	0.53	0.50	0.50	0.43	0.43	0.50	0.38	0.42	0.85	0.30	0.47
22	長熊地内	長熊取水場 長熊浄水設備 長熊配水池系	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.4
23	落合地内	桂山取水場 桂山配水池系	0.33	0.32	0.34	0.36	0.37	0.34	0.35	0.37	0.35	0.31	0.31	0.31	0.43	0.29	0.34
24	中沢地内	中沢取水場 中沢浄水設備 中沢配水池系	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
25	依沢地内	依沢取水場 依沢配水池系	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
26	野田平地内	依沢取水場 野田平配水池系	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
27	依峰地内	依沢取水場 依峰配水池系	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
28	郷島地内	郷島取水場 郷島配水池系	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
29	松野地内	松野取水場 松野配水池系	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3
30	油山地内	油山取水場 油山配水池系	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2
31	牛妻地内 （森谷沢）	森谷沢取水場 森谷沢配水池系	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.37	0.37	0.36	0.38	0.34	0.33	0.42	0.29	0.34
32	牛妻地内 （笹子団地）	笹子団地取水場 笹子団地配水池系	0.33	0.35	0.35	0.32	0.34	0.36	0.38	0.36	0.38	0.35	0.33	0.33	0.42	0.27	0.35
33	足久保口組地内	八十岡第1取水場 八十岡（第一）配水池系	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
34	水見色地内	水見色水源 水見色浄水設備 水見色配水池系	0.46	0.50	0.46	0.48	0.47	0.43	0.41	0.53	0.53	0.47	0.41	0.41	0.67	0.25	0.46

数値は各月の平均値

イ 駿河区

単位：mg/L																	
No.	測定地点	系 統	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	下川原公園	丸子新田取水場 1・2号井 上川原取水場 鎌田配水系	0.25	0.23	0.21	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.20	0.21	0.27	0.19	0.23
2	赤目ヶ谷ポンプ場	向敷地取水場 1・2号井 向敷地配水系	0.21	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.21	0.23	0.25	0.24	0.23	0.23	0.25	0.19	0.22
3	中島浄化センター	中島・中田・ 下島取水場 西島配水系	0.24	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.25	0.19	0.22
4	中原取水場内	中原取水場 南安倍取水場1号井 南安倍配水系	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.25	0.30	0.30	0.25	0.23	0.24	0.24	0.38	0.15	0.24
5	大谷雨水ポンプ場	南安倍取水場 2・3・4号井 小鹿配水系	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.25	0.24	0.25	0.19	0.22
6	有明公園	八幡取水場 1・3号井 八幡配水系	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.29	0.19	0.24
7	馬淵二丁目公園	馬淵取水場	0.22	0.26	0.24	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.24	0.27	0.30	0.16	0.22

ウ 清水区

ウ 清水区																数値は各月の平均値		
No.	測定地点	系 統	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	
1	三保ふれあい広場	承元寺取水口 谷津浄水場 大平山配水池系	0.41	0.41	0.41	0.46	0.41	0.44	0.41	0.44	0.42	0.41	0.41	0.44	0.58	0.33	0.42	
2	島坂西公園	谷津浄水場 庵原配水場 柏尾配水池系	0.30	0.31	0.36	0.29	0.27	0.30	0.27	0.34	0.33	0.34	0.32	0.33	0.42	0.18	0.31	
3	高山配水池	谷津浄水場 吉原高区配水池系	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.30	0.29	0.32	0.29	0.29	0.30	0.27	0.33	0.22	0.29	
4	上原河川用地	谷津浄水場 馬走配水池系	0.31	0.35	0.37	0.40	0.35	0.38	0.34	0.39	0.34	0.33	0.32	0.31	0.47	0.26	0.35	
5	熊野公園	谷津浄水場 高松取水場(駿河区) 草薙配水池系	0.28	0.32	0.33	0.40	0.43	0.40	0.37	0.38	0.32	0.32	0.32	0.33	0.46	0.26	0.35	
6	谷津浄水場内和田島系	和田島浄水場取水施設 1・2・3号井 和田島浄水場 配水池(低区)系	0.41	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.45	0.32	0.39	
7	穴原小学校	小内内浄水場取水口 和田島浄水場取水施設1・2・3号井 和田島浄水場 達坂配水池系	0.39	0.36	0.36	0.35	0.33	0.33	0.34	0.38	0.37	0.37	0.37	0.35	0.41	0.30	0.36	
8	善福寺農業集落排水処理施設	蒲原第1取水口 蒲原第1浄水場	0.31	0.30	0.31	0.29	0.35	0.33	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.32	0.58	0.20	0.32	
9	神沢貯水槽	蒲原第2取水口 蒲原中配水池系	0.33	0.32	0.32	0.31	0.32	0.33	0.33	0.31	0.28	0.30	0.33	0.33	0.47	0.20	0.32	
10	蒲原4号井場内	蒲原3・4・5号井 蒲原第1取水口 蒲原城山配水池系	0.27	0.27	0.28	0.29	0.24	0.24	0.28	0.30	0.28	0.28	0.25	0.27	0.34	0.21	0.27	
11	阿僧ポンプ場	由比第1取水口 由比第2取水枠 室野調整池系	0.31	0.37	0.36	0.36	0.36	0.40	0.42	0.45	0.42	0.43	0.36	0.35	0.49	0.16	0.38	

数値は各月の平均値

3 水質管理目標設定項目

(1) 水質管理目標設定項目 (農薬類、PFOS及びPFOAを除く)

瀬名第一公園
こすもすこども園
南安倍公園
三保ふれあい広場
六本松公園
宍原車庫
善福寺農業集落排水処理施設
神沢児童遊園
阿僧ポンプ場

(2) 農薬類

瀬名第一公園
三保ふれあい広場

(3) PFOS及びPFOA

葵区（山間部を除く）
瀬名第一公園
住吉公園
こすもすこども園
市営辰起町改良団地
田町南公園
服織取水場内
城内配水場内
柳町葵公園
静岡斎場
西ヶ谷清掃工場
足久保団地取水場2号井内

駿河区
用宗緑地
丸子どうげん原公園
浜川公園
南安倍公園
国吉田公園
南部ふれあい公園
馬淵二丁目公園

葵区（山間部）
上渡公民館
下渡公民館
大河内郵便局
口坂本地内
上落合地内
消防第34分団落合
桂山公民館
中沢公民館
俵沢道路工事センター
郷島公民館
賤機都市山村交流センター
牛妻公園
大沢公民館
津渡野公民館
油山白神神社
八十岡公民館
水見色地内

清水区
三保ふれあい広場
中之郷公園
宍原車庫
善福寺農業集落排水処理施設
神沢児童遊園
なかよし公園
阿僧ポンプ場

(1) 水質管理目標設定項目（農薬類、PFOS及びPF0Aを除く）

採水月日			令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日
天候（前日/当日）			曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇
採水地点			瀬名第一公園	こすもすこども園	南安倍公園	三保ふれあい広場	六本松公園	宍原車庫	善福寺農業集落排水処理施設	神沢児童遊園	阿僧ポンプ場
項目	単位	目標値									
気温	℃	—	28.5	26.7	28.5	28.7	31.5	24.6	24.2	24.5	24.9
水温	℃	—	18.5	17.8	17.6	20.4	21.9	21.8	19.3	18.8	17.9
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.08 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	—								
二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	—								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
抱水クロラール	mg/L	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.004	0.003
残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.30	0.24	0.38	0.30	0.34	0.32	0.46	0.36
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	81	79	78	47	43	44	43	29	40
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.012	<0.001	<0.001
遊離炭酸	mg/L	20 以下	0.3	0.2	0.2	0.3	1.5	0.2	0.8	0.2	0.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.2	1.1	0.7	0.5	2.1	3.1	2.4
臭気強度(TON)	—	3 以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	120	120	121	88	80	80	104	76	89
濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
pH値	—	7.5程度	7.6	7.8	7.7	7.4	7.4	7.6	7.6	7.8	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1以上0以下	-0.8	-0.6	-0.8	-1.4	-1.4	-1.2	-1.2	-1.4	-1.3
従属栄養細菌	個/mL	2000 以下	別表に記載								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.03	<0.01	<0.01	0.04	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.04
備考 ・消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、亜塩素酸及び二酸化塩素については実施しない。 ※検出指標値は検出値と目標値の比で表す。ただし、検出値が定量下限値を下回った場合の検出指標値は「0」とする。 詳細は「(2) 農薬類」に掲載。											

別表
瀬名第一公園

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	14.7	19.0	24.8	33.6	31.2	28.4	28.3	17.6	11.3	9.1	6.5	14.8	33.6	6.5	19.9
水温	℃	15.2	17.5	17.6	20.3	22.2	22.8	22.0	19.5	17.8	15.5	15.0	15.8	22.8	15.0	18.4
残留塩素	mg/L	0.30	0.32	0.32	0.38	0.28	0.28	0.24	0.26	0.30	0.26	0.28	0.28	0.38	0.24	0.29
従属栄養細菌	個/mL	1	0	0	1	1	2	0	6	3	2	0	1	6	0	1

こすもすこども園

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	16.6	19.6	25.5	32.4	32.2	30.4	23.7	16.7	9.9	9.1	8.2	14.4	32.4	8.2	19.9
水温	℃	16.2	17.2	17.3	19.4	19.7	19.8	21.6	17.1	15.4	15.2	13.2	14.6	21.6	13.2	17.2
残留塩素	mg/L	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.28	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.32	0.26	0.30
従属栄養細菌	個/mL	179	129	101	112	126	204	283	18	28	12	6	151	283	6	112

南安倍公園

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	17.6	20.9	24.8	32.2	31.0	28.5	29.8	20.8	13.0	10.9	10.5	18.0	32.2	10.5	21.5
水温	℃	17.4	18.1	18.1	18.6	18.7	19.4	18.7	17.3	16.7	15.8	15.9	16.9	19.4	15.8	17.6
残留塩素	mg/L	0.26	0.28	0.26	0.26	0.24	0.22	0.26	0.24	0.22	0.22	0.22	0.24	0.28	0.22	0.24
従属栄養細菌	個/mL	1	3	3	4	9	36	2	5	6	1	3	2	36	1	6

三保ふれあい広場

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	16.8	20.2	22.2	30.0	31.7	31.1	26.3	17.3	14.6	12.2	6.7	16.6	31.7	6.7	20.5
水温	℃	16.0	18.5	20.3	28.0	26.4	27.8	24.3	18.4	15.6	11.3	10.5	12.8	28.0	10.5	19.2
残留塩素	mg/L	0.40	0.42	0.42	0.36	0.34	0.38	0.42	0.48	0.42	0.40	0.38	0.42	0.48	0.34	0.40
従属栄養細菌	個/mL	267	9	9	4	22	30	5	41	27	29	32	5	267	4	40

六本松公園

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	15.1	17.5	24.2	30.2	30.3	29.7	24.5	19.6	15.5	11.6	9.5	16.6	30.3	9.5	20.4
水温	℃	16.0	18.8	19.4	22.6	22.9	28.1	25.0	18.0	15.8	9.5	9.4	15.4	28.1	9.4	18.4
残留塩素	mg/L	0.32	0.42	0.30	0.44	0.40	0.34	0.30	0.36	0.26	0.34	0.34	0.30	0.44	0.26	0.34
従属栄養細菌	個/mL	1	0	2	2	1	2	2	5	20	2	1	1	20	0	3

穴原車庫

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	16.2	17.2	20.6	27.3	29.2	29.5	26.2	15.4	13.1	8.1	5.3	15.9	29.5	5.3	18.7
水温	℃	15.7	18.1	19.9	27.2	27.9	29.0	25.8	17.9	14.8	8.9	8.2	12.5	29.0	8.2	18.8
残留塩素	mg/L	0.38	0.40	0.38	0.38	0.38	0.28	0.32	0.36	0.36	0.36	0.36	0.30	0.40	0.28	0.36
従属栄養細菌	個/mL	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	1

善福寺農業集落排水処理施設

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	14.3	17.6	21.7	29.0	30.6	28.7	24.8	18.0	12.2	6.0	8.3	16.4	30.6	6.0	19.0
水温	℃	15.0	17.4	18.7	24.2	25.7	25.4	22.8	16.8	14.6	10.2	7.9	12.0	25.7	7.9	17.6
残留塩素	mg/L	0.24	0.22	0.38	0.36	0.28	0.30	0.26	0.34	0.28	0.28	0.32	0.38	0.38	0.22	0.30
従属栄養細菌	個/mL	1	2	6	3	14	154	66	30	156	3	1	3	156	1	37

神沢児童遊園

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	13.3	16.6	20.1	27.4	29.6	28.6	24.9	18.5	13.3	6.9	5.1	13.3	29.6	5.1	18.1
水温	℃	14.5	17.2	17.8	23.0	24.2	24.2	21.5	16.2	14.1	9.3	8.1	12.6	24.2	8.1	16.9
残留塩素	mg/L	0.42	0.36	0.40	0.46	0.42	0.42	0.46	0.40	0.32	0.34	0.30	0.44	0.46	0.30	0.40
従属栄養細菌	個/mL	7	18	55	22	286	135	47	43	24	7	3	15	286	3	55

阿僧ポンプ場

採水年月日		令和7年									令和8年			最 高	最 低	平 均
項目	単位	4月16日	5月12日	6月2日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月10日	12月1日	1月14日	2月2日	3月2日			
天候(前日/当日)	—	晴 / 晴	雨 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	—	—	—
気温	℃	17.2	18.3	21.5	31.8	32.6	29.5	25.4	19.5	16.0	6.6	6.5	14.8	32.6	6.5	20.0
水温	℃	13.8	16.3	17.0	22.7	23.5	23.5	20.6	15.0	13.2	8.7	7.6	13.0	23.5	7.6	16.2
残留塩素	mg/L	0.32	0.30	0.42	0.42	0.28	0.44	0.46	0.44	0.44	0.44	0.36	0.40	0.46	0.28	0.39
従属栄養細菌	個/mL	5	4	17	12	5	3	11	16	6	3	28	9	28	3	10

(2) 農薬類

採水地点				瀬名第一公園			三保ふれあい広場		
種 別				給水栓水			給水栓水		
採水年月日				令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日	令和7年6月11日	令和7年8月18日	令和7年11月5日
天候（前日/当日）				雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 晴	晴 / 曇
番号	項目名	単位	目標値						
—	気温	℃	—	22.6	29.8	14.2	24.6	30.8	16.8
—	水温	℃	—	18.4	21.6	19.4	21.5	27.9	18.4
—	残留塩素	mg/L	—	0.22	0.28	0.30	0.36	0.52	0.48
5	MCPA	mg/L	0.005	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—
16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—
18	イミノクタジン	mg/L	0.006	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005
21	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—
23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
28	カルタップ	mg/L	0.08	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
34	グリホサート	mg/L	2	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002
35	グルホシネート	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
36	クロメプロップ	mg/L	0.02	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
39	クロロタロニル（TPN）	mg/L	0.05	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
45	ジクワット	mg/L	0.01	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—
49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	—	<0.00006	—	—	<0.00006	—
55	ダイムロン	mg/L	0.8	<0.008	—	—	<0.008	—	—
62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	<0.00002	—	—	<0.00002	—	—
66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	<0.0008	—	—	<0.0008	—
69	パラコート	mg/L	0.01	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
71	ピラクロニル	mg/L	0.01	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	<0.00003	—	—	<0.00003	—	—
80	フェリムゾン	mg/L	0.05	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
84	フサライド	mg/L	0.1	—	<0.001	—	—	<0.001	—
85	ブタクロール	mg/L	0.03	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
88	フルアジナム	mg/L	0.03	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
94	プロベナゾール	mg/L	0.03	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
95	プロモブチド	mg/L	0.1	<0.001	—	—	<0.001	—	—
96	ベノミル	mg/L	0.02	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002
100	ベンタゾン	mg/L	0.2	—	<0.002	—	—	<0.002	—
111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
113	メフェナセット	mg/L	0.02	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
検出指標値の総和				0	0	0	0	0	0

備 考

検出指標値は検出値と目標値の比で表す。ただし、検出値が定量下限値を下回った場合の検出指標値は「0」とする。

(3) PFOS及びPFOA

葵区（山間部を除く）

検査地点	取水箇所→配水系統⇒給水区域	結果※ (単位：mg/L)	採水日
瀬名第一公園	牛妻水源地→門屋浄水場（急速ろ過）→門屋配水池⇒葵区市街地	< 0.000005	令和7年7月7日
住吉公園	門屋浄水場（緩速ろ過）→松富配水場←与一配水池←与一取水場1, 2, 5号井、上伝馬取水場⇒葵区中心市街地（市役所周辺）	< 0.000005	令和7年7月9日
こすもすこども園	与一取水場3, 4, 6号井→与一受水槽⇒葵区与一周辺	< 0.000005	令和7年7月7日
市営辰起町改良団地	井宮取水場⇒葵区辰起町周辺	< 0.000005	令和7年7月9日
田町南公園	田町、田町西、田町第3取水場→田町配水場⇒葵区田町周辺	< 0.000005	令和7年7月9日
服織取水場内	服織取水場→服織配水場⇒葵区千代周辺	< 0.000005	令和7年7月14日
城内配水場内	城内、城内第2、城内第3取水場→城内配水場⇒葵区城東町周辺	< 0.000005	令和7年7月9日
柳町葵公園	柳町取水場→柳町配水池⇒葵区柳町周辺	< 0.000005	令和7年7月9日
静岡斎場	慈悲尾第1、第2取水場→慈悲尾配水池⇒葵区慈悲尾	< 0.000005	令和7年7月14日
西ヶ谷清掃工場	安倍口、安倍口第2取水場→安倍口配水場⇒葵区安倍口新田周辺	< 0.000005	令和7年7月14日
足久保団地取水場2号井内	足久保団地取水場1, 2号井→足久保配水場⇒葵区足久保口組周辺	< 0.000005	令和7年7月9日

葵区（山間部）

検査地点	取水箇所→配水系統⇒給水区域	結果※ (単位：mg/L)	採水日
上渡公民館	上渡取水場→上渡配水池⇒上渡地区	< 0.000005	令和7年7月16日
下渡公民館	下渡取水場→下渡浄水設備→下渡配水池⇒下渡地区	< 0.000005	令和7年7月16日
大河内郵便局	平野取水場→平野配水池⇒平野地区	< 0.000005	令和7年7月16日
口坂本地内	口坂本水源→口坂本ろ過池→口坂本配水池⇒口坂本地区	< 0.000005	令和7年7月7日
上落合地内	上落合水源→上落合浄水設備→上落合配水池⇒上落合地区	< 0.000005	令和7年7月7日
消防第34分団落合	長熊取水場→長熊浄水設備→長熊配水池⇒長熊地区	< 0.000005	令和7年7月7日
桂山公民館	桂山取水場→桂山配水池⇒桂山地区	< 0.000005	令和7年7月7日
中沢公民館	中沢取水場→中沢浄水設備→中沢配水池⇒中沢地区	< 0.000005	令和7年7月7日
俵沢道路工事センター	俵沢取水場→俵沢配水池⇒俵沢地区	< 0.000005	令和7年7月16日
郷島公民館	郷島取水場→郷島配水池⇒郷島地区	< 0.000005	令和7年7月16日
賤機都市山村交流センター	森谷沢取水場→森谷沢配水池⇒牛妻森谷沢地区	< 0.000005	令和7年7月16日
牛妻公園	笹子団地取水場→笹子団地配水場⇒牛妻地区	< 0.000005	令和7年7月16日
大沢公民館	大沢水源→大沢浄水設備→大沢配水池⇒大沢地区	< 0.000005	令和7年7月9日
津渡野公民館	松野取水場→松野配水池⇒松野地区	< 0.000005	令和7年7月9日
油山白髭神社	油山取水場→油山配水池⇒油山地区	< 0.000005	令和7年7月9日
八十岡公民館	八十岡第1取水場→八十岡（第一）配水池⇒八十岡地区	< 0.000005	令和7年7月9日
水見色地内	水見色水源→水見色浄水設備→水見色配水池⇒水見色地区	< 0.000005	令和7年7月14日

※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)の合算値。

駿河区			
検査地点	取水箇所→配水系統⇒給水区域	結果 [※] (単位：mg/L)	採水日
用宗緑地	丸子新田取水場 1, 2 号井、上川原取水場→鎌田配水池⇒駿河区用宗・下川原周辺	< 0.000005	2025年7月14日
丸子どうげん原公園	向敷地取水場 1, 2 号井→向敷地配水場⇒駿河区向敷地・丸子周辺	< 0.000005	2025年7月14日
浜川公園	中田、下島、中島取水場→西島配水場⇒駿河区下島・中島周辺	< 0.000005	2025年7月14日
南安倍公園	南安倍取水場 1 号井、中原取水場→南安倍配水場⇒駿河区西中原周辺	< 0.000005	2025年7月7日
国吉田公園	南安倍取水場 2, 3, 4 号井→小鹿配水場⇒駿河区大谷・国吉田周辺	< 0.000005	2025年7月14日
南部ふれあい公園	八幡取水場 1, 3 号井→八幡配水池⇒駿河区南八幡周辺	< 0.000005	2025年7月14日
馬渕二丁目公園	馬渕取水場⇒駿河区馬渕周辺	< 0.000005	2025年7月9日

清水区			
検査地点	取水箇所→配水系統⇒給水区域	結果 [※] (単位：mg/L)	採水日
三保ふれあい広場	承元寺取水口→清水谷津浄水場→大平山配水池⇒清水区市街地	0.000011	2025年7月7日
中之郷公園	承元寺取水口→清水谷津浄水場→大平山配水池→草薙配水池←高松取水場⇒清水区草薙周辺	0.000009	2025年7月14日
矢原車庫	和田島浄水場取水施設 1, 2, 3 号井、小河内浄水場取水口→和田島浄水場、小河内浄水場→小河内浄水場配水池→逢坂配水池⇒清水区矢原周辺	0.000007	2025年7月7日
善福寺農業集落排水処理施設	蒲原第 1 取水口→蒲原第 1 浄水場⇒清水区蒲原（善福寺）周辺	0.000010	2025年7月7日
神沢児童遊園	蒲原第 2 取水口→蒲原第 2 浄水場→蒲原中配水池⇒清水区蒲原神沢周辺	0.000010	2025年7月7日
なかよし公園	蒲原第 1 取水口→蒲原第 1 浄水場→蒲原城山配水池←蒲原第 3 浄水場←蒲原 3, 4, 5 号井⇒清水区蒲原	< 0.000005	2025年7月7日
阿僧ポンプ場	由比第 1 取水口、第 2 取水枠→由比第 1 浄水場、第 2 浄水場→室野調整池⇒清水区由比	0.000017	2025年7月7日

※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の合算値。