報道資料

静岡市

（2026 年11月15日発表）

東部学校給食センターのボイラー故障による給食提供の中止

◆概要

東部学校給食センター（葵区東瀬名町）のボイラー2機でガス漏れが確認され、運転を停止しました。

このため、11月16日（月曜日）及び17日（火曜日）は、清水区の中学校11校で給食のおかずを提供できません。

なお、主食（米飯またはパン）と牛乳は通常どおり提供するため、保護者の皆さんには、おかずのみ持参していただくようお願いしました。また、おかずを提供しない期間の給食費は返金します。

修繕の状況によっては、11月18日（水曜日）以降もおかずの提供を中止する可能性があります。

◆覚知日時

2026年11月14日（土曜日） 9時30分

◆場所

静岡市東部学校給食センター（葵区東瀬名町）

◆これまでの経緯

11月13日（金曜日） 14時45分頃

職員がボイラー付近でガスの臭いに気づき、ボイラーの運転を停止しました。

11月13日（金曜日） 17時

ガス事業者の作業員が現地を確認し、1号機、2号機ともにバルブ付近及び減圧弁でガス漏れを確認しました。このため、ボイラーを使用しないよう指示を受けました。

11月14日（土曜日） 9時30分

管工事業者が現地を確認したところ、バルブ及び減圧弁はボイラー設備業者による確認が必要であることが判明しました。

11月14日（土曜日） 15時

対象となる中学校の保護者の皆さんに、保護者連絡ツール「すぐーる」で、11月16日（月曜日）及び17日（火曜日）は給食のおかずを提供できないことをお知らせし、おかずのみ持参していただくようお願いしました。

◆影響

ボイラーから供給される温水や蒸気が使用できないため、調理作業及び洗浄・殺菌作業に支障が生じています。

・調理作業

大量調理に使用する一部の調理器具が使用できません。

・洗浄・殺菌作業

温水による食器等の洗浄ができず、通常どおりの時間で洗浄作業を行うことができません。

また、食器保管庫で蒸気による殺菌を行うことができません。

◆給食提供中止の対象

清水区の中学校11校、153学級（生徒　3，785人、教職員　297人　計　4，124人）

（対象校）

清水第一中学校、清水第二中学校、清水第三中学校、清水第四中学校、清水第五中学校、
清水第六中学校、清水第七中学校、清水第八中学校、清水飯田中学校、清水袖師中学校、
清水興津中学校

なお、清水第一中学校、清水第二中学校及び清水袖師中学校は、11月14日（土曜日）の振替休日のため、11月16日（月曜日）は休校です。

◆原因

ボイラー2機のバルブ付近及び減圧弁でガス漏れが確認されました。ガス漏れが発生した原因については、現在調査中です。

（ボイラーの整備状況）

現在使用しているボイラー2機は、1994年に設置したもので、設置から32年が経過しています。

ボイラーの運転管理は、専門資格を有する従事者がいる専門業者に委託しています。

毎年、ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく性能検査及び整備を実施しており、2026年8月6日に実施した検査では異常は確認されませんでした。

◆対応状況

（これまでの対応）

ガス漏れを確認後、ボイラーの運転を停止しました。

対象となる中学校及び保護者の皆さんに、11月16日（月曜日）及び17日（火曜日）の給食のおかずの提供を中止することを連絡しました。

主食（米飯またはパン）と牛乳は通常どおり提供し、保護者の皆さんには、おかずのみ持参していただくようお願いしました。

（今後の対応）

11月16日（月曜日）にボイラー設備業者がバルブ及び減圧弁の現地確認を行います。修繕の状況を踏まえて給食提供の再開時期を判断し、対象となる学校及び保護者の皆さんに速やかにお知らせします。

修繕の状況により、11月18日（水曜日）以降も、給食のおかずの提供を中止する可能性があります。

【問い合わせ先】

教育局学校給食課（清水庁舎7階）、担当者：中野、久保田　電話：054－354－2552