

報 道 資 料

静岡市

(令和5年7月13日)

◆件名	レジオネラ属菌検出によるゆ・ら・ら男性浴室の使用中止について	
◆覚知日時	令和5年7月13日(木) 11:00頃	
◆場所	静岡市葵区南沼上 1379 番地の 1 静岡市ふれあい健康増進館(ゆ・ら・ら) 男性浴室 (電話 054-263-3456)	
◆概要	<p>○ 静岡市ふれあい健康増進館(ゆ・ら・ら)男性浴室の主浴槽から、レジオネラ属菌が検出された。主浴槽は浴室機能の中心を担っていることから、男性浴室全体を本日(7/13)から安全確認ができるまでの間、使用中止とする。</p> <p>○ これまでに体調不良を訴えるなど健康被害についての報告はない。</p>	
◆経緯と対応状況	7月13日 11:00頃	<p>保健所生活衛生課による静岡市ふれあい健康増進館の定期水質検査(7月5日(水)採水)の結果通知 当該施設の男性浴室主浴槽から、レジオネラ属菌が検出されたことが判明</p> <p><u>これまでに体調不良を訴えるなど健康被害についての報告はない。</u></p> <p><u>再度、殺菌消毒・清掃及び水質検査を行い、安全確認ができるまでの間、男性浴室の使用を中止する。</u></p> <p>※日常の清掃は、内部配管・浴槽の高濃度塩素消毒(週に1回)、浴室の掃除及びろ過材の逆洗浄、ヘアキャッチャーの消毒(毎日)を行っている。</p> <p>なお、女性浴室、温水プール、トレーニング室など、男性浴室以外の設備は通常通り利用可能</p>
◆問い合わせ	課 名	スポーツ振興課
	担当者	川口、浜崎
	電 話	054-221-1283

※別紙資料 有・無