

静岡市海洋・地球総合ミュージアム（仮称） 整備運営事業 要求水準書（案）に関する意見への回答

- ・ 静岡市海洋・地球総合ミュージアム（仮称） 整備運営事業 要求水準書（案）に関して、令和元年8月6日までに寄せられた意見を公表します。多くの意見をいただき、誠にありがとうございました。
- ・ 意見は、原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断された箇所については、一部修正しています。
- ・ 今後、意見を踏まえた要求水準書（案）の内容の詳細化等を行う予定であり、最終的には入札公告時に提示しますので御留意ください。

令和元年8月29日
静岡市

■要求水準書(案)意見一覧

No.	頁	大項目	中項目	小項目	その他	項目名	意見内容	回答
1	4	II	1	(1)	①	周辺環境との調和・連携を生み出す	当該施設の開館時期及び開館後の、清水駅～日の出地区及び清水区を中心とした、静岡市の集客施設(官民間わず)、道路・港湾等機能の整備予定及び時期について出来るだけ詳細な資料をご提示いただきたい	日の出地区等の整備予定及び時期などについて、提示できるものについては入札参加希望者に示します。
2	48	V	1	(11)		点検及び故障等への対応	「修繕等において設計図書の変更が生じた場合は、変更箇所を反映させること」とありますが、コスト削減と業務効率化の観点から、図面変更ではなく、修繕履歴等を書面で残すことも可能として頂けないでしょうか。	原則として設計図書の変更が生じた場合は変更箇所を反映してください。 具体的な考え方については入札説明書等に示します。
3	57	V	2	(6)	③	その他	「本施設で発生した廃棄物は…適切に処理すること」とありますが、東海大学が実施する業務に伴い発生する廃棄物については、SPCにて排出量をコントロールすることが難しいため、東海大学の責任と負担で処理するという仕様へ変更をお願いします。	特殊な産業廃棄物については、排出者による処理とします。その他一般的な事業系ゴミについては、SPCによる一括処理とすることを想定します。
4	61	V	3			東海大学が実施する業務に対する要求水準	東海大学が実施する業務に伴う水道光熱費は、SPCにて使用量をコントロールすることが難しいため、東海大学の負担とすることが必要と考えます。	現時点において水道光熱費については一括してSPCが負担することを想定しておりますが、具体的には入札説明書等に示します。
5	67	VI	1	(9)		業務報告書の作成・提出	運営報告書について、翌月14日までとあるが、収支(特に支出)についてはSPC構成各社によって社員給与の締め・支払日が異なることから、特に社保・労保料の確定が月末から14日以内は厳しい可能性が高いです。そのため、報告書提出日は月末期限または支出のみ確定後提出とするなど、SPC各社の事情を鑑み柔軟な対応として頂きたい	ご意見として承ります。